

不適合管理状況(5月審査分)

2. Bグレード 5件

発見日	号機	件名
2005/04/26	7号機	安全弁検査(その2)検査中の不適合について
2005/05/06	3号機	中操照明交換時の高所作業における不適合について
2005/05/12	4号機	取水口スクリーン装置エリアでのけが人の発生について
		(ホームページ掲載) 2005/5/13 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17051301.pdf)
2005/05/14	3号機	構内保管物品の一時的な構外持出しについて
2005/05/19	3号機	CRノッチカップリング試験時の実施条件未確認について

3. Cグレード 35件

発見日	号機	件名
2005/04/01	2号機	「燃料取替エリア排気放射能高」警報発生/クリアについて
2005/04/19	1号機	FPM(B)号機ボールロックピン不明について
2005/04/21	1号機	FPM(A)号機ケーブルコネクタリングSFP落下について
2005/04/27	7号機	OG設備エリア排気放射線モニタ(D)の指示不良について
2005/04/28	2号機	R/B天井クレーン走行用LS及び横行用LS損傷について
2005/04/28	5号機	プロセス計算機(原子炉熱出力値)の不具合について
2005/04/28	7号機	発電機耐電圧試験に係わる不具合について
2005/05/06	1号機	FPM(A)号機チェーン交換作業時の部品破損について
2005/05/07	7号機	燃料装荷中引継ぎ時の注意事項違反について
2005/05/08	2号機	I/A圧縮機(A)中間冷却器、ローディング時異音について
2005/05/08	4号機	トリチウムサンプルラック流量異常警報頻発の不具合について
2005/05/08	5号機	T/B B2F CF逆洗水弁室(A)ファンネル[TLE-0518]内異物混入発見について
2005/05/09	5号機	第1給水加熱器出口サンプリング「自動コンフロ-異常」警報発生について
2005/05/09	その他	事務本館事務棟1階AVルーム付近給水管漏水について
2005/05/11	4号機	D/G(B)サーベランス時、排気管付近からの排煙発生について

発見日	号機	件名
2005/05/11	7号機	蒸気タービン設備検査(その1)表面検査・目視検査における対象部位の実施漏れについて
2005/05/13	3号機	第2給水加熱器(B)水位異常について
2005/05/13	4号機	D/G(A)サーベランス起動時の排煙漏洩について
2005/05/13	その他	雑固体廃棄物処理事業報告書の誤報告について
2005/05/14	1号機	原子炉開放準備作業におけるキャスク用キャスターの損傷について
2005/05/17	1号機	使用済燃料プール内 キャスクピット内のゴミ確認について
2005/05/17	その他	放射線管理月報(キャスク保管建屋)平成16年5月分の紛失について
2005/05/17	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)イ項使用前事業者検査実施記録の不備について
2005/05/18	1号機	電源停止に伴うホットラボでの分析用機器の停電について
2005/05/18	7号機	排気筒放射線モニタ(IC)A下限発生の不具合について
2005/05/18	その他	PTW P/C 1SB-2系点検による電源停止時の貝処理建屋電源喪失について
2005/05/19	3号機	第4給水加熱器(B)N22-LCV-F006B不具合について
2005/05/19	3号機	CD(B)樹脂逆洗再生運転中の警報発生について
2005/05/19	7号機	圧力抑制室内の点検の実施について
		(ホームページ掲載) 2005/5/23 [運転・定検状況[その他]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17052301.pdf)
2005/05/19	7号機	RPV上部ガイドロッド変形について
2005/05/19	7号機	蒸気タービン設備検査(その1)における検査用計器の要領書記載及び校正記録の不備について
2005/05/20	7号機	計器インサービス中にATWS警報 原子炉水位低L-2、L-3発生について
2005/05/23	2号機	燃料取替機制御室盤搬出入用扉の損傷について
2005/05/26	5号機	HNCW冷凍機追加起動時運転号機トリップ事象について
2005/05/27	その他	OAサーバ誤操作障害(KKGH1)について

4. Dグレード 270件

発見日	号機	件名
2005/03/05	7号機	主発電機クーラードームのマンホール漏えいについて
2005/03/08	その他	焼却建屋廃熱回収設備逆止弁漏えいについて
2005/03/08	その他	大湊側焼却設備弁作動試験時LS展開のECWDの相違について

発見日	号機	件名
2005/03/18	7号機	N21系HPCP(A)吐出弁 ハンドルシャフトより油にじみ、ハンドルグリップ破損について
2005/03/23	7号機	主発電機内側油切り(コレクタ側)合わせ目ボルト穴不具合について
2005/03/28	7号機	主発電機回転子口出し楔下の絶縁物の損傷について
2005/04/01	7号機	R43レベルスイッチフレキ被覆むけについて
2005/04/01	7号機	B31流量指示スイッチフロートステム曲がりについて
2005/04/05	7号機	プロセス計算機MO2 Not Ready発生について
2005/04/07	1号機	CF攪拌ポンプ(C槽用)ホイスト滑りにについて
2005/04/07	3号機	T11-TE003C感温部断線について
2005/04/07	7号機	MSV#2サーボ弁搬出不可について
2005/04/09	7号機	H22-P892エアセット出口弁閉について
2005/04/12	7号機	N22-F037Aシステム全周摺動傷及び磨耗について
2005/04/13	3号機	低圧復水ポンプ(B)シール水流量[N21-FS140B]指示スティックについて
2005/04/13	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)腐食及び浸透指示模様確認について
2005/04/13	7号機	主発電機下部からの油漏れについて
2005/04/13	7号機	N21系HPCP(C)吐出弁[N21-F013C]MO弁駆動部ハンドホイールシャフト磨耗について
2005/04/14	1号機	南側開閉所 P/C-B最大指示計(V0)精度外について
2005/04/14	5号機	P91-PIS-RB64(SP-RB64、RB65サンプルポンプ出口圧力)マイクロスイッチ不良について
2005/04/14	7号機	MSH(B)第2段加熱器(B1)異常波形管検出について
2005/04/14	7号機	N22-F043Dプラグ・シートリングエロージョンについて
2005/04/15	7号機	オイルスナッパー コンロッド軸受磨耗について
2005/04/20	7号機	P21-F042A(RCW RHR熱交換器A冷却水出口弁)弁体エロージョンについて
2005/04/20	7号機	P42系 TSWストレナ差圧計ダイヤフラム部コーティング不良について
2005/04/21	1号機	FPM(B)号機 可動台動作不良について
2005/04/21	6号機	H22-P502 P91-D-TB11B自動コンフロー逃がし弁シートリークについて
2005/04/21	7号機	N27-CE043/045導通不良について
2005/04/22	7号機	N72-AO-F038Aヨーク部ボルト緩みについて
2005/04/22	7号機	RFP-TLP-CV#3弁連結ロッドユニボール間隙値外れについて
2005/04/22	7号機	ASD(A)/Z送風機(A)シャフト(ラジアル軸受嵌合部)腐食痕確認について

発見日	号機	件名
2005/04/22	7号機	N22系 レベルスイッチ計器元弁(H側)あるいは(L側)シートパスについて
2005/04/22	その他	大湊側焼却設備現場圧力スイッチの接続部ネジの不一致について
2005/04/25	1号機	スクリーン装置門型クレーン クレーン固定装置用(剛脚)LS浸水について
2005/04/25	3号機	低起動変圧器 油温度S12 - TE001B絶縁不良について
2005/04/25	7号機	N61系復水器真空破壊弁(B)[N61 - F132B]弁グランド封水管接続部(シール面)傷について
2005/04/26	1号機	LP - 1T31 CKT3 MCCB不良について
2005/04/26	3号機	低起動変圧器3SB類焼防止装置ノズル詰まりについて
2005/04/26	3号機	主変圧器類焼防止装置の圧力低下について
2005/04/26	3号機	T/B排風機(C)用電動機絶縁劣化診断(部分放電試験)の判定許容値外について
2005/04/26	3号機	トラベリングスクリーン(B)本体フレームチェーンガイド摩耗について
2005/04/26	その他	大湊側焼却設備 TCV POE出力不適合について
2005/04/27	3号機	第8回定期事業者検査 D/G・ECCS系機能検査中の一部手順やり直しについて
2005/04/27	5号機	P41 - DPT - 022Eテスト弁(H側、L側)、均圧弁シートパスについて
2005/04/27	6号機	S/B HNCW冷水往還差圧調節弁グランドリークについて
2005/04/27	7号機	RCW系P21 - F036B上流側配管の塗装剥がれについて
2005/04/27	7号機	MSV#3油筒ユニオン部油にじみについて
2005/04/27	7号機	ファンネル(TL - B2061B)のぞき窓ヒビ割れについて
2005/04/27	7号機	D/G(A)(C)フレキシブル電線管コネクタ部緩みについて
2005/04/27	7号機	FCS系隔離弁弁間リークテスト試験不成立について
2005/04/28	1号機	T/B MB1F照明回路(LP - 1T32 CKT - 1)地絡について
2005/04/28	1号機	ITV制御架の不具合について
2005/04/28	2号機	焼却設備ダストヨウ素モニタサンプルポンプ(B)流量低下による停止について
2005/04/28	3号機	RFPタービン(A、B号機)に於ける締付トルク管理値の誤りについて
2005/04/28	3号機	原子炉隔離時冷却系設備検査(その2)検査要領書の入力基準値の誤記について
2005/04/28	3号機	原子炉隔離時冷却系設備検査(その2)検査要領書の判定値の誤記について
2005/04/28	4号機	RCW 熱交(D)海水側差圧計指示スティックに伴う不具合について
2005/04/28	4号機	格納容器内温度記録計活字板打点先端劣化に伴う不具合について
2005/04/28	4号機	復水給水溶存酸素記録計測定指針プラスチック割れについて

発見日	号機	件名
2005/04/28	5号機	MCR加湿器(U41-D501)左側の不具合について
2005/04/28	7号機	定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その1)」における検査成績書の不備について
2005/04/28	7号機	CAMS(B)分析計入口圧力変換器(D23-PIT-021B)継手部リークについて
2005/04/28	その他	大湊側焼却設備 スクリュー自動運転中の異常停止について
2005/04/28	その他	大湊側焼却設備 焼却灰移送試験時、灰ドラム缶と灰ドラムフード間からの模擬灰の微少漏えいについて
2005/04/29	3号機	TIP ch.E近接スイッチ動作不良について
2005/04/29	3号機	TIPドライブメカ(C)走行トルク不良について
2005/04/29	5号機	R/A排風機(B)中性能フィルター差圧計指示不良について
2005/04/29	5号機	CUWろ過脱塩器入口pH計指示不良について
2005/04/29	6号機	ホットシャワー室の漏洩探知機作動について
2005/04/29	7号機	TBV#1油筒/弁ストローク設計値外れについて
2005/04/29	7号機	D/G(A)P21-F582Aシートパスについて
2005/04/30	1号機	S/B冷凍機冷却水入口ベント弁(P31-F1680)銘板の不具合について
2005/04/30	3号機	第8回定期事業者検査原子炉保護系インターロック機能検査(その1)の「計算機早期異常診断警報」の発生について
2005/04/30	5号機	所内変圧器5B油温度指示計不良について
2005/04/30	6号機	HWHポンプ入口サンプリング採取弁ハンドル脱落について
2005/04/30	その他	大湊側焼却設備 排ガス補助ブロワ単体試験時における軸受振動大について
2005/05/01	1号機	RFP-T(B)ガス抽出機B2伸縮継手の不具合について
2005/05/01	6号機	「ページング装置故障」警報発生について
2005/05/02	3号機	復水脱塩塔(G)マンホールフランジリークについて
2005/05/02	3号機	LSTr3SB 類焼防止装置の圧力低下について
2005/05/02	5号機	HS配管閉止フランジ保温材剥がれについて
2005/05/02	6号機	SJAE室内ケーブル結束用インシュロック外れについて
2005/05/02	7号機	CIV#1油筒電磁弁交換時締め代の不具合について
2005/05/02	その他	環境管理棟用Ge核種分析装置用パソコンディスプレイ不良について
2005/05/02	その他	大湊側焼却設備バーナー制御盤内配線の仕様相違について
2005/05/03	5号機	PLR(B)シールキャビティ流量/圧力記録計の不具合について
2005/05/03	5号機	弁グランド部漏えい温度記録計チャート側電源SWの不具合について

発見日	号機	件名
2005/05/04	2号機	FEI海水供給ポンプグラウンドの不具合について
2005/05/04	2号機	排ガス冷却機(A)凝縮器冷却水量調節弁グラウンドリークについて
2005/05/04	その他	海水モニタの指示値上昇について
2005/05/06	3号機	S/B加湿器(A)の不具合について
2005/05/06	3号機	T/B排風機(A)GD動作の不具合について
2005/05/06	3号機	中操照明器具ルーバー落下について
2005/05/06	7号機	CV#1クロスヘッド締付トルク管理値外れについて
2005/05/07	1号機	鉄イオン供給ポンプ(A)グラウンド排水ライン詰まりについて
2005/05/07	1号機	南66kV開閉所バッテリー室排風機ファンベルト切れについて
2005/05/07	1号機	FPMUW系ベント配管表示誤記について
2005/05/07	3号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)自動空気抜元弁の不具合について
2005/05/07	7号機	RCCV漏えい試験用露点計(T25-DWE-027)ケーブル被覆亀裂について
2005/05/08	3号機	CR38-15動作不良について
2005/05/08	7号機	CIV#1SVテスト電磁弁取付面不良について
2005/05/09	1号機	補機スクリーンA渦巻きストレナB排水ライン詰まりについて
2005/05/09	6号機	RSW(E)吐出逆止弁付近塩付着について
2005/05/09	6号機	スクリーントラッシュピット用ITV照明の不具合について
2005/05/09	7号機	N22系調節弁ポジショナーのベローズ劣化について
2005/05/09	7号機	CR(22-51)位置不明について
2005/05/09	7号機	多重伝送盤内端子の不具合について
2005/05/09	7号機	CWP電動機軸受油冷却器C冷却水入口弁シートパスについて
2005/05/09	7号機	N71-LS-028A計器元弁(H側)シートパスについて
2005/05/09	7号機	N22-LT007H側計器元弁 弁座不良について
2005/05/10	1号機	#7BANK主母線側DS赤相GISガス圧監視装置の不具合について
2005/05/10	2号機	TSWポンプ(C)グラウンドの不具合について
2005/05/10	3号機	燃料交換機シンクロ信号の不具合について
2005/05/10	4号機	制御棒駆動水ヘッダ圧力計アクリルカバーひび割れについて
2005/05/10	6号機	NSSタイパ打ち出しの紛失(1時間分)について

発見日	号機	件名
2005/05/10	7号機	HCU 107弁シートリークについて
2005/05/10	7号機	D / G (C) 自動空気だめ圧力低下について
2005/05/10	その他	大湊側洗濯設備 LDろ過機(A)処理流量低下について
2005/05/10	その他	大湊側洗濯廃液設備 LDろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2005/05/10	その他	大湊側洗濯廃液設備 LDろ過機(B)処理流量低下について
2005/05/11	4号機	RCW熱交換器(A)海水側差圧指示計ダウンスケールについて
2005/05/11	5号機	「IRM機能試験」レベル記録計指示スティックによる不合格について
2005/05/11	5号機	プロコンCPU - 4動作不良について
2005/05/11	7号機	HCU PI、PS配管継手部よりN2ガス漏えいについて
2005/05/11	7号機	N11系タービン補助蒸気元弁[N11 - F304]ハンドホイールシャフト摩耗について
2005/05/11	7号機	PSVR時計装置FMアンテナ受信レベル下限逸脱について
2005/05/11	その他	焼却炉出口排ガス自動分析装置内電源装置故障について
2005/05/12	1号機	T / Bレイダウン用ホイスト 北側レールストッパー割れ・欠けについて
2005/05/12	1号機	D / G (A) 給気加熱器HS入口TCV入口弁グランドリークについて
2005/05/12	2号機	RSWポンプ(B)グランドの不具合について
2005/05/12	2号機	ダスト放射線モニタ Dchシーケンサ伝送異常発生について
2005/05/12	3号機	TIPドライブメカ(C)走行トルク不良について
2005/05/12	3号機	プロセス計算機重故障警報発生について
2005/05/12	3号機	RFP - T 高圧蒸気管ドレントラップバイパス弁[N39 - AO - F016]の不具合について
2005/05/12	3号機	MUWP P11 - F250シートリークについて
2005/05/12	3号機	HCV系濃縮処理安定運転継続不能について
2005/05/12	5号機	RW / Z送風機(A)グラビティダンパー変形について
2005/05/12	6号機	南側海水ポンプ用天井クレーン巻上ブレーキカバーの損傷について
2005/05/12	6号機	復水器真空度プロセス値の不具合について
2005/05/12	7号機	RSWポンプ(G)(H)インペラにおける腐食について
2005/05/12	7号機	N39系MSH第2段加熱器(A2)加熱蒸気入口弁[N39 - F0]ギアドリミットスイッチギアBOX油漏れについて
2005/05/13	1号機	FEiポンプAベント弁[P41 - F530A]シートパスについて
2005/05/13	2号機	屋外D / G燃料移送ポンプ廻り弁グランド部のにじみについて

発見日	号機	件名
2005/05/13	3号機	蒸気式空気抽出器入口配管安全弁[N39 - F032]の不具合について
2005/05/13	4号機	TVフィルタ電気ヒータB温度高警報発生について
2005/05/13	6号機	露点計サンプルポンプ(B)連結軸不具合について
2005/05/13	7号機	RCCV L/T用温度検出器(T25 - TE - 005)変形について
2005/05/13	7号機	R6炉内配置検査準備中における水中テレビカメラの不調について
2005/05/13	7号機	TGS系配管オリフィス内異物について
2005/05/13	7号機	主発電機#9軸受メタルTEケーブル固定用サドルのネジ切損について
2005/05/13	その他	貝処理脱水機エア-用PS継手破損について
2005/05/13	その他	承認済の検査記録の脱字の訂正について
2005/05/13	その他	大湊側焼却設備 焼却炉スクルーのベアリング部からの冷却空気もれについて
2005/05/14	1号機	FPM(A)号機 可動台上昇動作不良について
2005/05/14	3号機	制御棒駆動機構温度[C12 - TRS630]チャート紙送り速度不良について
2005/05/14	3号機	第9サイクル起動中185MWe時0D - 1打ち出しの不足について
2005/05/14	3号機	M/D給水流量調節弁(大弁)A開度偏差8%について
2005/05/14	4号機	M/B校正モニタ室空調機Vベルトの不具合について
2005/05/14	7号機	N39系MSH第2段加熱器(B1)加熱蒸気入口弁[N39 - F036B]ギアドリミットスイッチギアボックス油漏れについて
2005/05/14	7号機	MSV弁テスト開閉時間について
2005/05/14	その他	大湊側焼却設備 バーナ燃焼空気PS元弁(三方電磁弁)の接続方向の相違について
2005/05/15	2号機	排気筒接続配管雨じまい腐食について
2005/05/15	3号機	復水脱塩塔(H)出口導電率高について
2005/05/15	4号機	「PSVR軽故障」発生について
2005/05/15	5号機	H/Bサンプポンプ(A)出口逆止弁動作不良について
2005/05/15	6号機	復水器真空度プロセス値の不具合について
2005/05/16	6号機	W32 - F111B 渦巻ストレーナ(B)ドレン弁 ハンドル腐食及びシートリング割れについて
2005/05/16	7号機	CV#2CEOT設計値外れについて
2005/05/16	7号機	Ex2000用ブロワファンモータ不具合について
2005/05/16	7号機	主発電機用ダウコーニング注入ポンプのネジ折損について
2005/05/17	1号機	CRDポンプ(A)吐出配管ドレン弁シートパスについて

発見日	号機	件名
2005/05/17	1号機	屋外雑用水配管DW - 811腐食について
2005/05/17	2号機	酸素ポンベA系出口弁(P32 - F001B / D / F)接続部リークについて
2005/05/17	4号機	CRT # 11画面表示ちらつきについて
2005/05/17	5号機	HSD収集タンク(A)ドレンファンネル埋設配管つまりについて
2005/05/17	6号機	スクリーン装置門型クレーン横行用リレー動作不良について
2005/05/17	6号機	手動コンフロー指示計動作不良について
2005/05/17	7号機	RIP - ASD(D)号機 警報回路(入力電流欠相)の不具合について
2005/05/17	7号機	原子炉ウエル除染機の作動不良について
2005/05/17	7号機	復水ろ過器(B)塔廻り弁のシートリークについて
2005/05/17	その他	濃硫酸移送ポンプ出入り口配管ライニング劣化について
2005/05/17	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)イ項使用前事業者検査記録における誤記について
2005/05/18	1号機	原子炉給水系サンプル減圧ラックコンフロー安全弁の不具合について
2005/05/18	6号機	P22 - SV - F442A電磁弁異音について
2005/05/18	7号機	B21 - LT - 003 H側テスト弁リークについて
2005/05/18	7号機	蒸気タービン設備検査(その1)検査要領書における弁番号(系統番号)の誤記について
2005/05/18	7号機	T31 - FT001計器元弁曲がりについて
2005/05/18	7号機	N39 - F020、F022 MO弁駆動部リミットスイッチカバー内グリス漏れについて
2005/05/18	7号機	P91検塩系サンプルポンプ入口弁リミットSW(A)取付けボルト不良について
2005/05/18	7号機	P91検塩系サンプルポンプ入口弁(C)リミットSW取付けボルト不良について
2005/05/18	7号機	P91検塩系サンプルポンプ入口弁(B)電磁弁継手リークについて
2005/05/18	その他	貝処理設備シーケンスコントローラー(3)異常について
2005/05/18	その他	大湊側焼却設備ノズル冷却水流量低設定値逸脱について
2005/05/18	その他	大湊側焼却設備バーナー着火検出用センサ同軸ケーブルの断線について
2005/05/19	1号機	LP - 1R52 CKT - 28絶縁抵抗値不良について
2005/05/19	1号機	LP - 1R62 CKT - 4絶縁抵抗値不良について
2005/05/19	1号機	LP - 1R62 CKT - 8絶縁抵抗値不良について
2005/05/19	1号機	LP - 1R62 CKT - 12絶縁抵抗値不良について
2005/05/19	1号機	LP - 1R62 CKT - 2 MCCB不良について

発見日	号機	件名
2005/05/19	3号機	P41 - DPI004B指示不良について
2005/05/19	3号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)の不具合について
2005/05/19	3号機	HPCPポンプ(A)反C側メカリークについて
2005/05/19	4号機	APRM(F) LPRM40 - 17Dの不具合について
2005/05/19	5号機	HSCRポンプ(A)グランド部排水配管清掃について
2005/05/19	5号機	差圧指示計不良について
2005/05/19	6号機	HCW脱塩塔ドレン弁等シートパスについて
2005/05/19	6号機	C51 - NR601Cサーボユニット不良について
2005/05/20	2号機	LP - 2TSS CKT5(第6ヒータドレンタンクエリア照明)NFBトリップについて
2005/05/20	2号機	コンセント回路(LP - 2T13 CKT - 16)絶縁抵抗値低下について
2005/05/20	2号機	RIC吸込圧力計元弁グランドリークについて
2005/05/20	3号機	LDS放射線モニタサンプルポンプ(B)継手部リークについて
2005/05/20	4号機	弁グランド部漏えい温度記録計紙送り不良について
2005/05/20	5号機	制御棒駆動部温度記録計の不具合について
2005/05/20	6号機	新燃料受取検査中における新燃料検査台の照明破損について
2005/05/20	7号機	制御棒駆動機構点検手入立会検査(F区分)における関連系統の警報発生について
2005/05/20	7号機	定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その1)」における検査手順等の周知実施記録の不備について
2005/05/21	4号機	MCR加湿器(B)異常について
2005/05/21	4号機	D/G(B)潤滑油冷却器RCW入口配管フランジ部にじみについて
2005/05/21	7号機	B21 - LT - 005L側テスト弁リークについて
2005/05/23	1号機	循環水配管電気防食装置の電位異常について
2005/05/23	1号機	LP - 1R31 CKT - 28絶縁抵抗値不良について
2005/05/23	1号機	LP - 1R63 CKT - 12絶縁抵抗値不良について
2005/05/23	1号機	LP - 1R63 CKT - 22絶縁抵抗値不良について
2005/05/23	3号機	原子炉隔離時冷却系機能検査時における潤滑油供給配管ねじ込み部からの油滴下事象について
2005/05/23	5号機	Hx/B海水ストームドレンサンプポンプグランドパッキン部シャフトスリーブのセラミック溶射部の割れについて
2005/05/23	6号機	オンライン回転体診断装置用パソコン異音発生について
2005/05/23	6号機	プロセス計算機の軽故障発生について

発見日	号機	件名
2005/05/23	7号機	復水器連続洗浄装置C系シーケンサのエラー表示について
2005/05/23	7号機	N39系 MSH(B)第二段加熱器加熱蒸気元弁[N39-F034B]弁体シート面の割れについて
2005/05/23	7号機	定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その2)」における検査成績書の不備について
2005/05/24	1号機	N1ノズルプラグのジャッキ部アーム駆動シャフト曲がりについて
2005/05/24	1号機	RFP-T低圧蒸気止め弁A(N38-F001A)動作不良について
2005/05/24	1号機	復水検塩系サンプルポンプ出口圧力計スティックの不具合について
2005/05/24	3号機	第8回気体廃棄物処理系機能検査における点検結果報告通知書添付資料(計器点検データ)の一部誤記について
2005/05/24	3号機	物品搬出時確認サーベイにおける汚染物品発生(4Bq/cm ² 超)について
2005/05/24	3号機	HNCW冷凍機(C)電流計校正時オバースケールについて
2005/05/24	3号機	定期事業者検査要領書(気体廃棄物処理系機能検査)における誤記訂正の対応について
2005/05/24	4号機	MCR加湿器(A)出力表示不良について
2005/05/24	5号機	HNUW冷凍機(A)油配管ユニオン部にじみリークについて
2005/05/24	5号機	CWP建屋天井クレーン横行給電装置ガイドローラー損傷について
2005/05/24	6号機	トラベリングスクリーン(D)フレームガイドレール部摩耗について
2005/05/24	6号機	D/W LCWサブポンプ逆止弁の不具合について
2005/05/24	7号機	高圧プッシング出口冷却水温度(1)温度検出器断線について
2005/05/24	7号機	HCU(38-11、58-15)PS誤動作について
2005/05/25	1号機	原子炉複合建屋避雷導線の不具合について
2005/05/25	2号機	RSWポンプ(C)グランドリークについて
2005/05/25	2号機	R/B屋上(非管理区域、地上3階)における、昇降禁止板の丁番溶接部の破断について
2005/05/25	7号機	HPDP(B)吸込圧力指示不良について
2005/05/25	その他	共用RW設備LCW通水ポンプ(A)電源喪失警報(サーマルトリップ)発生について
2005/05/26	1号機	CRT 5故障について
2005/05/26	2号機	エリア放射線モニタ(D21-RR603)エラー表示について
2005/05/26	4号機	発電機軸接地装置の不具合について
2005/05/26	4号機	APRM(C) LPRM-41B「高ランプ」点灯について
2005/05/26	7号機	HPCF最小流量バイパス弁(B)シートパスについて
2005/05/27	1号機	1Aヒータードレン水位調節弁(N22-LCV-F001A)グランドリークについて

発見日	号機	件名
2005/05/27	3号機	EHC負荷設定信号差異について
2005/05/27	3号機	C UW粉末樹脂沈降分離槽(B)液位計変動について
2005/05/27	3号機	軽油タンク(A)(B)TI内部水滴付着について
2005/05/27	3号機	「P61-PCV-F063」不良について
2005/05/27	6号機	RHR(C)室水密扉調査について
2005/05/27	7号機	TIPボール弁(C)リミットスイッチ不良について
2005/05/27	その他	OAサーバ稼働障害について
2005/05/27	その他	焼却建屋HS入口弁シートパスについて
2005/05/27	その他	焼却建屋排気塔ダストモニタバイパスフィルター劣化について
2005/05/28	5号機	排ガス系温度記録計打点不良について
2005/05/28	5号機	PLR(B)シールキャビティ記録紙送り部破損について
2005/05/29	2号機	HCW濃縮装置A・B液位密度記録計打点不良について
2005/05/29	5号機	タービン系VGL温度上昇の不具合について
2005/05/29	5号機	D/W LCWドレン流量計清掃について
2005/05/29	6号機	RSWポンプ(A)グランド水飛散用受けマス排出口の不具合について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	0
B	5
C	35
D	270
対象外	6
総計	316