

不適合管理状況(6月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2005/06/21	5号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(D)の不具合について
		<p>(概要)</p> <p>定格熱出力一定運転中のところ、6月21日午前0時20分頃、海水熱交換器建屋地下1階において、原子炉補機冷却海水ポンプの予備機起動試験のため同ポンプ(D)を起動したところ、ポンプの軸封部に異臭ともやが確認されたことから、同ポンプを停止した。このため、午前0時30分、保安規定に定める「運転上の制限」からの逸脱を宣言し、点検を実施した。</p> <p>点検の結果、当該ポンプ軸封部やグランドパッキンには有為な傷や異物等の異常は確認されなかった。当該ポンプ軸封部は、ポンプの運転により潤滑水(海水)が徐々に供給される構造となっているが、今回の異臭ともやの原因は、当該ポンプ起動後に潤滑水が行き渡るまでの間、一時的に軸封部の摩擦が増大し温度が上昇したものと考えている。</p> <p>したがって、本事象は、当該ポンプに要求される機能に影響を及ぼすものではないと評価している。</p> <p>その後、当該ポンプ軸封部のグランドパッキンを新品に交換し試運転確認を実施したところ、その結果が良好であったことから、6月21日午後8時14分、「運転上の制限」を満足していることを確認した。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/6/21</p> <p>【プレス情報(発表)】</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17062101.pdf)</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/6/22</p> <p>【プレス情報(発表)】</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17062201.pdf)</p>

2. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2005/05/31	1号機	原子炉建屋1階再循環MGセット室(非管理区域)における油冷却器漏えい検出口からの油漏れについて
		<p>(ホームページ掲載) 2005/6/1</p> <p>【運転・定検状況(区分)】</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17060101.pdf)</p>
2005/06/01	3号機	中央制御室、中央制御室空調機械室およびケーブル処理室の貫通部シール処理の劣化について
		<p>(ホームページ掲載) 2005/6/2</p> <p>【プレス情報(発表)】</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/cc/press/05060202-j.html)</p>
2005/06/01	7号機	蒸気タービン設備検査(その1)の浸透探傷試験時の浸透・現像処理不良について
2005/06/12	2号機	RW中操入退域モニタにおける退域処理前でのAPD返却について
2005/06/16	その他	平成17年度第1回保安検査指摘事項「事故時運転操作手順書の妥当性確認」について
2005/06/16	その他	平成17年度第1回保安検査指摘事項「K3中央制御室天井照明交換作業での安全ルール不遵守」について
2005/06/27	1号機	タービン建屋内における油漏れについて
		<p>(ホームページ掲載) 2005/6/28</p> <p>【運転・定検状況(区分)】</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17062801.pdf)</p>

3. Cグレード 50件

発見日	号機	件名
2005/02/25	4号機	物品搬出作業時の衝立用枠の4Bq超えの不適合報告発行忘れについて
2005/05/20	その他	RW設備5号機直流125V系地絡警報の発生について
2005/05/23	その他	海水モニタデータ新潟県伝送停止について
2005/05/23	その他	本店依頼文書「中計計上件名への設計管理区分への入力依頼」の受信、配付における不適合について
2005/05/26	7号機	定期事業者検査「無停電電源装置設備検査」における設備リリース後の検査記録の不備について
2005/05/30	1号機	計器校正時、校正前データの精度逸脱について(ファンクションジェネレータ備原修M器113)
2005/05/30	1号機	計器校正時、校正前データの精度逸脱について(標準抵抗 準原修M器11)
2005/05/30	7号機	搬出物品汚染発生について
2005/05/31	7号機	計測器の校正期限切れについて
2005/05/31	7号機	給水配管サポート割れについて
2005/06/02	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)建屋 建築主事完了検査時における非火災報について
2005/06/02	その他	MRFから不適合報告の作成遅延について
2005/06/03	その他	西浦寮自家用電気工作物の主任技術者不選任申請の未実施について
2005/06/03	その他	不適合報告書作成後の審査遅れによる発行遅れについて
2005/06/06	1号機	水素・酸素注入設備「酸素流量偏差大」トリップについて
2005/06/06	7号機	FDW10-2-R11サポート割れの件について
2005/06/08	2号機	HNCW冷凍機(A)冷媒凝縮圧力高トリップについて
2005/06/08	5号機	RW超音波レベル計点検後不調について
2005/06/08	5号機	取水設備スクリーン銘板の不具合について
2005/06/08	7号機	主要弁検査(その3)の漏えい検査時における不適合について
2005/06/09	1号機	補助ボイラー(3A)トリップについて
2005/06/09	7号機	安全保護系検出要素性能(校正)検査CAMS酸素濃度判定基準逸脱について
2005/06/09	7号機	バー回転式スクリーン(A)バスケットバーラック損傷について
2005/06/10	5号機	SA圧縮機(B)吐出側フランジ部漏えいについて
2005/06/10	7号機	FDW逆止弁修理工事における放射性固体廃棄物ドラム缶の重量不一致について
2005/06/10	その他	大湊側焼却設備 ケーブルトレイ壁貫通部シール作業時における煙感知器の誤作動について
2005/06/11	7号機	HPCF(B)電動弁自動全開全閉試験時のRCW/RSW(B)系電動弁の動作について

発見日	号機	件名
2005/06/12	7号機	「RPS機能検査(その6)」事前準備中の「原子炉スクラム(橙)」警報発生について
2005/06/12	7号機	HPCF(C)注入隔離弁開信号確認時の信号リセット忘れについて
2005/06/12	7号機	連続ダストモニタC、Dチャンネルの故障について
2005/06/12	7号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その6)における検査要領書の誤記訂正に係わる処置の不適合について
2005/06/13	5号機	HNCW冷凍機C油ポンプ過負荷トリップについて
2005/06/13	その他	固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶搬入時の不適合について
2005/06/14	6号機	ダスト放射線モニタ異常警報発生について
2005/06/15	1号機	第14回定期検査における漏えい燃料ゼロリリース計画の一部変更について
2005/06/16	6号機	S/Bファンコイルユニットドレン配管他保全作業時における結露水発生による漏えいについて
2005/06/17	3号機	エレベーター点検における3/4号機S/B内APD不携帯による管理区域への入域について
2005/06/17	6号機	R/B天井クレーン走行電動機(北側)ブラシ未装着について
2005/06/19	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置(A)作動水漏えいについて
2005/06/20	4号機	不適切な絶縁材を使用したIRM検出器納入について
2005/06/20	7号機	起動承認時における系統健全性確認記録の不備について
2005/06/21	6号機	T/B天井クレーン走行レール継ぎ目のズレ発生について
2005/06/21	7号機	RCIC確認運転時のアイソレ復旧忘れについて
2005/06/22	1号機	燃料交換機ロードセル設定値の誤設定について
2005/06/23	1号機	R/B天井クレーン主巻フックと局排用キャスク上蓋との接触について
2005/06/23	3号機	墜落防止に関する労働基準監督署からの指導票受領について
2005/06/23	5号機	D/G(H)潤滑油冷却機入口ベント配管油にじみについて
2005/06/23	7号機	スラスト軸受磨耗(T側)検出器動作発生について
2005/06/24	その他	潤滑油倉庫内(屋内貯蔵所・非管理区域)における油漏れについて
		(ホームページ掲載) 2005/6/27 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17062701.pdf)
2005/06/28	2号機	雑固体焼却建屋火災報知器誤動作について

4. Dグレード 210件

発見日	号機	件名
2004/10/26	2号機	SRM(A)指示変動について
2005/04/15	7号機	B21-F050A弁リフト許容値超えについて
2005/04/19	3号機	HWH温水熱交換器(B)水室空気抜管台フランジボルトの脱落について
2005/05/06	1号機	S/Bホットラボ排風機(A)サクシオンベンポジショナーIN PUT側PIの不具合について
2005/05/09	1号機	Rw/B排風機(B)サクシオンベンポジショナーIN PUT側PIの不具合について
2005/05/09	その他	物揚場中央護岸柵の経年劣化について
2005/05/14	その他	大港側焼却設備二次バーナプロパン配管PCV-F232調整困難について
2005/05/15	2号機	雑固体廃棄物焼却設備210V MCC 11Fユニット絶縁抵抗不良について
2005/05/16	1号機	復水器水抜ポンプシャフト、スリーブ、CPボルト腐食について
2005/05/19	1号機	ウェルプラグ吊具駆動用空気圧力計ゲージカバー部パッキン損傷について
2005/05/19	5号機	排水ポンプ吐出管の腐食について
2005/05/20	7号機	水素ガス減圧弁(B)後弁(N42-F003B)シートパスについて
2005/05/23	1号機	P/C1SB-2(9C)ACBにおける主接触子止めボルト穴の不適合について
2005/05/23	1号機	P/C1SB-2(9C)ACBにおける制御回路抵抗値の不適合について
2005/05/24	その他	貝処理設備 脱水機ろ布破れについて
2005/05/25	1号機	水中自動DSのSHBレンチB号機作動不良について
2005/05/27	1号機	OG予熱器入口水素分析計ライン流量計指示0.5について
2005/05/27	7号機	N36-AO-003A(第2給水加熱器(A)抽気逆止弁)動作不良について
2005/05/28	7号機	常用照明分電盤NLP-7R11 CKT-16/CKT-20トリップについて
2005/05/28	7号機	水素ガス乾燥器サーモスタットからのガス漏れについて
2005/05/29	その他	大港側焼却設備 投入ボックス扉干渉の不具合について
2005/05/30	1号機	天井クレーンリモコン作動不良について
2005/05/30	1号機	水素供給設備PCV-F614Aフィルター部の不具合について
2005/05/30	1号機	漏電遮断器試験装置の精度逸脱について【型式:SB C4B】
2005/05/30	2号機	復水検塩系導電率計ラック圧力計の不具合について
2005/05/30	3号機	CAMS(A)校正ガスO2ポンプレギュレーターシートパスについて
2005/05/30	4号機	排気筒事故時用サンプリング装置(A)の不具合について

発見日	号機	件名
2005/05/30	4号機	D / G (B) 清水膨張タンク補給水元弁グランド部にじみについて
2005/05/30	4号機	T / B 屋上境界監視終了後の退域処理前のAPD返却について
2005/05/30	5号機	Hx / B 海水SD サンプポンプのインペラー抜き出し時のカジリ傷について
2005/05/30	6号機	R / B (南側) エアロック内側扉の不具合について
2005/05/30	その他	大湊側焼却設備 トラックエリア用天井クレーン ケーブルハンガーの干渉について
2005/05/31	1号機	N1 / ズルプラグB号機ジャッキ作動用ホースの亀裂について
2005/05/31	1号機	所内変圧器1A放熱器絶縁油にじみについて
2005/05/31	1号機	C81 - DPS008Aの不具合について
2005/05/31	1号機	ドライウェル露点温度変換器の不具合について
2005/05/31	1号機	スタッドテンション圧力発信器の不具合について
2005/05/31	2号機	焼却設備ダスト・ヨウ素モニタ電磁弁SV2絶縁不良について
2005/05/31	3号機	NSD サンプポンプ(A) 吐出逆止弁の不具合について
2005/05/31	4号機	D / G (A) 清水膨張タンク補給水元弁グランド部にじみについて
2005/05/31	4号機	D / G (H) 清水膨張タンク補給水元弁グランド部にじみについて
2005/05/31	5号機	Hx / B 海水SD サンプポンプのグランド部ドレン配管腐食について
2005/05/31	6号機	原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ記録計紙送り不良について
2005/06/01	1号機	荒浜側補助ボイラー硫酸ポンプ(A) 出口弁フランジ部希硫酸析出発生について
2005/06/01	5号機	Hx / B 海水SD サンプポンプ中間ベアリング及び下ケースベアリングのクリアランス許容値の逸脱について
2005/06/01	6号機	「OG系排ガス復水器ドレン水位高」警報発生について
2005/06/01	6号機	M5H(B) 室床塗装の不具合について
2005/06/01	6号機	主変圧器油ダイヤル温度計の不具合について
2005/06/01	7号機	RCCV L / T時原子炉水位上昇(想定事象)について
2005/06/01	7号機	RPS区分 TLUコントローラーの不具合について
2005/06/01	その他	補助ボイラー4A蒸気止弁 弁棒腐食欠陥について
2005/06/02	1号機	焼却炉内圧力調整弁動作不良について
2005/06/02	1号機	P / C1SB - 1(9B) ACBにおける主接触子止めボルト穴の不具合について
2005/06/02	2号機	焼却設備雑個体油ウエスパレット下部油漏れについて
2005/06/02	2号機	ログプリンタ紙詰まりについて

発見日	号機	件名
2005/06/02	5号機	S A圧縮機(B)アンローダガイド摩耗について
2005/06/02	5号機	S A空気圧縮機(B)出口側水抜弁の固着について
2005/06/02	5号機	スクリーンラッシュ及び南側ITV照明の点灯不良について
2005/06/02	6号機	R S Wポンプ(A)グラウンドカバーの不具合について
2005/06/02	7号機	R I Pモータ点検の内、搬出物品汚染発生に関する報告について
2005/06/03	1号機	水素供給制御盤ITV不良について
2005/06/03	4号機	D / W L C Wドレンサンプ流量計汚損について
2005/06/03	4号機	C U W系シートリークについて
2005/06/03	7号機	第6回定期事業者検査要領書(肉厚測定)における配管口径及び必要最小肉厚の誤記について
2005/06/03	7号機	管理区域側大物搬入口扉ゴムパッキンの不具合について
2005/06/03	7号機	H E C W冷凍機の不具合について
2005/06/04	5号機	排気筒放射線モニタB (IC) 指示変動の不具合について
2005/06/04	6号機	プロセス計算機D A C S - 2サブシステムの不具合について
2005/06/05	2号機	常 / 非常用照明分電盤扉ハンドル部破損について
2005/06/05	4号機	C C系計装配管ユニオン部にじみについて
2005/06/06	1号機	R I W H x(A)トスフィルターブロー弁リミットスイッチの不具合について
2005/06/06	2号機	固化系積込ドラム移載装置のクランプ不良について
2005/06/06	2号機	R / A ・ T / B サンプポンプ運転記録計の不具合について
2005/06/06	2号機	T / B 排風機A ・ B G Dの不具合について
2005/06/06	5号機	C U W ・ F P C F / D再生カウンタバッテリー - 切れについて
2005/06/06	6号機	R I P下部C R D配管周辺温度検出器の不具合について
2005/06/06	7号機	T C Wポンプ軸受け部油飛散について
2005/06/06	7号機	M C R (A)加湿器の不具合について
2005/06/06	その他	6 / 7号機共用R W設備計算機C R T # 4動作不能について
2005/06/07	1号機	酸素供給設備P 9 6 - P C V - F 8 0 8入口袋ナット部の不具合について
2005/06/07	1号機	北66開閉所 補助ボイラー4 B (0 - 1 1 7) 開閉表示の不具合について
2005/06/07	1号機	P / C 1 S B - 1 - 4 C (R W / A 排風機B) 補助継電器不良について
2005/06/07	2号機	スクリーン水位差指示計(水路A)指示不良について

発見日	号機	件名
2005/06/07	4号機	R C I C オイルフラッシング装置油にじみについて
2005/06/07	5号機	スクリーン(A)洗浄水圧力指示計指示不良について
2005/06/07	5号機	スクリーン用鋼製角(4枚)腐食について
2005/06/07	7号機	バー回転式スクリーン(B)用電動機(負荷側カップリング)の不具合について
2005/06/07	7号機	バー回転式スクリーン(B)用電動機(反負荷側ファン)の不具合について
2005/06/07	7号機	トラベリングスクリーン(B)フレームガイドレール部摩耗について
2005/06/07	7号機	バー回転式スクリーン(B)用電動機(負荷側ブラケット)の不具合について
2005/06/07	7号機	トラベリングスクリーン(B)電動機(負荷側カップリング)の不具合について
2005/06/07	7号機	トラベリングスクリーン(B)用電動機(反負荷側ファン)の不具合について
2005/06/07	7号機	トラベリングスクリーン(B)用電動機(ブラケット)の不具合について
2005/06/07	7号機	M / D R F P (B)油冷却器冷却水入口弁シートパスについて
2005/06/08	1号機	10Tホイスト減速ギア油もれについて
2005/06/08	7号機	C / B 常用電気品区域給気処理装置室内冷却コイル結露水溢水について
2005/06/09	1号機	所内空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁動作の不具合について
2005/06/09	1号機	濃縮廃液系濃縮廃液タンク(B)加温用HSコイルフランジリークについて
2005/06/09	1号機	直流24V蓄電池1A(セルNo.8、10)の不具合について
2005/06/09	1号機	1号(主)取水路コンクリート角水密ゴム損傷について
2005/06/09	2号機	トリチウム回収装置サンプルポンプ不良について
2005/06/09	3号機	復水脱塩装置出口溶存酸素濃度計の不具合について
2005/06/09	3号機	主変圧器類焼防止装置噴霧ノズル放水方向変位について
2005/06/09	5号機	鋼製角ガイドシュー(1枚)劣化・脱落について
2005/06/09	6号機	P24(HNCW) - F161 グランドリークについて
2005/06/09	6号機	U41(HVAC) - AO - DAA631 エキゾーストリークについて
2005/06/09	6号機	U41(HVAC) - AO - DAA632 エキゾーストリークについて
2005/06/09	7号機	エリア放射線モニタ盤EL画面表示不能について
2005/06/10	2号機	スクリーン洗浄ポンプB 出口逆止弁シートパスについて
2005/06/10	2号機	排ガス除湿冷却器SP - TB21 除湿器サンプル温度高/低ANN発生について
2005/06/10	3号機	金属フィルターへの試料通水流量の調整不能について

発見日	号機	件名
2005/06/10	4号機	FPCろ過脱塩器A出口ストレーナ洗浄水入口弁の不具合について
2005/06/10	5号機	R/A サンプルレベルスイッチワイヤー不良について
2005/06/10	その他	雑固体廃棄物焼却設備 1次CFパルス逆洗圧力計(B)の接点動作不良について
2005/06/11	1号機	天井クレーンの動作不良について
2005/06/11	2号機	RW制御室加湿器異常について
2005/06/12	1号機	復水器冷却管連続洗浄装置(B)系ボール再循環ポンプシール水ラインの不具合について
2005/06/13	1号機	RHW(A)系放射線モニタの不具合について
2005/06/13	2号機	AM設備 S/Cベント出口隔離弁用空気ボンベユニオン部リークについて
2005/06/13	2号機	起動停止用SJA E第二段蒸気入口弁シートパスについて
2005/06/13	5号機	漏えい検出系雰囲気温度記録計打点モータ不良について
2005/06/13	7号機	バー回転式スクリーン(A)電動機用ファン折損について
2005/06/13	7号機	R/B オペフロ 新燃料貯蔵庫表示板損傷について
2005/06/14	1号機	タ - ピン本体スラスト保護装置端子BOX扉ハンドル脱落について
2005/06/14	1号機	R/B オペフロ天井クレーン10tホイスト巻下げ・巻上げ動作異常について
2005/06/14	2号機	排ガス放射線モニタ現場操作盤内照明不点について
2005/06/14	3号機	HNCW冷凍機機械室での仮設スポットエアコンからの凝縮水漏れについて
2005/06/14	3号機	原子炉給水系サンプリング指示不良について
2005/06/14	3号機	「内側隔離弁テスト中」計算機出力OFFについて
2005/06/14	4号機	TIP駆動装置X - Yレコーダ印字不良について
2005/06/14	4号機	復水器室(B)空調機ドレンライン詰まりについて
2005/06/14	5号機	過渡現象記録装置異常ANN発生について
2005/06/14	5号機	C51(原子炉核計装系) - I/O - 601B - 2、602C電源スイッチ動作不良について
2005/06/14	その他	放射収支計ポリドーム不具合について
2005/06/15	1号機	C/A冷凍機(B)受液器圧力計のスティックについて
2005/06/15	1号機	HCU50 - 35 113弁シートパスについて
2005/06/15	1号機	原子炉水位計アイソレータ不良について
2005/06/15	4号機	打点式記録計シンクロモータ異音発生について
2005/06/15	5号機	エリア放射線モニタ記録計サーボモータユニット不良について

発見日	号機	件名
2005/06/15	5号機	電子式集積線量計不具合による原子炉建屋管理区域内集積線量当量読み取り不良について
2005/06/16	1号機	高圧電動機絶縁劣化診断装置許容値逸脱について
2005/06/16	1号機	作業用電源箱扉ハンドルの不明について
2005/06/16	1号機	復水器 # B 系連絡弁(海側)駆動部グリス漏れについて
2005/06/16	2号機	RW総括運転責任者引継日誌、旧書式での記載について
2005/06/16	2号機	CC系ボール回収器(C)内ベント管破損について
2005/06/16	3号機	RW総括運転責任者引継日誌、旧書式での記載について
2005/06/16	3号機	原子炉給水系グラブサンプリングラック安全弁シートパスについて
2005/06/16	4号機	RW総括運転責任者引継日誌、旧書式での記載について
2005/06/16	7号機	RC&IS用メンテナンスツール故障について
2005/06/17	1号機	EHC HFPポンプ(B)号機 カップリング部の油にじみについて
2005/06/17	1号機	PLRポンプパージ元弁グランドリークについて
2005/06/17	4号機	SRMch. Aレベル高高ランプ点灯について
2005/06/17	4号機	FEI海水供給ポンプグランドリークについて
2005/06/17	4号機	調節弁付属ポジショナー用豆ゲージ指示不良について
2005/06/17	5号機	SA圧縮機(A)第二気筒出口フローグラス作動不良について
2005/06/17	6号機	FDコントローラ冷却ファン異音発生について
2005/06/18	3号機	計算機検出器故障(CF/CD関係)について
2005/06/18	4号機	弁グランド部漏えい温度記録計紙送り不良について
2005/06/18	4号機	スクリーン渦巻ストレーナ(C)ドレン逆止弁シートパスについて
2005/06/18	5号機	CRD半自動分解洗浄装置/高圧ポンプのクロスヘッド動作不良について
2005/06/19	3号機	Hx/B NSDサンプポンプ(A)吐出逆止弁の不具合について
2005/06/19	5号機	エリア放射線モニタ記録計打点不良について
2005/06/20	2号機	復水ろ過装置ストレーナ(A)不良について
2005/06/20	3号機	0D-1全自動走行開始条件未成立について
2005/06/20	5号機	高感度オフガスモニタデータ送信異常について
2005/06/20	5号機	HCV貯留槽(A)常設チェンブロックの不具合について
2005/06/20	6号機	バー回転式スクリーン(B)バスケットバーラック損傷について

発見日	号機	件名
2005/06/20	6号機	スクリーン(E)洗浄水ライン分岐部フランジ部の不具合について
2005/06/20	6号機	CRD HCU(A)室空調ダクト不具合について
2005/06/20	7号機	換気空調系機能検査 測定計器単位の誤記について
2005/06/20	その他	大湊側補助ボイラー4Cフード開閉機グラウンド部からの蒸気リークについて
2005/06/21	1号機	テレスコープシッピング検査における燃料交換機の不具合について
2005/06/21	3号機	自動化コンソール音声告知装置故障について
2005/06/21	4号機	IA圧縮機A号機潤滑油の劣化について
2005/06/21	7号機	復水器ホットウェル(A)出口導電率計の不具合について
2005/06/21	7号機	APR自動化における不具合について
2005/06/21	7号機	サンプリング系弁グラウンド部からの微少リークについて
2005/06/21	その他	技能認定研修(再循環・すくい管制御(1))の中止について
2005/06/22	1号機	MSIV漏えい率試験装置盤健全性確認ステップ6におけるシートパスについて
2005/06/22	2号機	R/B給気処理装置 凝縮水ドレン配管接続部の不具合について
2005/06/22	3号機	主タービン油冷却器(B)フランジ部微少油漏えいについて
2005/06/22	3号機	主タービン油冷却器切替弁シートパスについて
2005/06/23	1号機	MSIV漏えい率試験装置盤健全性確認におけるシートパスについて
2005/06/23	4号機	IA圧縮機A号機浸透探傷試験における不具合について
2005/06/23	7号機	OG除湿冷却器出口水素分析計インサービス不能について
2005/06/24	1号機	原子炉建屋内での溢水について (ホームページ掲載) 2005/6/27 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17062702.pdf)
2005/06/24	3号機	CWP(B)系過酸化水素注入装置の不具合について
2005/06/24	5号機	CWP建屋天井クレーン制御盤スペースヒータのコイル断線について
2005/06/25	1号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)時におけるバウンダリ弁の不具合について
2005/06/25	2号機	焼却設備空気予熱器燃焼空気流量調節弁動作不良について
2005/06/25	3号機	CUF/D(B)出口自動減圧機構の不具合について
2005/06/25	5号機	大湊側補助ボイラーサンプポンプ(B)出口逆止弁動作不良について
2005/06/25	7号機	排ガス予熱器入口水素濃度分析計の不具合について

発見日	号機	件名
2005/06/26	3号機	C U W F / D (A) 出口自動減圧機構の不具合について
2005/06/26	3号機	C U W ろ過脱塩器 A 差圧指示計指示不良について
2005/06/26	5号機	D C 2 5 0 V バッテリー No 4 2 容器破損によるにじみについて
2005/06/27	1号機	F P C 保持ポンプ A 差圧計高圧元弁グランドリークについて
2005/06/27	1号機	南 6 6 k V 開閉所 雨水漏水について
2005/06/27	1号機	F P C F / D 逆洗水ライン異音発生について
2005/06/27	1号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査 (停止後) における漏えい率の判定基準逸脱について
2005/06/27	2号機	湿分離器 B ドレン L C V 弁グランド部漏えいについて
2005/06/27	5号機	H C W 濃縮装置加熱器 (B) 蒸気圧力調整弁設定不良について
2005/06/27	5号機	T / B 天井部よりの雨水滴下について
2005/06/27	6号機	S / B 管理区域 B 服着衣所クーラー結露水発生について
2005/06/27	その他	放射性廃棄物ドラム缶蓋変形について
2005/06/28	1号機	I A コンプレッサー (A) 高圧側シリンダ エア漏れについて
2005/06/28	3号機	C U W F / D (B) 出口サンプル入口弁シートパスについて
2005/06/28	4号機	C R T # 2 画面表示不良について
2005/06/28	5号機	大湊側 L D 洗濯設備 H S 入口圧力調整弁 2 次圧力上昇について
2005/06/29	2号機	R F P - T 油冷却器 B 2 フランジリークについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
A s	0
A	1
B	7
C	50
D	210
対象外	4
総計	272