

不適合管理状況(9月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2005/09/01	5号機	使用済燃料プールの水位低下について
		<p>(概要)</p> <p>第11回定期検査中の9月1日、原子炉ウェルの水抜き作業を実施し、引き続き原子炉ウェルと使用済燃料プールをつなぐプールゲート(仕切り板)間の水抜き作業を実施していたところ、「燃料プール水位低」の警報が発生。保安規定に定める「運転上の制限」を満足していないと判断。直ちに現場を確認したところ、使用済燃料プールの水位が低下していたため、使用済燃料プールへの水張り作業を実施し、当該警報は解除された。</p> <p>その後、再び「燃料プール水位低」の警報が発生したことから、燃料プールへの水張りを実施し、当該警報は解除された。このため、プールゲートを吊り上げパッキンの目視点検等を実施したところ、特に異常がないことから、原子炉ウェルと使用済燃料プールをつなぐプールゲートの着座状態が不完全であったと判断し、同日、プールゲートを再据付し、密閉性検査をした結果、異常のないことを確認。原因は、水抜き作業におけるプールゲートの密閉性、および燃料プール水位の監視方法が不十分だったことによる。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/9/2 【プレス情報(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17090201.pdf)</p>

2. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2005/08/29	5号機	タ - ビン建屋大物搬入口付近(非管理区域)でのコンテナ転倒について
		<p>(ホームページ掲載) 2005/8/30 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17083001.pdf)</p>
2005/09/15	3号機	タービン建屋低電導度廃液系サンプ(A)の監視について
		<p>(ホームページ掲載) 2005/9/16 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17091601.pdf)</p>
2005/09/18	1号機	原子炉建屋でのけが人の発生について
		<p>(ホームページ掲載) 2005/9/20 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17092001.pdf)</p>

3. Cグレード 64件

発見日	号機	件名
2005/08/02	5号機	D / G潤滑油プライミングポンプ吸込温度スイッチR43-TS-032A指示不良について
2005/08/24	1号機	第14回定期事業者検査 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機分解検査記録確認時におけるJNESコメントについて
2005/08/29	5号機	使用済燃料プール内のゴミ発見について
2005/08/30	1号機	C / A冷凍機(B)電磁弁破損について
2005/08/30	1号機	CRDスタブチューブ(26-55)WJP施工における異物確認および回収について
2005/08/30	5号機	D / G(H)No14シリンダーヘッド部冷却水漏えいについて
2005/08/30	その他	委託業務の作業依頼書発行の遅れについて
2005/08/31	1号機	第14回定期事業者検査計画書における検査名称の付け間違いについて
2005/08/31	1号機	N21系 第6給水加熱器(B)復水入口弁【N21-F014B】駆動部部品破損について
2005/08/31	5号機	RW制御室送風機A自動停止について
2005/08/31	その他	小型クレーン設備の自主検査の記録記載漏れについて
2005/09/01	3号機	構内保管物品管理業務における可燃物の受取りについて
2005/09/02	1号機	PLR(A)配管既設除染座(廃棄材既設溶接部調査)キャップ部切断位置不整合について
2005/09/02	1号機	C12-F010A作動不良について
2005/09/03	2号機	「RMCS重故障」ANN発生について
2005/09/03	5号機	燃料棒クラッド採取中に於ける使用済燃料プール底部への装置部品落下について
2005/09/03	5号機	PCISロジック検査準備におけるSGTS自動起動について
2005/09/03	5号機	HCW収集タンク(A)液位計異常指示について
2005/09/04	5号機	サブプレッションプールゴミ回収について
2005/09/05	1号機	CRDスタブチューブ溶接部他予防保全工事におけるR / B3FLフロア上への漏水について
2005/09/05	1号機	「非常用予備電源装置検査(その3)」D / G(H)分における検査対象計器の動作許容範囲逸脱について
2005/09/05	1号機	【N43-F703A / B / C】弁体・弁座打痕傷について
2005/09/05	2号機	RCIC系ターピングランド部よりのにじみについて
2005/09/05	3号機	R / B大物搬入口床塗装工事にともなう有機溶剤臭の発生について
2005/09/05	5号機	SGTS機能検査における検査手順の一部見落としについて
2005/09/05	5号機	5T復水器水室バタフライ弁他修理工事におけるカッターナイフ紛失について

発見日	号機	件名
2005/09/05	5号機	FCS機能検査(その1)におけるFCS(A)系 警報トリップについて
2005/09/05	5号機	HNCW冷凍機D油ポンプ過負荷トリップについて
2005/09/06	2号機	RPVヘッド吊上時におけるR/B天井クレーン過荷重検出トリップについて
2005/09/06	2号機	第5給水加熱器(A)水室ドレンラインからの異物排出について
2005/09/06	5号機	借用工具ICチップ紛失について
2005/09/06	5号機	原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置検査における電圧・周波数特性検査データの判定基準逸脱について
2005/09/07	6号機	OG排ガス予熱器入口流量チャート用紙入れ間違いについて
2005/09/08	1号機	ICM WJP施工後VT時のゴミ確認および回収について
2005/09/09	1号機	WJP磨きプログラムの入力誤りについて
2005/09/09	5号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査時の関連系統の警報発生時の処置不適合について
2005/09/11	3号機	「プロセス放射線モニタ軽故障」ANN発生について
2005/09/12	1号機	RWカナル放射線モニタ動作不良について
2005/09/13	5号機	D/G(H)機械式加速度装置、停止ピストンパイロットバルブ不動作について
2005/09/14	1号機	チェーンブロックの手鎖外れについて
2005/09/15	2号機	CWP電動機ケーブルシース損傷について
2005/09/15	3号機	D/G3A停止ピストン(機械式加速度停止用)の不具合について
2005/09/16	1号機	タービンオペフロ ハッチ(HT111)本設手摺固定ボルト不具合について
2005/09/16	1号機	復水再循環調節弁(N21-F046)スコッチブライト残留について
2005/09/16	5号機	PCV L/T降圧時の手順書の不備について
2005/09/16	7号機	SRNMサーベランスデータシートの紛失について
2005/09/20	2号機	S/C、D/W照明設備取替および同関連除却工事における保護メガネの落下について
2005/09/20	5号機	スタックモニタ(B)系テレメータ伝送一時停止について
2005/09/20	5号機	OG冷凍機(A/B)RCW水張り時の漏えいについて
2005/09/21	1号機	可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査現場立会終了後における要領書の誤記について
2005/09/21	2号機	RCWサージタンク管接続ファンネルからの溢水について
2005/09/21	3号機	搬出物品確認申請書・確認書(A)の不適切な訂正について
2005/09/22	1号機	残留熱除去系 溶接検査記録(材料検査記録)誤記について

発見日	号機	件名
2005/09/23	2号機	M / D RFP(A)用電動機、主端子箱内端末部の不具合について
2005/09/23	5号機	地震計の中操との通信断について
2005/09/24	5号機	給・復水系設備検査(その1)における判定基準の誤記について
2005/09/25	5号機	エリア放射線モニタCH1「原子炉区域A」バイパスについて
2005/09/26	2号機	P61 - F1817 - Jより凝縮水漏えいについて
2005/09/26	3号機	燃料検査台照明固定ビスの紛失について
2005/09/26	5号機	復水器水室・復水器胴体の伸縮継ぎ手部割れについて
2005/09/26	5号機	CF復水器過器(I)流量調節弁 開度異常について
2005/09/27	1号機	C / B LCWサンプポンプ(D)くみ上げ不良について
2005/09/28	2号機	原子炉棟換気系排気放射線モニタB / D高高信号発生によるR / B送・排風機全停について
2005/09/29	その他	空ドラム缶借用時におけるドラム缶の落下について

4. Dグレード 370件

発見日	号機	件名
2005/06/30	1号機	復水器過器出口流量差圧発信器出力値ドリフトについて
2005/07/19	1号機	排水ポンプ水漏れについて
2005/07/22	5号機	MGセット(A)空気冷却器RCW側前後弁シートパスについて
2005/07/29	1号機	P41 鉄イオン海水供給ポンプ(B)吸込圧力計元弁【P41 - F720B】計装配管ユニオン部海水にじみについて
2005/08/03	1号機	M / D RFP(B)油タンクガス抽出機用電動機反負荷側ハウジング内径管理基準逸脱について
2005/08/04	1号機	P52 - F009A 弁体クラックについて
2005/08/05	1号機	D / G軽油タンク(A・B)廻り・液体窒素タンク廻り弁カバーについて
2005/08/07	3号機	湿分離器A高LCV前ドレン弁シートパスについて
2005/08/08	1号機	RCICポンプカップリンググリス注入プラグシート面傷について
2005/08/10	5号機	連続ダストモニタ(B)指示上昇について
2005/08/12	1号機	P52 - D012Bキャップ部腐食について
2005/08/12	1号機	HCUスクラム弁次回予備品ステムPT指示模様について(L / N:38 - 03、42 - 03)
2005/08/16	3号機	RSWストレーナ(C)DPT均圧弁グラウンドにじみについて

発見日	号機	件名
2005/08/16	5号機	R S Wポンプ(B)(D)ポンプベースレベル許容値逸脱について
2005/08/17	1号機	復水器フラッシュボックス内部構造物浸食について
2005/08/17	1号機	復水器フラッシュボックス ステンレス保護板取付ボルト用ワッシャー浸食について
2005/08/17	1号機	復水器フラッシュボックス(A)保護板の浸食について
2005/08/17	1号機	復水器(A)下部本体各座保護板(ソラセ板)、多孔管浸食について
2005/08/17	1号機	復水器偏流防止板取付ボルト用スプリングワッシャーのクラックおよび浸食について
2005/08/17	1号機	復水器下部本体ソラセ板ダクト溶接線の割れについて
2005/08/17	1号機	復水器上部ケーシング接続部整流板干渉について
2005/08/17	1号機	復水器内ヒーターラギング取付ボルト細りについて
2005/08/17	1号機	MCC1D-1-3(4E)におけるMCCBトリップについて
2005/08/17	1号機	MCC1D-1-5(8F)におけるMCCBトリップについて
2005/08/17	1号機	MCC1D-1-5(9C)におけるMCCBトリップについて
2005/08/17	1号機	MCC1D-1-5(11G)におけるMCCBトリップについて
2005/08/17	5号機	D/G(B)潤滑油フィルター切り替えコック油にじみについて
2005/08/18	1号機	R43-F082B他33台グラウンドボルト・ナット腐食について
2005/08/18	5号機	AS SJA E駆動蒸気圧力調整弁(N39-F005) ブラインドヘッドガスケット面損傷について
2005/08/18	5号機	N62のグリコールポンプ設備近傍端子BOXの扉ストッパー破損について
2005/08/19	5号機	RHRポンプ点検用ハッチカバーの汚染について
2005/08/20	5号機	HECW冷凍機(D)サージングカットポイント許容値逸脱について
2005/08/22	5号機	D/G(H)燃料弁ネジ部損傷について
2005/08/22	5号機	D/G(H)燃料高圧管取付ネジ部損傷について
2005/08/22	その他	貝処理 受入排水タンク液位計ダウンスケールについて
2005/08/22	その他	蛍光ガラス線量計リーダ不具合について
2005/08/23	1号機	R43-F082B弁体当り面指示模様について
2005/08/23	1号機	R43-F083B弁体当り面指示模様について
2005/08/23	1号機	R43-F090B弁体当り面指示模様について
2005/08/23	1号機	R43-F094B弁体当り面指示模様について

発見日	号機	件名
2005/08/23	1号機	R43 - F096B弁体当り面指示模様について
2005/08/23	1号機	N42系 ガス乾燥器入口・出口弁 [N42 - F050、F051] ベローズ変形について
2005/08/23	1号機	RFP - T(B) LP - CV # 3弁レバー ピンとユニボールの間隙大について
2005/08/23	5号機	D11 - C040Bサイドプレートのひびについて
2005/08/23	5号機	T31 - FQ - 633のカウンター表示動作不良について
2005/08/23	その他	水処理建屋アフタークーラーおよび冷却水入り口配管内詰まりについて
2005/08/24	1号機	温度検出器絶縁抵抗値不良について
2005/08/24	5号機	クロスア라운드管ドレン弁(1)弁体ステライト盛付部指示模様について
2005/08/25	1号機	RIW熱交換器 # D伝熱管減肉について
2005/08/25	1号機	復水器(上部)抽気管ラギングバンド締付ボルト浸食について
2005/08/25	1号機	T / D RFP(B)スラスト軸受打痕傷について
2005/08/25	1号機	RFP - T ケーシング水平継手面について
2005/08/25	1号機	E31系 温度指示設定器SET LOCK不良について
2005/08/25	7号機	過渡現象記録装置定期収録データ表示異常について
2005/08/26	1号機	H11 - P632 DMS取り付け不適合について
2005/08/26	1号機	P52 - D012A キャップ部腐食について
2005/08/26	1号機	IA除湿装置(A)再生ブローモーター駆動部側シャフトネジ山部損傷について
2005/08/26	1号機	HPCP(A) TE中継端子台絶縁不良について
2005/08/26	1号機	HPCP(B) TE中継端子台絶縁不良について
2005/08/26	1号機	HPCP(C) TE中継端子台絶縁不良について
2005/08/26	5号機	復水脱塩装置陰イオン樹脂再生塔再生用水上部入口弁エアバルブブリークについて
2005/08/26	5号機	復水ろ過装置計装ラック伝送器計器ドレンライン詰まりについて
2005/08/29	1号機	D / Gミスト管雨仕舞腐食について
2005/08/29	1号機	第4ヒーター(B)ドレン水位調節弁(N22 - F008B) シールリング損傷について
2005/08/29	1号機	P51系 圧力スイッチ本体側ケースビス止め部破損について
2005/08/29	2号機	U51系 R / B オペフロITVの画像にノイズ発生について
2005/08/29	2号機	U51系 R / B オペフロITV信号ケーブルの保護用継手損傷について

発見日	号機	件名
2005/08/29	5号機	P41 - F021B配管フランジ部水漏れについて
2005/08/29	5号機	R43 - E023B 油漏れについて
2005/08/30	1号機	トラベリングスクリーン(C)モータ、屋外用カラー損傷について
2005/08/30	1号機	復水器照明器具不適合について
2005/08/30	1号機	EHC隔離弁ベント弁部のネジ穴加工不良について
2005/08/30	2号機	鉄イオン供給装置電解槽伝導金具ライニング剥離について
2005/08/30	4号機	キャスク保管建屋内誘導灯点検時における警報の発生について
2005/08/30	5号機	TGS N33 - F031弁駆動部トルクスイッチ交換について
2005/08/30	5号機	TCW熱交換器#B号機 冷却管減肉について
2005/08/30	5号機	RD系隔離弁弁間リークテスト試験不成立について
2005/08/30	5号機	[N72 - F512A/B/C/D/F] 弁体/弁座シート量減少について
2005/08/30	6号機	ケーブルチェッカープリント部不良について
2005/08/30	7号機	MUWP弁[P11 - F0062]グランドリークについて
2005/08/30	その他	貝処理 コンテナ移動台車POS402動作不良について
2005/08/30	その他	貝処理 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ吐出不良について
2005/08/30	その他	貝処理 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプC入口配管破損について
2005/08/30	その他	貝処理 洗浄破碎貝ホッパーPOS405動作不良について
2005/08/31	1号機	RPVヘッドスプレインズル先端廻り止め溶接部PT指示について
2005/08/31	1号機	直流24V蓄電池1A(セルNo.8)の不具合について
2005/08/31	1号機	D11系 温度指示設定器SET LOCK不良について
2005/08/31	2号機	鉄イオン注入設備流量計フランジゴムライニング剥離について
2005/08/31	4号機	運転日誌[3]PID番号誤記箇所発見について
2005/08/31	4号機	励磁用変圧器放熱器油漏れについて
2005/08/31	5号機	MGセット流体継手(B)下ケース側面閉止フランジからの油にじみについて
2005/08/31	6号機	非常用ディーゼルダクト内の溜り水について
2005/09/01	1号機	非常用予備電源装置検査(その3)における検査対象計器の動作値許容範囲逸脱について
2005/09/01	1号機	トラベリングスクリーン(A)(B)(E)シャーピン断検出LS動作不良について

発見日	号機	件名
2005/09/01	1号機	G31 - AO - F138Aコイル直流抵抗値低下について
2005/09/01	1号機	LSTr1SB冷却ファンNo.6サーマルトリップについて
2005/09/01	1号機	開度検出器絶縁不良について
2005/09/01	1号機	検出元弁シートバスについて
2005/09/01	4号機	TSWポンプ(A)グランドリーク増加による不具合について
2005/09/01	5号機	排気筒放射線モニタ(SCIN)A線源校正時指示不良について
2005/09/01	5号機	PHS基地局増設工事における搬出物品の汚染発生について
2005/09/01	5号機	CD陰イオン樹脂再生塔 給・復水系設備検査(その1) 漏えい検査時におけるリ - クについて
2005/09/01	5号機	主変圧器一次側ブッシングR相、S相からの油にじみについて
2005/09/02	1号機	温度検出器(R44 - TE074H - 5)フレキコネクタ破損について
2005/09/02	1号機	P41 補機冷却海水ポンプ(B)吐出弁[P41 - F002B] ゴムライニング亀裂について
2005/09/02	1号機	発電機コレクタ側シールリング上半スプリングのPT指示について
2005/09/02	1号機	屋外NPB点検口締付ボルト折損について
2005/09/02	1号機	補機スクリーン水位検出器異常について
2005/09/02	1号機	屋外NPB H回路(屋外貫通部)缶体発錆について
2005/09/02	1号機	N71 - LS012A - 1フランジ面腐食について
2005/09/02	2号機	タイマーリレー(P95 - T176)動作不良について
2005/09/02	2号機	スクラムタイミングレコーダ盤異常について
2005/09/02	2号機	HECW冷凍機(D)タイマー不良について
2005/09/02	5号機	P51 - F207シートリークについて
2005/09/02	6号機	DACS - 2サブシステム異常警報発生について
2005/09/02	7号機	MCR加湿器(A - A)NFBTリップについて
2005/09/03	2号機	R / B給気風量(U41 - FT004)動作不良について
2005/09/03	3号機	R / B南東No.2サブドレン動作不良について
2005/09/03	5号機	大湊側H / B給水ポンプ(D)吐出圧力計指示不良について
2005/09/04	6号機	RIP - ASD(G)変換器盤 軽故障警報発生について
2005/09/05	1号機	原子炉水位計仕様違いについて

発見日	号機	件名
2005/09/05	1号機	補機水路用鋼製角落し腐食について
2005/09/05	1号機	G31 - AO - F084B, F095B, F139BAO弁付属品エアフィルタードレンプラグリークについて
2005/09/05	1号機	G31 - AO - F086Bフェルールクラックについて
2005/09/05	1号機	G31 - AO - F017A電磁弁エアエキゾースト部エアリークについて
2005/09/05	1号機	G31 - AO - F086Dフェルールクラックについて
2005/09/05	2号機	スタッドテンション(No.4)動作不良について
2005/09/05	2号機	CRDボルト脱着機アンカプル検知ランプ不点灯について
2005/09/05	2号機	IRM - Fケーブル不適合について
2005/09/05	3号機	M/D - RFP(A) / Z空調機ドレンライン詰まりについて
2005/09/05	5号機	「放射線計測器線源校正装置」校正記録における線源番号の誤記入について
2005/09/05	5号機	主油タンク用電気式油分離器パワーバック短絡について
2005/09/05	5号機	B21 - FT - 001B - 2, C - 2のテスト弁H側リークについて
2005/09/05	5号機	D / G予備品 排気弁シート部溶接境界部 剥離について
2005/09/05	5号機	T / B排気処理装置(C)フィルタ枠の破損について
2005/09/05	5号機	T / B排気処理装置(C)フィルタ枠押さえ金具の破損について
2005/09/05	5号機	RSWストレナー(E)差圧検出FRP配管からのにじみについて
2005/09/05	その他	No.1純水タンクMT指示模様について
2005/09/06	1号機	給水加熱器ECT検査用コイル折損について
2005/09/06	1号機	C UWポンプ(B)のインペラ及びライナーディスクの接触傷について
2005/09/06	1号機	空冷チラー(A)圧縮機NO.1冷媒微少漏えいについて
2005/09/06	1号機	N21系 復水器エキスパンションシール水弁[N21 - F101A] ケーブルコネクター破断について
2005/09/06	1号機	[N21 - F028A - D - B・N21 - F031D - B]パッキンはめ輪割れについて
2005/09/06	1号機	N22系 液位発信器計装弁シートパスについて
2005/09/06	2号機	B21 - F001Kロワーリング用セットピンネジ部焼付きについて
2005/09/06	3号機	CWP(B)自滑水ライン洗浄について
2005/09/06	5号機	大湊側補助ボイラー4A清缶剤ライン缶体側フランジ部蒸気リーク発生について
2005/09/06	5号機	循環水配管電気防食装置制御盤(H21 - P411)電流計指示値精度外について

発見日	号機	件名
2005/09/06	7号機	トラベリングスクリーン(A)洗浄水ライン配管腐食について
2005/09/06	7号機	D/W内露点計指示変動について
2005/09/07	1号機	PLR配管除染座(A)系溶接部RT結果について
2005/09/07	1号機	E51-F010ケーブル被覆の不具合について
2005/09/07	1号機	N22系 液位発信器計装弁シートパスについて
2005/09/07	1号機	N22系 液位発信器計装弁シートパスについて
2005/09/07	2号機	発電機同期検定器(N41-SYI601)管理値逸脱について
2005/09/07	2号機	HCUスクラム弁 分解前L/Tにおけるシトリックについて
2005/09/07	2号機	HCU方向制御弁 分解前L/T時におけるシトリックについて
2005/09/07	2号機	IA圧縮機(A)後部冷却器ディスタンスカラーのドレン穴より水たれについて
2005/09/07	3号機	スクリーン(F)角挿入用ガイド取付け部架台破損について
2005/09/07	4号機	RCW熱交(A)海水側差圧計指示スティックについて
2005/09/07	5号機	N21-AO-F016A 電磁弁エアリークについて
2005/09/07	5号機	復水脱塩塔Cドレン弁エアバルブ作動不安定について
2005/09/07	5号機	N21-AO-F016B 電磁弁エアリークについて
2005/09/07	5号機	過渡現象記録装置アナログ信号指示値異常について
2005/09/07	その他	大湊側焼却設備 雑固体コンベアB 動作について
2005/09/07	その他	大湊側焼却設備 雑固体投入カウンタ表示不一致について
2005/09/07	その他	大湊側焼却設備 全雑固体投下完了インターロック不適合について
2005/09/08	1号機	PLR配管A系除染座修理工事 残層溶接部 RT結果について
2005/09/08	1号機	C/A送・排風機(B)試運転データ未採取について
2005/09/08	1号機	復水器タービンバイパス箱内部構造物溶接線割れについて
2005/09/08	1号機	D11系 パージポンプ端子台絶縁不良について
2005/09/08	1号機	D11系 パージポンプ端子台絶縁不良について
2005/09/08	1号機	D11系 パージポンプ端子台絶縁不良について
2005/09/08	1号機	D11系 グラコンバイアルパージポンプケーブル不良について
2005/09/08	2号機	11回監視機能健全性確認検査(その7)HCW蒸留水タンク(B)検査中断について

発見日	号機	件名
2005/09/08	2号機	R / B オペフロ 原子炉ウェルプール内ゴミ回収について
2005/09/08	2号機	電動弁用コネクタ固着について
2005/09/08	2号機	主タービン軸受給油Wストレナ切替弁(#3~9)下部油にじみについて
2005/09/08	5号機	工具センターより借用のパールの識別用ICチップの紛失について
2005/09/08	5号機	E51-LS-008のテスト弁(L側)のシートパスについて
2005/09/08	5号機	CR(02-23)PIP不良について
2005/09/08	5号機	[N11-F508・N11-F511] ボンネットガスケット面傷について
2005/09/08	5号機	N35-LS-002B(H)[N22-F725B] ジョイントボルト、ねじ山破損について
2005/09/08	6号機	OG予熱器入口水素濃度計の不具合について
2005/09/09	1号機	SWポンプ(B)吐出弁シートパスについて
2005/09/09	1号機	R44系 排気カガス温度検出器フレキシブルチューブのコネクタ破損について
2005/09/09	1号機	RCICトリップソレノイド直流抵抗増大について
2005/09/09	5号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査時の想定不適合発生について
2005/09/09	5号機	N36-LS-030(L) ジョイントボルトネジ山破損について
2005/09/09	5号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A)ドレン配管トレースヒーター端子ボックス損傷について
2005/09/09	その他	貝処理設備 脱臭設備NO1洗浄ユニットPH計指示不良について
2005/09/09	その他	大湊側洗濯機(D・E)号機 給水ホース劣化について
2005/09/10	1号機	起動停止用SJA E第一段作動蒸気入口ドレン弁パッキンはめ輪割れについて
2005/09/10	1号機	SJA E作動蒸気PCV後ドレン弁シート部ステライト欠損について
2005/09/10	4号機	MTrトランスヤード排水ポンプくみ上げ不良について
2005/09/11	2号機	MSIV停止時L/T圧力の異常について
2005/09/11	2号機	燃料交換機制御システム 地上操作卓画面表示障害発生について
2005/09/11	6号機	R/A、T/A送風機(A)の不具合について
2005/09/11	6号機	LPRM44-37B下限について
2005/09/11	RW設備	RW/Bエリア放射線モニタ記録計紙送り不良について
2005/09/12	1号機	R/B海側通路の誘導灯破損について
2005/09/12	1号機	主冷凍機(B)水室の渦流探傷検査における凝縮器側チューブの減肉指示について

発見日	号機	件名
2005/09/12	1号機	A0弁付属品エアフィルタードレンプラグリークについて
2005/09/12	1号機	P41SW TCW熱交(A)トスフィルタ - プロ - 切替弁後弁ゴムライニング硬化について
2005/09/12	1号機	RCIC系(E51-008)弁体ステライト部線状欠陥について
2005/09/12	1号機	N71系 温度検出器絶縁抵抗不良について
2005/09/12	1号機	N71系 温度検出器絶縁抵抗不良について
2005/09/12	1号機	N71系 温度検出器絶縁抵抗不良について
2005/09/12	2号機	MSV油筒よりEHC油滴下について
2005/09/12	2号機	CV#3クロスヘッドトルク値低下について
2005/09/12	4号機	OD-1実施時TIP全自動走査中断について
2005/09/13	1号機	ISI第一種PT検査 表面処理磨き不足について
2005/09/13	1号機	D/W内張出しステップ不具合について
2005/09/13	1号機	G31-F031弁体、弁座エロージョンについて
2005/09/13	1号機	南66kV開閉所125V蓄電池(セルNo.15)の不具合について
2005/09/13	2号機	HCV収集タンク3号機側入口弁 駆動部ピストンロッドねじ部かじりについて
2005/09/13	2号機	N36-RCV-F010用電磁弁エアエキゾースト部シートリークについて
2005/09/13	2号機	N11-LS011Aテスト弁不良について
2005/09/13	2号機	RFP-T(B)LP-CVラックとピニオン磨耗について
2005/09/13	4号機	タービン系ソフトアイソレ装置異音発生について
2005/09/13	5号機	タービン配管点検(RT)ソケット溶接部不具合について
2005/09/13	7号機	MCR加湿器(A-B)給水電磁弁不良について
2005/09/13	その他	大湊側焼却設備 雑固体投入試験時、雑固体コンベアBへの移動不可について
2005/09/13	その他	大湊側焼却設備 雑固体投入試験時、供給設備フラップ及び廃棄物投入ボックス上部扉の動作不良について
2005/09/14	1号機	PLR配管除染座下流側溶接継手RT欠陥について
2005/09/14	1号機	蒸化器加熱蒸気減圧弁(N81-F012) シールリング割れについて
2005/09/14	1号機	B21-F032Aボンネット部からののにじみについて
2005/09/14	1号機	N21系 第1給水加熱器(B)出口弁本体ドレン弁パッキンはめ輪割れについて
2005/09/14	1号機	SB-1(7A)VCBにおける制御回路断路部(ピン)の劣化について

発見日	号機	件名
2005/09/14	1号機	M / C 1 S B - 1 (7 A) における接続位置制御回路断路部 (S D S) の劣化について
2005/09/14	1号機	M / C 1 S B - 1 (7 A) における試験位置制御回路断路部 (S D S) の劣化について
2005/09/14	2号機	タービン本体 L P B 外部車室大気放出板変形について
2005/09/14	2号機	給水弁開度発信器スパン不良について
2005/09/14	2号機	T / D R F P (A) 給油配管角フランジ用ボルトの不具合について
2005/09/14	4号機	原子炉水サンプリングラック内、弁不具合について
2005/09/14	6号機	床ドレンファンネル名称はがれについて
2005/09/14	その他	大湊側焼却設備 雑固体供給設備自動運転中における空パレットの動作不良について
2005/09/14	その他	大湊側補助ボイラー 4A 缶水溶存酸素サンプル流量計流量調節弁シートパスについて
2005/09/15	1号機	超過流量逆止弁修理 M S - 5 7 8 X ライン勾配について
2005/09/15	1号機	補機スクリーン洗浄ポンプ (A) 電動機電線管損傷について
2005/09/15	1号機	補機スクリーン洗浄ポンプ (B) 電動機フレキ電線管コネクタ損傷について
2005/09/15	1号機	P 3 8 系 温度検出器絶縁抵抗不良について
2005/09/15	2号機	スクリーン装置 (C) パー・トラ本体フレーム ガイドレール損傷について
2005/09/15	2号機	主タービン軸受入口ストレナバランス弁グランド部より油にじみについて
2005/09/15	2号機	R F P - T (B) L P - C V (# 3) レバーピン磨耗について
2005/09/15	4号機	P 1 3 - F 2 6 4 弁シートパスについて
2005/09/15	5号機	C F 保持ポンプ (I) 吐出圧力低下について
2005/09/15	6号機	T / B H C W サンプ (B) ポンプ (B) シール水入口弁シートパスについて
2005/09/16	1号機	復水脱塩塔 J 復水出口管ドレン弁 弁体シ - ト面傷・へこみについて
2005/09/16	1号機	C F プリコ - トポンプ (B) インペラ - P T 指示について
2005/09/16	1号機	主油タンク内部塗装剥離について
2005/09/16	1号機	給水制御弁ロワー・アッパーブッシュ損傷について
2005/09/16	1号機	P L R M G セット (B) 発電機、励磁機オイルリング変形について
2005/09/16	1号機	C R D (B) A O P 電動機ハウジング内径許容値逸脱について
2005/09/16	2号機	パー回転式スクリーン装置 (C) 本体フレーム ガイドライナー摩耗について
2005/09/16	2号機	P 2 1 - F 6 3 0 弁棒らせん傷について

発見日	号機	件名
2005/09/16	2号機	RFP-T(B) 高圧車室用ロックピン損傷について
2005/09/16	3号機	プロセスモニタ機能検査(K3-9-41-2B/3B-M-2)要領書誤記について
2005/09/16	4号機	CCCC系ボール回収器B出口弁N72-F007Bハンドル脱落について
2005/09/16	5号機	オイルスナップトラベルスケール脱落について
2005/09/16	5号機	軽油タンク(A)エリア排油元弁ハンドル開操作不能について
2005/09/16	6号機	MSHドレンタンク(A1)LT不良について
2005/09/17	1号機	S/C底部ライナプレート(内張)へこみについて
2005/09/17	1号機	CRGT復旧時の挿入不可について
2005/09/17	1号機	シャワー室ファンネルストレーナ破損について
2005/09/17	1号機	1SB-1(4B)VCBにおける制御回路断路部の劣化について
2005/09/17	1号機	1SB-2(7B)VCBにおける制御回路断路部の劣化について
2005/09/17	1号機	M/C1SB-1(4B)における試験位置制御回路断路部(SDS)の劣化について
2005/09/17	1号機	M/C1SB-2(7B)における接続位置制御回路断路部(SDS)の劣化について
2005/09/17	1号機	M/C1SB-2(7B)における試験位置制御回路断路部(SDS)の劣化について
2005/09/17	1号機	M/C1SB-1(5A)における試験位置制御回路断路部(SDS)の劣化について
2005/09/17	5号機	HNCWPCV外側戻り隔離弁 開動作不良について
2005/09/18	2号機	退出モニタによる4Bq超えについて
2005/09/19	1号機	RHIW熱交換器 #A伝熱管減肉について
2005/09/19	1号機	LSTr1SB本体用吸湿呼吸器における吸湿材取出栓の破損について
2005/09/19	2号機	タービン本体LPC外部車室TB側溶接部浸透指示模様について
2005/09/19	2号機	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁小弁前弁グリース漏れについて
2005/09/19	3号機	PLRポンプ(A)吸込温度A1指示不良について
2005/09/19	4号機	CC系(A)ボール回収不良について
2005/09/20	1号機	グラント蒸気排風機 B号機 反CP側軸受箱間隙許容値超えについて
2005/09/20	1号機	N22系 レベルスイッチフロート溶接部指示模様について
2005/09/20	2号機	PLR MGセット(A)オイルリングねじれについて
2005/09/20	2号機	D/G(A)排気弁シート溶接部の浸透指示模様について

発見日	号機	件名
2005/09/20	2号機	D / G (A) 排気弁シート歪みについて
2005/09/20	2号機	R C W H x (A) チューブ減肉について
2005/09/20	2号機	タービン本体 L P C 外部車室 G E N 側溶接部浸透指示模様について
2005/09/20	2号機	E H C 圧力スイッチ接点動作不適合について
2005/09/20	4号機	第6給水加熱器(C)ドレン水位上昇に伴う計器の不具合について
2005/09/20	4号機	ボール循環ポンプ(B)吐出配管Uバンド破損について
2005/09/20	5号機	給・復水設備検査(その2)検査時におけるアイスポットの健全性確認不適合について
2005/09/20	5号機	放水口サンプリング(海水)配管から放水口ヤードへの海水の流出について
2005/09/20	5号機	復水脱塩塔(F)ベント弁 A O 弁駆動部からのエアリークについて
2005/09/20	5号機	N 3 9 - A O - F 5 1 0 A 電磁弁エアリークについて
2005/09/20	6号機	C C 系(C)吸込みライン貝詰まりについて
2005/09/20	その他	貝処理 アニオン系ポリマ原液ポンプ吐出不良について
2005/09/21	1号機	D / G (A) 排気弁弁座溶接部の浸透指示模様について
2005/09/21	1号機	L P R M コネクターケーブル断線について
2005/09/21	1号機	C R D (S / N 1 0 4 3) L / T に於けるインポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/09/21	1号機	C R D (S / N 1 1 6 4) L / T に於けるインポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/09/21	1号機	C R D (S / N 1 0 4 2) L / T に於けるインポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/09/21	1号機	除染シンク(D 0 0 5)洗浄弁シートパスについて
2005/09/21	2号機	タービン本体 L P B 外部車室 T B 側溶接部浸透指示模様について
2005/09/21	2号機	C W P ホゴカン、エポキシコーティング剥離について
2005/09/21	2号機	C W P ツバツキスリーブ、エポキシコーティング剥離について
2005/09/21	2号機	電磁弁ボックスエア供給ラインユニオン部よりエアリークについて
2005/09/21	2号機	R S W ポンプ(A)(C)インペラ他の腐食、磨耗について
2005/09/21	3号機	回転体振動監視装置検出器故障について
2005/09/21	5号機	W 3 2 - F 1 0 4 B 弁本体腐食について
2005/09/21	6号機	スタック(B)サンプルポンプ吐出側フィルターカートリッジ脱落について
2005/09/21	6号機	計装継手部より油にじみについて

発見日	号機	件名
2005/09/21	6号機	FD43故障P704軽故障ANN発生について
2005/09/21	6号機	計装継手部より油にじみについて(N38 - PI - 022A)
2005/09/21	6号機	計装継手部より油にじみについて(N38 - PI - 036B)
2005/09/21	7号機	CRTハードコピー印字不能について
2005/09/22	1号機	RHIW熱交換器 # C伝熱管減肉について
2005/09/22	1号機	CRD(S/N1089、1044、1166)L/Tに於けるインポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/09/22	1号機	電解槽発生ガス流量監視用差圧計元弁の不具合について
2005/09/22	1号機	TCW熱交出口母管圧力計検出元弁腐食について
2005/09/22	1号機	計装配管ユニオン部腐食について
2005/09/22	2号機	タービン本体LPB外部車室GEN側溶接部浸透指示模様について
2005/09/22	2号機	CWP シャフトスリーブにおける廻り止めネジ腐食について
2005/09/22	2号機	F265B弁棒固着について
2005/09/22	3号機	プロセス計算機軽故障(CPU#5停止)ANN発生について
2005/09/22	3号機	発電機水素ガスポンベ出口弁不具合について
2005/09/22	5号機	循環水配管電気防食装置における復水器B1入口部の電位調整不適合について
2005/09/22	5号機	循環水配管電気防食装置における復水器B2出口部の電位調整不適合について
2005/09/22	5号機	RW排水放射線モニタ洗浄水圧力調節弁不具合について
2005/09/23	1号機	CRD(S/N1080、96-004、96-002、1106)L/Tに於けるリーク量不適合について
2005/09/23	2号機	プロセス計算機3CPU電源装置故障について
2005/09/23	2号機	PLR MGセット(A)EXコレクターリングの振れ値管理値超えについて
2005/09/23	2号機	MCC 2C-1-3(3D)ユニット 電磁接触器変色について
2005/09/23	2号機	MCC 2C-1-3(5D)ユニット 電磁接触器変色について
2005/09/23	3号機	復水器補給水調節弁P13-LCV-F054グランドリークについて
2005/09/23	5号機	RSW(C)潤滑水弁動作不良について
2005/09/23	RW設備	R/W設備HCW濃縮装置HSCR導電率計指示値ハンチング発生について
2005/09/24	1号機	CRD(S/N1204、1170、85-006)L/Tに於けるリークについて
2005/09/24	5号機	トリウムサンプルラックアイソレータ電源スイッチについて

発見日	号機	件名
2005/09/24	7号機	OG系排ガス復水器ドレン水位(A)/(B)偏差の不具合について
2005/09/25	5号機	HB 4C安全弁の背圧調整コックより蒸気漏れについて
2005/09/25	6号機	密封油真空ポンプベースドレン受け排水ライン詰まりについて
2005/09/25	6号機	I/F-N軽故障*P651ANN発生について
2005/09/25	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)逆止弁の不具合について
2005/09/26	1号機	CRD(S/N85-004、85-001、1085、1167)L/Tに於けるリークについて
2005/09/26	2号機	プロセス計算機1CPU-2筐体内 5V電源リップル値異常について
2005/09/26	2号機	MCR排風機(A)羽根車ボス穴-電動機シャフトはめ合い値の基準値逸脱について
2005/09/26	2号機	P/C2C-1(6C)SSTD特性試験 管理値逸脱について
2005/09/26	3号機	放水側サイフォンブレーク弁テスト弁(A)開側LS接点不良について
2005/09/26	3号機	FEI系弁シートパスについて
2005/09/26	4号機	キャスクピット内ゴミ発見について
2005/09/26	5号機	定期事業者検査「気体廃棄物処理系設備検査」検査要領書の誤記について
2005/09/26	5号機	N39-AO-F004 クイック弁エアリークについて
2005/09/26	5号機	CKT-23絶縁抵抗値不良について
2005/09/26	5号機	大湊側LD洗濯設備HS入口圧力調整弁動作不良について
2005/09/26	5号機	CKT-5絶縁抵抗値不良について
2005/09/26	5号機	CKT-6絶縁抵抗値不良について
2005/09/26	5号機	CKT-7絶縁抵抗値不良について
2005/09/26	5号機	北側OF洞道送風機Aヒューズ切れ頻発について
2005/09/26	7号機	HNCW冷凍機(D)潤滑油圧力低トリップについて
2005/09/26	7号機	HNCW冷凍機(D)トリップについて
2005/09/27	1号機	補機スクリーン洗浄ポンプ(A)電動機ファンカバー損傷について
2005/09/27	1号機	CRD(S/N1133、1053、1169)L/Tに於けるアウトポート加圧漏えい試験時のリーク量不適合について
2005/09/27	1号機	CRD取付(L/N30-03)復旧確認時に於けるリーク発見について
2005/09/27	5号機	B系運転性能検査時におけるデジタルオシロ動作不良について
2005/09/27	5号機	LD系HS入口圧力調整弁ストレナーナ出口トラップ動作不良について

発見日	号機	件名
2005/09/27	5号機	南側OF - CV洞道A系主電源確認ランプ消灯について
2005/09/27	6号機	原子炉系ロジックモニタのシステム構成図赤色表示について
2005/09/28	1号機	SLC機能検査における検査官の管理区域入域未処理について
2005/09/28	2号機	D / G定期事業者検査(分解検査)PT試験面への接触について
2005/09/28	3号機	TIP ch.C「検出器駆動異常」警報発生について
2005/09/29	6号機	APRM(B)指示記録計及び大型表示盤指示計ダウンスケールについて

5. 不適合管理委員会審議件数

A	1
B	3
C	64
D	370
対象外	4
総計	442