

不適合管理状況(11月審査分)

1. Bグレード 9件

発見日	号機	件名
2005/09/12	5号機	平成17年度第2回保安検査での指摘事項 復水器真空度低下に伴う原子炉自動停止にかかる不適合について
2005/09/21	2号機	平成17年度第2回保安検査での指摘事項 原子炉建屋1階南西エアロック二重扉の同時開事象について
2005/09/21	1号機	平成17年度第2回保安検査での指摘事項 原子炉建屋エアロック二重扉の同時開事象について(4件)
2005/09/21	その他	平成17年度第2回保安検査での指摘事項 品質保証活動の不備について(8件)
2005/09/21	その他	平成17年度第2回保安検査での指摘事項 地震後の対応に関する2次マニュアルの改定に伴う3次マニュアル修正作業の遅れについて
2005/10/27	2号機	計測器の管理に関する調達要求と検査要領書との不整合について
2005/10/31	2号機	定期安全管理審査(文書審査)での指摘事項 計測器の使用管理の記載不備について
2005/11/07	1号機	定期安全管理審査(文書審査)での指摘事項 協力事業者計測器の管理の記載不備について
2005/11/09	1号機	PLRポンプ(A)吸込温度計測用ウェル製作寸法不良について

2. Cグレード 37件

発見日	号機	件名
2005/08/22	5号機	建設時使用前検査成績書の紛失について
2005/10/21	2号機	D/G系弁のPTW点検対象機器への追加忘れについて
2005/10/24	5号機	一般計測設備他定検工事における搬出物品の汚染発生について
2005/10/26	その他	RW建屋PLRポンプ点検時に発生したサンプルット内水漏れについて
2005/10/28	1号機	主要制御系機能検査:再循環流量制御装置操作端組合せ検査実施時の検査要領書の誤記について
2005/10/28	3号機	搬出物品確認申請書・確認書(A)の記録不備について
2005/10/28	その他	旧書式による力量確認・有効性評価表の更新について
2005/10/29	1号機	燃料装荷作業におけるステップ789のスキップについて
2005/10/31	6号機	RC&IS重故障発生について
2005/10/31	6号機	TIP(A)自動停止について
2005/10/31	その他	「業務教育(研修)計画・実績表」の様式誤りおよび目標とする力量水準区分の記載項目不足について
2005/11/01	1号機	SGTS排ガス放射線モニタ保温用ヒーターのケーブル番号および電線管番号の間違いについて

発見日	号機	件名
2005/11/02	5号機	仮設足場の補強不足について
2005/11/04	6号機	CC系(C)ボール回収率低下について
2005/11/05	6号機	CC系(A)ボール回収率低下について
2005/11/07	4号機	HNCW冷凍機(D)油ポンプ過負荷について
2005/11/07	5号機	RHR(B)SHC注入ライン[350A - RHR - 028]の不具合について
2005/11/07	7号機	TIP異常 軽故障警報発生について
2005/11/07	その他	三次マニュアル「アクシデントマネジメントの手引き」の配付遅延について
2005/11/08	1号機	OG排ガス復水器系統水張り時の安全弁からの漏えいについて
2005/11/08	1号機	バックアップ酸素注入弁[P96 - F154]ヒューズ切れについて
2005/11/08	5号機	原子炉熱出力瞬時値変動に伴う不具合について
2005/11/09	2号機	TCW熱交換器(B)出口弁 [P42 - F005B]弁体及び配管ライニング損傷について
2005/11/15	1号機	大気圧時スクラム作業におけるCR34 - 59全挿入ランプ点灯の不備について
2005/11/15	6号機	SRNM ch, C / G PTW作業に伴う重要警報発生事象について
2005/11/16	1号機	大気圧時スクラム作業におけるCR54 - 39引抜動作の不備について
2005/11/19	3号機	RHR Hxバイパス弁[E11 - MO - F004A]全開不良について
2005/11/21	2号機	可燃性ガス濃度制御系機能検査(K2 - 11 - 54 - 1B - 運)定期事業者検査要領書の誤記について
2005/11/21	2号機	D / G - 2B機関試運転における燃料ハンドル位置異常警報発生について
2005/11/21	3号機	タービン管理区域エレベーター扉故障によるエレベーター停止について
2005/11/21	5号機	「SSMバイパス 10給水流量」アラーム発生について
2005/11/22	2号機	HPCS D / G無負荷摺り合わせ運転中の過速度(機械式)トリップについて
2005/11/23	6号機	タービン建屋大物搬出入口からの作業員の誤退出について
2005/11/24	1号機	T / B主蒸気管区域周囲温度検出器(E31 - TE140D)の不具合について
2005/11/24	6号機	LCW収集槽入り口弁の全閉に伴うR / BLCWサンプポンプ(D)締め切り運転発生について
2005/11/25	その他	屋外放射線監視データの処理不具合について
2005/11/28	その他	第11回定検および1号機第14回定検におけるチェックシート変更依頼書受領忘れについて

3. Dグレード 271件

発見日	号機	件名
2005/09/06	2号機	PLR(B)ケーシング振動計ケーブル損傷について
2005/09/09	1号機	P45-F612B 2次側配管フランジ割れについて
2005/09/28	2号機	R43-LIST383Aガイドワイヤー用保護管タンク側検出座の腐食について
2005/10/06	2号機	CRD系自動/手動切替(C12-D010B)開度指示不良について
2005/10/07	1号機	R1Wサージタンク内面腐食について
2005/10/10	1号機	P41-F003A 弁体腐食、弁箱ライニング部傷について
2005/10/11	2号機	G31-F062D用クイックダンプ弁上部よりエアリークについて
2005/10/14	1号機	HCW貯留槽純水供給止め弁 駆動部ピストンロッドねじ部かじりについて
2005/10/17	2号機	N34-PS070用テスト弁ハンドル破損について
2005/10/18	2号機	工具センター借用工具紛失について
2005/10/18	2号機	主タービン軸受#7ダブルストレナコックふた部シール面油にじみについて
2005/10/19	1号機	Hx/B非常用排風機(A)反負荷側ブラケットハウジング内径許容値逸脱について
2005/10/19	1号機	T31-TE012Rの絶縁抵抗不良について
2005/10/19	2号機	N21-LR602(G)サーボモータ不良について
2005/10/20	1号機	中央制御室における現場と図面の差異について
2005/10/20	その他	水処理装置冷却水ドレン弁弁座腐食について
2005/10/21	2号機	H25-P011 CRD水圧制御ユニットエリア(A) 現場指示計について
2005/10/25	2号機	主変圧器!PBフレキ導体平編部損傷について
2005/10/25	2号機	主変圧器!PB端子箱点検扉ゆがみについて
2005/10/26	1号機	DG(A)非常用送風機(C) 電動機グリスニップルの割れについて
2005/10/26	1号機	K11-F102,F103弁間リークテスト不合格について
2005/10/26	1号機	CIVスイッチボックス ゴムブッシュ損傷について
2005/10/26	1号機	P41系 差圧発信器受圧部コーティング材はがれについて
2005/10/26	1号機	B系タブロゲ装置ボール捕集器駆動部No.6ケーブルフレキシブルチューブ破損について
2005/10/26	2号機	スクリーン装置(B)(F)本体フレーム ガイドレール損傷について
2005/10/27	1号機	タブロゲ装置ボール再注入ポンプ#B電動機ケーブルフレキシブルチューブ損傷について

発見日	号機	件名
2005/10/27	1号機	RFP - T ターニング装置バックラッシュ設計値外れについて
2005/10/27	1号機	S / B冷凍機(A)ピニオンメタルひびについて
2005/10/27	1号機	R / A給気ダクト継目部微少漏えいについて
2005/10/27	2号機	主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査・実施記録(手順)のテスター接続箇所の「添付1」記載不備について
2005/10/27	2号機	HPCSポンプ羽根車羽根部の浸透指示模様について
2005/10/27	2号機	RHR系弁弁体入口側指示模様について
2005/10/27	2号機	オイルスナッパー部品損傷について(サポート番号 MS - 313 - S01)
2005/10/27	2号機	T / B B1FL 復水器(A)山側 蛍光灯損傷について
2005/10/27	2号機	小口径配管ソケット溶接部差込不良について
2005/10/27	2号機	N72系圧力計ゲージユニオンおよび検出配管の腐食について
2005/10/27	2号機	TSW注入弁【P95 - F019】ボルト腐食について
2005/10/27	その他	リサイクルIDカード運用方法検討時のテスト写真撮影について
2005/10/28	1号機	復水器偏流防止板取付用構造物ボルト穴の割れについて
2005/10/28	1号機	スクリーンITV(No.35 取水口A - B、No.36 取水口E - F)における電動レンズのアイリス動作不良について
2005/10/28	2号機	DC125V充電器盤2A及び2B電圧継電器コイルカバー破損について
2005/10/28	2号機	HWHバックアップ熱交換器廻りバルブの傷について
2005/10/28	2号機	計算機S1単位化工事での工事監理員変更通知発行忘れについて
2005/10/28	6号機	燃料交換機計算機システムコンソールの使用不可を確認について
2005/10/29	1号機	復水器上部接続片ラバーEXP締付ボルト損傷について
2005/10/29	6号機	RHR(C)室水密扉上側部蝶番ボルトおよびワッシャー脱落について
2005/10/31	1号機	HPCP(A)MOPカップリングカバー戻り配管取付フランジ部ボルト穴ネジ部損傷について
2005/10/31	1号機	BC / P内タブロゲ装置点検用架台腐食について
2005/10/31	1号機	ドラム移載装置 定位置LS動作不良について
2005/10/31	1号機	HPCP (C)オイルクーラー冷却水入口弁【P22 - F014C】スタフィンボックス腐食について
2005/10/31	1号機	P71 - TE213の絶縁抵抗不良について
2005/10/31	2号機	スクリーン装置 バー回転式スクリーン電動機(A)U相ケーブル被覆割れについて
2005/10/31	2号機	定期事業者検査(HPCS系ポンプ分解検査)成績書誤記について

発見日	号機	件名
2005/10/31	2号機	DC250V充電器盤(常用)過電流継電器動作不良について
2005/10/31	2号機	エリア火気養生作業中、トタン板による左手人差し指切創について
2005/10/31	2号機	CWPベント配管フランジボルトおよびUボルト腐食について
2005/10/31	2号機	CWP前角設置用枕木損傷について
2005/10/31	5号機	RW計算機CRTハードコピー装置2印刷不能について
2005/10/31	6号機	M/D RFPボルトテンショナーホースカプラー汚染について
2005/10/31	7号機	W32-F103Cスクリーン(C)洗浄水元弁の弁体腐食について
2005/11/01	1号機	タ-ピン本体・ロ-タ接地装置管理値外について
2005/11/01	1号機	S/B冷凍機B潤滑油ストレーナつまりについて
2005/11/01	1号機	D/G(A)空気圧縮機電動機異音について
2005/11/01	1号機	主変圧器昇降用梯子における昇降口扉ハンドル不良について
2005/11/01	1号機	FHM主ホイストワイヤーロープ型くずれについて
2005/11/01	1号機	荒浜側洗濯廃液系加熱器の溶接施行法の誤記について
2005/11/01	2号機	B21-F021B弁体当り面指示模様について
2005/11/01	2号機	N62-AO-F101付属品減圧弁フィルターキャップネジ部エアリークについて
2005/11/01	3号機	T/BNo.1・2クレーンパトライト取付部劣化について
2005/11/01	5号機	CRDポンプ(B)オイルフィルター取付け部油にじみについて
2005/11/01	5号機	大湊側H/B給水ポンプ(B)吐出圧力計指示不良について
2005/11/01	6号機	燃料交換機の中継端子箱内端子台損傷について
2005/11/01	7号機	大型スクリーン画像不良について
2005/11/01	7号機	復水器Cフラッシュボックス廻りVGWドレン弁(P71-F501)シートパスについて
2005/11/01	その他	シャワー室ファンネルストレーナ破損(2)について
2005/11/02	1号機	DG(A)非常用送風機(C)羽根車キーのひびについて
2005/11/02	2号機	P46-F423 ふた、弁箱腐食について
2005/11/02	2号機	主変圧器新製ユニットクーラーフレーム枠変形について
2005/11/02	2号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査におけるRFP吐出ヘッダ圧力計検査時の検査成績書記載の入力値の誤記について
2005/11/02	3号機	SRV漏えい・主蒸気ドレン温度記録計 紙送り不良について

発見日	号機	件名
2005/11/02	5号機	制御棒駆動機構部温度記録計点検依頼について
2005/11/02	6号機	MSラインプラグ 自己保持センサー動作不良事象について
2005/11/03	2号機	主変圧器新製一次ブッシング損傷について
2005/11/04	1号機	CD N27 - F222 スイッチアクチュエータ破損について
2005/11/04	1号機	D/D消火ポンプ自動起動用DPIS O.S不具合について
2005/11/04	1号機	P61 - F059B 弁体シート面PT指示について
2005/11/04	2号機	An/A HCWサンプ(B) LSフロートワイヤー不良について
2005/11/04	2号機	パードスクリーンの腐食他について
2005/11/04	2号機	N27 - F003Bモーターエンドレスカバー亀裂について
2005/11/04	2号機	VGL系電磁弁作動不良について
2005/11/04	2号機	C81 - F106A, F104B油漏えいについて
2005/11/04	2号機	R43 - PI084B ゲージユニオンの不具合について
2005/11/04	4号機	復水脱塩塔(C)出口導電率指示上昇について
2005/11/04	4号機	IPB区域空調機ファンBダンパ不良について
2005/11/04	5号機	RW排水放射線モニターサンプル流量計誤指示について
2005/11/04	5号機	炉水PH計恒温装置温度ずれについて
2005/11/04	5号機	CAMSサンプルポンプ(B)異音について
2005/11/04	6号機	S/B NSDサンプポンプグランドゆるみについて
2005/11/04	7号機	D/W内露点計指示変動の不具合について
2005/11/05	3号機	復水回収タンク水位調節計(N21 - LIC060)扉ロック機構不具合について
2005/11/05	3号機	CUW F/D入口恒温装置(B)温度検出部不良について
2005/11/05	3号機	S/B加湿器(C)の不具合について
2005/11/05	5号機	S/B電気品室空調機保温材劣化について
2005/11/06	2号機	K11 - F112弁棒曲がりについて
2005/11/06	3号機	S/B加湿器用市水止め弁シートパスについて
2005/11/06	5号機	ITV(CUWポンプB, HCWサンプB)カメラ不良について
2005/11/06	5号機	活性炭式希ガスH/U塔入口露点指示変動の不具合について

発見日	号機	件名
2005/11/07	1号機	R / B SGT S電気品B室空調機ダンパケーブルジョイント部不具合について
2005/11/07	1号機	振動計ケーブルコネクタ接触不良について
2005/11/07	1号機	タプロゲ捕集器ピット排水ポンプ不具合について
2005/11/07	1号機	U41 - F395 パッキン押さえボルト・ナットの腐食による固着およびかじりについて
2005/11/07	2号機	K11 - F118異物発見について
2005/11/07	2号機	N21 - LIC060 IA元弁グランドリークについて
2005/11/07	2号機	蒸気タービン設備検査(その4)における検査成績書の圧力補正值の誤記について
2005/11/07	2号機	HSCR Y形ストレナドレン弁シートパスについて
2005/11/07	6号機	CC系(B)貝分離器(B-1)配管付根部漏えいについて
2005/11/07	6号機	FDコントローラ用冷却ファン異音発生について
2005/11/07	その他	大湊側LD建屋HS入口PCV動作不良発生について
2005/11/08	1号機	補助ボイラ3A給水ポンプ(A)MCCB操作ハンドル入操作不能について
2005/11/08	1号機	蒸気タービン設備検査(その3)における主タービン発電機軸振動警報インターロック検査時の要領書の一部誤記について
2005/11/08	2号機	復水回収ポンプ軸受け・ウエアリング許容値超え、インペラの指示模様について
2005/11/08	2号機	循環水ポンプ吐出連絡弁駆動部グリスにじみについて
2005/11/08	2号機	R / A HCWサンプ(B)LSフロートワイヤー不良について
2005/11/08	2号機	焼却設備ダスト・ヨウ素サンプポンプA出口圧力異常について
2005/11/08	5号機	大湊側補助ボイラー4B水面計ドレン配管ドレン口からの蒸気リークについて
2005/11/08	5号機	N27 - F050 弁箱ガスケット面の傷について
2005/11/09	1号機	N27系復水脱塩塔樹脂排気弁の電磁弁排気ポートからエアリークについて
2005/11/09	1号機	P41系 差圧発信器均圧ライン銅管曲がりについて
2005/11/09	1号機	CWP吐出弁ピット排水ポンプ不具合について
2005/11/09	2号機	HCW貯留水ポンプ(A)出口弁全閉不良について
2005/11/09	2号機	N22 - LT043A計器元弁(H)弁棒腐食について
2005/11/09	2号機	N22 - LT009A計器元弁(H)弁棒腐食について
2005/11/09	4号機	復水器検塩系サンプリングラック内弁シートパスについて
2005/11/09	5号機	主巻主回路電流計(A-XR013)管理値逸脱について

発見日	号機	件名
2005/11/10	1号機	FPC F/D制御盤扉不良について
2005/11/10	2号機	HSCRトラップ入口弁ボンネット部リークについて
2005/11/10	2号機	M/Sドレン逆止弁【N22-F025A】弁体シート面割れについて
2005/11/10	2号機	排気筒放射線モニタ配管保温材の腐食について
2005/11/10	2号機	P13-FQT050マグネットリング破損およびシャフト磨耗について
2005/11/10	2号機	D11-TIS047A 下限動作不良について
2005/11/10	2号機	M/Sドレン逆止弁【N22-F025A】蒸気タービン設備検査のうち表面検査結果における不適合について
2005/11/10	3号機	RCWサージタンク(A)水位差圧伝送器[P21-LT010A]不具合について
2005/11/10	3号機	S/Bコールドドランドリー加湿器(C)加湿不良について
2005/11/10	4号機	U45-LG002よごれ発生について
2005/11/10	4号機	U45-LG003よごれ発生について
2005/11/10	6号機	トラベリングスクリーン(F)フレームガイドレール部磨耗について
2005/11/10	7号機	FEI電解槽電圧上昇警報発生について
2005/11/10	その他	貝処理 脱水機下ろ布蛇行調整シリンダ固着について
2005/11/11	1号機	D/G1A 潤滑油温度低警報装置用TS R43-TS036Aの不具合について
2005/11/11	1号機	常用照明分電盤LP-1T33 CKT-12トリップについて
2005/11/11	1号機	燃料集合体外観検査成績書 実施記録(手順)の誤記について
2005/11/11	1号機	P61-F1057 弁棒曲がり、ネジハメ輪変形について
2005/11/11	2号機	第11回定検燃料装荷作業におけるC/F変形発見について
2005/11/11	2号機	手摺り固定用ボルト破損について
2005/11/11	3号機	MCC3A-1-2(4B)電磁接触器異音発生について
2005/11/11	5号機	LCW・HSD・SD・LD系タンク・槽液位記録計打点不良について
2005/11/11	5号機	RW設備RMU盤誤報発生について
2005/11/11	5号機	RW排水放射線モニタ排水ポンプ性能低下について
2005/11/11	5号機	制御棒駆動部温度記録計乱点について
2005/11/11	6号機	S/B B1F 排風機・モニタ室断線警報発生について
2005/11/12	4号機	RCW 熱交(F)海水側差圧計指示不良について

発見日	号機	件名
2005/11/12	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)グランド部不具合について
2005/11/13	2号機	燃料交換機「マスト順序異常」警報発生について
2005/11/13	2号機	原子炉圧力容器温度記録計チャート送り不良について
2005/11/13	5号機	[HPCW/HPSW系テスト中]警報クリア時の無音について
2005/11/14	1号機	第6給水加熱器ラギングプレート割れについて
2005/11/14	1号機	循環水管A系放水側サイホンブレイク弁【N71-F511A3】フレキシブルチューブ破断について
2005/11/14	2号機	復水器水室バタフライ弁(N71-F004F/F006C)モータービニオン抜け事象について
2005/11/14	2号機	第11回 第3種機器供用期間中特別検査成績書における誤記について
2005/11/14	2号機	N26-F010A三方電磁弁本体よりエアリークについて
2005/11/14	3号機	S/B管理区域境界避難扉監視装置の動作不良について
2005/11/14	5号機	LD/B HSバイパス弁エロージョンについて
2005/11/14	5号機	RW制御室送風機(A)GD動作不良について
2005/11/14	6号機	スクリーン装置洗浄ポンプ 振動計検出用ブロックについて
2005/11/14	6号機	第1給水加熱器出口フィルタ入口弁(1)開閉表示両点について
2005/11/14	7号機	フラットディスプレイ(FD46B)ブラックアウトについて
2005/11/14	その他	熱蛍光線量計測定装置冷却ファン故障について
2005/11/14	その他	OJTの「NK-20 教育および訓練基本マニュアル 様式-2 業務教育(訓練)計画・実績表」への未反映について
2005/11/14	その他	仕様書作成時におけるレビューシート等を用いた妥当性確認の未実施について
2005/11/15	1号機	給水加熱器溶接線の割れについて
2005/11/15	1号機	碍子洗浄監視!TV(対象:CAM2)電線管サポート用ケミカルアンカー不良について
2005/11/15	1号機	U41-F379他グランドボルト腐食について
2005/11/15	1号機	N26系復水器過器(B)逆洗空気用急速開閉弁のエアバルブからのエアリークについて
2005/11/15	1号機	水中自動DS取扱装置 回転マウントハンドル部点付溶接割れについて
2005/11/15	2号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査における主蒸気圧力計の検査成績書の判定値の一部誤記について
2005/11/15	2号機	N62-AO-F125付属品減圧弁フィルターキャップネジ部エアリークについて
2005/11/15	2号機	主蒸気隔離弁機能検査におけるPTW作業手順書のチェック結果の誤りについて
2005/11/15	2号機	回転体振動監視盤 DCアンプ不適合について

発見日	号機	件名
2005/11/15	2号機	LCV - F014A入口ドレン弁【N22 - F514A】主要弁検査結果における不適合について
2005/11/15	2号機	N62 - A0 - F027閉動作レスポンスタイム不良について
2005/11/15	4号機	HCU窒素充填ライン安全弁設定点ドリフトについて
2005/11/15	6号機	RW B1Fシャワー設備排水配管ドラムトラップ接続部コーキング材ピンホールについて
2005/11/16	1号機	LCW収集ポンプ出口導電率計指示不良について
2005/11/16	1号機	LCWサンプルポンプ出口導電率計指示不良について
2005/11/16	1号機	MSIV内弁用加速度センサー絶縁不良について
2005/11/16	2号機	主蒸気隔離弁機能検査実施記録の注記(PTW作業手順書のチェック結果の誤り判明後の処置)の記載不備について
2005/11/16	3号機	T31 - TRS601打点印字不明瞭について
2005/11/16	4号機	FPCろ過脱塩器(B)出口流量指示ドリフトについて
2005/11/16	6号機	R/A・T/A送風機(C)グラビティーダンパの不具合について
2005/11/16	6号機	R/A・T/A排風機室空調機冷却ユニット吸込側フィンつまりについて
2005/11/17	1号機	TEケーブル圧着端子部切断について
2005/11/17	1号機	N32 - DPS026C点検時に於ける計器損傷について
2005/11/17	1号機	ボール再循環ポンプ(A)シール水元弁【N72 - F042A】弁棒腐食について
2005/11/17	1号機	N26系復水ろ過器(A~K)出口等流量調節計PV値の異常について
2005/11/17	1号機	計装ラック入口弁(P11 - F234A)シートパスについて
2005/11/17	1号機	H CW濃縮装置復水器出口導電率計変換器指示不良について
2005/11/17	2号機	N26 - F024D三方形ロックアップバルブエアリークについて
2005/11/17	4号機	OG除湿冷却器(B)入口PCV用E/Pエアリークについて
2005/11/17	5号機	CC系電動弁 連動停止時中間開度スティックについて
2005/11/17	6号機	H CW収集ポンプA出口ドレン弁閉塞について
2005/11/18	1号機	C/A中央制御室還気湿度計精度外について
2005/11/18	2号機	MS系小口径配管ソケット溶接部差込不良について
2005/11/18	3号機	RHR・FPC・CUW・RCW・HPCW系温度記録計(E11 - TRS605)打点動作不良について
2005/11/19	1号機	圧力抑制室N2ベントバイパス弁現場端子箱継手部破損について
2005/11/19	3号機	E11 - F047A 電線チューブ弁体側接続部折損について

発見日	号機	件名
2005/11/19	4号機	SGTS放射線モニタサンプルポンプ流量補償フィルターつまりについて
2005/11/19	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備LDろ過機(C)スラッジ出口三方弁動作不良について
2005/11/19	5号機	HCU42-23 N2充填弁リークについて
2005/11/19	5号機	中操用PHS基地局(A中01)の不具合について
2005/11/19	7号機	MCR加湿器(B)-A/Bの不具合について
2005/11/19	7号機	#2 CRT 十字カーソル画面選択不能について
2005/11/20	2号機	原子炉建屋オベフロSFPカナル部の手摺のかじりについて
2005/11/20	3号機	T/B排風機(B)GD動作不良について
2005/11/21	1号機	HCWサンプルポンプ出口導電率計指示不良について
2005/11/21	2号機	N26-F004G弁作動時駆動部より異音発生について
2005/11/21	2号機	SGTS(B)系排気流量計調査について
2005/11/21	4号機	HSCR凝縮水移送ポンプAグランド水排水ラインのよごれについて
2005/11/21	5号機	スクリーントラッシュピットITV照明不良について
2005/11/21	5号機	密封油真空ポンプ 大気排出ドレンラインのよごれについて
2005/11/21	5号機	スクリーン装置(C)本体フレームチェーンガイド部摩耗について
2005/11/21	6号機	T/D RFP室空調機ファン(B)グラビティーダンパの不具合について
2005/11/21	7号機	タイマーの動作時間が管理値外について
2005/11/22	1号機	TCW熱交換器#A号機 冷却管減肉について
2005/11/22	2号機	HPCS D/G No1シリンダーインジェクタータックのシートリークについて
2005/11/22	2号機	D/W内HPCS系配管保温における配管番号の誤記について
2005/11/22	2号機	S/C内ゴミの発見について
2005/11/22	2号機	TSWポンプ(B)グランド排水管の不具合について
2005/11/22	2号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査における格納容器内雰囲気放射線レベル計の検査時の成績書記載の入力値の誤記について
2005/11/22	2号機	P42-PT002検出元弁シートパスについて
2005/11/22	4号機	D/G(B)No.18ピストンヘッドカバー部油にじみについて
2005/11/22	5号機	スクリーン装置(C)ハウジング本体手摺腐食・洗浄水配管歩廊手摺腐食について
2005/11/22	7号機	非常用D/G B系空気だめ(自動用)圧力低下について

発見日	号機	件名
2005/11/22	その他	事務本館内 所内テレメーター表示器の表示不適合について
2005/11/23	2号機	励磁電源変圧器NPB回路ブーツ固定ボルト損傷について
2005/11/23	4号機	RW計算機室加湿器給水ラインにじみリークについて
2005/11/24	1号機	C / B (非管理区域) 1Fファンネル排水ラインつまりについて
2005/11/24	2号機	原子炉隔離時冷却系設備検査(その2)における検査成績書の判定値の誤記について
2005/11/24	2号機	原子炉隔離時冷却系設備検査(その2)における「計器および測定装置の故障」発生について
2005/11/24	3号機	P91 - CRS604(復水・給水系導電率記録計)シンクロモータ異音について
2005/11/24	5号機	H CW中和装置回転式ストレーナー閉塞によるPH計流量低下について
2005/11/25	1号機	第14回定期事業者検査 原子炉格納容器隔離弁分解検査における現像面不良について
2005/11/25	1号機	計装ラック入口弁(P11 - F210, F214A)シートパスについて
2005/11/25	1号機	T CW HX出口海水圧力指示計 計器入口弁グランドリークについて
2005/11/25	3号機	復水器(B)エキスパンションシール水補給頻度増加について
2005/11/25	4号機	M CR加湿器(A)異常について
2005/11/25	5号機	C F(I)塔保持ポンプ吐出弁動作不良について
2005/11/25	5号機	L PRM56 - 33A下限頻発について
2005/11/25	6号機	H CW収集ポンプ(C)出口ドレン弁閉塞について
2005/11/25	7号機	大型スクリーン画像不良について
2005/11/26	3号機	M CR加湿器(A) - 2不具合について
2005/11/27	2号機	第11回定期検査時制御棒駆動機構機能検査における判定基準逸脱について
2005/11/27	3号機	C RT#1 表示不良について
2005/11/27	6号機	C C系(C)貝分離器(C - 1)配管付根部漏えいについて
2005/11/28	1号機	航空障害灯2段目No.6南西側不点について
2005/11/28	4号機	排気筒放射線モニタAページ弁不良について
2005/11/28	6号機	S A圧縮機(A)号機No.4シリンダー指示模様について
2005/11/28	6号機	H CW濃縮装置復水器室雰囲気気線量上昇について
2005/11/29	2号機	R PV耐圧試験時におけるCRD(50 - 51)フランジリークについて
2005/11/29	2号機	第11回 第1種機器供用期間中検査におけるR PV漏えい検査チェックシートの誤記について

発見日	号機	件名
2005/11/29	2号機	制御棒駆動系機能検査(運転圧スクラム)CR46 - 31スクラム時のCR50 - 43ドリフトについて
2005/11/29	その他	大湊側LD建屋HS入口減圧弁前弁(P61 - F100)シートパスについて

4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	0
B	9
C	37
D	271
対象外	2
総計	319