

## 不適合管理状況(1月審査分)

### 1. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2005/12/12	6号機	M5H(B)室空調機における冷却コイルの目詰まりについて
2005/12/16	5号機	プラント停止時の管理基準適合状況チェックシートの記録管理の不備について (平成17年度第3回保安検査指摘事項)
2006/01/06	その他	二次マニュアル及び三次マニュアルで規定する文書及び記録の採番管理不良について (平成17年度第3回保安検査指摘事項)
2006/01/06	その他	管理区域内作業の環境モニタリングの時期及び頻度並びに確認行為の実態との乖離について (平成17年度第3回保安検査指摘事項)

### 2. Cグレード 38件

発見日	号機	件名
2005/11/15	その他	固体廃棄物貯蔵庫での取材対応において、許可なく2A区域に立ち入った件について
2005/11/22	2号機	第11回定期事業者検査原子炉冷却系設備検査(その2)における指摘事項について
2005/12/07	2号機	第11回定期事業者検査 制御棒駆動系機能検査における測定値補正係数の有効性評価について
2005/12/15	その他	重油受入作業に伴うオイルフェンス設置中の作業員の負傷について [ホームページ掲載] 2005/12/16 [運転・定検状況(区分)] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17121602.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17121602.pdf</a> )
2005/12/16	6号機	原子燃料集合体管理システムデータベースへの燃料データ入力誤りについて
2005/12/16	6号機	RIPパージ水流量計の指示値不良について
2005/12/16	その他	放射線計測器類及び放出管理用計測器の管理名称について (平成17年度第3回保安検査指摘事項)
2005/12/16	その他	放射線計測器類及び放出管理用計測器のラベルについて(平成17年度第3回保安検査指摘事項)
2005/12/16	その他	停止時管理基準適合状況チェックシートによる当直のチェックへの監視測定が不十分である件について(平成17年度第3回保安検査指摘事項)
2005/12/26	6号機	地震観測装置端末の未受信事象について
2005/12/26	6号機	電気式ロックアウト電磁弁の形状相違について
2005/12/28	6号機	CR分離事象発見について
2006/01/05	1号機	原子炉建屋における特別措置エリア(線量3区域又は汚染D区域)の未施錠について
2006/01/06	3号機	物品搬出確認サーベイにおける汚染物品発生(4Bq/cm <sup>2</sup> 超)について
2006/01/06	3号機	R/Cタービン排気ライン逆止弁[E51-F010]の動作不良について
2006/01/06	6号機	P/C6WA受電切替操作時における操作間違いによるP/C6WA制御電源「切」事象の発生について

発見日	号機	件名
2006/01/06	6号機	HCUスクラムパイロット電磁弁作動不良(22-51/06-43)について
2006/01/06	その他	蓄電池パイロットセル定例試験について(平成17年度第3回保安検査指摘事項)
2006/01/07	6号機	DG(B)発電機K極コレクターリングの偏磨耗について
2006/01/09	6号機	放射線モニタ(SSD)校正機能について D11-RE111C
2006/01/12	2号機	主発電機AVR点検における校正期限切れ計測器の使用について
2006/01/12	6号機	火災報知器の作動について
2006/01/12	その他	5号機確率論的安全評価における計算値の誤入力について
2006/01/13	3号機	RMCS重故障(CR42-59回路故障)警報発生について
2006/01/13	6号機	C UW保持ポンプ(A)スパーサーについて
2006/01/16	6号機	RPVヘッド仮閉鎖・復旧準備作業における身体汚染について
2006/01/16	6号機	ISV#3におけるスプリングハウジング外バネの損傷について
2006/01/17	2号機	排ガス予熱器入口流量の指示について
2006/01/17	6号機	S/Bホットラボ給気処理装置冷水コイルの亀裂について
2006/01/18	6号機	R SWポンプ(A)(D)点検用足場組立時の作業員の負傷について [ホームページ掲載] 2006/1/19 [運転・定検状況(区分)] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/18011901.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/18011901.pdf</a> )
2006/01/18	6号機	エリア放射線モニタ(SSD)校正機能について D21-RE030
2006/01/18	6号機	エリア放射線モニタ(SSD)校正機能について D21-RE032
2006/01/18	6号機	HWH系銘板取付け場所について
2006/01/23	6号機	継電器試験器(TPR-3000:備原2電気G試00611)のWARNING(Lamp)点灯(出力不良)について
2006/01/24	1号機	プロセス放射線モニタ(区分 )警報設定値変更内容の「保安運営委員会」「信頼性向上委員会」への確認漏れについて
2006/01/24	6号機	プロセス放射線モニタ(区分 )警報設定値変更内容の「保安運営委員会」「信頼性向上委員会」への確認漏れについて
2006/01/25	2号機	ヒートバランス画面(505画面)原子炉熱出力表示の不具合について
2006/01/27	5号機	LDS放射線モニタ指示揺らぎについて

### 3. Dグレード 297件

発見日	号機	件名
2005/11/30	7号機	HNCW冷凍機(A)におけるベンコンケースフランジボルト穴の不良について

発見日	号機	件名
2005/11/30	その他	破碎ポンプ(A)漏洩について
2005/12/2	1号機	CAMS(A)酸素濃度計の出力不良について
2005/12/7	1号機	CRDボルト脱着機排水カバーの動作不良について
2005/12/7	1号機	P61-D051(T/Bオペフロ給気加熱器入口ラインY型ストレーナ)スクリーン損傷について
2005/12/7	その他	貝処理設備における固化処理原料コンベヤのゆるみについて
2005/12/8	1号機	P41-F058 弁箱ライニング部の摩耗について
2005/12/10	6号機	50A-MS-113(B/H側)タンクフランジのかみ込み傷について
2005/12/12	その他	水処理建屋大湊側におけるろ過水送水ポンプA電流計の指示不良について
2005/12/14	6号機	RIP・FMCRD取扱装置 ボルト脱着機の旋回角度表示未作動について
2005/12/15	その他	貝処理設備 脱水機上ろ布破れについて
2005/12/16	1号機	グラント蒸気復水器及び復水真空ポンプにおける排ガス放射線モニターサンプルポンプの過電流トリップについて
2005/12/16	1号機	スラスト保護装置試験時の不適合について
2005/12/19	1号機	排ガス放射線モニタ(活性炭式希ガスホールドアップ塔出口)におけるサンプルポンプ不良について
2005/12/19	6号機	クロスアラウンド配管におけるM/Hボルトの不良について
2005/12/19	その他	水処理建屋大湊側における純水送水配管フロースイッチの不良について
2005/12/20	1号機	P91-DH2E-TB10センサーの不良について
2005/12/20	1号機	W41-I/AR002-1計器の不良について
2005/12/20	1号機	W41-I/AR002-2計器の不良について
2005/12/20	6号機	D/Wページ用送風機のPTにおけるファンボス部の指示模様について
2005/12/20	6号機	RIP-MGセット(B)用油ポンプ(B1)電動機反負荷側ハウジング内径の管理基準逸脱について
2005/12/20	6号機	RIP-MGセット(B)用油ポンプ(B2)電動機反負荷側ハウジング内径の管理基準逸脱について
2005/12/20	6号機	N72系 N72-F501A他8台 ボール弁のボール、ステム、ボディーの腐食について
2005/12/21	6号機	M5H(B)室温度上昇に伴うN36、N39系TEケーブル端子被覆部変色について
2005/12/21	その他	焼却設備における廃スラッジ系液位計の誤作動について
2005/12/22	3号機	柏崎刈羽原子力発電所3号機の出力低下について (ホームページ掲載) 2005/12/22 【運転・定検状況(区分)】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17122201.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17122201.pdf</a> )
2005/12/22	6号機	T5Wポンプ(C)ポンプにおけるベースレベル許容値逸脱について

発見日	号機	件名
2005/12/23	1号機	RFP - T 油圧テンショナー油にじみについて
2005/12/23	6号機	湿分分離加熱器(第1,2段加熱器)蒸気室仕切板点検口ボルト固着の件
2005/12/23	6号機	P41 - F017B 弁箱、フタガスカート座及び弁棒、弁体弁押さえの腐食について
2005/12/23	6号機	P41 - F017E 弁箱、フタガスカート座及び、弁棒、弁体弁押さえの腐食について
2005/12/23	6号機	M5H(B)レベルスイッチのスイッチユニット高温による劣化について
2005/12/23	その他	焼却設備における廃活性炭系注入ノズル空気流量の設定値不足について
2005/12/24	5号機	スクリーンラッシュピット清掃時における腰部の痛み発生について (ホームページ掲載) 2005/12/26 【運転・定検状況(区分 )】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17122602.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17122602.pdf</a> )
2005/12/26	1号機	中央制御室用の照明分電盤NFB不調について
2005/12/26	6号機	HPケーシング抽気管内へのシャックル(ピン)落下について
2005/12/26	6号機	RCWポンプ(B)インペラーPT検査における判定基準値を超えた指示について
2005/12/26	6号機	BOP - 2保守ツールの不具合について
2005/12/26	6号機	H21 - P205 CF制御用コントローラNo.19「CTLイジョウ」の発生について
2005/12/26	6号機	B21 - F002D 弁箱スタッドボルト固着について
2005/12/26	その他	水処理建屋 大湊側ろ過水移送ポンプ(A)異音について
2005/12/27	1号機	LPCP(B)吐出ドレン弁のシートパスについて
2005/12/27	1号機	D/W内配管保温他修理工事におけるD/W内検出管継手部損傷について
2005/12/27	2号機	復水浄化系溶存酸素検出器における指示不良について
2005/12/27	6号機	主発電機固定子コイルウェッジ緩みについて
2005/12/27	6号機	低圧タービン(A)内部車室上半内面PT不具合について その2
2005/12/27	6号機	P21 - F008B グランドリーク発生について
2005/12/27	6号機	IV, ISV(#1~3)リミットスイッチケーブル劣化について
2005/12/27	6号機	N36 - AO - F042B リミットスイッチ用フレキシブルチューブ及びケーブル熱劣化について
2005/12/27	その他	大湊側焼却設備における廃活性炭投入試験時の廃活性炭取出装置と破碎機の間隙からの廃活性炭模擬液の微小(粒状)飛散について
2005/12/27	その他	大湊側焼却設備におけるプロパン庫搬入口シャッター全閉状態でのシャッター下部の微小隙間について
2005/12/27	その他	大湊側焼却設備における廃活性炭系攪拌移送試験時の廃活性炭ポンプ吸込圧力低事象について
2005/12/28	1号機	B1F T/B - L/B連絡ダクト天井からの漏水について

発見日	号機	件名
2005/12/28	2号機	シールキャピティー圧力計の指示ドリフトについて
2005/12/28	2号機	酸素ガス減圧弁A・Bのリークについて
2005/12/28	3号機	トリチウム回収装置(B)冷凍部温度異常警報発生による保全依頼
2005/12/28	4号機	「主スクリーンピット」監視用ITVのウォッシャーラインつまりについて
2005/12/28	5号機	R SW(B)系における系統圧力上昇について
2005/12/28	6号機	R SWポンプ(B)(E)付属配管のポリエチレンライニングの剥離について
2005/12/29	2号機	復水器(C)におけるボール回収器切替弁の過負荷トリップについて
2005/12/29	5号機	大湊側洗濯設備LDろ過機(B)シール水供給A0弁のシートパス発生について
2005/12/31	2号機	D G(2A)非常用送風機(B)GD脇ダンパ閉用の重りつけ根部のネジ緩みについて
2005/12/31	3号機	IA除湿装置(B)四方切替弁[P52 - F058B]LS3B接点不良について
2005/12/31	6号機	D / G(C)オイルパンレベル計チェッカーのハンドル固着について
2006/01/01	1号機	R / B H S C R移送ポンプA / B出口PCV及びPCV入口ストレーナのつまりについて
2006/01/01	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)グランドリークについて
2006/01/01	5号機	PLR M - G(A)軸受部計装ラインの油にじみについて
2006/01/02	1号機	S / B 1F、2F給気加熱器HS供給ラインTCVの開固着について
2006/01/02	4号機	HNCW(B)DPI計装ラインリーク発生について
2006/01/02	7号機	過渡現象記録装置トリガ表示器のブラックアウトについて
2006/01/03	3号機	CWP(B)モータ巻線温度(U相) 警報発生について
2006/01/04	3号機	主タービン高圧伸び差指示変動について
2006/01/04	6号機	低圧タービン(A)ダイヤフラム13段(TB, GEN)水平面浸食について
2006/01/05	1号機	排ガス循環水タンクA純水供給弁シートパスについて
2006/01/05	2号機	R SWポンプ(B)グランドリークについて
2006/01/05	3号機	FEI海水供給ポンプグランド減圧管つまりについて
2006/01/05	4号機	D / W LCW ドレンサンブ流量計汚損について
2006/01/05	5号機	補助ボイラー4Bフード開閉機グランド部からの蒸気リーク発生について
2006/01/05	5号機	No. 4純水タンク入口電動弁開閉表示LSの不具合について
2006/01/05	5号機	RW制御室送風機(B)VDのシャフト破損について

発見日	号機	件名
2006/01/05	6号機	低圧タービン(A)ダイヤフラム上半(TB側)PT結果について
2006/01/05	6号機	HCU弁シートパスについて
2006/01/05	6号機	G31-F508D ピン欠品について
2006/01/05	その他	水処理 排水処理装置砂ろ過差圧計指示不良について
2006/01/05	その他	水処理建屋 NO.4純水タンク入口電動弁全開側リミットスイッチの動作不良について
2006/01/05	その他	水処理建屋 3空気圧縮機の異音について
2006/01/06	1号機	C/A冷凍機他修理における社給材納期変更に伴う試運転追加の注文変更事後請求について
2006/01/06	2号機	オイルタービン入口圧力指示計のハンチングについて
2006/01/06	3号機	CWP(B)モータ巻線温度(U相) 警報発生(再発)について
2006/01/06	4号機	回転体振動監視装置盤内ファン異音発生について
2006/01/06	4号機	R/B天井クレーン横行ブレーキ防塵カバー劣化について
2006/01/06	5号機	大湊側補助ボイラー4B サンプリングライン缶体側フランジ部凝縮水リーク発生について
2006/01/06	5号機	発電機軸受室注入用窒素ガス圧力調節弁の動作不良について
2006/01/06	6号機	非常用予備電源装置検査(その3)実施中の想定不適合発生について(計器及び測定装置の故障)
2006/01/06	6号機	オペフロ結露水発生について
2006/01/06	6号機	CV#4 スイッチボックス内ガイドブッシュ摩耗について
2006/01/06	6号機	CV#3 スイッチボックス銘板脱落について
2006/01/06	6号機	HCU(22-63/18-43)スクラム弁グランドリークについて
2006/01/06	6号機	励磁装置トランスジューサカードの不具合について
2006/01/06	6号機	MSH(B)室温度上昇に伴うケーブル・フレキ損傷について
2006/01/06	その他	雑固体供給設備 入庫運転完了後の運転モード移行不動作について
2006/01/06	その他	雑固体供給設備 投入運転(現場操作時)中の全投入完了事象について
2006/01/06	その他	雑固体供給設備 払戻し運転中の中操表示異常について
2006/01/07	2号機	HS排ガス予熱器入口安全弁コック部からの水の滴下について
2006/01/07	4号機	固定子冷却水温度調節弁フランジ部滲みについて
2006/01/07	6号機	高圧ダイヤフラム(上半TB側)PT結果について
2006/01/07	6号機	低圧タービン(A)ダイヤフラム上半(GEN側)PT結果について

発見日	号機	件名
2006/01/08	3号機	「DACSサブシステム筐体8ファン停止」アラーム発生について
2006/01/08	7号機	RIP ASD軽故障[RIP速度要求信号異常]警報について
2006/01/09	1号機	工事報告書の提出遅れについて
2006/01/09	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)ストレーナドレン配管ピンホールについて
2006/01/09	5号機	プロセス放射線モニタ盤EL画面画像不良について
2006/01/09	6号機	軸受メタル境界部PT結果について
2006/01/09	6号機	低圧タービン(A)ダイヤフラム下半(TB側, 水平面)PT結果について
2006/01/09	6号機	軸受メタルバビット面PT結果について
2006/01/09	6号機	ボール回収器における入口三方弁(N72-F007A~C)腐食について
2006/01/09	6号機	放射線モニタ(SSD)校正用切替スイッチ接触不良について D11-RE111D
2006/01/09	6号機	P22-F441A弁箱ゴムライニング損傷について
2006/01/09	6号機	P22-F441B弁箱ゴムライニング損傷について
2006/01/09	6号機	P22-F441C弁箱ゴムライニング損傷について
2006/01/09	6号機	P22-F441D弁箱ゴムライニング損傷について
2006/01/10	1号機	D/Wページ用蒸発器液入口弁T31-F131シートパスについて
2006/01/10	2号機	CAMS(B)排気ポンプ異音について
2006/01/10	2号機	PASS 試運転時、工程停止について
2006/01/10	2号機	原子炉圧力容器温度記録計(胴フランジ温度)の指示について
2006/01/10	2号機	原子炉圧力容器温度記録計(胴フランジ下部温度)の指示について
2006/01/10	4号機	IRM(E)レベル「高高」ランプの点灯について
2006/01/10	6号機	N21-SQRT-030計器精度の3倍超えについて
2006/01/10	6号機	N21-FI-158電源スイッチ(トグルスイッチ)不良について
2006/01/10	6号機	RSWポンプ(C)(F)(刻印B,E)インペラ他の腐食、磨耗について
2006/01/10	6号機	N21-F226A調節弁用弁座の損傷について
2006/01/10	6号機	低圧タービン(A)ダイヤフラム下半(GEN側)PT結果について
2006/01/10	6号機	高圧ダイヤフラム上半(GEN側)PT結果について
2006/01/10	6号機	N35-LS002A-1,LS003A-1 計器止弁ジョイントボルトの齧りについて

発見日	号機	件名
2006/01/10	6号機	M S H B室温度上昇に伴う調節弁付属品の損傷について
2006/01/10	6号機	プロセス計算機磁気ディスク電源装置の故障について
2006/01/10	6号機	プロセス計算機冷却ファンの停止について
2006/01/10	6号機	N 2 1 - S Q R T - 1 5 8 , N 2 1 - S Q R T - 1 6 1 電源スイッチ(トグルスイッチ)の不良について
2006/01/10	その他	S G T Sフィルター性能試験装置における扉ハンドルの不具合について
2006/01/10	その他	低バックグラウンド放射能自動測定装置サンプルチェンジャー動作不良について
2006/01/11	1号機	低温用冷水ポンプ(A)吐出PI継ぎ手部水漏れについて
2006/01/11	3号機	P L R ( B )における回転体振動監視装置のしきい値変更についてP L R ( B )
2006/01/11	3号機	T / D R F P ( A )及びH P C P ( C )における回転体振動監視装置のしきい値変更について
2006/01/11	6号機	制御棒案内管点検(L / N 1 4 - 2 7 )における異物発見について
2006/01/11	6号機	P 2 2 - L S - 0 8 1 レベルスイッチにおけるマイクロスイッチの損傷について
2006/01/11	6号機	低圧タービン(A)内部車室下半内面(T B側)PT結果について
2006/01/11	6号機	主タービンスラスト内部シールリング間隙不具合について
2006/01/11	6号機	U 5 1 - N o . 7 ( R / B大物搬入口)ITVカメラアイリス機構不良について
2006/01/11	6号機	N 2 2 - F 0 0 8 B他調節弁用シールリングの損傷について
2006/01/11	6号機	復水器(A)G 1 0パツフルの浸食について
2006/01/11	6号機	T / D R F P ( A )インペラ摺動部の磨耗について
2006/01/11	7号機	S R N M ( J ) / M R B M記録計チャート印字の不備について
2006/01/11	その他	共用ファイルサーバの障害について
2006/01/12	2号機	格納容器内露点温度計の指示変動について
2006/01/12	3号機	T S Wポンプ(A)グランド水排出ライン配管フランジ部のリークについて
2006/01/12	5号機	T / B監視用ITV No. 4の映像不良について
2006/01/12	5号機	H P C S系第二試験調節弁(E 2 2 - F 0 0 9 )開度指示の不良について
2006/01/12	6号機	放射線モニタ信号コネクタ芯線の脱落について ( D 1 1 - R E 0 8 2 )
2006/01/12	6号機	N 2 1 - P S - 0 5 9 B ゲージサーバ動作不良について
2006/01/12	6号機	M S V用水圧ナット漏洩について
2006/01/12	6号機	低圧タービン(A)内部車室(G E N側)PT結果について

発見日	号機	件名
2006/01/12	6号機	RW計算機室加湿器(A)不具合について
2006/01/12	6号機	湿分分離加熱器(A)PT結果について
2006/01/12	6号機	プロセス計算機 大型スクリーン装置における電源装置故障について
2006/01/12	6号機	4Bヒーター仕切板(当て板)溶接部について
2006/01/12	6号機	ボール循環ポンプ、ブースタポンプ摺動跡及び浸食について
2006/01/13	1号機	E31-TRS605D打点式記録計指示乱点について
2006/01/13	3号機	中操時計用ラジオコントロール装置動作不良保全依頼
2006/01/13	4号機	TSWポンプ(C)グランドカバー金具破損について
2006/01/13	5号機	酸素注入系PCV(A)動作不良について
2006/01/13	5号機	鋼製角ガイドシュー脱落について
2006/01/13	6号機	主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査実施中の想定不適合発生について (計器及び測定装置の故障)
2006/01/13	6号機	G31-F194A弁座漏えいについて
2006/01/13	6号機	N34-PI-110H圧力指示計内部ギア磨耗について
2006/01/13	6号機	N22-F018C調節弁用弁座の損傷について
2006/01/13	6号機	記録計サーボユニット不良について
2006/01/13	6号機	TCW-Hx(B)伝熱管減肉について
2006/01/13	6号機	プロセス計算機 磁気ディスク装置故障により4CPU起動不可について
2006/01/13	6号機	高圧ダイヤフラム(下半TB側,水平面)PT結果について
2006/01/13	6号機	N35-LS003A-1,LS003B-2 テスト弁当り不良について
2006/01/13	6号機	N22-F024A~D調節弁用弁体および弁座の損傷について
2006/01/13	6号機	N36-AO-F072Aエアリークについて
2006/01/13	6号機	N26,N27系CF/CD流量積算計カウンタ不良について
2006/01/14	1号機	排気筒高光度航空障害灯2段目No.5南東側の不点について
2006/01/14	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)出口配管におけるピンホールについて
2006/01/14	6号機	高圧ダイヤフラム(下半GEN側)PT結果について
2006/01/14	6号機	タービンバイパス弁#3PT結果について
2006/01/14	6号機	RIP電動機固定子ケーブル口出し部における押えネジの損傷について

発見日	号機	件名
2006/01/14	7号機	LDS る紙送り装置の不具合について
2006/01/15	5号機	中操CRT画面切替不能について
2006/01/15	5号機	HCW冷凍機(A)油配管フランジ部にじみについて
2006/01/16	1号機	スクリーン装置門型クレーンケーブル巻取り装置ブレーキ作動不良について
2006/01/16	3号機	デジタルマルチメータ校正時の精度不良について
2006/01/16	4号機	CC系(C)ボール捕集器差圧指示計ダウンスケールについて
2006/01/16	6号機	R/W設備CCU(2系)異常警報発生について
2006/01/16	6号機	P42-F504C、F505C、F506C 弁体・弁座シート面減少について
2006/01/16	6号機	N21-F249A/B、F250B/C調節弁用弁体の損傷について
2006/01/17	1号機	HWC系 無停電電源装置における異音について
2006/01/17	2号機	SWC系イオン交換塔出口導電率指示ダウンスケールについて
2006/01/17	4号機	MCR加湿器(B)異常について
2006/01/17	5号機	D/Wガス露点温度指示変動について
2006/01/17	6号機	CF/CD計算機 CRT#3画面点滅表示不具合について
2006/01/17	6号機	N22-LT111A 計器止弁(L)弁棒固着について
2006/01/17	6号機	P71-TE012 #1外部ケーブル被覆損傷について
2006/01/17	6号機	H11-P676-4 BOP-5 CPU停止について
2006/01/17	6号機	HCUスクラムパイロット弁フレキシブルチューブの損傷について
2006/01/17	6号機	N22-F001A/B調節弁用フラットスプリングの損傷について
2006/01/17	6号機	N22-F031D調節弁用弁座の損傷について
2006/01/17	その他	大湊側LDろ過機(B)シール水インリーク発生について
2006/01/18	1号機	S/B冷水ポンプ(A)吐出圧力計スティックについて
2006/01/18	1号機	海水サンプ室 ファンネルのつまりについて
2006/01/18	5号機	HCW収集ポンプ(A)揚程不良発生について
2006/01/18	5号機	PLRポンプ(A)メカシール漏えい流量指示健全性確認について
2006/01/18	5号機	ISI電算機室ファンコイルユニット結露水滴下について
2006/01/18	6号機	P32-FICS-004電源スイッチ(トグルスイッチ)不良について

発見日	号機	件名
2006/01/18	6号機	6号機CF / CD計算機 CRT# 2・3コントローラ電源電圧の出力不具合について
2006/01/18	6号機	D / G(A)(B)(C)サイレンサー脚部塗装について
2006/01/18	6号機	RFP - Tレバーリンク機構間隙管理値外れについて
2006/01/18	6号機	RIP - MGセット(A)におけるEOPカップリング面振れ管理基準逸脱について
2006/01/18	6号機	発電機密封油制御装置主密封油循環ポンプ電動機負荷側、反負荷側ブラケットハウジング内径管理基準逸脱について
2006/01/18	その他	大湊側洗濯廃液処理設備LDろ過機(B)処理流量低下について
2006/01/18	その他	ARM管理月報(様式11)記載内容の誤記について
2006/01/18	その他	大湊側洗濯廃液処理設備LDろ過機(B)スラッジ三方弁動作不良について
2006/01/18	その他	水処理 照明器具不良について
2006/01/19	1号機	MSLC内側ベント系総流量計[E32 - F1604A]指示不良について
2006/01/19	1号機	消火系圧力調整用ポンプ起動用DPS(U43 - DPS012)の動作不良について
2006/01/19	1号機	D / D消火ポンプ制御用DPIS(U43 - DPIS015)の指示不良について
2006/01/19	3号機	RSWポンプ(B)グランド水飛散防止について
2006/01/19	5号機	ITV制御リレー箱外装部における締め付けボルト破損について
2006/01/19	5号機	FEI制御盤の警報回路不調について
2006/01/19	6号機	直流250V充電器盤常用におけるタイマーリレー動作時間の判定値逸脱について
2006/01/19	6号機	MCR加湿器(B - 2)上部プラスチックカバーのひび割れについて
2006/01/19	6号機	N22 - F005A, B, C調節弁のリミットスイッチ電気配線の劣化について
2006/01/19	6号機	SRNM(A)の動作不能について
2006/01/20	1号機	T / B天井クレーン(No. 2)タイマーRy動作不良について
2006/01/20	4号機	復水脱塩装置出口積算計指示不良について
2006/01/20	6号機	S / B加湿器(B)の動作不良について
2006/01/20	6号機	P91 - PI - TB02Aの指示不良について
2006/01/20	6号機	発電機固定子クリップのミスカットについて
2006/01/20	7号機	SA空気圧縮機中間冷却器Bの安全弁の作動について
2006/01/20	その他	大湊側焼却設備における廃スラッジタンク定期攪拌運転時、廃スラッジポンプ吸込圧力低下について
2006/01/20	その他	大湊側焼却設備における雑固体パレット自動倉庫内コンベアーリフト間でのパレットの傾き事象について

発見日	号機	件名
2006/01/20	その他	大湊側焼却設備における雑固体コンベアBのサイクルタイムオーバーによる機器異常停止について
2006/01/21	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)のグランドリークについて
2006/01/21	3号機	CF・CD用CRT#1タッチセンサ不良について
2006/01/21	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備LDろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2006/01/21	5号機	S/B建屋差圧計の調整不良について
2006/01/21	6号機	N39-LS-004B レベルスイッチステムロッドネジ部破損について
2006/01/22	3号機	HPCSポンプモータ巻線温度(W相)の指示不良について
2006/01/22	7号機	漏えい検出系サンプルポンプラック(H22-P303)のリークについて
2006/01/23	6号機	高圧プッシングの絶縁体誤発注について
2006/01/23	6号機	MSV#3油筒シリンダーチューブ下側より油滲みについて
2006/01/23	6号機	HCUスクラムパイロット弁ケーブル圧着端子の不良について
2006/01/23	その他	貝処理設備における照明設備の不具合について
2006/01/23	その他	貝処理設備における200V照明分電盤MCB-8の不具合について
2006/01/24	5号機	GEN防災用N2ラインPCV前後弁グランド部リークについて
2006/01/24	5号機	軸受室注入用窒素ガスボンベ圧力計指示スティックについて
2006/01/24	5号機	R/A排気隔離弁アキュームレータ出口ラインフランジ部他エアリークについて
2006/01/24	6号機	N22-F035B/C調節弁用弁体損傷について
2006/01/24	6号機	P42-F007Cシートリークについて
2006/01/24	その他	水処理建屋 排水用原水ポンプ出口流量指示計の不具合について
2006/01/25	1号機	IRM(A)指示不良について
2006/01/25	1号機	B系S/Cプール水温度レコーダ打点の不良について
2006/01/25	2号機	中操プロコンディスプレイ1の表示不能について
2006/01/25	3号機	「第一給水加熱器SP-TB11A恒温装置異常」警報の不点灯について
2006/01/25	3号機	M/B送風機(A)ボリュームダンパ開度固定ネジの固着について
2006/01/25	3号機	S/B加湿器(E)起動回路の不良について
2006/01/25	3号機	FEIポンプ廻り弁のシートパスについて(計3弁)
2006/01/25	4号機	CC系ボール捕集器(C)差圧計元弁シートパスについて

発見日	号機	件名
2006/01/25	6号機	D / G(A)シリンダーNo18燃料弁 - 高压管シート部齧り傷について
2006/01/25	6号機	TCW Hx(C)伝熱管減肉について
2006/01/25	6号機	N21 - F021Aストッパーの固着について
2006/01/25	6号機	E11 - F009A弁体入口側PT指示模様について
2006/01/25	6号機	現場多重伝送盤内切替SW部端子緩みについて
2006/01/25	6号機	発電機固定子巻線冷却水ヘッダーニップルの微少な変形について
2006/01/25	その他	プロパン気化器出口積算流量計の不動作について
2006/01/26	1号機	所内空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁のリークについて
2006/01/26	2号機	原子炉水サンプリングラック室内弁のリークについて
2006/01/26	2号機	常用照明分電盤(LP - 2E - 22 CKT24)トリップについて
2006/01/26	4号機	原子炉水溶存酸素濃度指示校正について
2006/01/26	5号機	D23 - C002Bカップリングゴム部の亀裂について
2006/01/26	6号機	D / G(A)シリンダーヘッド排気弁シート溶接部の浸透指示模様について
2006/01/26	6号機	主タービン第5Y軸受振動検出器の感度特性不良について
2006/01/26	6号機	D / G(A)シリンダーNo5ピストン・オイルリングの磨耗について
2006/01/26	6号機	燃料チャンネル着脱機B号機の常用下限位置停止異常について
2006/01/26	6号機	スクリーンWP(B)逆止弁の動作不良について
2006/01/26	7号機	TIPパーズライン圧力・流量の調整について
2006/01/26	その他	低バックグラウンド放射能自動測定装置のバックグラウンド測定の不具合について
2006/01/27	4号機	排ガス系温度記録計チャート送りの不良について
2006/01/27	4号機	CC系(A)ボール捕集器差圧指示計のダウンスケールについて
2006/01/27	4号機	CC系ボール循環ポンプシール水圧力調節弁の動作不良について
2006/01/27	5号機	HSCR凝縮水移送ポンプ(A)のグランドリークについて
2006/01/27	5号機	発電機軸接地ブラシの異音について
2006/01/27	6号機	N33 - LT - 015水位計水張り弁のシートリークについて
2006/01/27	7号機	SGTSフィルタ装置差圧計の指示不良について
2006/01/28	その他	大湊側焼却設備 雑固体投入運転中における入庫運転操作時、投入運転の未完了事象について

発見日	号機	件名
2006/01/30	1号機	Hx / B給気加熱器への付着物について

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	0
B	4
C	38
D	297
対象外	3
総計	342