

不適合管理状況(3月審査分)

1. Bグレード 5件

発見日	号機	件名
2006/03/03	5号機	煙草吸殻の発見について
2006/03/07	1号機	サンプリング計装品点検作業時の対象計器の誤認について
2006/03/07	1号機	タービン建屋1階の金属材廃材仮設エリアにおけるガムとキャンディの包装紙の発見について
2006/03/09	6号機	補助ボイラ - 設備検査の判定基準の誤記について
2006/03/23	6号機	ISI 1種漏えい検査バウンダリ確認の未実施について

2. Cグレード 29件

発見日	号機	件名
2006/02/27	その他	水質分析及び放射能測定業務委託の1月完了分の計上漏れについて
2006/02/28	6号機	MSV(N04)テスト用電磁弁(Tポート)のオリフィス寸法の相違について
2006/03/01	6号機	EHCユニット装置内の油溜まりについて
2006/03/01	6号機	補助ボイラー設備検査における要領書の誤記について(安管審指摘)
2006/03/03	6号機	D/G(C)ガバナモータの結線不良について
2006/03/03	6号機	廃棄物処理設備定期事業者検査工事における搬出確認測定時の汚染物品発生について(4Bq/cm ² 超え)
2006/03/03	その他	廃棄物処理建屋における汚物の発見について
2006/03/06	3号機	プロセス計算機における打出し時間の不良について
2006/03/06	6号機	CRD充填水ライン水張り時のHCU室内への漏えい
2006/03/06	その他	放水口(北)海水モニタの警報発生について
2006/03/07	3号機	スタックモニタ(IC)B系 チャートのペン電源「切」事象について
2006/03/07	5号機	タービン建屋における床補修時のAPD落下による塗装材料の付着について
2006/03/07	6号機	HCU(30-11/10-15)充てん水ライン水張り時のブロー弁(107)下流ホースからの漏えいについて
2006/03/07	6号機	FMCRD電動機軸受において材質が異なっていた件について
2006/03/08	4号機	SA空気圧縮機(A)PTWタグ付け間違いによるアイソレの未実施発生について
2006/03/08	6号機	真空破壊弁(F)リミットスイッチケーブルの損傷について

発見日	号機	件名
2006/03/10	6号機	RHR封水ポンプ(C)のトリップについて
2006/03/13	2号機	エレベータのインターロックの変更について(定期安全レビューの改善措置)
2006/03/13	4号機	ダイヤフラム架台におけるB様式運搬シートの剥がれについて
2006/03/13	5号機	エレベータのインターロックの変更について(定期安全レビューの改善措置)
2006/03/13	6号機	制御棒位置50 - 51におけるシンクロ位置の相違について(他のCRが選択できず)
2006/03/13	その他	災害発生時対応資料の対外提出資料の明確管理について(定期安全レビューの改善措置)
2006/03/17	4号機	原子炉建屋1階の南西二重扉における動力電源の喪失について
2006/03/17	6号機	第7回定期事業者検査大気圧時スクラム作業にともなうスクラムパイロット電磁弁の交換について
2006/03/18	3号機	不適切なC装備の着脱について
2006/03/20	7号機	原子炉建屋大物搬入口内側A扉における「開動作」不能について
2006/03/22	6号機	OD12燃料集合体同位体重量計算の不具合について
2006/03/24	1号機	核計測装置機能検査時のIRM(C)絶縁抵抗値の測定不能について
2006/03/24	1号機	復水スピルオーバー調節弁バイパス弁N21 - MO - F052の動作不良について

3. Dグレード 195件

発見日	号機	件名
2006/02/10	6号機	FCS系弁間漏洩試験における許容値超えについて
2006/02/17	その他	Ax / B 冷水ポンプ(A)(B)インペラーにおけるPT指示模様の確認について
2006/02/18	6号機	N72 - F001A他におけるボールの腐食について
2006/02/22	1号機	タ - ビン(B)内車下半におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/02/22	6号機	復水器連続洗浄装置のA0弁におけるフランジシート面の腐食について
2006/02/23	1号機	タ - ビン(B)ノズルダイヤフラム下半におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/02/23	6号機	肉厚測定比較データの誤記について
2006/02/24	6号機	TCW - Hx(A)水室カバー(前)マンホールフランジ部ライニングの割れについて
2006/02/24	6号機	エアパーゼット用フィルターレギュレーターにおけるドレンコックからのリークについて(D11 - D083, D091, D092, D102用)
2006/02/25	6号機	工具センターから借用したマイナスドライバー(管理番号TKK5A2831079)のICチップ紛失について
2006/02/27	1号機	GISガス圧補給時におけるガスリーク箇所の発見について(3 - 2 - 1 - 3系統)

発見日	号機	件名
2006/02/27	2号機	LPRMプラトー測定器用ケーブルコネクタの破損について
2006/02/27	6号機	E51-DPS031 検出元弁における銘板の名称間違いについて
2006/02/27	6号機	第7回定期事業者検査要領書における誤記について
2006/02/27	6号機	ISI検査装置(EDAS)におけるOS起動の不可について
2006/02/27	6号機	N21-AO-F020C スピードコントローラーのエアリークについて
2006/02/27	6号機	SRNM試験装置のRMS電圧計におけるGP1Bコネクタ接続ピスの外れについて
2006/02/27	その他	水処理建屋における加圧脱水機のケーキ剥離装置スクレーパーの変形について
2006/02/28	2号機	非常用D/G空気圧縮機(B-1)ベルトのたわみについて
2006/02/28	6号機	N11-LS-005 防波板締付用六角ナットの割れについて
2006/02/28	6号機	復水器水室水抜きサンプポンプのインペラ・シャフトのかじりについて
2006/02/28	6号機	MSV#4テスト電磁弁におけるTポートオリフィスの挿入不可について
2006/02/28	6号機	真空破壊弁検査における判定基準の違いについて
2006/02/28	6号機	IV#1差動トランスユニボール取付ボルトの切損について
2006/02/28	6号機	C/B常用電気品区域排風機(B)電動機シャフト外径の基準値外れについて
2006/03/01	1号機	RHR(A)流量計E11-FT005A-1、A-2への空気混入について
2006/03/01	6号機	RW電気品区域における排風機(B)ダクトフランジボルトのかじりについて
2006/03/01	6号機	N35-LS-001B-1(L)側テスト弁溶接部からのリークについて
2006/03/01	6号機	補助ボイラー設備検査時における要領書の誤記について(安管審)
2006/03/01	6号機	P52-DWS-027 LED自己診断警報表示ランプの点灯について
2006/03/01	その他	貝処理設備の排水中和タンクPH計検出器の不良について
2006/03/02	1号機	CAMS(A)校正用水素ガスボンベ交換について
2006/03/02	3号機	原子炉建屋オペフロにおけるジブクレーン旋回動作不良について
2006/03/02	4号機	タービン建屋床補修時のAPD落下による線量読み取りの不能について
2006/03/02	6号機	復水流量計(N21-FT-048A)圧縮継手からの漏えいについて
2006/03/02	6号機	R43-TE364A-19の出力変動について
2006/03/02	6号機	検査成績書の誤記について
2006/03/02	その他	HSD濾過器(A)(B)出口保守弁の固着について

発見日	号機	件名
2006/03/03	2号機	変圧器・IPB温度記録計(N51-TRS602)における機構の摩耗について
2006/03/03	2号機	原子炉建屋オペフロにおける床塗装の損傷について
2006/03/03	5号機	OG排ガスフィルタ用電気チェーンブロック表示灯の不点灯について
2006/03/03	その他	I/B 雑固体自動倉庫の異常警報について
2006/03/04	3号機	IA系 現場弁番号の表示不良(2件)について
2006/03/04	6号機	発電機密封油制御装置における主密封油ポンプ電動機カップリング面振れ計測値の管理基準逸脱について
2006/03/05	1号機	凍結防止用(CWP[A]/他プロ解A)ヒーティングケーブルの地絡について
2006/03/05	1号機	R1W Hx(B)トスフィルタ回転弁トルクSWの作動について
2006/03/05	1号機	FEIポンプ(B)におけるグランドリークについて
2006/03/05	4号機	高感度オフガスモニタの欠測表示について
2006/03/05	5号機	大湊側補助ボイラー4Bフード開閉機におけるグランドリークについて
2006/03/05	5号機	RW脱塩塔ホッパ室内CE洗浄用シンク洗浄弁からのシートパスについて
2006/03/05	6号機	CWP用天井クレーン横行装置の動作不良について
2006/03/06	1号機	第14回定期事業者検査時における制御棒駆動時間の基準値逸脱について
2006/03/06	5号機	DWポンプ(A)吐出圧力計のドリフトについて
2006/03/06	6号機	主要制御系機能検査時における警報発生について
2006/03/06	7号機	G41-F532弁における銘板への誤記について
2006/03/06	7号機	SA(B)中間冷却器の安全弁の動作について
2006/03/07	1号機	原子炉建屋オペフロジブクレーン(B)における異音について
2006/03/07	1号機	第14回定期事業者検査 プロセスモニタ機能検査における検査実施記録の誤記について
2006/03/07	1号機	DRM パネルパソコン最適化作業の手順の間違ひについて
2006/03/07	5号機	LD活性炭投入機移送部のI形-山ナックルジョイントのねじのはずれについて
2006/03/07	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナドレン配管における亀裂について
2006/03/07	5号機	原子炉水溶存酸素記録計における指示不良について
2006/03/07	6号機	HNCW冷水ポンプ(C)におけるメカシール部のリークについて
2006/03/07	6号機	RIP-ASD(H)速度追従信号用補助リレーの不具合について
2006/03/08	1号機	HCU(B)給気加熱器HS入口弁P61-F153Bにおけるボンネットフランジからのリークについて

発見日	号機	件名
2006/03/08	2号機	巡視点検要領におけるパトロールチェックシート機器名称の誤記について
2006/03/08	2号機	S G T S配管における床面貫通部カバーの破れについて
2006/03/08	4号機	T I P C H . Dの動作不良について
2006/03/08	6号機	P 9 1 - P I S - T B 2 0 (T B - 2 0 サンプル圧力)指示精度の基準値逸脱について
2006/03/08	7号機	フラットディスプレイ (F D 3 2 A)のブラックアウトについて
2006/03/08	その他	大湊側焼却設備における雑固体供給設備出庫運転時のR W制御室表示画面の誤表示について
2006/03/09	1号機	タービン設備点検長期計画および検査実施計画表における定期事業者検査計画補足資料の誤記について
2006/03/09	2号機	L S 0 1 1 B (L)用元弁 (N 1 1 - F 7 1 2 D)ハンドル部の脱落について
2006/03/09	6号機	N 3 6 - A O - F 0 5 8 C , F 0 5 9 Cスピードコントローラーのエアリークについて
2006/03/09	6号機	N 1 1系 M S主蒸気止め弁 (1)シート前ドレン弁 [N 1 1 - F 0 0 6 A] シート面における指示模様の確認について
2006/03/09	その他	貝処理 シーケンサ D i ユニット動作不良について
2006/03/09	その他	貝処理 シーケンサ A i ユニット動作不良について
2006/03/10	1号機	制御棒駆動機構機能検査時の判定基準逸脱について
2006/03/10	2号機	廃棄物処理設備パトロールチェックシートの誤記について
2006/03/10	5号機	非管階段室 (北西・南西・中操) の照明不点について
2006/03/10	6号機	N 2 2 - L T - 0 1 4 B - 1 水位計水張り弁におけるシートリークについて
2006/03/11	2号機	原子炉建屋 天井クレーンリモコン動作不良について
2006/03/11	3号機	「主タービン軸受油冷却器出口油温度高」警報発生について
2006/03/11	6号機	サービス建屋 加湿器 (A) の動作不良について
2006/03/12	3号機	給水ノズル N 4 B における温度指示の微小変動について
2006/03/13	1号機	制御棒駆動機構機能検査時の判定基準逸脱について (H 1 8 . 3 . 1 3 実施分)
2006/03/13	2号機	T I P 制御盤 X - Y 記録計の動作不良について
2006/03/13	2号機	復水器 における I T V 映像の乱れについて
2006/03/13	4号機	トリップチャンネル盤 B 電源ユニット表示灯の消灯について
2006/03/13	5号機	H / B 4 A レベル計元弁のフランジ部からの析出物発生について
2006/03/13	5号機	R W 制御室送風機 (A) グラビティダンパの動作不良について
2006/03/13	6号機	H C W 濃縮装置における蒸気流量計の指示不良について

発見日	号機	件名
2006/03/14	6号機	OG系冷凍設備点検におけるN62 - PI - 081Aの指示不良について
2006/03/14	6号機	ES第三抽気管ドレン弁(B)(N36 - F058B)弁体における指示模様の確認について
2006/03/14	6号機	電動弁(N21-F401B)開度計の指示不良について
2006/03/14	7号機	G41 - F530弁棒の傷について
2006/03/15	1号機	DC - MCC室給・排気ダンパーにおける空気供給弁のリークについて
2006/03/15	1号機	RHWポンプB吸込み圧力計P36 - PI010B指示の固着について
2006/03/15	1号機	E31 - TRS605E打点式記録計における打点不良について
2006/03/15	1号機	CWP天井クレーンにおける計器盤LEDの球切れについて
2006/03/15	3号機	LSTR3SB油温度計における計器内面の曇りについて
2006/03/15	5号機	主スクリーン北側におけるITVワイパの動作不良について
2006/03/15	6号機	PSVR盤-AVR盤取り合い試験結果の基準値逸脱について
2006/03/15	6号機	FMCRDフリクション試験時のHCU(東側)試験装置の動作不良について
2006/03/15	7号機	HNCW(A)凝縮器における冷却水流量確認用出入口差圧計のダウンスケールについて
2006/03/15	7号機	G41 - FIC - 012A及びBにおける電源スイッチの動作不良について
2006/03/16	3号機	RCW熱交換器A 淡水希釈弁, 淡水希釈放水弁 弁駆動部におけるエアリークについて
2006/03/16	3号機	HSCR系フラッシュタンク水位高警報発生について
2006/03/16	4号機	Hx / B海水SDサンプポンプにおける上ケースベアリング取付ネジの不良について
2006/03/16	4号機	ナトラスの重故障の発生について
2006/03/16	5号機	H / B清缶剤ポンプ(B)の注入不良について
2006/03/16	5号機	CF出口金属フィルタ下部におけるジョイントリークについて
2006/03/16	6号機	コレクタリングファンギャップバッフルの締付け用絶縁ボルトの折損について
2006/03/17	3号機	濃縮廃液ポンプ出口サンプルバイパス弁の不作動について
2006/03/17	3号機	濃縮廃液ポンプ(A)出口サンプル入口弁の不作動について
2006/03/17	4号機	トラベリングスクリーン(D)本体フレームチェーンガイドの摩耗について
2006/03/17	4号機	RHRポンプ(B)用ホイスト フレーム部ボルトの折損について
2006/03/17	4号機	格納容器内温度記録計の紙送り不良について
2006/03/17	4号機	RW計算機室加湿器のリーク発生について

発見日	号機	件名
2006/03/17	5号機	大湊側補助ボイラー4A変圧器における油温度高警報の誤報発生について
2006/03/17	6号機	CC系トレンチ内配管の曲がり及びサポートとの間隔大について
2006/03/17	6号機	第7回定期事業者検査大気圧時スクラム試験作業時のHCU141弁グランド部からの水漏れについて
2006/03/17	6号機	磁気ディスク故障によるオンライン回転体診断装置計算機の再起動発生について
2006/03/17	その他	貝処理 水処理原水ポンプ異音発生について
2006/03/17	その他	貝処理 砂る過水タンク液位計ダウンスケール発生について
2006/03/18	4号機	FPCろ過脱塩器B出口ストレーナ前弁のグランドリークについて
2006/03/18	5号機	大湊側補助ボイラー4A サンプリングライン缶体側フランジ部凝縮水リークについて
2006/03/18	その他	大湊側補助ボイラー4A 清缶剤ライン缶体側フランジ部缶水リークについて
2006/03/19	2号機	LDSダストモニタ「る紙異常」警報の動作不良について
2006/03/19	2号機	PLRポンプ(A)モータスラスト軸受下面温度(TE104A)の指示不良について
2006/03/19	5号機	CF(J)保持ポンプ吐出弁の動作不良について
2006/03/19	6号機	「プロセス計算機 補助記憶装置 片系異常」の警報発生について
2006/03/19	その他	大湊側補助ボイラー建屋における雨漏りの発生について
2006/03/20	1号機	RHR・FPC・CUW系温度記録計における銘板の誤記について
2006/03/20	1号機	南新潟幹線2L 碇洗自動排水弁の脱落について
2006/03/20	1号機	原子炉水サンプル減圧機構入口弁の動作不良について
2006/03/20	2号機	MCR加湿器(C)の動作不良について
2006/03/20	3号機	排ガス水素分析計窒素ガスPCVの二次側圧力計の指示不良について
2006/03/21	1号機	LPRM検出器の検出器側コネクタの緩みについて
2006/03/21	1号機	IRM-Hにおける指示変動について
2006/03/22	2号機	主タービン・発電機軸受メタル温度記録計(接点付)の乱れについて
2006/03/22	3号機	FEI電解槽出口流量指示計(P95-F1006)からの漏れについて
2006/03/22	4号機	タービン建屋海水ドレンサンプポンプにおけるシャフト等の腐食について
2006/03/22	5号機	タービン建屋北側のHSCRドレントラップY型ストレーナにおける保温材の破損について
2006/03/22	5号機	TCW(C)ポンプ吸込弁(P22-F044C)弁のハンドル破損について
2006/03/22	5号機	LDS放射線モニタ検出器の指示変動について

発見日	号機	件名
2006/03/22	5号機	オペレータコンソールにおけるハ - ドコピ - 実行異常について
2006/03/22	6号機	第7回定期事業者検査「直流電源系機能検査」における本設計器以外の計測器(温度計)の測定範囲が異なる計測器の使用について
2006/03/22	6号機	蒸化器水位計の補正值の誤りについて
2006/03/22	6号機	循環水配管(C)系フランジからの海水の滴下について
2006/03/22	7号機	G41 - F317A弁棒・弁体の腐食について
2006/03/22	7号機	G41 - F304A弁座の腐食について
2006/03/22	7号機	G41 - F317B弁棒の腐食について
2006/03/22	その他	大湊側補助ボイラー蒸気溜(A)主蒸気入口弁P62 - F038Aボンネットフランジ部からの蒸気リーク発生について
2006/03/23	1号機	発電機#10振動検出器の支持筒と接触棒の固着について
2006/03/23	1号機	CAMS(B)酸素濃度計における警報発生について
2006/03/23	1号機	排気筒高光度航空障害灯2段目No.8北東側の不点灯について
2006/03/23	3号機	CR38 - 15の動作不良について
2006/03/23	4号機	電解鉄イオン注入ポンプメカニカルシールクエンチング出口配管の詰まりについて
2006/03/23	6号機	オンライン回転体診断装置にてシステムハングアップの発生について(システムロック発生)
2006/03/23	6号機	第7回運転圧スクラム検査での制御棒引抜き時における全挿入表示灯の消灯遅れについて
2006/03/23	7号機	排ガス水素分析計配管ヒータ回路の警報発生について
2006/03/24	1号機	Ax / B冷水ポンプ(B)電動機における異音・振動について
2006/03/24	5号機	HSD収集タンク(B)カナル放出時、「RW排水放射線モニタサンプル流量低」による工程異常発生について
2006/03/24	5号機	LD / B加湿器蒸気供給ラインの逆流について
2006/03/24	6号機	CR外観調査作業片付け時におけるAEAカメラ制御盤の転倒について
2006/03/24	その他	大湊側焼却設備 焼却炉廃棄物投入ボックス雇用电磁弁カバーの割れについて
2006/03/25	3号機	サービス建屋コールドランドリー加湿器(D)の蒸気発生量の制御不良について
2006/03/25	6号機	SLCタンク温度高の発生について
2006/03/26	1号機	第14回定期事業者検査 PCV L / T時のかに泡の漏えいについて
2006/03/26	1号機	PCV L/Tにおける「計算機監視項目警報」の発生について
2006/03/26	5号機	FEI系計装配管におけるピンホールの発生について
2006/03/27	2号機	排ガス放射線モニタ(除湿冷却器出口)バイアルサンブラPIの動作不良について

発見日	号機	件名
2006/03/27	3号機	原子炉建屋 オペフロ天井クレーンペンダントキーの損傷について
2006/03/27	4号機	S A圧縮機B号機Dバルブ押えにおける割れの発生について
2006/03/27	6号機	N36 - A O - F058Bスピードコントローラーにおけるエアリークの発生について
2006/03/27	6号機	C U Wポンプ(B)冷却水ラインF Gの汚れについて
2006/03/27	7号機	G41 - F316A弁棒の腐食について
2006/03/27	7号機	G41 - F316B弁棒の腐食について
2006/03/28	2号機	リラッキング2期工事 新ラック工場検査記録の誤記について
2006/03/28	3号機	I A圧縮機(A)気水分離器出口逆止弁の異音発生について
2006/03/28	4号機	タービン建屋 海水ドレンサンプ内エダクターの腐食について
2006/03/28	4号機	タービン建屋 L C Wサンプポンプ(C)ドレン配管の詰まりについて
2006/03/28	6号機	主要制御系機能検査中における「主タービンEHC盤故障」警報の発生について
2006/03/28	6号機	主要制御系機能検査における要領書の誤記について
2006/03/28	その他	大湊側焼却設備 換気空調系冷凍機(A)故障(ロックアウトリレー作動)警報の発生について
2006/03/29	1号機	C F(K)塔サンプリング戻弁(TB40K - B1)におけるグランドリークの発生について
2006/03/29	1号機	主要制御系機能検査時のT / D - R F P(A)リセット条件の不足について
2006/03/29	1号機	T I P(C)近接スイッチコントローラーの動作不良について
2006/03/29	2号機	焼却建屋 換気空調系蒸気入口逃がし弁(P61 - F1861)からの凝縮水の排出について
2006/03/29	6号機	主タービン軸受軸振動計用記録計における指示の不良について
2006/03/29	6号機	R C C V - L / Tにおける温度検出器の故障について
2006/03/29	その他	大湊側補助ボイラー4C 缶体液面計元弁(P62 - 726C)のグランドリーク発生について
2006/03/30	1号機	22 - F016AN調節弁 ブースターリレーの排気異常について
2006/03/30	3号機	R C W H x(E) 淡水希釈放水弁[P41 - A O - F012E]弁駆動部のエアリーク発生について

4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	0
B	5
C	29
D	195
対象外	2
総計	231