

不適合管理状況(4月審査分)

1. Bグレード 6件

発見日	号機	件名
2006/03/28	その他	[平成17年度第4回保安検査指摘] P S R 保安活動改善状況一覧表「再発の有無」の確認の不徹底について
2006/03/31	その他	定期安全レビュー(P S R)における評価の根拠とした図書の未記載について
2006/04/05	6号機	タービン復水器エリアにおけるたばこの吸殻の発見について
2006/04/06	1号機	柏崎刈羽原子力発電所1号機の原子炉再循環系配管の評価について
		[ホームページ掲載] 2006/04/19 [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18041901.pdf)
2006/04/18	4号機	タービン建屋管理区域内地下2階におけるたばこの吸殻の発見について
2006/04/26	4号機	タービン建屋でのけが人の発生について
		[ホームページ掲載] 2006/04/27 [運転・定検状況(区分)] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18042701.pdf)

2. Cグレード 49件

発見日	号機	件名
2005/05/08	3号機	空気抽出器復水ループシール水位高警報の発生について
2006/03/20	6号機	R P Vフランジリーク検出ライン修理における手順の間違ひについて
2006/03/28	6号機	工具センターからの借用工具の紛失について
2006/03/28	7号機	過渡現象記録装置(mirdas)におけるトリガ値の誤設定について
2006/03/29	1号機	工具センタークランプメータ校正における基準値逸脱について
2006/03/30	3号機	物品搬出立会時の「搬出物品確認申請書・確認書(A)」の「搬出合否」欄への合否記入忘れについて
2006/03/30	6号機	第7回RCCV-L/Tにおける点検報告依頼/通知書の誤記について
2006/03/31	その他	[平成17年度第4回保安検査指摘] 熱疲労評価委託業務の不適切な調達管理について
2006/04/02	1号機	原子炉建屋(管理区域)でのけが人発生について
		[ホームページ掲載] 2006/04/04 [運転・定検状況(区分)] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18040401.pdf)
2006/04/02	6号機	高圧ドレンポンプ(A)の自動停止について
2006/04/03	1号機	工具センター棚卸における不明備品の発生について
2006/04/03	3号機	工具センター棚卸における不明備品の発生について

発見日	号機	件名
2006/04/03	5号機	工具センター棚卸における不明備品の発生について
2006/04/04	1号機	原子炉建屋 天井クレーン主巻フックと新燃料検査台の接触について
2006/04/04	2号機	使用済燃料貯蔵設備のイ)項使用前検査のうち、寸法検査におけるJNES指摘について
2006/04/04	6号機	RHRポンプ(B)室における水密扉開操作の不能について
2006/04/04	6号機	HPCF(B)出口管圧力低警報の発生について(定例試験時)
2006/04/04	その他	焼却設備用プロパンポンベの契約請求の遅れについて
2006/04/05	6号機	D/G-6Bにおける「空気だめ圧力高」警報の発生について
2006/04/05	その他	安衛法88条に基づく届出の不備について
2006/04/07	1号機	復水器5Cヒータードレン管ドレン弁「開」によるインリークの発生について
2006/04/08	3号機	作業者右目への攪拌塗料の飛沫について
2006/04/08	4号機	第9回定期検査停止操作における工程の遅れについて
2006/04/10	5号機	タービン建屋におけるSDサンプへのTCW水の流入について
2006/04/10	6号機	A0復水器真空ポンプの安全弁動作について
2006/04/11	1号機	「照明設備負荷リスト」への新設設備の未反映について
2006/04/11	4号機	アイソレタグ札の取り付け間違いについて
2006/04/13	5号機	復水ポンプ振動記録計チャートの入れ間違いについて
2006/04/13	その他	雨雪量計点検に伴う伝送データの不具合について
2006/04/14	4号機	DWC上部送風機(A)スラスト軸受部の変色について
2006/04/14	5号機	二酸化炭素消火設備起動導管の取り付け忘れについて
2006/04/14	6号機	起動対応中のTIP(A)自動停止について
2006/04/14	その他	海水放射能モニタのスペクトルデータ伝送不良について
2006/04/15	6号機	起動対応中のTIP(C)自動停止について
2006/04/16	4号機	原子炉建屋1階南西二重扉内側の過負荷故障について
2006/04/16	5号機	制御棒外観点検時において確認された制御棒シリアル番号の重複について
2006/04/17	6号機	主蒸気逃がし安全弁(D)LVDT表示のONについて
2006/04/19	5号機	FHMと汎用ボール干渉によるSFP手摺りの変形について
2006/04/19	5号機	サービス建屋の化学用カウンティング室補修工事における管理区域で発生した物品の構内保管物品置場への収納忘れについて

発見日	号機	件名
2006/04/21	5号機	管理区域用被服(チョッキ)のポケットへのメガネレンチの放置について
2006/04/21	その他	不適合報告の遅延について
2006/04/22	3号機	原子炉建屋 大物搬入口扉(A扉)の扉開閉用キースイッチの故障について
2006/04/24	1号機	タービン建屋地下2階復水器エリアの機器ドレンファンネルの未復旧について
2006/04/24	その他	・ 線APDの 線量指示値不良について
2006/04/25	4号機	復水器水室ドレン弁(N71-F501A~F)ボンネット部からの漏水について
2006/04/26	1号機	原子炉水位計(C31-LI661B)の指示不良について
2006/04/26	4号機	タービン建屋1階 南西二重扉外側の故障について
2006/04/26	6号機	RCIC機能検査準備段階における手順の不備について
2006/04/27	4号機	DSPゲート吊り上げによるFPCポンプトリップについて

3. Dグレード 209件

発見日	号機	件名
2005/08/11	3号機	ターニングボックス油切りへの油にじみについて
2006/03/22	4号機	スタッドテンショナーボルト伸び測定装置の表示異常について
2006/03/24	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)インペラ~マウスリング間隙の許容値逸脱について
2006/03/29	その他	環境ミニコンソフト入替に伴うスタックモニタデータの収集不能事象の発生について
2006/03/30	1号機	核計測装置機能検査時におけるIRM(G)シールド-対地間絶縁抵抗の判定基準逸脱について
2006/03/30	1号機	CF(B)ドレン弁及び保持ポンプ(B)出口弁のグランドリークについて
2006/03/30	6号機	RCCV L/Tにおける「点検結果確認書」MRF・不適合の残件確認結果の記載漏れについて
2006/03/31	1号機	ドライウェル内フレキシブルチューブの損傷について
2006/03/31	1号機	H22-P311ランプテストボタンの破損について
2006/03/31	1号機	HS配管(200A HS-101)の蒸気漏洩について
2006/03/31	3号機	RSWポンプ(B)のグランドリークについて
2006/03/31	3号機	復水器過器出口流量記録計の動作不良について
2006/03/31	3号機	アラームタイパの印字不良について
2006/03/31	4号機	タービン建屋 HCWサンパ(B)ポンプ(B)ドレンラインの詰まりについて

発見日	号機	件名
2006/03/31	4号機	SA圧縮機B号機シリンダー下カバーの指示模様の確認について
2006/03/31	6号機	OFケーブル赤相油槽PIS計器元弁からの微少リークについて
2006/03/31	6号機	第7回RCCV-L/Tにおける検査用計器精度の誤記について
2006/04/01	1号機	タービン建屋 主蒸気管区域周囲温度検出器(E31-TE145C)の動作不良について
2006/04/01	5号機	CAMS PCV内酸素濃度記録計の指示変動について
2006/04/01	6号機	プロセス計算機 2CPUのカートリッジ磁気テープ装置の故障について
2006/04/01	その他	大湊側焼却設備 雑固体供給設備 雑固体連続投入運転途中における投入完了の発生について
2006/04/01	その他	大湊側焼却設備 雑固体供給設備 コンベア搬送運転試験時における複数警報の発生について
2006/04/02	1号機	原子炉格納容器スプレイ系機能検査における検査体制図の不備について
2006/04/02	7号機	LPRM12-53Dの指示不良(ドリフト)について
2006/04/03	1号機	CWP天井クレーン走行用電動機(反運転室側)各部の許容値逸脱について
2006/04/03	1号機	水素酸素注入設備タイマーの動作不良について
2006/04/03	1号機	CWP天井クレーン走行用電動機(運転室側)各部の許容値逸脱について
2006/04/03	1号機	500KVロードヒーティングLHP-1ELB-16(HA-6)の動作不良について
2006/04/03	1号機	CF(C)塔出口流量制御器の指示変動について
2006/04/03	1号機	P61-F051におけるシートパスについて
2006/04/03	1号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その6)定期事業者検査における成績書記録の訂正について
2006/04/03	3号機	スクリーン水位差計における指示の異常について
2006/04/03	4号機	スクリーン制御盤室ITVの照明切れについて
2006/04/03	5号機	RHRHx(B)RCW出口サンプリングライン溶接部の亀裂について
2006/04/03	7号機	ドライウェル放射線モニタHCW(IC)における下限警報の発生について
2006/04/04	1号機	LPCS試験可能逆止弁押しボタンスイッチの破損について
2006/04/04	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)のグランドリークについて
2006/04/04	2号機	CC系再注入ポンプ(A)のグランドリークについて
2006/04/04	3号機	原子炉建屋 NSDサンプポンプ(A)サクシオンケースのナカカバー取付ボルトの変形について
2006/04/04	3号機	TCW-Hx(B)水室ドレン弁[P42-F503B]の詰まりについて
2006/04/04	4号機	U51系 No.38 T/Bオペフロ上部カメラ絞り(アイリス)不良について

発見日	号機	件名
2006/04/04	4号機	南側通路非常灯の損傷について
2006/04/04	4号機	「第2回定検時 制御棒取替および同関連除却工事報告書」における誤記の発見について
2006/04/04	6号機	MCR加湿器A - 1 加湿動作の不良について
2006/04/04	その他	大湊側焼却設備 自動倉庫パレット戻り列の相違について
2006/04/04	その他	大湊側焼却設備 自動倉庫パレット内雑固体の残留について
2006/04/04	その他	大湊側焼却設備 自動倉庫投入運転中の全投入完了信号の不成立について
2006/04/05	1号機	低温用冷水ポンプ(A)におけるディフレクターのひび割れについて
2006/04/05	1号機	IRM(G)(D)記録計の動作不良について
2006/04/05	1号機	LDSダストサンプラの動作不良について
2006/04/05	1号機	D/W 露点計サンプルポンプ(A)の動作不良について
2006/04/05	1号機	M/C1B - 1 受電しゃ断器ポジションスイッチの接触不良について
2006/04/05	2号機	鉄イオン電解槽伝動金具 ゴムライニング部におけるピンホールについて
2006/04/05	2号機	IRM(A)(B)(F)記録計の動作不良について
2006/04/05	2号機	PLRポンプ巻線温度記録計における指示の乱れについて
2006/04/05	4号機	排気筒放射線モニタサンプルポンプBの異音発生について
2006/04/05	5号機	RW制御室における加湿器シリンダーの劣化について
2006/04/05	6号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その6)における模擬信号の不具合について
2006/04/05	6号機	非常用D/G(6B)監視操作盤蓋止めボルトの変形について
2006/04/05	6号機	工具センター借用工具のICタグ紛失について
2006/04/05	7号機	SRNMCH(D)の動作不良について
2006/04/05	その他	大湊側洗濯設備 ボタントラップAのピンホールについて
2006/04/06	3号機	インコアモニター切断具用水圧ポンプの不具合について
2006/04/06	4号機	CF逆洗水移送ポンプ(B)吐出PI接続部からのリークについて
2006/04/06	5号機	H/B4A循環ポンプにおけるVベルトの緩みについて
2006/04/06	6号機	データウェイ制御装置筐体におけるファン電源の故障について
2006/04/06	6号機	バー回転式スクリーン(A)落下防止板の損傷について
2006/04/06	6号機	HCU(46-39/42-59)113弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2006/04/06	6号機	バー回転式スクリーン(A)チェーンカバーの損傷について
2006/04/06	7号機	原子炉建屋 大物搬入口内側D扉の不具合について
2006/04/07	1号機	CC系シール水ラインPCV後圧力計の指示不良について
2006/04/07	1号機	碍洗変防ポンプ(B)のグランド押さえボルトのゆるみについて
2006/04/07	3号機	燃料交換機セルシン用電源MCCB投入不可について
2006/04/07	3号機	MCR加湿器B-2からの蒸気もれについて
2006/04/07	3号機	トラベリングスクリーン(E)本体フレームチェーンガイドの磨耗について
2006/04/07	3号機	原子炉水導電率検出器(P91-CE-RB03A-A)の指示不良について
2006/04/07	5号機	スクリーン装置門型クレーン横行用電動機の動作不良について
2006/04/07	5号機	W32-112Bチャッキ弁スプリングの破損について
2006/04/07	5号機	W32-105D 弁棒の腐食について
2006/04/07	5号機	W32-103D バタフライ弁弁体・弁棒の腐食について
2006/04/07	5号機	W32-F104D バタフライ弁の弁体・弁棒の腐食について
2006/04/07	6号機	MCRパウンダリ壁の貫通孔について
2006/04/07	6号機	MCR加湿器B-2給水電磁弁からの漏水について
2006/04/08	1号機	1/2号排気筒高光度航空障害灯1段目No.4北東側の不点灯について
2006/04/08	1号機	GISガス圧監視装置GIS5B-6Bセクション主母線DSR側白相センサの異常について
2006/04/08	5号機	RCWポンプ(A)吐出逆止弁ベント弁におけるシートリークについて
2006/04/09	3号機	M/D(B)モータ反負荷側軸受温度熱電対断線警報の発生について
2006/04/09	4号機	U41-AO-F001A 開方向動作時間のバラツキについて
2006/04/09	4号機	燃料プール冷却浄化スキマサージタンク水位調整板ボルトかじりについて
2006/04/09	5号機	HSDろ過器(A)出口ドレンライン配管の閉塞について
2006/04/10	3号機	CD系CRT加圧ベントライン圧力計指示の固着について
2006/04/10	4号機	格納容器内監視装置操作盤(H11-P940)ホストパソコンの起動不可について
2006/04/10	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備活性炭投入機の吸着不良について
2006/04/10	5号機	RCIC系(E51-MO-F008)VGL温度検出器の指示不良について
2006/04/10	6号機	トラベリングスクリーン(A)フレームガイドレール部の磨耗について

発見日	号機	件名
2006/04/10	7号機	トラベリングスクリーン(D)洗浄水弁におけるバルブハンドル部の破損について
2006/04/10	その他	攪拌洗浄タンク液位計の指示不良について
2006/04/11	4号機	U51系 NO.14 空気抽出器室カメラの照明不良について
2006/04/11	4号機	U51系 1HCWサンブ(B)カメラレンズ絞りの不良について
2006/04/11	4号機	スタッドテンショナー着座完了確認用近接スイッチの損傷について
2006/04/11	4号機	B31-F001A 駆動部の油にじみについて
2006/04/11	4号機	B31-F002A 駆動部の油にじみについて
2006/04/11	6号機	CAMS(A)ドレンレベル検出器用ドレン出口弁(SV9)のシートリークについて
2006/04/11	6号機	N22系 TGSドレンタンクドレン水位計の偏差発生について
2006/04/12	1号機	D/G1B機関付清水ポンプ入口逆止弁(R43-F006B)における保温材の変形について
2006/04/12	3号機	地磁気誘導電流一次処理端末における「計測系異常」警報発生について
2006/04/12	4号機	HSCR系配管171付近における漏えい発生について
2006/04/12	4号機	B31-TE-023B電線管フレキの損傷について
2006/04/13	4号機	MSV #4リークホルダーボルト1本の固着について
2006/04/13	4号機	MS主蒸気ヘッドドレントラップバイパス弁における開動作の不良について
2006/04/13	5号機	CUR過脱塩器入口pH計の指示不良について
2006/04/13	5号機	W32-F139B弁体における腐食の進行について
2006/04/13	5号機	渦巻ストレーナ(B)におけるドレン配管の腐食について
2006/04/13	5号機	洗浄ポンプ(B)における吐出配管の腐食について
2006/04/13	5号機	バー回転式・トラベリングスクリーンチェーンガイド部の摩耗について
2006/04/13	5号機	スクリーン装置(D)ハウジング本体手摺及び歩廊手摺取付ラグの腐食について
2006/04/13	5号機	スクリーン歩廊グレーチングの腐食について
2006/04/13	6号機	手動コンフローP91-D-RB03B(C) グランド部からの水にじみについて
2006/04/13	6号機	MSH第2段加熱器(A2)ドレン水位の偏差について
2006/04/13	7号機	W32-F105D スクリーン(D)洗浄水弁ハンドルの固着について
2006/04/13	その他	大湊側焼却設備 ドラムハンドリング設備における蓋締め装置ロッドシャフト固定用ボルトの破損について
2006/04/14	2号機	ほう酸水注入系貯蔵タンク空気入口弁「開」動作の不良について

発見日	号機	件名
2006/04/14	3号機	MCR加湿器B-1の停止について
2006/04/14	4号機	計装配管継手の油滲みについて
2006/04/14	4号機	主タービン軸受端子台の油滲みについて
2006/04/14	4号機	C51-NR-602D 赤ペンの動作不良について
2006/04/14	5号機	大湊側補助ボイラー4B 循環ポンプのグランドリークについて
2006/04/14	5号機	ろ過水移送ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良について
2006/04/14	6号機	原子炉給水ライン外側隔離弁のグランドリークについて
2006/04/14	6号機	CR58-27引抜き時における全挿入表示点灯継続について
2006/04/14	その他	大湊側焼却設備雑固体投入ボックス耐火扉の「閉」動作の不良について
2006/04/15	2号機	MCR加湿器(D)の警報発生について
2006/04/15	6号機	スクリーンWP(C)吐出逆止弁における駆動機構のロックナットの緩みについて
2006/04/15	6号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ(B)の異音発生について
2006/04/16	1号機	主任機(H11-P708-1)ページング装置受話器の動作不良について
2006/04/16	3号機	MCR加湿器(A)-1給水電磁弁からの水漏れについて
2006/04/16	5号機	排気筒放射線モニタB(IC)下限警報の発生について
2006/04/16	5号機	RCW/RSW系(A)テスト中警報クリア時の無音について
2006/04/16	6号機	HPIN・IA連絡圧力調節弁出口安全弁のシートパスについて
2006/04/17	1号機	P61-TCV-F342の動作不良について
2006/04/17	1号機	IRM(F)指示のハンチングについて
2006/04/17	3号機	K11-F304Cのシートパスについて
2006/04/17	6号機	抽気系(B)計装ラックドレンラインファンネルからの微少リークについて
2006/04/17	6号機	D/G(A)清水加熱器TSの接点不良について
2006/04/18	1号機	GISガス圧監視装置GIS南新潟幹線1L主母線DS 赤相センサの異常について
2006/04/18	3号機	LSTr3SBダイヤル温度計警報接点用LSの不良について
2006/04/18	4号機	RFP-T,EHC制御盤内基板のトグルスイッチの固着について
2006/04/18	4号機	接点付圧力指示計の接点不良について
2006/04/18	5号機	洗浄ポンプ(B)シャフトのコーティング部剥がれ及び膨れについて

発見日	号機	件名
2006/04/18	6号機	RHRポンプ(C)室水密扉のロック不良について
2006/04/18	6号機	RW計算機室加湿器(B)の漏水について
2006/04/18	7号機	#5 CRT 十字カーソルが現れないことによる画面選択の不能について
2006/04/18	その他	RW/B 1Fトラックエリアからの搬出時に機材が転倒したことによる放管区画表示板の破損について
2006/04/18	その他	大湊側焼却設備 灰ボックス・排ガスクーラ灰出口弁の全閉動作の不良について
2006/04/19	1号機	過度現象記録装置 コンソール入出力装置における印字不良について
2006/04/19	1号機	500KV GISのガスリークについて(ガス系統17-2-1-1系)
2006/04/19	2号機	HECW冷凍機(C)潤滑油ストレナ(C-1)差圧上昇について
2006/04/19	3号機	T/B オペフロ上部カメラレンズにおける絞り機能の不良について
2006/04/19	3号機	タッチパネル/ディスプレイ 6[N22-DSP607]のフリーズについて
2006/04/19	4号機	D/G(A)排気弁シート溶接部の浸透指示模様について
2006/04/19	4号機	DGFO軽油タンク(A)出口ラインベント弁(R43-F588A)の破損について
2006/04/19	4号機	クロスアラウンド配管 2(ES-2ライン)マンホールにおけるボルトかじりについて
2006/04/19	4号機	ケーブル保安器の不良について
2006/04/19	4号機	MS系 N11-F501B 駆動部リミットスイッチ内部におけるドライブピニオンの曲がりについて
2006/04/19	6号機	R/B入口供給蒸気母管元弁A,Bにおけるグランドリークの発生について
2006/04/19	6号機	タービン保安日誌の誤記について
2006/04/20	3号機	Hx/B 海水SDサンプポンプの水平度の異常について
2006/04/20	3号機	Hx/B SWSD サンプ周り弁[U63-F081][U63-F082]のシートパスについて
2006/04/20	4号機	D/G(A)排気弁シート歪みについて
2006/04/20	4号機	SAドレトラップ(D060)ドレン弁のシートパスについて
2006/04/20	4号機	原子炉水サンプリング系恒温装置の異常について
2006/04/20	4号機	蒸気加減弁(#3,4)弁棒における廻り止めピン間隙の許容値逸脱について
2006/04/20	6号機	「伝送入出力装置-4a 重故障」アラームタイパ打出について
2006/04/20	7号機	HNCW補助冷凍機凝縮器冷却水流量差圧計(DP1597)のハンチングについて
2006/04/20	7号機	T/BHNCW冷凍機(B)圧縮機インペラPT試験における線状指示模様について
2006/04/20	その他	大湊側焼却設備 焼却炉二次バーナ現場制御盤内 STOP/AUTOスイッチのオフ事象について

発見日	号機	件名
2006/04/21	1号機	タブロゲA系ボール回収率の不良について
2006/04/21	3号機	R / B オペフロ上部カメラ映像におけるノイズ発生について
2006/04/21	3号機	P11 - F298のシートパスについて
2006/04/21	4号機	低圧(A)内部車室水平継手面締め付けボルトの固着について
2006/04/21	4号機	復水器(A)第2水室出口ドレン弁(N71 - F501B)弁体シート面の割れについて
2006/04/21	4号機	SRM(C)検出器の指示ドリフトについて
2006/04/21	7号機	スクリーンD号機における電動機の許容値逸脱について
2006/04/22	3号機	Hx / B 海水ストームドレンサンプポンプにおけるプロペラーの変形について
2006/04/22	3号機	HPSWポンプにおけるグランドリークの増加について
2006/04/22	5号機	CC系凍結防止ヒータにおける電線管部の破損について
2006/04/22	6号機	D / G6A 排気ガス温度指示計(表示No.19)の指示不良について
2006/04/24	2号機	CWP建屋 目洗い設備の向きの固着について
2006/04/24	4号機	N21 - F015 PTにおける弁座シート面の指示模様の確認について
2006/04/24	4号機	調節弁N22 - F012のエヤセット排気の増加について
2006/04/24	5号機	屋外LN2タンク液位計(T31 - LI - 109)の指示不良について
2006/04/24	5号機	排ガス水素分析計(再結合器パッケージ入口)リレーの不動作について
2006/04/24	6号機	RIP予備電動機保管容器の窒素ガス封入圧力の低下について
2006/04/24	7号機	CC系ボール循環ポンプ(B - 2)グランドリーク水排出ラインの詰まりについて
2006/04/24	その他	大湊側焼却設備 ドラムハンドリング設備 灰ドラムリフタ位置在籍リミットスイッチ検出部の変形について
2006/04/24	その他	大湊側焼却設備 雑固体供給設備ソフト改造後の確認運転試験時における動作不良について
2006/04/25	1号機	5号主変圧器中性点電流における電流計の指示不良について
2006/04/25	2号機	プリントサーバ#2故障 / 伝送異常の発生について
2006/04/25	3号機	RSWポンプ(B)におけるグランドリークについて
2006/04/25	3号機	S / B 1F天上ボードの破損について
2006/04/25	4号機	T / D RFP室空調機冷水ユニット点検口パッキンの劣化について
2006/04/25	4号機	TSWポンプ(B)吐出弁(P42 - F002B)弁箱ゴムライニングの剥離について
2006/04/25	5号機	Hx/B 海水SDサンプポンプ吐出逆止弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2006/04/25	その他	大湊側共用設備 成型品洗濯機B号機の動作不良について
2006/04/25	その他	貝処理設備運転監視装置におけるソフトウェアの不具合について
2006/04/26	2号機	ジェットポンプ総流量記録計の指示不良について
2006/04/26	4号機	TSWポンプ(A)(C)吐出弁(P42 - F002A、F002C)弁箱ゴムライニングの剥離について
2006/04/27	その他	6 / 7号機共用RW設備HCW濃縮装置蒸発缶密度 / 液位記録計データ印字の不良について
2006/04/27	その他	6 / 7号機共用RW設備HCW濃縮装置流量記録計データ印字の不良について

4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	0
B	6
C	49
D	209
対象外	1
総計	265