

不適合管理状況(5月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2006/05/11	4号機	<p>使用済燃料プールでの金属らしきものの発見について</p> <p>(概要) 使用済燃料プール内で燃料集合体外観の自主検査を実施していたところ、1体の燃料集合体上部(スペーサ部)に金属らしきものを1本(長さ約3mm、太さ約0.3mm)発見した。 詳細な目視観察の結果、当該異物は以前の工事の際に混入したワイヤブラシの素線と推定しているが、ワイヤブラシは第5回定期検査以降は使用を制限していることから、残留していた異物が偶発的に発見されたものと考えている。なお、当該燃料集合体は再使用しない。</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/05/11 [プレスリリース [区分]] http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18051101.pdf</p>

2. Bグレード 6件

発見日	号機	件名
2006/4/25	6号機	海水モニタの測定範囲の設定誤りについて
2006/05/11	4号機	管理区域内のゴミ箱での煙草吸殻の発見について
2006/05/13	4号機	<p>原子炉建屋でのけが人の発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/05/16 [運転・定検状況 [区分]] http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18051601.pdf</p>
2006/05/22	1号機	原子炉建屋での自動火災報知設備改修工事中における火災警報の発報誤りについて
2006/05/22	3号機	<p>タービン建屋でのけが人の発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/05/23 [運転・定検状況 [区分]] http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18052301.pdf</p>
2006/05/25	4号機	<p>原子炉建屋でのけが人の発生について</p> <p>(ホームページ掲載) 2006/05/26 [運転・定検状況 [区分]] http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18052601.pdf</p>

3. Cグレード 46件

発見日	号機	件名
2006/04/03	その他	3次マニュアル「定期事業者検査等管理要領」様式の誤記について
2006/04/18	1号機	1 / 2号工具センター デジタルマルチメータ不適合発生確認について
2006/04/18	5号機	工具センター デジタルマルチメータ不適合発生確認について
2006/04/25	4号機	受領済み「物品(搬入・搬出)確認依頼票」の紛失について

発見日	号機	件名
2006/04/25	4号機	D23-F007A駆動部GL.SWカートリッジさびについて
2006/04/25	7号機	ハフニウムフラットチューブ型制御棒外観調査でのひびの確認について
2006/04/26	6号機	P S V R装置の曜日ずれについて
2006/04/26	6号機	安管審事実確認シート:K6-2-5「検査記録への検査担当者の署名なしでプロセスが実行された不適合」について
2006/04/26	6号機	安管審事実確認シート:K6-2-6「検査記録への検査担当者の署名なしでプロセスが実行された不適合の再発」について
2006/04/27	5号機	Hx / B海水サンプルLS点検時のアイソレ間違いについて
2006/04/27	その他	高額消耗品(電子天秤)の除却誤りについて
2006/04/28	1号機	プロセス計算機定数の誤りについて
2006/05/01	1号機	定例試験・切替予定表(写し正版)改訂前予定表の破棄について
2006/05/01	5号機	S G T S排ガス放射線モニタBの現場校正スイッチの選択違いについて
2006/05/08	2号機	第11回定期検査 蒸気タービン性能検査(その1)における点検結果確認書の一部誤記について
2006/05/08	その他	レベル1 P S Aにおける不適合について
2006/05/10	2号機	M S I V外側隔離弁B21-AO-F003Cの不具合について
2006/05/11	1号機	主復水器Bエキスパンションシール水水位LS不良について
2006/05/11	4号機	G E製ハイブリッド型制御棒のひびについて
2006/05/12	その他	安全協定に基づく自治体向け報告書の不適合について
2006/05/12	6号機	一時立入者案内時における管理区域内ヘルメットの管理区域外持ち出しについて
2006/05/13	3号機	制御棒位置表示に関する警報の発生について [ホームページ掲載] 2006/05/15 [運転・定検状況 [区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18051501.pdf)
2006/05/15	1号機	Ax/B 2FL 給気室内におけるポリ袋吸い込まれについて
2006/05/15	4号機	I A系弁点検時期の間違いについて
2006/05/15	6号機	搬出確認測定時の汚染物品発生(4 B q / c m 2 超え)について
2006/05/17	その他	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置の点検中における設定不具合について
2006/05/17	3号機	復水器水室洗浄作業におけるA P D落下について
2006/05/18	3号機	R / A H C Wサンプ(C)オーバーフローについて

発見日	号機	件名
2006/05/18	4号機	Hx室RMU盤光ケーブルの挟まれによる変形について
2006/05/18	7号機	TIP(B)検出器交換作業時の電源アイソレ間違いについて
2006/05/18	4号機	Hx/B天井クレーン接触による手摺の損傷について
2006/05/18	5号機	工具センタークランプメータの校正不合格について
2006/05/19	3号機	主要弁検査(その2)分解検査実地審査における検査手順の不適合について
2006/05/19	その他	ダストモニタDM-3プリアンプ回路の不具合について
2006/05/19	3号機	TBVアキュムレータ元弁、ドレン弁の取付ボルト穴加工不良について
2006/05/22	1号機	放射性同位元素の使用許可申請途中における使用について
2006/05/22	3号機	原子炉補機冷却系容器検査(K3-9-96-3C-R)非破壊検査(渦流探傷検査)F号機 検査手順書への未記入について
2006/05/22	3号機	原子炉補機冷却系容器検査(K3-9-96-3C-R)非破壊検査(ET検査)D号機検査手順における検査対象設備の確認間違いについて
2006/05/22	2号機	排ガス除湿冷却器SP-TB21除湿器サンプル温度高/低ANNの回路不具合について
2006/05/22	5号機	発電機水素ガス純度計流量計スティックの不具合について
2006/05/23	6号機	R/Bオベフロ有機溶剤使用によるSGTS手動起動試験の延期について
2006/05/23	4号機	SLC(A)容量試験時におけるポンプ吐出側逃がし弁F003A動作について
2006/05/24	4号機	定期安全管理審査(主蒸気隔離弁分解検査:K4-9-64-3C-R)における気付き事項について
2006/05/25	その他	定期報告書の記載内容不備について
2006/05/26	3号機	真空破壊弁リミットスイッチの接点不良及び端子ピス折損について
2006/05/29	1号機	総合負荷性能検査準備段階における不適合について

4.Dグレード 268件

発見日	号機	件名
2006/04/20	4号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器ディスタンスピース欠損について
2006/04/20	4号機	ボール捕集器(A/B/C)ゴムライニング剥離について
2006/04/21	4号機	蒸気加減弁(#3,4)水圧ナットの漏洩及び閉止プラグ固着について
2006/04/21	4号機	RSWポンプ(A)(C)(刻印B,D)インペラ他の腐食等について

発見日	号機	件名
2006/04/21	7号機	トラベリングスクリーン(D) フレームガイドレール部磨耗について
2006/04/25	3号機	P95-F004ゴムライニングキズについて
2006/04/26	4号機	C41-F032弁出口側フランジ閉止板について
2006/04/26	その他	ベローズ腐食について
2006/04/27	1号機	R/C電動弁開閉試験サーベランスガイド判定不良について
2006/04/27	その他	大湊側焼却設備 焼却灰処理系スライドゲート弁取合いフランジ締付けトルク値の相違について
2006/04/27	1号機	R/S現場盤ANN不発生について
2006/04/27	2号機	H/S/RフラッシュタンクLSの不具合について
2006/04/27	3号機	RCW(A)系熱交切替スイッチ[C,E運転] 接触不良について
2006/04/27	4号機	T/S/W系バタフライ弁弁箱ゴムライニング剥離について
2006/04/27	4号機	F/P/C R/H/R戻りライン入口弁グラウンドの不具合について
2006/04/27	4号機	R/B B3F手動二重扉内側の故障について
2006/04/27	4号機	T/S/Wポンプ(A) グランド押え用スタッドボルトの腐食について
2006/04/27	6号機	高感度オフガスモニタ中操表示パソコン表示不良について
2006/04/28	3号機	S/B加湿器(A) 起動回路の不具合について
2006/04/28	4号機	HCUスクラム弁弁棒シート部PT指示模様について
2006/04/29	4号機	R/B地下3階TIP室 火報発生について
2006/04/29	1号機	固定子冷却装置入口温度高ANN発生について
2006/04/29	1号機	主発電機界磁電流指示の高目指示について
2006/04/29	3号機	H/Sタービン建屋入口安全弁調整コックからのリークについて
2006/04/30	1号機	T/D RFP(A)反C側水平方向振動計POWERランプ不点灯について
2006/04/30	1号機	ドライウェルパーズ流量用差圧伝送器(T31-FT001)の不具合について
2006/04/30	6号機	S/B HNCW配管誤表示について
2006/05/01	1号機	CAMS O2濃度計A系アイソレータ校正依頼について
2006/05/01	6号機	T/S/WポンプA出口バイパス配管ベント弁シートパスについて

発見日	号機	件名
2006/05/02	2号機	I / B 1次C / F (B) 予熱器着火不良について
2006/05/02	2号機	主タービン・発電機軸受メタル温度記録計(接点付)乱点について
2006/05/02	3号機	復水・タービン補機海水系温度(P42-TRS601)記録計打点不良について
2006/05/02	6号機	運転管理コンソール1M0の不具合について
2006/05/02	7号機	ITV No. 29 (スクリーン海側3) 照明交換依頼について
2006/05/03	1号機	復水脱塩装置C・D入口流量記録計点検依頼について
2006/05/03	3号機	P42-TRS601記録計打点の不具合について(2回目)
2006/05/04	その他	HSCRレシーバタンクLS動作不良について
2006/05/05	6号機	RFCマスターコントローラCPU(A)の不具合について
2006/05/06	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)グランドリークについて
2006/05/06	3号機	R/B1F南側二重扉(アウター内側)対物センサー動作不良について
2006/05/06	6号機	RIP(F)モータケーシング振動記録計 用紙送り不良について
2006/05/07	1号機	PLR MGセット(A)油ストレーナの不具合について
2006/05/07	2号機	密封油真空ポンプ(B)ドレンライン詰まりについて
2006/05/07	5号機	濃縮廃液ポンプ(B)メカ部異音発生について
2006/05/07	7号機	主蒸気ヘッドレントラップバイパス弁の不具合について
2006/05/08	3号機	RW計算機日報ログ HCW濃縮装置デミスタ差圧表示桁不適合について
2006/05/08	3号機	T / B LCWサンプポンプ(C)上段インペラ - , ケーシングウェアリング間の隙間値過大について
2006/05/08	4号機	AS SJAE(A)第一段蒸気入口弁 [N39-F008A] 弁体シート面指示模様について
2006/05/08	5号機	CRDポンプ(A)オイルフィルター取付け部油にじみについて
2006/05/08	その他	ダストモニタNo. 1 (MP - 1局) ポンプの不具合について
2006/05/09	4号機	E31-SQRT-644A トグルスイッチ不良について
2006/05/09	4号機	G31-DPS-017A トグルスイッチ不良について
2006/05/09	4号機	シーケンスコントローラ保守ツール用CRTモニタの不良について
2006/05/09	5号機	トラベリングスクリーンハウジング本体内部天井腐食について

発見日	号機	件名
2006/05/09	5号機	CF出口金属フィルタ下部ジョイントリークについて
2006/05/09	6号機	M S H(A)グリセパレ-ドレン管ドレン弁シートパスについて
2006/05/09	6号機	I P B / Z (B) 空調機送風機 (A) 電動機エンドブラケット内径寸法許容値超えについて
2006/05/09	7号機	R/A・T/A送風機B用GD連結器の経年劣化について
2006/05/09	7号機	排気筒放射線モニタFQ049A動作不良について
2006/05/09	その他	ベローズ腐食について
2006/05/10	その他	大湊側焼却設備 ドラムハンドリング設備灰入口弁 開閉位置センサー異常メッセージ発生について
2006/05/10	1号機	A x / B 冷凍機 (A) 再起動防止タイマー作動不良について
2006/05/10	2号機	空気予熱器希釈用空気供給弁 (AO-F108)電磁弁チャタリング発生について
2006/05/10	2号機	T B V 蒸気減温水入口弁N21-AO-F140Fの不具合について
2006/05/10	4号機	RFP-T(B)前側軸受箱端子台油滲みについて
2006/05/10	4号機	グラント蒸気排風機(B)負荷側油切り破損について
2006/05/10	4号機	E31-SQRT-644Bトグルスイッチ不良について
2006/05/10	4号機	O G N62-F508A 弁座シート面 (出口側) の指示模様について
2006/05/10	5号機	HSDろ過器A B 差圧計の過敏な反応による、ポンプ停止時及びA O 弁閉時微量な変動に反応し、指示計がハンチングする件について
2006/05/10	5号機	RW/Z排風機(C)グラビティダンパエアリークについて
2006/05/11	1号機	液化窒素貯槽タンクローリ-受け入れ口連結金物リークについて
2006/05/11	2号機	復水流量記録計指示チャタリングについて
2006/05/11	3号機	T C W 熱交換器 # B 冷却管減肉について
2006/05/11	4号機	SLCポンプ(A)減速機センターリング用ジャッキボルト取付部損傷について
2006/05/11	4号機	HCUスクラム弁シート漏えいについて
2006/05/11	4号機	HCUスクラムパイロット電磁弁シート漏えいについて
2006/05/11	4号機	H P S W ポンプグラントドレン配管のライニング剥離について
2006/05/11	4号機	RFP-T(B)ダイヤフラム浸食について
2006/05/11	5号機	S / B H N C W (C) 冷却水差圧計スティックについて

発見日	号機	件名
2006/05/11	6号機	HECW(A)蒸発器(A)冷媒圧力低警報発生について
2006/05/11	7号機	F D W C (給水制御系盤軽故障)発生について
2006/05/12	その他	大湊側焼却設備 灰排出運転時におけるクーラ灰フィーダ瞬停事象について
2006/05/12	1号機	M/DRFP Bシール水中間抽出温度 熱電対断線 警報発生について
2006/05/12	2号機	H CW濃縮装置循環ポンプ(A)軸受部オイルリークについて
2006/05/12	3号機	タ - ピンタ - ニング装置閉止プラグの油漏えいについて
2006/05/12	3号機	I R Mチャンネル(G)指示変動について
2006/05/12	3号機	オイルスナッパー インジケータ脱落について
2006/05/12	3号機	SA配管ドレン弁シートパスについて
2006/05/12	4号機	低圧A外部車室タービン側溶接線PT指示模様について
2006/05/12	4号機	HPCS D/G No18ピストントップリング磨耗及びシリンダーライナー内面磨耗について
2006/05/12	5号機	M G / Z送風機(A)電動機エンドブラケット内径寸法許容値越えについて
2006/05/12	7号機	「TIP検出器入力異常CH . B」警報発生について
2006/05/13	2号機	「L P R M高」(48 - 49)ANN発生について
2006/05/13	その他	6 / 7号機共用RW設備CONWシール水ポンプ(A)(B)吐出圧力計指示不良発生について
2006/05/14	3号機	原子炉給水ライン外側隔離弁[B21-AO-F051A]LS不良について
2006/05/15	2号機	原子炉圧力容器温度記録計(B21-TR653)乱点について
2006/05/15	2号機	R H R熱交換器(A)入口温度(E11-TRS605)指示乱点について
2006/05/15	3号機	タ - ピン本体(C)上半ヒ - トバツフル止め金具浸食について
2006/05/15	3号機	C Vガイドローラ枠板摩耗について
2006/05/15	3号機	C Vガイドローラ摩耗について
2006/05/15	3号機	T S Wストレーナ差圧[P42-DPT005B](H)側隔膜(受圧部)ピンホールについて
2006/05/15	3号機	M / D R F P (A)オイルベントファン油漏れについて
2006/05/15	4号機	スクリーン本体フレーム(E)チェーンガイド摩耗について
2006/05/15	4号機	低圧A外部車室発電機側溶接線PT指示模様について

発見日	号機	件名
2006/05/15	4号機	N26, N27系流量積算計電源SW不良について
2006/05/15	4号機	N27系計器(アイソレータ)の計器電源SWの不良について
2006/05/15	4号機	N26系計器(ディストリビュータ)の計器電源SWの不良について
2006/05/15	4号機	D/G(H)排気弁シート溶接部の浸透指示模様について
2006/05/15	4号機	TCW Hx(A)伝熱管減肉について
2006/05/15	4号機	タービン系ソフトロジックアイソレーション装置用端末ファン異音について
2006/05/15	4号機	スクリーン(C)水位差計変換器Ryチャタリングについて
2006/05/15	5号機	S/B3F通路空調ダクト吹き出し口風量調整ダンパ変形について
2006/05/15	5号機	大湊側H/Bサンプポンプ移送配管からの廃液リークについて
2006/05/16	4号機	主蒸気逃がし安全弁分解検査 検査成績書検査手順記載漏れについて
2006/05/16	その他	大湊側焼却設備 一次バーナノズルプロパン出口孔の部分閉塞事象について
2006/05/16	3号機	P22系 CWP(A)電動機冷却水流量計入口弁[P22-F061A] 弁棒曲りにについて
2006/05/16	3号機	タービン本体(C)内車締め付けナット浸食について
2006/05/16	3号機	CIV BRGカバー押しボルト切断について
2006/05/16	3号機	起動停止用SJA E駆動蒸気入口弁シートパスについて
2006/05/16	4号機	N71系サイフォンブレイク弁配管、サポート腐食について
2006/05/16	4号機	低圧A内部車室タービン側溶接線PT指示模様について
2006/05/16	4号機	低圧(A)0-トレシングワイヤ銀口 - 溶接部浸食について
2006/05/16	4号機	G31-F555, F725, F763D 弁棒腐食について
2006/05/16	4号機	調節弁P22-F039他1台の圧力指示計(豆ゲージ)の劣化について
2006/05/16	4号機	LPA内部車室上半防熱板止め金具の座金浸食、緩みについて
2006/05/16	5号機	R/B排風機(B)グラビティダンパエアリークについて
2006/05/16	6号機	SRNM(A)信号HNコネクタ接触不良について
2006/05/16	7号機	タービン系計装制御盤ユニットファン異音発生について
2006/05/16	7号機	C UWろ過脱塩器B出口流量指示調節計 設定信号ずれについて

発見日	号機	件名
2006/05/17	3号機	蒸気加減弁#1弁レバ - 間隙管理値外について
2006/05/17	3号機	MSIVL/T盤漏えい試験時、主蒸気外側隔離弁Bドレン弁シートパスについて
2006/05/17	3号機	HPCP(B)補助油ポンプ電動機反負荷側ブラケットハウジング内径管理値逸脱について
2006/05/17	3号機	OG排ガス循環水クーラ(A)ドレンラインつまりについて
2006/05/17	3号機	DC250V蓄電池の不具合について
2006/05/17	3号機	P42-F501C詰まりについて
2006/05/17	3号機	湿分分離器(A)水位調節弁加熱器側逆止弁[N22-F024A]弁体シート面割れについて
2006/05/17	3号機	H11-P706同期検定の指示値精度外について
2006/05/17	4号機	低圧A内部車室発電機側溶接線PT指示模様について
2006/05/17	4号機	調節弁N22-F006A他5台のポジション-部品劣化について
2006/05/17	4号機	給水加熱器3C・5C・6C仕切板溶接始端部割れについて
2006/05/17	4号機	IA除湿装置(A)再生用送風機ボルトネジ山損傷について
2006/05/17	4号機	FCS室空調機(A)用電動機エンドブラケット許容値上限について
2006/05/17	4号機	LPCSポンプ冷却器FG動作不良について
2006/05/17	4号機	給水調節弁銅配管継ぎ手部スリーブ割れについて
2006/05/17	4号機	4軸受けカバーロックボルト用ナット固着について
2006/05/17	4号機	1軸受けメタルロック変形について
2006/05/17	5号機	濃縮廃液タンク廻りヒータ回路の絶縁不良について
2006/05/17	5号機	復水器(A)ボール補集器差圧計指示ドリフトについて
2006/05/18	3号機	原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査、検査対象範囲外の記載について
2006/05/18	4号機	第9回定期事業者検査 主蒸気隔離弁分解検査における現像面不良について
2006/05/18	1号機	RHIW Hx(A), (B)出口サンプル入口弁シートパスについて
2006/05/18	3号機	RHR系手動弁リミットスイッチローラーレバー損傷について
2006/05/18	3号機	HSCR系フラッシュタンク水位高警報発生について
2006/05/18	3号機	第1給水加熱器(A)給水出口弁[N21-F029A]ギアドリミットスイッチグリース滲みについて

発見日	号機	件名
2006/05/18	3号機	第1給水加熱器(B)給水出口弁[N21-F029B]ギアドリフットスイッチグリース滲みについて
2006/05/18	3号機	第3給水加熱器(C)抽気逆止弁[N36-F004C]弁体割れについて
2006/05/18	3号機	第4給水加熱器(C)抽気逆止弁[N36-F005C]弁体割れについて
2006/05/18	4号機	ジャーナル軸受PT指示模様について
2006/05/18	4号機	CWP(B)用電動機固定子内ウエッジ緩みについて
2006/05/18	4号機	復水器(水室)A・B・C系ゴムライニング剥離について
2006/05/18	5号機	OF-CV洞道南側送風機(B)ダンパ動作不良について
2006/05/18	5号機	手動スクラムボタンによる論理回路試験時アラームタイパ打ち出し不良について
2006/05/18	5号機	トラベリングスクリーン(B)シャーピン交換について
2006/05/18	5号機	R/B1F北西2重扉内側扉開不能について
2006/05/19	3号機	第9回定期検査T49-F501A表面検査における指示模様について
2006/05/19	1号機	C/B(非管)2Fファンネル排水ライン詰まりに伴う清掃依頼について
2006/05/19	1号機	原子炉給水温度A(BV)判定不能警報発生について
2006/05/19	1号機	CUW系ポンプA11-2の水入口弁G31-F003Aグランドリクについて
2006/05/19	1号機	スタック航空障害灯閃光の停止について
2006/05/19	1号機	所内空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁の不具合について
2006/05/19	1号機	原子炉給水溶存水素計の不具合について
2006/05/19	3号機	HCU113弁(34-27)弁体線状指示模様について
2006/05/19	3号機	排ガス除湿冷却器出口放射線モニタ(線形)プリアンプ 信号コネクタ不良について
2006/05/19	3号機	組合せ中間弁#1,6弁ベアリング押さえワッシャーへたりについて
2006/05/19	3号機	D/G-3Bターニング装置動作不良について
2006/05/19	3号機	EHCオイルコンディショナー真空圧力計不良について
2006/05/19	4号機	N39-LS-003A弁あたり不良について
2006/05/19	4号機	N39-LS-004Aテスト弁あたり不良について
2006/05/19	4号機	N21-FI-146トグルスイッチ不良について

発見日	号機	件名
2006/05/19	4号機	温度スイッチパッキン破損について
2006/05/19	4号機	流量指示計調整不良について
2006/05/19	4号機	CRD自動交換装置シーケンサ不具合について
2006/05/19	6号機	「主タービンEHC盤故障」警報発生の不具合について
2006/05/19	7号機	W32-F103D スクリーン(D)洗浄水元弁ハンドル固着について
2006/05/20	1号機	オイルフィルタユニット差圧指示計指示不良について
2006/05/20	3号機	CW配管#C系取水管用ボール侵入防止板の変形・脱落について
2006/05/20	3号機	SRM記録計切替PB(CH.C)動作不良について
2006/05/20	3号機	CV第1リークオフ管フランジ締付ボルト折損について
2006/05/21	その他	大湊側焼却設備 灰排出運転時、排ガスクーラ出口第一弁の全閉・全開非表示事象について
2006/05/21	1号機	AGAFの不具合について
2006/05/21	2号機	計算機軽故障ANN「RMM-1 KEY LOCK ON」について
2006/05/22	4号機	蒸気加減弁(3弁)弁棒、PT時における現像剤のこすれについて
2006/05/22	その他	定検時「管理基準適合状況チェックシート」のチェック欄誤記について
2006/05/22	その他	大湊側焼却設備バーナリークテスト不良について
2006/05/22	その他	大湊側焼却設備 焼却運転中における「投下中投入扉2閉不可」警報メッセージ発生事象について
2006/05/22	3号機	タ - ピン(C)外部車室上半PT浸透指示について
2006/05/22	3号機	RCW差圧(P21-DPS044B)接断差精度外について
2006/05/22	3号機	H11-P704-2同期検定の指示値精度外について
2006/05/22	3号機	DWC(A)系ダクトつなぎ目の結露水滴下について
2006/05/22	3号機	D/G-H系 シリンダーライナー及びピストンリング摩耗について
2006/05/22	3号機	MSV#3差動トランスユニボール間隙値・大について
2006/05/22	3号機	P41-F006D/F 弁箱ライニング部割れについて
2006/05/22	4号機	給水制御盤 AI基板特性精度外について
2006/05/22	4号機	RSW配管(B系)ゴムライニング膨れについて

発見日	号機	件名
2006/05/22	7号機	CRDポンプ(B)オイルフィルタ付け根部油にじみについて
2006/05/22	その他	貝処理設備 受入排水タンク液位計指示不良について
2006/05/23	その他	旧様式による境界監視の実施について
2006/05/23	1号機	RHR系熱交換器B冷却水入口流量計(P36-FT001B)の不具合について
2006/05/23	3号機	N26-F721D弁体のピンホール確認について
2006/05/23	3号機	PLRポンプ(A)(B)吸込流量記録計(B31-FR603[R])サーボモータ動作不良について
2006/05/23	3号機	ボール循環ポンプ#B シャフト セラミック溶射部の欠損について
2006/05/23	3号機	B21-TR-602記録計端子台ビスかみこみについて
2006/05/23	3号機	D/G(H)潤滑油加熱器温度(R44-TS329H)接点動作不良について
2006/05/23	3号機	N26-F703D弁体シート面の噛み傷について
2006/05/23	3号機	弁棒摺動傷について
2006/05/23	4号機	低圧A内部車室下半タービン側溶接線PT指示模様について
2006/05/23	4号機	HPCP(C)号機キ-及びキ-溝変形修理について
2006/05/23	4号機	R43-F473B弁棒ネジ部腐食について
2006/05/23	5号機	循環水ポンプ建屋内DWライン弁銘板の不具合について
2006/05/23	5号機	圧力調整用消火ポンプ自動起動・停止用PSの不具合について
2006/05/23	6号機	原子炉区域換気空調系排気放射線モニタDの不具合について
2006/05/23	6号機	トラベリングスクリーン(B)フレームガイドレール部磨耗について
2006/05/24	1号機	開閉所設備ITVの不具合について
2006/05/24	1号機	D/G(B)クランクケース安全弁下部油たまりについて
2006/05/24	2号機	SRM(D)コネクタ接触不良について
2006/05/24	3号機	N27-F009A弁体底部欠陥指示模様について
2006/05/24	3号機	HPCP(A) ケーシング浸食について
2006/05/24	3号機	第1給水加熱器(B)復水器側水位調節弁(N22-F011B) シールリング 割れについて
2006/05/24	3号機	タービン本体(C)ノズルダイヤフラムラジアルストリップ廻り止めビス浸食について

発見日	号機	件名
2006/05/24	3号機	T S Wポンプ(C)ポンプベースレベル許容値逸脱について
2006/05/24	4号機	低圧A内部車室下半発電機側溶接線PT指示模様について
2006/05/24	4号機	ケーブル保安器不良について
2006/05/24	4号機	R43-TS-002B接点不良について
2006/05/24	4号機	調節弁N22-F004B プ-スター-リ-不調について
2006/05/24	4号機	R S Wポンプ(B)刻印Eシャフト上 振れ計測値許容値逸脱について
2006/05/24	4号機	P91-P450-RB04A-T1 シートパスについて
2006/05/24	6号機	R W / B N S D サンプポンプ(B)吐出逆止弁の不具合について
2006/05/25	1号機	F E I 流量計出口ドレン弁P41-F535シートパスについて
2006/05/25	3号機	高圧復水ポンプ(A)電動機固定子楔緩みについて
2006/05/25	3号機	タービン本体(C)内部車室上半PT浸透指示について
2006/05/25	4号機	D / G (B) No.9, 18 ピストンピン外径増大について
2006/05/25	4号機	D / G (B) 排気弁シート溶接部の浸透指示について
2006/05/25	4号機	N27系CD樹脂ストレーナ差圧 計器ベント弁シートリークについて
2006/05/25	4号機	R S Wポンプ(B)(D)(刻印E, F)インペラ他の腐食について
2006/05/25	4号機	タービン本体ALP内部車室下半溶接部に浸食について
2006/05/25	6号機	発電機第9軸受LOP P S 圧力設定値の不具合について
2006/05/26	1号機	主タービンオイルサイト扉ロック機構部破損について
2006/05/26	2号機	給水系グラブ サンプリングラック金属フィルタ-カバー-部リークについて
2006/05/26	3号機	C I V # 1, 6 弁テ - パビンネジ部線状指示について
2006/05/26	3号機	D / G (H) 潤滑油補給ポンプ入口Y型ストレーナ(R44 - D018H)上蓋油しみについて
2006/05/26	3号機	高圧復水ポンプ(A)電動機オイルリングねじれについて
2006/05/26	3号機	タービンろ過ポンプ電動機負荷側及び反負荷側ブラケットハウジング内径管理値逸脱について
2006/05/26	3号機	Hx / A 給気フィルタDPIの不具合について
2006/05/26	4号機	E11-F007C PT指示模様について

発見日	号機	件名
2006/05/26	7号機	第1給水加熱器(A)LCV[N22-F001A]制御用空気PIの不具合について
2006/05/27	2号機	主タービン・発電機軸受メタル温度記録計 乱点について
2006/05/27	3号機	弁棒及びパッキン押え輪摺動傷について
2006/05/27	3号機	弁棒及びパッキン押え輪摺動傷について
2006/05/27	5号機	C31-F/PR-603記録計不良について
2006/05/28	2号機	HS3号機連絡ラインドレトラップ(D061)動作不良について
2006/05/28	7号機	R S Wポンプ(D)潤滑水配管ピンホールについて
2006/05/29	3号機	弁棒及びパッキン押え輪摺動傷について
2006/05/29	3号機	地震計(C71-D001A、D003C)のヒューズホルダーがたつきについて
2006/05/29	4号機	D / G (B) 排気弁シート歪みについて
2006/05/29	4号機	P13-LT004計器元弁(P13-F707)シートパスについて
2006/05/29	5号機	RW排水放射線モニタサンプルタンク水位計汚れについて
2006/05/30	5号機	計算機軽故障ANN発生について
2006/05/30	7号機	HNCW補助冷凍機"凝縮器冷媒圧力高"トリップについて

5. 不適合管理委員会の審議件数

グレード	件数
A s	0
A	1
B	6
C	46
D	268
対象外	2
総計	323