

## 不適合管理状況(8月審査分)

### 1. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2006/08/08	3号機	気体廃棄物処理系機能検査における判定基準の変更について
2006/08/23	1号機	定期検査の判定基準確認における放射線モニタ警報設定値の不整合について
2006/08/28	その他	3 / 4号機サービス建屋内管理区域におけるガムの発見について
2006/08/29	その他	3 / 4号機サービス建屋内管理区域におけるガムの発見について

### 2. Cグレード 48件

発見日	号機	件名
2006/06/16	4号機	N33系【TGSグランド蒸気排風機(B)吸込弁】N33-F101B 電動作動点設定の不良について
2006/07/06	1号機	第8回定期事業者検査JNES指摘フォロー(水平展開)の未実施について
2006/07/20	3号機	第9回定検 可燃性ガス濃度制御系(A系)機能検査における検査成績書の誤記について
2006/07/24	4号機	搬出サーベイ時における汚染の検出について
2006/07/26	6号機	確率論的安全評価におけるデータの誤入力について
2006/07/28	1号機	ダスト放射線モニタ機器の動作不良について
2006/08/01	その他	放射性液体廃棄物管理月報(平成18年6月分)の誤記について
2006/08/02	4号機	濃縮廃液タンクB液位変動事象の発生について
2006/08/02	その他	事務本館電話交換機の切替忘れについて
2006/08/02	その他	セルフエアセットの年次点検時における中圧安全弁ポートホルダーのエア漏れ等について
2006/08/03	4号機	VGL配管サポートの変形について
2006/08/03	5号機	連続ダスト放射線モニタの指示値の上昇について
2006/08/04	4号機	タービン建屋送風機(A)用電動機における動力ケーブル端子部の不具合について
2006/08/04	その他	保安規定における誤記について
2006/08/08	3号機	RCICタービン排気ライン逆止弁[E51-F010]の動作不良について
2006/08/08	5号機	タービン大物搬入口前仮置エリアにおける粉末消火器の誤噴出について
2006/08/08	5号機	「管理区域出入口に係る承認申請書(立会い依頼書)」の発行無しでの物品搬入立会の実施について

発見日	号機	件名
2006/08/08	6号機	スクリーン装置門型クレーン避難器保管箱及び取付支柱の損傷について
2006/08/09	1号機	計器総点検における図書の誤記について
2006/08/09	1号機	設備図書の未改訂について(OG水素濃度)
2006/08/09	2号機	計器総点検における図書の誤記について
2006/08/09	3号機	調達要求事項に対する図面の不整合について
2006/08/09	3号機	計器総点検における図書の誤記について
2006/08/09	3号機	M/C操作手順研修における「M/C3A-1異常」警報発生について
2006/08/09	5号機	計器総点検における図書の誤記について
2006/08/09	6号機	計器総点検における図書の誤記について
2006/08/09	7号機	計器総点検における図書の誤記について
2006/08/10	7号機	原子炉建屋SDサンプポンプ(A)M単終了後のリフト復旧忘れについて
2006/08/10	その他	「原子力発電所運転状況」等の誤記について
2006/08/11	3号機	「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(その2)」における定期事業者検査要領書・成績書の誤記について
2006/08/11	3号機	「RWインターロック機能検査(その2)K3-9-75-1C-施2(再検査1)」における定期事業者要領書・成績書の誤記について
2006/08/11	3号機	「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(その1)K3-9-75-1C-施1」における定期事業者検査要領書の誤記について
2006/08/11	5号機	R/A排風機C号機モータ端子箱内絶縁テープの劣化について
2006/08/11	7号機	SWSDサンプ 仮設ポンプ吐出ホース破断による水漏れについて
2006/08/15	2号機	DC250V充電器故障の警報発生について
2006/08/15	3号機	計算機監視項目警報制限値の一部未設定について
2006/08/15	7号機	タービン建屋内での水漏れについて (ホームページ掲載) 2006/08/16 【プレスリリース [区分]】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18081601.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18081601.pdf</a> )
2006/08/16	6号機	S/LC貯蔵タンク空気スパージャの詰まりについて
2006/08/17	2号機	主変圧器 二次ブッシング圧力高警報の発生について
2006/08/17	3号機	定期事業者検査「安全弁検査(その3)」のうち弁座気密性検査における判定基準の逸脱について
2006/08/19	6号機	CRD/RIP補修室エリアモニタ検出器の指示変動について
2006/08/23	3号機	制御棒1本の動作不良について
2006/08/23	7号機	HD第5給水加熱器B水位調節弁(復水器側) N22-F014Bにおける操作器の破損について

発見日	号機	件名
2006/08/23	7号機	CS室P・P扉開放について
2006/08/24	4号機	燃料取出し作業中における電気室異常に伴う「走行主回路異常」発生について
2006/08/24	7号機	記録計チャート紙の入れ違いについて
2006/08/25	その他	ベータ線校正装置用S1線源の経理手続きの不備について
2006/08/31	5号機	大湊側補助ボイラー4Aサンプリングライン缶体側フランジ部リークについて

### 3. Dグレード 218件

発見日	号機	件名
2006/06/08	3号機	原子炉建屋天井クレーン横行用コントローラSTOP解除用スイッチの折損について
2006/06/28	4号機	ダイヤルゲージの破損について
2006/07/05	6号機	原子炉区域・タービン区域送風機(B)号機シャフト嵌合部の許容値超えについて
2006/07/06	3号機	S/B浄化槽汚物ポンプNo3のトリップについて
2006/07/11	3号機	RCWポンプ(C)吐出圧力計元弁銘板および取付けナットの紛失について
2006/07/13	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(A)号機シャフト嵌合部の許容値超えについて
2006/07/19	3号機	R11-TE001B 絶縁抵抗値の判定基準逸脱について
2006/07/19	7号機	HNCW補助冷凍機パッキン部からの漏洩について
2006/07/20	3号機	第9回定検 可燃性ガス濃度制御系機能検査(B系)における検査成績書の不備について
2006/07/20	3号機	第9回定検 クラス1機器供用期間中検査における承認後の検査記録の変更について
2006/07/20	3号機	第9回定検 原子炉建屋気密性能検査における検査成績書承認後の検査記録の誤記について
2006/07/20	5号機	LCW脱塩塔LCWサンプル槽出口弁における弁座・弁体の当り不良について
2006/07/20	5号機	LCW脱塩塔LCW収集槽側出口弁における弁座・弁体の当り不良について
2006/07/21	1号機	原子炉建屋天井クレーン制御装置取替におけるダイヤルゲージの破損について
2006/07/21	3号機	PLR入力変圧器(A)ダイヤル温度計検温部の折損について
2006/07/24	4号機	DWC上部送風機(A,B,C)冷却コイルフランジボルトの腐食について
2006/07/24	4号機	TSWストレーナ(A)差圧の指示不良について
2006/07/24	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(B)号機カップリングボルトの嚙り発生について
2006/07/25	3号機	P91-FIT-RB05Bの動作不良について

発見日	号機	件名
2006/07/26	その他	キャスク建屋入退域管理装置の操作ミスによるエラー発生について
2006/07/27	1号機	IA圧縮機(B)シリンダーライナ内径の許容値超えについて
2006/07/27	6号機	スクリーン装置門型クレーンアンカー開放検出リミットスイッチの絶縁不良について
2006/07/27	6号機	圧力調節弁用付属減圧弁ゲージ圧のオーバースケールについて(N33-PCV-F002)
2006/07/27	6号機	減圧弁の圧力設定表示ガラスのひび割れについて(N22-E/P-011A-2用減圧弁)
2006/07/27	6号機	電磁弁継手部からの油にじみについて(20-TGPT-B)
2006/07/27	6号機	電磁弁継手部からの油にじみについて(20-TGMT)
2006/07/27	6号機	電磁弁継手部からの油にじみについて(20-TGPT-A)
2006/07/27	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N38-PS-031B)
2006/07/27	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N38-PI-036B)
2006/07/27	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N34-PS-077A)
2006/07/27	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N34-PS-073)
2006/07/27	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N38-PS-051B)
2006/07/27	7号機	スクラムパイロット電磁弁工場立会試験時のシート漏れについて
2006/07/28	1号機	IA圧縮機(A)高圧側シリンダにおけるスクレーパーリング不良について
2006/07/28	1号機	タブログA系ボールの回収率不良について
2006/07/28	3号機	原子炉建屋 大物搬入口扉(A扉)の動作不良について
2006/07/28	4号機	K11-F008 弁体PT指示模様について
2006/07/29	1号機	格納容器露点計測の指示不良について
2006/07/29	1号機	プロセス計算機室 磁気テープ装置のつまりについて
2006/07/29	1号機	所内空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁の動作不良について
2006/07/29	2号機	HNCW冷凍機冷媒検知警報装置(A)のファントリップについて
2006/07/29	2号機	IA空気貯槽出口圧力[P52-PI5025]の基準値下限について
2006/07/31	1号機	IA圧縮機(B)スクレーパーリングの摩耗について
2006/07/31	1号機	RFP-T軸受温度記録計(N38-TRS602)指示の乱点について
2006/07/31	1号機	給水温度 記録計(N21-TR606)指示の乱点について
2006/07/31	2号機	焼却炉(荒浜側)における炉底部の詰まりについて

発見日	号機	件名
2006/07/31	3号機	R SWポンプ(A)におけるグラウンド水の滴下について
2006/07/31	5号機	R / A送風機(B)電動機の不具合について
2006/07/31	5号機	HNCW冷凍機A油ポンプの過負荷トリップについて
2006/07/31	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(B)号機シャフト嵌合部の許容値超えについて
2006/07/31	6号機	スクリーン装置門型クレーンレールアンカー解除検出リミットスイッチの動作不良について
2006/07/31	7号機	エリア放射線モニタCH.9の誤動作について
2006/07/31	7号機	「直流125V 7A地絡」警報の発生について
2006/07/31	7号機	SA空気圧縮機(A)2段吐出圧力計の指示不良について
2006/08/01	1号機	発電機固定子巻線温度高警報の発生について
2006/08/01	2号機	PLRポンプパーズライン入口第二ドレン弁のシートパスについて
2006/08/01	4号機	CRD補修室内蛍光灯の破損について
2006/08/01	4号機	N71系サイフォンブレイク弁駆動部の不具合について
2006/08/01	5号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン)主巻上電動機における各部計測結果の基準値逸脱について
2006/08/01	5号機	CD出口サンプリングラインにおける金属フィルタジョイント部のにじみについて
2006/08/01	5号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン) 補巻上電動機における各部計測結果の基準値逸脱について
2006/08/01	5号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン) 横行電動機における各部計測結果の基準値逸脱について
2006/08/01	5号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン) 補巻上電動機冷却ファンにおける各部計測結果の基準値逸脱について
2006/08/01	5号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン) 横行用電動機冷却ファン各部計測結果の基準値逸脱について
2006/08/01	5号機	過渡現象記録装置におけるMTダンプの動作不良について
2006/08/01	5号機	D/G(B)/Z送風機(A)ダクト保温材の剥がれについて
2006/08/02	1号機	格納容器露点計の動作不良について
2006/08/02	3号機	「P61 - F1001」のシートパスについて
2006/08/02	3号機	「主タービン温度 / 伸び / 伸び差」記録計指示の乱点について
2006/08/02	5号機	TE端子カバーの固着について
2006/08/02	7号機	FEI R SW側ヘッダドレン弁(P95 - F500)の閉固着について
2006/08/03	1号機	タブロゲC系再循環ポンプの異音発生について
2006/08/03	1号機	SGTSフィルター性能試験装置点検のうちフィルターカートリッジ入口湿度計の校正点基準範囲逸脱について

発見日	号機	件名
2006/08/03	3号機	発電機サイリスタ冷却風温度上昇の警報発生について
2006/08/03	4号機	第9回定検 可燃性ガス濃度制御系機能検査(B系)における検査成績書の不備について
2006/08/03	5号機	RCWサージタンク(A)水位計ずれについて
2006/08/03	6号機	原子炉区域換気空調系排気放射線モニタDにおける警報発生について
2006/08/03	6号機	RW/B 3階 NSD排水配管の詰まりについて
2006/08/03	6号機	「区分 FD故障 P700,703」警報の発生について
2006/08/03	7号機	中央制御室排風機(A)における電動機冷却ファンの羽根欠損について
2006/08/03	その他	DW系配管腐蝕による開先部の配管内径不足について
2006/08/04	1号機	原子炉建屋天井クレーン制御装置取替における走行架線絶縁カバー部の損傷について
2006/08/04	1号機	500KV開閉所における総合記録装置1「装置異常」警報の発生について
2006/08/04	2号機	格納容器内温度記録計(T31-TRS601)における打点不良について
2006/08/04	3号機	電源ボックス用分電盤LP-3R82CKT11のトリップについて
2006/08/04	4号機	RSWストレナー(D)差圧計の指示不良について
2006/08/04	4号機	P42-DPT-012A 均圧弁シートパスについて
2006/08/04	4号機	PCV隔離弁弁間リークテストX-230 試験の不成立について
2006/08/04	4号機	PCV隔離弁弁間リークテストX-231 試験の不成立について
2006/08/04	5号機	電動機駆動消火ポンプ軸受け部における油滴下について
2006/08/04	6号機	RIPインターナル用天井クレーン月例点検記録の誤記について
2006/08/04	6号機	RC&IS軽故障警報発生について
2006/08/04	6号機	RIP(K)振動記録計Y方向(緑)ペン固定部の外れについて
2006/08/04	7号機	C/B常用電気品区域送風機(B)用電動機エンドブラケット軸受シート面寸法の許容値超えについて
2006/08/04	7号機	廃スラッジ系K21-F171弁ハンドル止め具の変形について
2006/08/04	その他	水処理建屋 アフタークーラー2冷却水入口配管リークについて
2006/08/04	その他	放射能観測車のフィールドモニタ指示値低下について
2006/08/05	5号機	TE端子カバー固着について
2006/08/05	5号機	汚水処理制御盤扉における接合部の腐食について
2006/08/05	6号機	タービン建屋サンプポンプ運転記録用記録計の乱点について

発見日	号機	件名
2006/08/05	6号機	タービン建屋 S W S D サンプポンプにおけるグランド部排水ラインの詰りについて
2006/08/05	その他	大湊側焼却設備 排熱利用対応設備における三方弁のハンチングについて
2006/08/06	1号機	補助リレー盤室空調機A冷却コイルからの結露水の滴下について
2006/08/06	1号機	主スクリーン洗浄水ストレーナ(D)出口圧力弁の指示不良について
2006/08/06	2号機	M / D R F P ( B ) 変速機フランジ部の油にじみについて
2006/08/06	6号機	Hx / A NSD サンプポンプのグランドリーク量増加について
2006/08/06	6号機	「原子炉建屋 A , B エリアNSD サンプ液位低」警報発生について
2006/08/06	7号機	M S H ( B ) 室空調機ドレン配管のつまりについて
2006/08/07	1号機	新潟系統安定化装置A系の動作不良について
2006/08/07	2号機	C C 系ボール回収器(C)内ベント管の曲がりについて
2006/08/07	3号機	CUW F/D(B)出口フィルタ流量計[P91-FIT-RB05B]の指示不良について
2006/08/07	4号機	N 7 1 - F 5 0 1 B 駆動部のエア漏れについて
2006/08/07	4号機	R C W Hx(A)系(海水側)差圧上昇について
2006/08/07	4号機	排気筒モニタB流量低警報発生について
2006/08/07	その他	大湊側焼却設備循環冷却水ポンプ(A)用MCCサーマルリレーの破損について
2006/08/08	1号機	M / D R F P 起動条件インターロック変更後の運転手順書及び設備図書への未反映について
2006/08/08	4号機	本体フレーム(F)におけるチェーンガイドの摩耗について
2006/08/08	5号機	T E 端子カバーの固着について
2006/08/09	4号機	N 2 1 - A O - F 0 6 5 A 開側エアバルブにおけるエアリークについて
2006/08/09	4号機	原子炉建屋排風機(A)用電動機におけるエンドブラケット軸受シート面寸法の許容値超えについて
2006/08/09	4号機	ページング用蓄電池ケース上部の亀裂について
2006/08/09	その他	貝処理設備 砂ろ過逆洗水補給弁の動作不良について
2006/08/10	1号機	常用照明分電盤LP-1T33CKT-11のトリップについて
2006/08/10	1号機	タブロゲボ-ル回収器入口弁Bのシートパスについて
2006/08/10	1号機	制御棒駆動水ポンプA逃し弁(C12-F004A)のシートパスについて
2006/08/10	1号機	N 2 1 - T R 6 0 6 指示精度の許容値超えについて
2006/08/10	3号機	H S C R 系フラシュタンク水位高警報発生について

発見日	号機	件名
2006/08/10	4号機	LCWろ過器(A)入口流量差圧伝送器均圧弁の操作不能について
2006/08/10	4号機	LCWろ過器(A)入口流量計指示の不良について
2006/08/10	4号機	第9回定検 可燃性ガス濃度制御系機能検査(A系)における検査成績書の不備について
2006/08/10	5号機	R/A排風機(C)のVD操作不能について
2006/08/10	6号機	CC系(B)回収器上蓋アクリル板のひび割れについて
2006/08/10	7号機	8 原子炉建屋オペレーティングフロアITVカメラの画像不良について
2006/08/10	その他	備品(タービン軸ねじれ測定装置)の一部除却手続きの遅延について
2006/08/11	1号機	N21-TR606 打点と印字違いについて
2006/08/11	2号機	復水・給水系導電率記録計の指示不良について
2006/08/11	2号機	SA圧縮機(A)中間冷却器における異音について
2006/08/11	4号機	G41-FT-013B 計器元弁シートパスについて
2006/08/12	5号機	ダスト放射線モニタ指示値印字プリンターのカバー開放における『機器異常』警報発生について
2006/08/12	6号機	IA空気圧縮機(A)ミニチュア弁のシートパスについて
2006/08/12	7号機	スクリーン洗浄ポンプストレナ(B)における自動空気抜弁の動作不良について
2006/08/12	7号機	SWSDサンプ仮設ポンプ吐出ホース破断による水漏れの再発について
2006/08/13	5号機	ITV(CUWポンプB)カメラ不良について
2006/08/14	その他	水処理建屋 アフタークーラー冷却水入口配管リークについて
2006/08/15	2号機	CFプリコートポンプ(B)のメカリークについて
2006/08/15	3号機	LSTr3SA冷却ファンNo.5の過負荷トリップについて
2006/08/16	3号機	「発電機固定子巻線温度」記録計(N41-TRS601)の指示乱点について
2006/08/16	4号機	管理区域内の外部放射線量に係る線量当量測定作業における機器不良について
2006/08/16	5号機	原子炉建屋 汚水ポンプNo.1の異音について
2006/08/16	5号機	CC系ボール捕集器ピット排水ポンプの吐出配管腐食について
2006/08/17	1号機	南66KV補助建屋 No.1継電器室空調の動作不良について
2006/08/17	1号機	SWポンプ(C) 出口ドレン配管のリークについて
2006/08/17	2号機	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側) 炉底蓋シール用コンプレッサー(A)オイルミストリムーバーの動作不良について
2006/08/17	4号機	SPHサンプリングラック弁のシートパスについて



発見日	号機	件名
2006/08/17	6号機	HNCW冷水ポンプ(B)におけるメカシール部のリークについて
2006/08/17	7号機	燃料チャンネル着脱機(B) エンコーダ表示の異常について
2006/08/17	7号機	MCR加湿器(B-B) 給水電磁弁の動作不良について
2006/08/17	7号機	HPDP(A)ミニフロー弁[N22-F026A]のシートパスについて
2006/08/17	その他	MP-8加温制御装置の不具合について
2006/08/18	7号機	定検時燃料移動監視装置1LANBOXのエラーログについて
2006/08/18	その他	平成18年度エアラインマスク年次点検における不具合箇所報告について
2006/08/19	2号機	炉心下部格子板差圧/JP総流量チャート送り不良について
2006/08/20	1号機	TCWポンプC 吐出PIDリフトについて
2006/08/20	1号機	常用照明分電盤LP-1R31CKT-27回路の動作不良について
2006/08/20	5号機	復水器(B) ボール捕集器差圧計の動作不良について
2006/08/21	1号機	補助ボイラ2B給水積算計の動作不良について
2006/08/21	3号機	S/BNSDサンプル液位高の警報発生について
2006/08/21	5号機	ディーゼル駆動消火ポンプ軸受け部の油滲みについて
2006/08/21	5号機	LPRM24-33Bの動作不良について
2006/08/21	6号機	125V蓄電池6C No19の動作不良について
2006/08/21	7号機	RSWポンプ(E)刻印Hシャフト下における振れ計測値の許容値逸脱について
2006/08/21	7号機	中操裏盤(CF・CD)用プリンタの動作不良について
2006/08/22	1号機	発電機水素ガス系H2減圧弁元弁(N42-F077)の開不能について
2006/08/22	2号機	焼却建屋2F 蛍光灯ソケットの破損について
2006/08/22	6号機	スクリーンWP(B)逆止弁の動作不良について
2006/08/22	6号機	RW/B電気品区域給気処理装置室における冷却コイルドレン受けの詰まりについて
2006/08/22	6号機	トランスヤード排水ポンプの汲み上げ不良について
2006/08/22	6号機	LSTr6SB衝撃油圧継電器上部上蓋の油にじみについて
2006/08/22	6号機	原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ用記録計の紙送り不良について
2006/08/23	1号機	格納容器露点温度記録計の指示変動について
2006/08/23	2号機	復水ポンプ出口サンプル入口弁2[TB09A-S3]電磁弁の動作不良について

発見日	号機	件名
2006/08/23	2号機	復水器(B)ホットウェル出口導電率の指示不良について
2006/08/23	5号機	LCW収集ポンプ攪拌運転時における工程異常ソフト警報の発生について
2006/08/23	5号機	エリア放射線モニタ ch35(An/A B1F北西)指示不良について
2006/08/23	7号機	RC&IS軽故障警報の発生について
2006/08/23	7号機	タービン建屋1F 仮設管理区域トイレの故障ランプ点灯について
2006/08/23	その他	貝処理建屋 アニオン系ポリマ原液ポンプの吐出不具合について
2006/08/24	2号機	OG前置フィルタ入口露点計における警報の発生について
2006/08/24	5号機	廃スラッジ系 CUW沈降分離槽出口流量変換器の調整不良について
2006/08/24	6号機	ロジックモニタ(H11-P970) 盤内用冷却ファンにおける異音発生について
2006/08/24	7号機	FD32A画像の劣化について
2006/08/24	7号機	M/C7A-2電圧変換器(T-R相)の管理値逸脱について
2006/08/24	7号機	No.7 原子炉建屋 大物搬入口ITVカメラのホワイトバランス不良について
2006/08/25	1号機	RW/A送風機(C)吸込ダクト天井貫通部からの滴下水の落下について
2006/08/25	4号機	TSWストレーナ(A)差圧計元弁のシートパスについて
2006/08/25	7号機	RSWポンプ(B,E)(刻印No. G,H)号機における浸透指示模様について
2006/08/26	1号機	CWP他給水電磁弁(N71-F033C)のリークについて
2006/08/26	6号機	D/G(A) No.5 シリンダーヘッドフランジ部からの潤滑油にじみについて
2006/08/27	5号機	RSWストレーナ(C)ブロー弁保温材からの滴下水について
2006/08/27	5号機	MCR空調機外気取り入れダクトドラムトラップ及び弁の動作不良について
2006/08/27	7号機	RIP M-Gセット(A)発電機と電動機間のカップリングボルトと発電機側ナット固着について
2006/08/28	2号機	SA(B)モータ負荷側グリスアップ用ニップルのつまりについて
2006/08/28	4号機	RHR(B)系吐出圧力指示計の固着について
2006/08/28	5号機	濃縮廃液タンク(B)出口ドレンラインの閉塞について
2006/08/29	1号機	主スクリーン洗浄ポンプ(C)オートベント排水ラインにおけるユニオン部の漏洩について
2006/08/29	3号機	CRD HCU(B)エリア温度[U41-TIC611]の表示不良について
2006/08/29	3号機	CUW F・D(A)(B) 出口における自動減圧機構異常警報の発生について
2006/08/29	4号機	蒸気タービン開放検査(その1)検査成績書の誤記及び記載漏れについて

発見日	号機	件名
2006/08/29	5号機	北側OF - CV洞道送風機(C)における振動大について
2006/08/29	5号機	HSCRレシ - バタンクLSの動作不良について
2006/08/29	7号機	RIP MGセット(A)軸受台用油面計からの油にじみについて
2006/08/29	7号機	タービン建屋 天井クレーンガーター内冷却装置Vベルトの損傷について
2006/08/29	その他	発電倉庫(荒浜側)火災検知器の誤作動について
2006/08/30	2号機	PLRポンプ(A)(B)巻線温度記録計の指示乱点について
2006/08/30	2号機	焼却設備(荒浜側)ドラムハンドリング設備監視操作盤内換気ファンからの異音発生について
2006/08/30	5号機	Hx/B 送排風機フレキシブルダクトの劣化について
2006/08/30	5号機	大湊側LDろ過機(B)スラッジ出口三方弁のシートパスについて
2006/08/31	5号機	大湊側補助ボイラー4A右側水面計元弁(2)におけるフランジ部リークについて

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	0
B	4
C	48
D	218
対象外	3
総計	273