

不適合管理状況(10月審査分)

1. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2006/10/13	4号機	管理区域内におけるタバコの発見について
2006/10/25	6号機	管理区域内におけるガムの発見について
2006/10/26	4号機	ハフニウムフラットチューブ型制御棒採用工事 使用前事業者検査時における制御棒の方向制御弁の動作不良について

2. Cグレード 42件

発見日	号機	件名
2006/09/21	その他	備品倉庫新設工事における電源ケーブルの損傷について
2006/09/25	4号機	取替済みの旧PLR配管溶接部内面PTにおける指示模様の確認
2006/09/27	4号機	「応力改善に伴う原子炉再循環系配管等の非破壊検査(その1)」定期事業者検査成績書の不備について
2006/09/27	7号機	D/GC系クランク室内への水分混入について
2006/09/28	5号機	大湊側焼却設備「排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置故障」警報の発生について
2006/09/28	7号機	D/G(A)系 14 シリンダーヘッド排気弁ガイドの損傷について
2006/09/28	7号機	N22-F035D ボトムケージの損傷について
2006/09/29	4号機	定期安全管理審査における指摘について(定期事業者検査要領書の改善について)
2006/09/29	7号機	第7回定期事業者検査 燃料集合体外観検査における検査記録の検査日記載の不備について
2006/09/30	7号機	退出モニタにおける汚染の検出について
2006/10/03	2号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ(B)「下限」警報の発生について
2006/10/03	その他	「放射線業務従事者線量当量等報告書」の報告内容の誤記について
2006/10/04	2号機	定期報告(最大発電機出力記録)の誤記について
2006/10/04	7号機	HCUアキュムレータレベル計におけるケーブル絶縁抵抗の劣化について
2006/10/05	7号機	MSIV漏えい率試験用温度検出器の誤結線について
2006/10/06	7号機	定期事業者検査「給・復水系ポンプ検査」における高圧ドレンポンプ(A)の内胴ケーシングポリユート部巻きはじめ表面のキズの確認について
2006/10/09	4号機	HPCP(B)モータ軸受けにおける反CP側の軸受け油ペーパー貯めタンク排油弁開による油漏れについて
2006/10/09	7号機	FMC RDブレーキ盤電源基板における引抜きレバー破損について

発見日	号機	件名
2006/10/10	7号機	P41-AO-F013DおよびP21-AO-F063Aにおける制御回路のヒューズ切れについて
2006/10/12	その他	「新燃料貯蔵にあたっての未臨界性確認」書類の承認手続き遅れについて
2006/10/13	6号機	サービス建屋B1Fにおける床ファンネルからの噴出について
2006/10/17	5号機	大湊側焼却設備 放射線モニタサンプルポンプ流量低警報の発生について
2006/10/17	5号機	HNCW冷凍機(C)油ポンプの過負荷トリップについて
2006/10/17	6号機	燃料交換機マスト格納による燃料取替エリア排気放射能高警報の発生について
2006/10/17	7号機	監視機能健全性確認検査(その8)検査中における判定基準逸脱について
2006/10/17	7号機	主要制御系機能検査検査中における判定基準逸脱について
2006/10/17	7号機	端子台配線の誤接続について
2006/10/18	3号機	平成18年度上期備品現品照合における現品照合確認ができなかった備品について
2006/10/18	7号機	破壊靱性試験未実施の閉止栓の存在について
2006/10/19	3号機	作業許可書の受け取り間違いに気付かないままでの作業着手について
2006/10/19	5号機	スクリーン前段海水位記録計における取水路C(青ペン)インク切れによる欠測について
2006/10/19	7号機	RIPテンプレートスイッチの動作異常について
2006/10/20	2号機	焼却設備における排ガスプロワSTD故障警報の発生について
2006/10/20	5号機	管理区域への未処理入域について
2006/10/20	その他	放射性固体廃棄物ドラム缶充填完了後のドラム缶開封について
2006/10/23	4号機	S/C内へのボルト落下について
2006/10/23	7号機	計測器管理台帳の未作成について
2006/10/23	7号機	湿分離加熱器(A)における第1・2段加熱器閉止栓対象になる伝熱管の存在について
2006/10/24	7号機	R43-F070A,F071A 機能・性能検査試験における圧力設定値の誤りについて
2006/10/25	4号機	ハフニウムフラットチューブ型制御棒採用工事使用前事業者検査(再検査1)要領書の制定手続きの不備について
2006/10/25	7号機	管理区域内のゴミ箱における汚染物の発見について
2006/10/28	その他	大湊側焼却設備における「排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置故障」警報の発生について

3. Dグレード 340件

発見日	号機	件名
2006/09/08	7号機	MSH第2段加熱器(A2)加熱蒸気入口弁[N39-F036C]弁体におけるシート面の割れについて
2006/09/11	7号機	MCR再循環送風機(B)の不具合について
2006/09/12	3号機	過渡現象記録 高速プロセス入力装置の故障について
2006/09/13	7号機	MSH第1段加熱器(B1)復水器側ベント弁[N22-F051B]弁体の落込み傾向の確認について
2006/09/14	7号機	MSV差動トランスユニボールの間隙値・大について
2006/09/15	7号機	P21-FT026BH側ドレンラインのつまりについて
2006/09/19	7号機	主変圧器冷却ファン電動機における反負荷側ブラケットの間隙許容値逸脱について
2006/09/19	7号機	N36系 第2給水加熱器(A)抽気逆止弁[N36-F003A]における弁体の損傷について
2006/09/21	4号機	固定子冷却水ポンプ(A)軸封部廻りの漏洩について
2006/09/21	7号機	RFP-T(B)低圧蒸気入口弁[N36-F006B] ストッパーのねじ山損傷について
2006/09/22	7号機	バー回転式スクリーン(E)におけるバスケットバーラックの損傷について
2006/09/23	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム下半(GEN側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/23	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム上下半(TB側・GEN側)外観点検における浸食発見について
2006/09/23	7号機	T/D RFP(A)スラスト軸受寸法の判定基準上限値到達について
2006/09/25	7号機	N61-MO-F132C 電動弁コネクタの損傷について
2006/09/25	7号機	MS系オイルスナッパーの損傷について
2006/09/25	7号機	MS系オイルスナッパー リザーバタンク内の沈殿物について
2006/09/25	7号機	C UW系配管の表示相違について
2006/09/25	7号機	低圧タービン(A)内部車室下半(TB側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/25	7号機	CIV #3リ-クオフ配管フランジ締付ボルトネジ部の伸びについて
2006/09/26	7号機	プロセス計算機大型スクリーン装置(C91-P015-20)の下段ユニットの投射不可について
2006/09/26	7号機	低圧タービン(A)内部車室下半(GEN側)PT結果における指示模様の確認について
2006/09/26	7号機	P91-FQ-RB04A カウンターの動作不良について
2006/09/26	7号機	P91-FQ-RB04B カウンターの動作不良について
2006/09/26	7号機	RFPタービン(A)上半ケーシングの浸食について
2006/09/26	7号機	主復水器器内における真空検出配管サポートの減肉について

発見日	号機	件名
2006/09/26	7号機	主復水器器内における真空検出配管用バスケットの損傷について
2006/09/26	7号機	レベル指示コントローラマメゲージの指示不良について
2006/09/26	その他	荒浜側集中洗濯設備における純水補給水系弁のシートパスについて
2006/09/27	5号機	バー回転式スクリーン及びトラベリングスクリーン(F)における本体フレームチェーンガイドの摩耗について
2006/09/27	5号機	工具センター借用工具の破損について
2006/09/27	7号機	プロセス計算機オフラインデータ読み出し装置のコピー出力不可について
2006/09/27	7号機	トラベリングスクリーン(E)におけるフレームガイドレール部の摩耗について
2006/09/27	7号機	スクリーン装置バー回転式スクリーンE号機電動機における寸法の管理値逸脱について
2006/09/27	7号機	RFP-T(B)高圧蒸気入口弁【N39-F008B】におけるリミットスイッチカバー内のグリス滲みについて
2006/09/28	1号機	C/B HSCR凝縮水移送ポンプBにおけるメカリークについて
2006/09/28	1号機	C/B HSCR凝縮水移送ポンプ出口PCVの動作不良について
2006/09/28	3号機	R/B送風機(C)ボリュームダンパの動作不良について
2006/09/28	4号機	W41-TE-004の断線について
2006/09/28	6号機	EHC制御油ラインフィルタB 接続部における油にじみについて
2006/09/28	7号機	D/G(C)潤滑油フィルターの油滲みについて
2006/09/28	7号機	RSWFEl注入弁(D)FEI側フランジリークについて
2006/09/28	7号機	HCU手動弁(140弁)弁座シート面傷の件
2006/09/28	7号機	CV支点ブラケットノックピンの曲がりについて
2006/09/28	7号機	MCR送風機(A)インペラボス内部の傷について
2006/09/28	7号機	第1給水加熱器(A)/(B)水位調節弁(高圧ドレンタンク側)(N22-F001A/B)におけるフラットスプリングの割れについて
2006/09/28	7号機	ボール注入元弁A1【N72-F009A】弁体におけるゴムライニングの剥離について
2006/09/28	7号機	RFPタービン(A)におけるLP-CV上部ロッド連結部スペーサーの磨耗について
2006/09/29	1号機	P96-F821ハーフユニオン部における漏洩について
2006/09/29	1号機	主タービン伸び差記録計(N31-R603)の印字不良について
2006/09/29	1号機	発電機・変圧器温度記録計(N41-TRS609)の印字不良について
2006/09/29	3号機	TCWHx(B)水室ドレンラインの詰まりについて
2006/09/29	3号機	原子炉圧力容器温度記録計【B21-TR653】の紙送り不良について

発見日	号機	件名
2006/09/29	3号機	T/B 常用電気区域用給気ダクト金網の腐食について
2006/09/29	4号機	電動機振動診断における測定片の脱落について
2006/09/29	5号機	エリア放射線モニタCH.5における指示低下について
2006/09/29	6号機	MGセット室ダクト吸込フィルター部における油の滴下について
2006/09/29	6号機	スクリーン装置洗浄ポンプ(B)電動機における寸法の管理値逸脱について
2006/09/29	7号機	N72 - F506C ボール弁の腐食について
2006/09/29	7号機	スクリーン装置トラベリングスクリーンE号機電動機における寸法の管理値逸脱について
2006/09/29	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム水平面シールキー取付けボルト頭部の浸食について
2006/09/29	7号機	T/D RFP ミニマムフロー弁用チャッキ弁の動作不良について
2006/09/29	7号機	MCR送風機(A)におけるシャフト他寸法の許容値逸脱について
2006/09/29	7号機	RFP - T(B)低圧蒸気入口弁 [N36-F006B] ローター部におけるグリスの滲みについて
2006/09/29	7号機	スクリーン装置トラベリングスクリーンF号機電動機における寸法の管理値逸脱について
2006/09/29	7号機	スクリーン装置バー回転式スクリーンF号機電動機における寸法の管理値逸脱について
2006/09/29	7号機	起動停止用SJAE第1段空気入口弁 [N21-F120] における弁棒の傷について
2006/09/29	7号機	第7回定期事業者検査 蒸気タービン開放検査(その1) 検査要領書の誤記(脱字)について
2006/09/30	6号機	格納容器露点計サンプル入口弁(C)LSの動作不良について
2006/09/30	7号機	第3HTR(A)水位発信器の出力異常について
2006/09/30	7号機	非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ(C)用電動機用ファンカバーの発錆について
2006/09/30	7号機	非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ(C)用電動機ベースの基礎架台の発錆・腐食について
2006/10/02	1号機	HPCP(B)オイルクーラー出口弁前グレーチングのへこみについて
2006/10/02	2号機	プロセス計算機周辺機器故障の警報発生について
2006/10/02	4号機	中操ITVモニタ卓における「キャスク保管庫全体」映像断について
2006/10/02	5号機	「原子炉建屋天井クレーン機能検査」終了後の要領書符番間違いについて
2006/10/02	6号機	FCS室給気隔離弁(B)における開動作の不良について
2006/10/02	7号機	OG系N62 - F131B弁ポジションナーのベローズ洩れについて
2006/10/02	7号機	TCW - Hx#B号機 冷却管の減肉について
2006/10/02	7号機	非常用ディーゼル発電設備(C)潤滑油補給ポンプ用電動機軸とカップリング嵌合いの緩みについて

発見日	号機	件名
2006/10/02	7号機	大型スクリーン装置(C91 - P015 - 20)の下段ユニット画面調整不可について
2006/10/02	7号機	RSWポンプ(C, F)刻印C, F シャフト下における振れ計測値の許容値逸脱について
2006/10/02	7号機	区分4 RPS系DTM入力回路端子台の不良について
2006/10/02	7号機	CIV # 4スプリングハウジングロッドとクレビスの廻り止めピン穴のズレについて
2006/10/02	7号機	HECW冷凍機(C)の不具合について
2006/10/02	7号機	HPCP(C)AOP用直結伝動フレキシブルカップリングゴムのひび割れについて
2006/10/02	7号機	N26 - DPT008B 計器入口弁L側のシートパスについて
2006/10/02	7号機	第4給水加熱器(C)本体逃がし弁[N22 - F048C]におけるテストギャグの未装着について
2006/10/03	3号機	定期事業者検査成績書の図書移管時の不備について
2006/10/03	3号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)における点検口扉の腐食による破損について
2006/10/03	5号機	大湊側補助ボイラー4B清缶剤ライン缶体側フランジ部凝縮水リークの発生について
2006/10/03	5号機	スクリーン装置(F)における洗浄水配管圧力計弁取付フランジの腐食について
2006/10/03	5号機	大湊側補助ボイラー4Bレベル計元弁(P62 - F726B)グランド部の析出物について
2006/10/03	7号機	M / D RFP羽根車PTにおける指示模様の確認について
2006/10/03	7号機	RSW(C)系中二階昇降梯子の腐食について
2006/10/03	7号機	復水器#BC系冷却細管(0.5t)のブラシ洗浄不可の管について
2006/10/03	7号機	CC系ボール循環ポンプ(C-1)用電動機N72 - C001C - 1 - Mにおける冷却ファン用キー溝とキーの嵌合い緩みについて
2006/10/03	7号機	CC系ボール循環ポンプ(C-1)用電動機のブラケットハウジング内緩みおよびウエーブワッシャー損傷について
2006/10/03	7号機	CWP # C系吐出弁弁箱ライニングの剥離について
2006/10/03	7号機	D / G・一般電気設備他定検工事(RHRポンプ点検)における下着汚染の報告について
2006/10/03	7号機	タービン系A / I基盤における入出力特性の出力不良について
2006/10/03	7号機	CC系ボール循環ポンプ(C-2)用電動機N72 - C001C - 2 - Mにおける冷却ファン用キー溝とキーの嵌合い緩みについて
2006/10/03	7号機	CC系ボール循環ポンプ(C-2)用電動機のブラケットハウジング内緩みおよびウエーブワッシャーの損傷について
2006/10/03	7号機	TGS系N33 - F002A弁他1台のポジション-用豆ゲージの指示不良について
2006/10/04	1号機	#8CRTサーベランスガイド画面の文字化けについて
2006/10/04	5号機	大湊側補助ボイラー4Bレベル計元弁(P62 - F711B)グランド部の析出物について
2006/10/04	5号機	微小電流発生器の精度不良について

発見日	号機	件名
2006/10/04	7号機	G31 - F333Aにおける弁棒の変形について
2006/10/04	7号機	HCUスクラム弁動作測定におけるリミットスイッチの動作不良について
2006/10/04	7号機	復水器(A)山側エリアにおける蛍光灯破損について
2006/10/04	7号機	クロスアラウンド配管(E S - 1 - 1)内部溶接線における浸透指示模様の確認について
2006/10/04	7号機	M S H (A) 内部・外部マンホール締付ボルトの損傷について
2006/10/04	7号機	ヒータードレン系他配管フランジ面の腐食について
2006/10/04	7号機	HCUアキュムレータレベル計C12 - L S 1 2 9 (3 4 - 5 5 / 5 4 - 5 1) ケーブルにおける絶縁抵抗の劣化について
2006/10/04	7号機	HCUアキュムレータレベル計C12 - L S 1 2 9 (4 2 - 6 3 / 5 0 - 4 7) ケーブルにおける絶縁抵抗の劣化について
2006/10/04	7号機	HCUアキュムレータレベル計C12 - L S 1 2 9 (5 4 - 5 5 / 3 4 - 5 9) ケーブルにおける絶縁抵抗の劣化について
2006/10/04	7号機	HCUアキュムレータ圧力計C12 - P S 1 3 0 (3 8 - 3 1 / 4 6 - 1 5) ケーブルにおける絶縁抵抗の劣化について
2006/10/05	1号機	R1W 熱交換器伝熱管からの漏洩について
2006/10/05	3号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)における現場操作箱接地線接続部の腐食について
2006/10/05	4号機	C F 逆洗水移送ポンプ(B)のメカリークについて
2006/10/05	6号機	原子炉給水温度(A2)下限逸脱警報の発生について
2006/10/05	6号機	スクリーン装置電動機における腐食の発生について
2006/10/05	7号機	復水器補給水調節弁P13 - F 2 7 5 における弁棒の磨耗について
2006/10/05	7号機	R S W ポンプ(C)(F)(刻印C, F)インペラ他の腐食およびPTにおける指示模様の確認について
2006/10/05	7号機	第7回定期事業者検査 要領書番号の附番誤記について
2006/10/05	その他	貝処理 破砕ポンプ(B)における漏洩について
2006/10/06	2号機	C C 系ボール回収器(C)内におけるベント管の脱落について
2006/10/06	3号機	R / B 送風機(D)ボリュームダンパの動作不良について
2006/10/06	4号機	蒸気タービン開放検査(その1)検査成績書の記載漏れ及び誤記について
2006/10/06	5号機	D / W L C W サンプドレン流量計のつまりについて
2006/10/06	7号機	第7回定期事業者検査 燃料集合体外観検査 検査成績書の検査書類の変更管理表作成に係る処理の誤りについて
2006/10/06	7号機	D / W L C W サンプルレベルスイッチ(K11 - L S - 0 0 2)フロート用ワイヤ素線切れについて
2006/10/06	7号機	H N C W 補助冷凍機用動力ケーブル端子箱内の張力過大について
2006/10/06	その他	核燃料輸送物発送前検査記録の一部端数処理間違いについて

発見日	号機	件名
2006/10/06	その他	環境管理棟内薬品棚ガラス戸の破損について
2006/10/07	1号機	S / B薬注水槽 薬液注入弁におけるシートパスについて
2006/10/07	7号機	オペレータ機CRT(#8)における電源投入不能について
2006/10/08	1号機	排気筒高光度航空障害灯2段目No.7北西側の不点について
2006/10/08	1号機	碍洗装置汚損検出器の工程異常発生について
2006/10/08	4号機	RCW Hx(B)海水側差圧計の指示不良について
2006/10/08	4号機	RSWポンプ(B) グランドカバーからのリークについて
2006/10/09	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)のグランドリークについて
2006/10/09	3号機	ITV(海側1)ワイパウォッシャーの噴出不良について
2006/10/09	6号機	R / B入口供給蒸気母管元弁A / B [P61 - F001A / B]におけるフタボルトの固着について
2006/10/09	7号機	安全弁検査(その2)検査実施中の要領書の誤記発見について
2006/10/10	1号機	燃料交換機コンプレッサードレン水のこぼれについて
2006/10/10	1号機	北側開閉所DC125V系地絡警報の発生について
2006/10/10	1号機	分電盤点検における絶縁抵抗不良について
2006/10/10	2号機	原子炉建屋 B3F南西側二重扉内側の閉ロック不可について
2006/10/10	2号機	計算機軽故障警報の発生について
2006/10/10	3号機	LPCP(A)におけるメカリークについて
2006/10/10	4号機	定期事業者検査成績書における検査年月日の不備について
2006/10/10	5号機	P61 - F209 弁体、弁箱、弁座におけるエロージョンについて
2006/10/10	5号機	P61 - F305 弁箱、蓋におけるエロージョンおよび蓋弁体ガイド部の磨耗について
2006/10/10	6号機	EHC冷却水回収ポンプにおけるケーシングドレン弁からの漏洩について
2006/10/10	7号機	P21 - DPS - 312A - 1 スwitchの動作不良について
2006/10/10	7号機	ボール循環系ブースターポンプ(B2)におけるケーシングカバーの損傷について
2006/10/10	7号機	ボール循環配管におけるスパーサ部の腐食について
2006/10/10	7号機	T31 - AO - F019(D/W)外出口隔離弁における開側リミットスイッチ蓋取付用六角ボルトの穴部破損について
2006/10/10	7号機	RCW Hx熱交換器(A)号機における伝熱管の減肉について
2006/10/10	7号機	HECWポンプ(C)電動機における反負荷側エンドブラケットの許容値逸脱について

発見日	号機	件名
2006/10/11	2号機	RWオペレータコンソール上ページング装置の動作不良について
2006/10/11	3号機	トラベリングスクリーン(F)本体フレームチェーンガイドの摩耗について
2006/10/11	5号機	サービス建屋1階における天井板の破損について
2006/10/11	5号機	ドレントラップバイパス弁【P61 - F225、F277、F280】弁体・弁棒の固着および腐食について
2006/10/11	5号機	定期事業者検査(固体廃棄物処理系設備検査)要領書における検査番号の間違ひについて
2006/10/11	5号機	定期事業者検査(補助ボイラー設備検査(その1))要領書における検査番号の間違ひについて
2006/10/11	5号機	P61 - F260 弁体、弁座、弁箱内のエロージョンについて
2006/10/11	5号機	P61 - F306 弁箱内のエロージョンについて
2006/10/11	6号機	ドレントラップ(D029)前弁【P61 - F047】における弁棒・グランド押さえ輪の傷について
2006/10/11	7号機	N27 - F002D MO弁の手動操作不良について
2006/10/11	7号機	排ガス真空ポンプ(B)用電動機N62 - C001B - Mにおける反負荷側ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2006/10/11	7号機	P61 - F109 弁棒のPTにおける指示模様の確認について
2006/10/11	7号機	定期事業者検査「蒸気タービン設備検査(その2)」LPCPインペラのPTにおける指示模様の確認について
2006/10/11	7号機	N72 - F017A他弁におけるフランジ面の腐食について
2006/10/11	7号機	SRNM Ch. Eにおける検出器の動作不良について
2006/10/11	7号機	P61 - F013 弁棒の傷について
2006/10/12	2号機	CC系(B)ボール回収率の悪化について
2006/10/12	4号機	CD圧縮空気入口弁における急速排気弁の動作不良について
2006/10/12	5号機	北側連絡ダクトサンプポンプにおける吐出配管ドレン弁(U63 - F533)の詰まりについて
2006/10/12	5号機	FHM手摺り固定用ボルトの破損について
2006/10/12	6号機	IA空気圧縮機A号機のシリンダーカバーのPTにおける指示模様の確認について
2006/10/12	6号機	HS/HSCRドレントラップ(D017)バイパス弁 P61 - F031における弁棒の傷およびPTにおける指示模様の確認について
2006/10/12	6号機	HS/HSCRドレントラップ(D021)後弁 P61 - F036における弁棒の傷について
2006/10/12	6号機	CD補助蒸気トラップバイパス弁 N27 - F523]における弁座シート面の傷について
2006/10/12	7号機	復水器(A)冷却細管渦流探傷検査における異常波形の確認について
2006/10/12	7号機	TCWポンプ# Aにおけるメカニカルシールの欠損について
2006/10/12	7号機	MSH第2段加熱器ドレンタンク(A2)ドレン水位用ベントプラグの損傷について

発見日	号機	件名
2006/10/12	7号機	流量発信器出力指示の計器精度逸脱について(N21 - FT077A)
2006/10/12	7号機	流量発信器校正前出力の計器精度逸脱について(N21 - FT077B)
2006/10/12	7号機	N38 - LS186A 接断差の精度逸脱について
2006/10/12	7号機	N38 - LS186B 接断差の精度逸脱について
2006/10/12	7号機	N38 - LS187A 接断差の精度逸脱について
2006/10/12	7号機	N38 - LS187B 接断差の精度逸脱について
2006/10/13	5号機	P61 - F218における弁座のエロージョンについて
2006/10/13	7号機	HCU計装ユニット配管継手部におけるN2ガスの漏えいについて
2006/10/13	7号機	発電機コレクターファンギャップの管理値逸脱について
2006/10/13	7号機	ARM ch34(中央制御室)検出器の出力異常について
2006/10/13	その他	66kV母線連絡B回線保護盤における87S3(HOC)要素出力回路の不良について
2006/10/14	3号機	所内変圧器3Bにおけるコンサベータ油面表示板他の劣化について
2006/10/14	5号機	タービン建屋 HCWサンプ(A)ポンプ(C)におけるグランドリークについて
2006/10/14	5号機	変圧器油温度記録計における打点の乱れについて
2006/10/15	3号機	DC250V蓄電池における換算値比重の参考値逸脱について
2006/10/16	3号機	スクリーン装置(F)における取水路バー側壁面(南側)上部のコンクリート剥離について
2006/10/16	4号機	C12 - TRS - 630 打点の不良について
2006/10/16	6号機	トラベリングスクリーン(C)におけるフレームガイドレール部の摩耗について
2006/10/16	7号機	定期事業者検査「蒸気タービン設備検査(その1)」N22 - F528A弁座のPTにおける指示模様の確認について
2006/10/16	7号機	補助継電器(86G1XT)における接点の損傷について
2006/10/16	7号機	温度測定素子における適応JIS年版の誤りについて
2006/10/16	7号機	胴ノズル用IS駆動装置の動作不具合について
2006/10/16	7号機	ハフニウムフラットチューブ型制御棒におけるローラ部のひびについて
2006/10/16	7号機	MCR送風機(A)ファンボス及び主軸における腐食とPTにおける指示模様の確認について
2006/10/16	7号機	7Eバー回転式スクリーン現場操作箱における絶縁抵抗値の低下について
2006/10/16	7号機	7Eトラベリングスクリーン 現場操作箱における絶縁抵抗値の低下について
2006/10/17	1号機	SGTSフィルター性能試験装置記録計におけるインクリボン送り軸の故障について

発見日	号機	件名
2006/10/17	2号機	濃縮廃液ポンプ(A)ケーシングドレン配管におけるピンホールの発生について
2006/10/17	3号機	H5タービン建屋入口安全弁のシートパスについて
2006/10/17	5号機	北側連絡ダクトにおけるサンプポンプ吐出側ドレン配管の詰まりについて
2006/10/17	7号機	HD系N22-F011B弁のエヤセットにブリードの過多について
2006/10/17	7号機	CW#B系取水サイフォンブレイク配管内面ライニングの損傷について
2006/10/17	7号機	HCU手動弁(113弁)のシートリークについて
2006/10/17	7号機	CIV#2TGS-29B配管フランジ面の傷について
2006/10/17	7号機	D11-RTS-604 電源不良について
2006/10/17	7号機	FCSヒータ(B)電源ケーブル端子部における接続ボルトのかじりについて
2006/10/18	1号機	サービス建屋 蒸気発生器(第1ヒータ)の地絡について
2006/10/18	2号機	原子炉建屋 天井クレーンにおけるリミットスイッチの破損について
2006/10/18	3号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2) 山側走行モータ用ブレーキ ストローク調整用ロッドねじ部摩耗について
2006/10/18	4号機	N71-LS-046B-2計器元弁(H)パッキン押え用ボルト腐食について
2006/10/18	5号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン) 警報ブザー(BZ-17)の不動作について
2006/10/18	5号機	焼却建屋 大物搬入口操作盤開閉表示の不良について
2006/10/18	7号機	第7回定期事業者検査「安全弁検査(その1)」における検査装置の漏えい確認時の継手リークについて
2006/10/18	7号機	第4給水加熱器(B)における閉止栓について
2006/10/18	7号機	CV#2スタンドボルト伸びの不足について
2006/10/18	7号機	HPCP(A)吐出弁[N21-F013A]におけるギアボックスローターの割れについて
2006/10/18	7号機	LPCP(C)吸込弁[N21-F001C]モーター部からの異音確認について
2006/10/19	1号機	照明用分電盤(LP-1T34CKT11)NFBトリップについて
2006/10/19	2号機	使用済樹脂廃棄ライン光電管スイッチ(K13-FS1221)の動作不良について
2006/10/19	4号機	N21-PS-058B テスト弁におけるシートパスについて
2006/10/19	4号機	N21-PS-058C テスト弁におけるシートパスについて
2006/10/19	5号機	当直員対応遅れによる現場作業着手遅れについて
2006/10/19	5号機	鋼製角落し用リフティングビームの腐食について
2006/10/19	5号機	パー回転式スクリーン(F)におけるハウジング本体上部手摺の腐食について

発見日	号機	件名
2006/10/19	6号機	DC125V(C) 電解液比重の判定値逸脱について
2006/10/19	6号機	DC125V(A) 電解液比重の判定値逸脱について
2006/10/19	7号機	弁体出口側における線状指示模様の確認について
2006/10/19	7号機	HCU手動弁(101弁)におけるグランドリークについて
2006/10/19	7号機	N21-TE030 絶縁抵抗の不良について
2006/10/19	7号機	N71-PI001B 計器元弁におけるシートパスについて
2006/10/20	1号機	タブロゲ(B)系ボール再循環ポンプシール水のライン漏洩について
2006/10/20	2号機	濃縮廃液タンク(B)におけるドレン弁ロックピンの破損について
2006/10/20	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン)補巻上用電動機におけるフレキシブル電線管変形について
2006/10/20	4号機	CC系ボール循環ポンプシール水ライン溶接部の漏洩について
2006/10/20	4号機	An/A B2F北西コーナ-NSD配管からの漏えいの発生について
2006/10/20	7号機	主タービン低圧伸び差計 静特性試験での精度外れについて
2006/10/20	7号機	D/G(A・C系)空気圧縮機の件
2006/10/20	7号機	N01-FD22A/B,FD024A/B 内部ケーブル布設ルートの差異について
2006/10/20	7号機	EHCエアードライヤー覗窓ガラスの破損について
2006/10/20	7号機	C12-PI-131(38-02)/(42-23)HCUアキュムレータ圧力検出元コネクタ部のリークについて
2006/10/20	7号機	T31-LS-031上部D/W冠水水位検出元弁(L側)F830のリークについて
2006/10/20	その他	貝処理 沈殿汚泥返送ポンプの固着について
2006/10/21	4号機	P51-F450のシートパスおよびコネクタ部のエアリークについて
2006/10/21	7号機	CW#AC系取水サイフォンブレイク配管内面ライニングの損傷について
2006/10/22	1号機	P61-F085/TCV-F086のシートパスについて
2006/10/22	3号機	復水器室空調機(A)ファン2におけるグラビティダンパの動作不良について
2006/10/23	2号機	CD再生用水元圧力N27-PI021の指示不良について
2006/10/23	2号機	IA空気貯槽圧力指示計の指示ドリフトについて
2006/10/23	3号機	RSWポンプ(D)におけるグランドリークについて
2006/10/23	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン)主巻上電動機各部計測結果の判定基準逸脱について
2006/10/23	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン)補巻上電動機各部計測結果の判定基準逸脱について

発見日	号機	件名
2006/10/23	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン) 横行用電動機各部計測結果の判定基準逸脱について
2006/10/23	4号機	OG冷凍機圧縮機(B)における出入口圧力計の指示不良について
2006/10/23	5号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2クレーン) 主巻装置における反負荷側ブレーキ異常に伴う端子ボルトの緩みについて
2006/10/23	6号機	プロセス計算機 MT装置の動作不具合について
2006/10/23	7号機	主変圧器における故障時間計の不動作について
2006/10/23	7号機	S L C機能検査における検査実施記録エビデンス集内記録の内容間違いについて
2006/10/23	7号機	N 7 1 - L I C 0 1 4 M V出力用マメゲージの指示不良について
2006/10/23	7号機	T 3 1 - L S - 0 3 1上部D/W冠水水位検出元弁(Hi側)F828シートパス
2006/10/23	その他	ドラム缶積込用天井クレーン動作不良について
2006/10/23	その他	環境管理棟内液体シンチレーション装置の動作不良について
2006/10/23	その他	環境影響評価システムの動作不具合について
2006/10/24	2号機	原子炉建屋 大物搬入口クレーン走行極限ブザーの故障について
2006/10/24	2号機	C D (F) 連結電磁弁のエアリークについて
2006/10/24	2号機	原子炉建屋 天井クレーン直流ブレーキ界磁盤内リレーの破損について
2006/10/24	2号機	原子炉建屋 天井クレーン主巻上制御盤異常表示ランプの断線について
2006/10/24	2号機	ダスト放射線モニタの機器異常発生について
2006/10/24	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン)主巻上電動機冷却ファン各部計測結果の判定基準逸脱について
2006/10/24	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン)補巻上電動機冷却ファン各部計測結果の判定基準逸脱について
2006/10/24	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1クレーン)横行用電動機冷却ファン各部計測結果の判定基準逸脱について
2006/10/24	3号機	C W P C吐出圧力計における指示固着について
2006/10/24	3号機	タービン建屋 天井クレーン(2クレーン)走行用電動機冷却ファン(運転室側)各部計測結果の判定基準逸脱について
2006/10/24	3号機	タービン建屋 天井クレーン(2クレーン)走行用電動機冷却ファン(反運転室側)各部計測結果の判定基準逸脱について
2006/10/24	4号機	C U W再生熱交換器室内ファンネルワイパー脱落について
2006/10/24	5号機	スクリーン装置 トラベリングスクリーン(F)におけるハウジング本体の発錆による穴あきについて
2006/10/24	5号機	大湊側補助ボイラー4 B左側水面計元弁(1)フランジ部における蒸気リークについて
2006/10/24	5号機	サービス建屋 入口ゲート前玄関ホール天井の雨漏りについて
2006/10/24	7号機	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査における体制図上の検査担当者役割(配置場所)の追記について

発見日	号機	件名
2006/10/24	7号機	FDW CUW戻りライン止め弁[B21 - MO - F055A]のシートパスについて
2006/10/24	7号機	N71 - F036B弁他のボディー錆について
2006/10/25	1号機	H CW脱塩塔(A)樹脂充填時における工程異常警報の発生について
2006/10/25	1号機	T CW Hx(A)ドレン弁のシートパスについて
2006/10/25	7号機	AS系N39 - F035A弁のエヤセットにおけるブリードの過多について
2006/10/25	7号機	原子炉建屋 大物搬入口における管理区域境界はみ出しについて
2006/10/25	7号機	P91 - FIT - TB20 継手ネジ部の不良について
2006/10/25	その他	水処理 アフタークーラー冷却水入口配管手前継手部からのリークについて
2006/10/26	1号機	Ax / B 除染廃液サンプポンプ逆止弁のシートパスについて
2006/10/26	2号機	H SCRドレントラップ(D016)の動作不良について
2006/10/26	3号機	濃縮廃液ポンプBにおける吐出タンク攪拌絞り弁(K22 - F008B)のシートパスについて
2006/10/26	3号機	L PRM08 - 49Aにおける警報の発生について
2006/10/26	4号機	格納容器内監視装置パラメータエラー発生による監視装置操作不能について
2006/10/26	4号機	R SW(B)取水槽における水位ハンチングについて
2006/10/26	5号機	H CW収集タンク(C)における出口ドレンラインの閉塞について
2006/10/26	6号機	H CWサンプル槽(A)放出記録に係る化学管理システム内プログラム上定数誤入力について
2006/10/26	7号機	定期事業者検査「給・復水系ポンプ検査」における試験面の現像不良について
2006/10/26	その他	水処理 処理水記録計の動作不良について
2006/10/26	その他	焼却設備(荒浜側)における空気予熱器プロパンガス圧力計の指示不良について
2006/10/26	その他	焼却設備(荒浜側)におけるプロパンガス供給ライン圧力計の指示不良について
2006/10/27	1号機	タブロゲボール再循環ポンプBにおける雑用水供給元弁(N72 - F042B)のシートパスについて
2006/10/27	4号機	B21 - FT - 034P テスト弁(H)のシートパスについて
2006/10/27	5号機	HWHバックアップ熱交換器における加熱蒸気ライン安全弁のシートパスについて
2006/10/27	5号機	HWHバックアップ熱交換器における入口減圧弁前弁のシートパスについて
2006/10/27	7号機	プロセス計算機「プラント監視1 CPU1」における警報の発生について
2006/10/27	7号機	CWP(C)用電動機の空気冷却器からの漏水について
2006/10/28	3号機	HS - 1ラインドレントラップ[P61 - D043]の動作不良について

発見日	号機	件名
2006/10/28	5号機	屋外ペーキングBOXケーブルジョイント部の破損について
2006/10/28	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)における軸受部のピンホールについて
2006/10/28	5号機	消火系バッテリーの比重換算値逸脱について
2006/10/28	5号機	HPCWサージタンク純水補給水弁のシートパスについて
2006/10/29	1号機	N41-TRS605(記録計)の紙送り不良について
2006/10/29	5号機	タービン建屋 サブドレンN0.9電源ランプソケット部の腐食について
2006/10/29	7号機	高圧タービン車室における水平締付ボルト伸び計測用ダイヤルゲージの故障について
2006/10/30	1号機	荒浜側補助ボイラー重油サービスタンク室における壁面耐火被覆の脱落について
2006/10/30	1号機	ダスト放射線モニタ(B)における伝送異常の発生について
2006/10/30	1号機	C/BHS供給ライン第1PCV入口弁P61-F041のシートパスについて
2006/10/30	1号機	主取水口固定式バースクリーンD(D101D)への異物付着について
2006/10/30	2号機	固化系固化工程制御盤における警報表示の不良について
2006/10/30	2号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ機器における異常警報の発生について
2006/10/30	5号機	大湊側焼却建屋2F通路におけるパレットガードの剥がれについて
2006/10/30	5号機	大湊側焼却設備における廃活性炭タンク攪拌機エアメントフィルタの破損について
2006/10/30	7号機	安全保護系設定値確認検査[核計測装置]の記録確認時の成績書不備について
2006/10/30	7号機	定期事業者検査「主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査」における検査成績書添付資料「検査体制図別紙」の誤記について

4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	0
B	3
C	42
D	340
対象外	3
総計	388