

不適合管理状況(11月審査分)

1. Bグレード 10件

発見日	号機	件名
2006/10/05	6号機	サービス建屋ホットシャワー室におけるガムの発見について
2006/10/06	5号機	サービス建屋ホットシャワー室におけるガムの発見について
2006/10/10	6号機	コントロール建屋1階におけるガムの発見について
2006/10/11	6号機	サービス建屋ホットシャワー室におけるガムの発見について
2006/10/31	6号機	管理区域内B・C服更衣所におけるガムの発見について
2006/11/01	7号機	原子炉建屋でのけが人の発生について
		(ホームページ掲載) 2006/11/02 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18110201.pdf)
2006/11/08	7号機	定期検査中の作業員の微量な放射性物質の内部取り込みについて
		(ホームページ掲載) 2006/11/09 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18110901.pdf)
2006/11/10	6号機	管理区域内シャワー室での食べ物の発見について
2006/11/15	5号機	管理区域内におけるタバコの吸殻の発見について
2006/11/22	2号機	管理区域内におけるタバコの吸殻の発見について

2. Cグレード 42件

発見日	号機	件名
2006/09/11	7号機	EHC電磁弁交換時におけるボルトの不具合について
2006/09/29	4号機	定期事業者検査「真空破壊弁機能検査」における要領書への反映事項不備について
2006/10/15	その他	海水モニタにおけるMCAデータの受信異常の発生について
2006/10/27	7号機	蒸気タービン設備検査実施中における浸透液の塗布むらの発生について
2006/10/28	7号機	D/Wサンプポンプの復旧忘れについて
2006/10/30	7号機	工具の紛失について
2006/10/30	7号機	弁点検実績・計画表(長期計画表)の不備について
2006/10/31	7号機	自動減圧系機能検査における成績書の指摘事項について(検査用計器の適切性確認について)
2006/10/31	7号機	タービン建屋B2FHCWサンプ(B)・LCWサンプ(B)室における水漏れについて

発見日	号機	件名
2006/11/01	3号機	屋外巡視中における左足首の負傷について
2006/11/01	その他	キャスク保管庫(管理区域)におけるごく微量の放射性物質の確認について 【ホームページ掲載】 2006/11/06 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18110601.pdf)
2006/11/06	7号機	原子炉建屋オベフロ作業における「管理区域用保護衣特例使用承認書」未提出について
2006/11/07	7号機	不適合報告書作成時の報告内容の不足について
2006/11/07	その他	定期事業者検査結果の一部書類の遅れについて
2006/11/08	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事におけるリフト箇所間違いについて
2006/11/08	4号機	プロセス放射線モニタ機能検査時の検査回路確認不足について
2006/11/08	7号機	弁点検実績・計画表(長期計画表)の不備について
2006/11/08	7号機	炉心性能計算における計算の未収束について
2006/11/10	3号機	「RMCS/RPIS軽故障」警報発生について
2006/11/12	3号機	日常点検表における旧版様式の誤使用について
2006/11/13	1号機	新燃料検査台における検査用照明スタンドの一部部品紛失について
2006/11/13	その他	放射性固体廃棄物ドラム缶の借用時手続き漏れについて
2006/11/14	7号機	定検RHRポンプ(A)点検時における身体汚染について
2006/11/15	7号機	D/G(B)燃料ドレンタンク上部からのドレンパン内への漏れについて
2006/11/15	7号機	MCR通常時外気取入ダンパ(A)における不具合について
2006/11/16	2号機	新燃料輸送用セパレータの誤装着について
2006/11/16	5号機	原子炉建屋付属棟内(非管理区域)における水道水漏れについて 【ホームページ掲載】 2006/11/17 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18111702.pdf)
2006/11/16	6号機	CC系(C)ボール回収率の低下について
2006/11/16	その他	洗濯廃液系消泡塔フランジ部からの試験用水漏れについて
2006/11/17	4号機	放射線モニタ機能検査における計器記録確認不足について
2006/11/17	6号機	HNCW冷凍機蒸発器の停止について
2006/11/17	7号機	定期事業者検査「給・復水系設備検査(その1)」における実施記録の保管不備について
2006/11/17	7号機	定期事業者検査「給・復水系設備検査(その1)」検査計器における測定範囲の誤りについて
2006/11/17	7号機	定期事業者検査「給・復水系設備検査(その1)」判定基準値における数値の誤りについて

発見日	号機	件名
2006/11/17	7号機	定期事業者検査「給・復水系設備検査(その1)」判定基準の誤りについて
2006/11/18	5号機	サービス建屋(非管理区域)における潤滑油漏れについて
		(ホームページ掲載) 2006/11/20 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18112001.pdf)
2006/11/18	7号機	エリア放射線モニタの記録計チャートにおける紙詰まりについて
2006/11/22	7号機	RCCV漏えい率検査時における運転日誌の記載漏れについて
2006/11/23	5号機	停止操作時におけるT/D RFP停止号機の誤りについて
2006/11/25	5号機	定期検査中のタービン建屋のクレーンからの潤滑油漏れについて
		(ホームページ掲載) 2006/11/27 【プレスリリース [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18112702.pdf)
2006/11/28	4号機	原子炉格納容器局部及び弁間点検手入立会検査における記録の誤記他について
2006/11/28	5号機	MCR再循環送風機(A, B)フィルタ差圧低下について

3. Dグレード 255件

発見日	号機	件名
2006/09/11	7号機	EHC電磁弁におけるOリングの噛みこみについて
2006/10/04	7号機	P22 - F1018A M/D RFP(A)油冷却器出口冷却水流量計におけるベントプラグリークについて
2006/10/09	6号機	HS/HSCRドレントラップ(013)バイパス弁[P61-F028]における弁座シート面の傷について
2006/10/11	6号機	HS/HSCRドレントラップ(D029)後弁[P61-F048]他1台における弁棒腐食及び摺動傷について
2006/10/12	6号機	OG排ガス予熱器蒸気トラップ出口弁[N62-F320] 弁棒腐食及び摺動傷について
2006/10/13	4号機	借用工具の紛失について
2006/10/16	6号機	HNCWポンプ(B)用電動機シャフト軸方向移動量の増加について
2006/10/16	7号機	タービン建屋 1FL 給水加熱器室設置電動弁用アースケーブルのたるみについて
2006/10/16	7号機	MSIV予備弁体(B21 - F002D, F003B, F003C)主シート面におけるPT時の線状指示模様検出について
2006/10/17	5号機	大湊側ろ過水タンクリサイクルラインにおけるピンホールについて
2006/10/24	7号機	N71 - LS031における切断差大について
2006/10/24	7号機	N71 - LS032における切断差大について
2006/10/25	4号機	事故後サンプリング設備における「液体工程異常」の発生について
2006/10/25	5号機	熱交換建屋 海水スチームドレンサンプポンプにおける上段ガイドケース取付けナット腐食について

発見日	号機	件名
2006/10/25	5号機	熱交換建屋 海水ストームドレンサンプポンプにおける上ケースベアリングとシャフト間の隙間値過大について
2006/10/25	5号機	熱交換建屋 海水ストームドレンサンプポンプにおける1段目インペラーとケーシングウェアリング間の隙間値過大について
2006/10/25	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N36 - PI - 022A)
2006/10/25	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N38 - SV - 4B)
2006/10/25	7号機	RIP - ASD(E)制御盤におけるBPU基板の異常について
2006/10/26	4号機	RCW Hx(F) 海水側差圧計指示不良について
2006/10/26	5号機	大湊側洗濯乾燥機(C)(非管理区域)モーター固定ボルトの破損について
2006/10/26	6号機	CF/CDメンテナンスツールにおける不一致について
2006/10/26	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N21 - PS - 075A)
2006/10/26	6号機	計装配管継手部からの油にじみについて(N21 - PS - 077B)
2006/10/27	3号機	Hx/B SWSDサンプポンプ吐出逆止弁におけるプラグ腐食について
2006/10/27	4号機	番線カッターの紛失について
2006/10/27	4号機	R / B排風機(C)吐出ダクトにおける割れの確認について
2006/10/27	7号機	N71 - TE037A 断線について
2006/10/27	7号機	RMU盤(H23 - P105 - 2, P211 - 4, P211 - 8, P212 - 1, P212 - 4, P213 - 1, P213 - 3)の傷について
2006/10/27	7号機	HWH温水熱交換器(B)RCW取合フランジ面部における縦傷について
2006/10/28	5号機	大湊側成型品乾燥機における蒸気電磁弁の不作動について
2006/10/30	2号機	原子炉建屋 天井クレーンにおける10tホイスト巻上電動機シャフトの変形について
2006/10/30	3号機	タービン建屋 クレーン走行用コントローラハンドルの破損について
2006/10/30	4号機	原子炉再循環系配管等の非破壊検査(その1)におけるチェックシート記入漏れについて
2006/10/30	4号機	SJAE(A)第2段空気入口弁(N21 - F407A)におけるタバコの発見について
2006/10/30	5号機	タービン海水ドレンタンクにおける液位計のエアリクについて
2006/10/30	5号機	原子炉建屋2階西側通路(管理区域)ブローアウトパネル損傷について
2006/10/30	6号機	圧力指示計のグリセリン減量について(W32 - PI - 003C)
2006/10/30	7号機	TSW吐出(B)ドレン弁のシートパスについて
2006/10/30	7号機	MTrバルブピット(VP - 3)用中継端子箱内ヒータサーモスタット動作不良について
2006/10/30	7号機	HPDP(A)シール水配管用TE端子台割れについて

発見日	号機	件名
2006/10/30	7号機	HCU計装ユニット継手部からのN2ガス漏えいについて
2006/10/31	7号機	HCU手動弁(107弁)におけるシート漏えいについて
2006/10/31	1号機	定検パトロールチェックシートの点検項目欠落について
2006/10/31	1号機	重油貯蔵タンク 2における雨水受けの詰まりについて
2006/10/31	2号機	原子炉建屋 天井クレーンにおける10tホイスト巻上電動機ベアリングブラケットハウジングの劣化について
2006/10/31	6号機	6 / 7号機共用RW設備におけるLCW脱塩塔Bの工程異常の発生について
2006/10/31	7号機	タービン監視計器リブレースに伴う「蒸気タービン設備検査(その5)」要領書の改訂について
2006/10/31	7号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査要領書における本設計器精度記載相違について
2006/10/31	7号機	定期事業者検査 監視機能健全性確認検査(その1)の検査要領書改訂について
2006/11/01	1号機	CRDポンプB吐出逆止弁(C12-F005B・F023B)のにじみの発生について
2006/11/01	3号機	3 / 4号工具センター棚卸時不明備品発生について
2006/11/01	4号機	サプレッションプール水温度記録計モータにおける異音の発生について
2006/11/01	4号機	OG脱湿塔パージ用空気入口ドレトラップの動作不良について
2006/11/01	5号機	大湊側H / B給水ポンプ(C)における吐出圧力計の指示不良について
2006/11/01	5号機	R / A排気処理装置(B)フィルタ差圧指示不良について
2006/11/01	6号機	EHC高圧油ユニットにおけるブラインドの破損について
2006/11/01	6号機	IA空気圧縮機(A)シリンダー 1からの油の飛散について
2006/11/01	7号機	定期事業者検査要領書における採番誤りについて
2006/11/01	7号機	CWP(A)センタリング及びCWP(A, B)ローター吊上げ代の許容値外について
2006/11/01	7号機	U51-NO.27スクリーン海側1(南)ITVカメラワイパー動作不良について
2006/11/01	7号機	N43-FI020 指示機構部の不良について
2006/11/01	7号機	N39-F035A弁におけるブースターリレーの作動不良について
2006/11/01	7号機	TCW-Hx#A号機 冷却管の減肉について
2006/11/01	その他	焼却設備排気塔トリチウム回収装置の水回収弁におけるタグ弁番号の誤りについて
2006/11/02	1号機	エリアモニタCH.6原子炉区域B下限および機器動作不良について
2006/11/02	1号機	原子炉建屋 HSCRフラッシュタンク警報発生について
2006/11/02	1号機	LSTr1SB制御盤鍵の不良について

発見日	号機	件名
2006/11/02	2号機	T S W T スフィルタにおけるタイマの動作不良について
2006/11/02	2号機	固化系混合槽室スチレン濃度の誤警報発生について
2006/11/02	2号機	弁G41 - F551Aにおける弁棒の腐食及び螺旋傷について
2006/11/02	2号機	F P C F / D 保持ポンプアダプタープレート締付六角穴付ボルト磨耗について
2006/11/02	3号機	回転体振動監視用計算機におけるエラーの発生について
2006/11/02	3号機	D C 2 5 0 V 蓄電池における電解液比重判定値逸脱について
2006/11/02	4号機	廃材処理ドラム缶の変形、塗装剥離について
2006/11/02	5号機	誤操作によるTIP起動準備状態の発生について
2006/11/02	5号機	PLR M-Gセット(B)下部計装サポート変形について
2006/11/02	7号機	RSWポンプ予備機(刻印A, D) インペラ他の腐食について
2006/11/02	その他	海水モニタMCAデータ受信異常の発生について
2006/11/03	7号機	蒸気タービン性能検査(その2)の検査要領書の誤記について
2006/11/04	2号機	スクラム弁現場開度表示札ずれについて
2006/11/04	7号機	制御棒監視制御盤(H11-P615-1A、1C)伝送異常の発生について
2006/11/05	2号機	HNCW冷凍機(B)潤滑油圧力低トリップ調査について
2006/11/06	1号機	S・S J A E 第2段空気抽出器蒸気入口弁N81-F016シートパスについて
2006/11/06	1号機	タービン建屋HS供給ラインPCV周り弁(3弁)シートパスについて
2006/11/06	1号機	タービン建屋給気加熱器HS TCV周り弁(2弁)シートパスについて
2006/11/06	2号機	RWオペレータコンソール上ページング装置不良について
2006/11/06	2号機	荒浜側焼却設備空気予熱器 フロントプレート内面耐火物クラックについて
2006/11/06	2号機	CC系ボール回収器(C)ドレン弁詰まりについて
2006/11/06	2号機	給水加熱器サンプル現場流量指示計スティックについて
2006/11/06	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備活性炭開袋投入機動作不能について
2006/11/06	6号機	データディスク装置(過渡現象記録装置)の不良について
2006/11/06	7号機	プロセス計算機入力定数装荷後照合試験におけるCPU4の業務停止について
2006/11/06	7号機	E11-F530Bシートパスについて
2006/11/06	7号機	取水路ポンプ室前面角用リフティングビームアーム部変形について

発見日	号機	件名
2006/11/06	その他	荒浜側焼却設備空気予熱器における内筒歪みについて
2006/11/07	1号機	GISエアライン安全弁動作調査について
2006/11/07	6号機	6 / 7号機RW / B HCW濃縮装置メンテナンス室壁からの漏水について
2006/11/07	7号機	監視機能健全性確認検査実施時の不具合発生について
2006/11/07	7号機	差圧発信器隔膜コーティング部損傷について
2006/11/07	その他	南海水モニタ建屋窓破損による伝送装置故障について
2006/11/08	1号機	ECCS吸込圧力監視用ITV映像における不良について
2006/11/08	2号機	D / G非常用送風機(B)GD不良について
2006/11/08	3号機	地磁気誘導電流一次処理端末における警報発生について
2006/11/08	4号機	監視装置密結合ケーブル断線について
2006/11/08	4号機	HWH温水熱交換器(B)出入口弁シートパスについて
2006/11/08	4号機	HNCW冷凍機(D)蒸発器冷水流量計における計器精度の逸脱について(P24-FS-104D)
2006/11/08	6号機	手動コンフロー開度計動作不良及びシステムの固着について(H22-P458 P91-D-RB12A)
2006/11/08	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)センターリング許容値外の発生について
2006/11/08	7号機	スクリーンパー回転式スクリーン駆動用電動機(F)ファンカバー取付けボルト穴腐食について
2006/11/08	7号機	N71-LS028C(H)計器元弁システム折損について
2006/11/08	7号機	RPVヘッド締付用ナットランナー動作不良について
2006/11/08	その他	環境管理棟内低バックグラウンドガスフロー型測定装置の不良について
2006/11/08	その他	水処理No.2 H塔用硫酸計量槽液位ゲージ配管上部溶接部における腐食について
2006/11/09	1号機	タービン建屋運転床ガントリークレーン 磁気テープ剥がれについて
2006/11/09	3号機	PCV内酸素濃度記録計(D23-O2R603A)チャート欠測について
2006/11/09	3号機	タービン建屋天井クレーンにおける過荷重検出装置用制御盤の扉パッキン腐食について
2006/11/09	3号機	タービン建屋天井クレーンにおけるリミットスイッチ用フレキシブルチューブ変形について
2006/11/09	5号機	R / A HCWサンプ(C)蓋固定ボルト外れについて
2006/11/09	5号機	RW / Z排気処理装置室における子扉開閉不良について
2006/11/09	その他	ろ過水タンクNo.2給水ポンプ吸込圧力計ダウンスケールについて
2006/11/10	1号機	N22-LCV-F015Bグランドリーク発生について

発見日	号機	件名
2006/11/10	2号機	プラディスシステム異常調査について
2006/11/10	3号機	タービン建屋天井クレーン運転室側走行用インバータ動作不良について
2006/11/10	3号機	原子炉建屋排風機室空調機(A)(B)ファン2電動機のシャフト及びモータブラケット寸法逸脱について
2006/11/10	4号機	RCWサージタンクA水位計指示異常について
2006/11/10	5号機	大湊側焼却炉 燃焼空気調節弁における開度制御不良発生について
2006/11/10	5号機	大湊側焼却設備 循環冷却水系放射線モニタの異常について
2006/11/10	7号機	制御棒駆動機構機能検査における判定基準の逸脱について
2006/11/11	5号機	大湊側焼却設備排ガス濃度 / 分析設備における異常警報発生について
2006/11/11	7号機	タービン車室伸び計取付け寸法誤りにについて
2006/11/11	7号機	RHR系(E11 - F015)水張り時のシートパスについて
2006/11/11	7号機	制御棒動作試験におけるCR(38 - 47)「分離」瞬時発生について
2006/11/12	1号機	主タービンフロントスタンダード部 扉ロック機構不良について
2006/11/12	5号機	スクリーン南側ITV画像上部みだれについて
2006/11/12	7号機	T/A外気差圧低警報発生について
2006/11/13	1号機	CH.1燃料貯蔵プールエリア(A)下限/機器動作不能について
2006/11/13	1号機	RHR系熱交換器B冷却水入口流量計(P36-FT001B)不良について
2006/11/13	2号機	HSCRドレントラップ(D008)不良について
2006/11/13	2号機	タービン建屋ファンネルワイパー破損について
2006/11/13	2号機	電動機点検におけるカップリングキー寸法不良について
2006/11/13	3号機	タービン建屋定期点検用天井クレーン電源表示箱ランプカバー破損について
2006/11/13	3号機	CC系ポンプシール水ラインYストレーナにじみについて
2006/11/13	5号機	CWP(B)過酸化水素注入ポンプ連結クランク接続部における破損について
2006/11/13	6号機	BOPログプリンタ印字不良について
2006/11/13	7号機	計装配管検出元弁銘板相違について
2006/11/13	7号機	C UWブリコートタンク戻り流量計針(G31-FI-021)一部脱落について
2006/11/14	1号機	N41-TRS602発電機固定子巻線温度(2)打点不良について
2006/11/14	1号機	荒浜側補助ボイラー蒸気だめ(A)ドレントラップ動作不良について

発見日	号機	件名
2006/11/14	1号機	荒浜側補助ボイラー蒸気だめ(B)ドレントラップ動作不良について
2006/11/14	1号機	軽油タンク(A)防油堤内排水不良について
2006/11/14	4号機	現場計装ラック(H22-P016)計器ベント弁のシートパスについて
2006/11/14	4号機	HCU手動弁におけるグランドリークについて
2006/11/14	4号機	クラス1機器供用期間中検査(RPV L/T)におけるICMハウジングフランジからのにじみについて
2006/11/14	5号機	HPCS D/G 排ガス温度計の指示不良について
2006/11/14	5号機	海水供給ポンブドレン弁【P95-F504】弁ハンドル銘板弁番号等不表記について
2006/11/14	5号機	P95系 PI-005元弁【P95-F703】弁グランド部漏洩跡確認について
2006/11/14	6号機	大型表示盤SRNM(E)レンジ指示不良について
2006/11/14	7号機	RIPハイフロー試験時RIPランバック発生について
2006/11/14	その他	構内保管容器へのトラック接触について
2006/11/15	2号機	ドラム缶運搬時におけるドラム缶損傷について
2006/11/15	2号機	超音波レベル計変換器盤(2H14-P632-2)ターミナル2番端子台仕切板破損について
2006/11/15	3号機	高速プロセス入力制御装置故障について
2006/11/15	3号機	HCW収集ポンブ(B)メカニカルシールリーク発生について
2006/11/15	3号機	タービン建屋天井クレーン走行用減速機(運転室側)シャフト外径判定基準外について
2006/11/15	4号機	高感度オフガスモニタ現場パソコン動作不具合について
2006/11/15	5号機	タービン建屋海水ドレンサンプタンク内面ライニング部の剥離について
2006/11/15	5号機	海水供給ポンブドレン弁【P95-F504】弁体・弁座シート面腐食について
2006/11/15	7号機	トラベリングスクリーン現場中継端子箱CNJOG絶縁抵抗低下について
2006/11/15	その他	FIDガスクロマトグラフにおけるデータ処理装置の不具合について
2006/11/16	3号機	RSWポンブ(B)におけるグランドリークについて
2006/11/16	3号機	スクリーン洗浄ポンブ(B)吐出側単管下部カバー腐食による損傷について
2006/11/16	4号機	制御棒駆動系機能検査における要領書添付系統図の記載漏れについて
2006/11/16	6号機	主蒸気流量/給水流量記録計スケール・緑ペン干涉について
2006/11/16	6号機	第1給水加熱器出口サンプル入口弁S1/S2シートパスについて
2006/11/16	7号機	点検長期計画表の不備について

発見日	号機	件名
2006/11/16	7号機	FPC F/D(A)出口流量変動事象の調査について
2006/11/16	7号機	原子炉建屋NSDサンプポンプドレンラインにおける詰まりについて
2006/11/16	その他	落雷による南防波堤の点灯異常の発生について
2006/11/17	3号機	スクラムパイロット電磁弁[38-39]異音発生について
2006/11/17	4号機	CC系ピット排水ポンプ吐出配管ピンホールによる漏えいについて
2006/11/17	5号機	大湊側洗濯機(B)の運転中不具合について
2006/11/17	5号機	IRM(H)の指示不良について
2006/11/17	5号機	PI-005元弁[P95-F703]弁棒折損について
2006/11/17	5号機	TSW鉄イオン注入設備戻り逆止弁[P42-F019]弁体シート母材境界部及び弁箱内面の減肉について
2006/11/17	5号機	電解槽再循環流量調節弁[P95-F008]弁棒割れについて
2006/11/17	7号機	原子炉設備点検長期計画・検査実施計画表の点検計画不整合について
2006/11/17	7号機	S/Cストレナ取替工事使用前検査における計器校正データの誤記について
2006/11/17	7号機	ECCSストレナ取替工事 / 使用前検査・使用前事業者検査要領書のそごについて
2006/11/17	7号機	トリウム捕集槽の融解ヒータ絶縁低下について
2006/11/17	7号機	タービン建屋RCW(C)Hx室SWSDサンプポンプドレンラインにおける詰まりについて
2006/11/18	1号機	C/A冷凍機Bにおける不具合について
2006/11/18	2号機	LCW・SD系液位記録計(K12-LR001)打点不良について
2006/11/18	3号機	FEI電解槽ベント弁(P95-F506)シートパスについて
2006/11/18	7号機	HCU 113弁シートパスについて
2006/11/19	4号機	OFケーブル監視盤(記録計)動作不良について
2006/11/20	1号機	給水温度記録計(N21-TR606)指示乱点について
2006/11/20	2号機	ECCSストレナ閉塞事象に関する報告書における記載誤りについて
2006/11/20	2号機	PLRポンプ(A)ケーシングX軸振動計の不良について
2006/11/20	5号機	スクリーン点検エリア床面のアイナット取付用ホールカバーの発錆について
2006/11/20	5号機	SGTS放射線モニタA指示変動について
2006/11/20	5号機	大湊側補助ボイラー4A給水ライン缶体側フランジ部リーク発生について
2006/11/20	6号機	原子炉建屋北側2重扉外側扉「開」表示不良について

発見日	号機	件名
2006/11/20	7号機	R S W海水ストレナーFブロー弁動作不良について
2006/11/20	7号機	MCR通常時外気取入隔離弁点検時の不具合について
2006/11/20	7号機	MTrバルブピット(V P - 3)用中継端子箱内スペースヒータの不具合について
2006/11/21	1号機	発電機固定子巻線温度(3)記録計N41-TRS603打点不良について
2006/11/21	1号機	タービン建屋給水加熱器室送風機(A)シャフト・羽根車ボス穴嵌合値の基準値逸脱について
2006/11/21	1号機	H / B蒸気だめ(C)ドレントラップ作動不良について
2006/11/21	5号機	R S Wポンプ(B , D) (刻印B , F) インペラ他の浸透探傷検査における判定基準値外の浸透指示模様について
2006/11/21	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)吐出配管腐食について
2006/11/21	6号機	R S Wポンプ(A)グランド水処理部からのリークについて
2006/11/21	7号機	HPCP(B)吐出逆止弁第一ドレン弁[N21-F508B]弁銘板の不良について
2006/11/21	7号機	O G系排ガス循環水タンク(B)純水供給弁におけるシートパスについて
2006/11/21	7号機	タービン建屋所内蒸気系インサース時安全弁(P61-F009)動作について
2006/11/21	その他	モニタリングポスト-4高線量率モニタにおける表示不良について
2006/11/22	1号機	ダスト放射線モニタ(B)検出器基板の損傷について
2006/11/22	1号機	電子線量計本体不具合による管理区域境界(SPHサージタンク)読取り不良および読取り装置故障について
2006/11/22	4号機	IRM検出器 ch.H 絶縁抵抗不具合について
2006/11/22	4号機	C F復水ろ過器出口流量記録計流量指示不良について
2006/11/22	5号機	サービス建屋空調風量再調整について
2006/11/22	5号機	R S Wポンプ(D)刻印F シャフト下 振れ計測値許容値逸脱について
2006/11/22	5号機	OFCV洞道送風機Bヒューズ切れについて
2006/11/22	6号機	FD故障 P700,703警報発生について
2006/11/22	7号機	タービン設備点検長期計画・検査実施計画表の点検計画不整合について
2006/11/22	7号機	C U Wろ過脱塩器B出口流量指示ハンチングについて
2006/11/24	2号機	循環水配管電気防食装置電位異常について
2006/11/24	4号機	第6給水加熱器(A)ドレン水位上昇について
2006/11/24	4号機	軽油タンク(B)周辺照明設備不良について
2006/11/24	5号機	T G S系グランド蒸気管安全弁の不良について

発見日	号機	件名
2006/11/24	5号機	軸受用リフト油ポンプ入口弁グランド部油滲みについて
2006/11/24	7号機	R S Wポンプ(C)グランド部からのグランド水飛散について
2006/11/24	7号機	H E C W冷凍機における不良について
2006/11/25	2号機	制御棒駆動機構温度記録計指示不良について
2006/11/25	4号機	排気筒トリチウムサンプリング装置トリップについて
2006/11/25	5号機	大湊側H / B給水ポンプ(A)吐出圧力計指示不良について
2006/11/25	6号機	B O P制御装置警報発生について
2006/11/25	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)モータ上部カバー腐食について
2006/11/26	1号機	タブロゲ(A)系ボール再循環ポンプシール水ライン漏洩について
2006/11/26	2号機	C C系ボール再注入ポンプ(A)グランド増し締めについて
2006/11/26	2号機	C C系ボール再循環ポンプ(B)グランド増し締めについて
2006/11/26	2号機	F P C F/D(B)プリコート出口弁(G41-AO-F049B)動作不良について
2006/11/26	5号機	大湊側焼却設備!TVよりS Aライン凝縮水のにじみ発生について
2006/11/26	6号機	プロセス計算機軽故障について
2006/11/27	1号機	電動機点検におけるカップリングキー寸法不良について
2006/11/27	2号機	バー回転式スクリーン(G)電動機用外扇ファン寸法逸脱について
2006/11/27	5号機	固定子冷却水ポンプ(B)メカ漏れについて
2006/11/27	5号機	H C W濃縮装置(A)蒸気入口バイパス弁におけるグランドリーク発生について
2006/11/27	7号機	ITVカメラNo.34-12映像断について
2006/11/28	1号機	R W中操控え室コンセント破損について
2006/11/28	1号機	H C W貯留水ポンプ(B)のグランドリーク増量について
2006/11/28	6号機	F D W C「マスターコントローラCPU異常」警報発生について
2006/11/29	2号機	R W監視機能健全性確認検査(その7)要領書の設定値許容範囲の誤りにについて
2006/11/29	2号機	補助継電器(86G1XT)接点損傷について
2006/11/29	5号機	大湊側H / B 4 B 左側水面計ユニオン部缶水及び蒸気リークの発生について

4. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	0
B	10
C	42
D	255
対象外	6
総計	313