

## 不適合管理状況(12月審査分)

### 1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2006/11/29	1, 4号機	柏崎刈羽原子力発電所における取放水温度差に関する不適切な取り扱いについて
		<p>《概要》</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所においては、発電所の取放水温度を復水器の出入口に設置された複数の温度計で測定したデータを平均処理した表示値にて監視しているが、他電力会社の火力発電所において冷却用海水の取水温度測定値に補正が行われていたことを踏まえて自主的に調査を実施した。その結果、1号機および4号機において採取している取放水温度について以下のことが確認された。</p> <p>取放水温度差は、プラントの運転状態の傾向変化を監視する目的で、記録として採取しているが、1号機および4号機の取放水温度差が増加傾向となったことから、取放水温度差の表示値が管理面の目標値(7)を超えないようにするデータの改ざんを確認した。1号機については、平成6年11月に出口温度平均値から0.3 差し引く補正を実施し、4号機については、平成14年2月に出口温度平均値から0.5 差し引く補正を実施していた。</p> <p>なお、同発電所の他プラントにおいては補正は確認されていない。</p> <p>このデータを、新潟県に提出する平成7年度以降の「柏崎刈羽原子力発電所温排水等漁業調査結果報告」における運転状況のデータの一部として引用していた。</p> <p>なお、温排水の拡散状況などは実際に測定して評価していることから、調査結果の妥当性に影響はないと考えている。</p>
		(ホームページ掲載) 2006/11/30 【プレスリリース】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/06113001-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/06113001-j.html</a> )
		(ホームページ掲載) 2006/11/30 【プレスリリース】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/06113002-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/06113002-j.html</a> )

### 2. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2006/11/30	3号機	原子炉建屋大物搬入口前(屋外)でのけが人の発生について
		<p>《概要》</p> <p>原子炉建屋大物搬入口前(屋外)において、移動式クレーン車を使用して重量物搬入作業を行っていた協力企業の作業員が、後片付けの際に移動式クレーン車の転倒防止脚収納部に足をかけていたところ、収納されてきた転倒防止脚に左足つま先を挟まれ負傷したため、業務車にて病院へ搬送した。診察の結果、左足の小指を除く4本に骨折(うち3本は不全切断)が確認された。</p>
		(ホームページ掲載) 2006/12/01 【プレスリリース [区分 ]】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18120101.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/18120101.pdf</a> )

### 3. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2006/12/07	7号機	停止後点検表のページ紛失について
2006/12/20	5号機	原子炉建屋付属棟 地下3階 西側エリアにおけるタバコの発見について
2006/12/26	7号機	タービン建屋 2階 長期設置仮置きエリアにおけるガムの発見について

## 4 . C グレード 36件

発見日	号機	件名
2006/11/23	6号機	新燃料輸送用セパレータの誤装着について
2006/11/28	5号機	PLR配管予防保全修理、仕様変更における手続きの不備について
2006/11/29	7号機	RC&IS制御装置異常(CR22-19)発生について
2006/11/30	4号機	定期検査PCV L/Tにおける所見について
2006/11/30	5号機	HWHバックアップ熱交換器からのリークについて
2006/11/30	5号機	燃料交換作業中における燃料取替エリア排気放射能高警報の発生について
2006/12/01	7号機	選択制御棒挿入機能検査実施中における制御棒の動作不良について
2006/12/01	7号機	クラス3供用期間中検査漏えい検査における事前作業計画の不備について
2006/12/02	1号機	水処理MCC点検停止に伴う地震観測機能喪失について
2006/12/03	5号機	SRM記録計チャート送り不良による欠測の発生について
2006/12/04	3号機	「Tbロックアウトによるオイルトリップ試験」における不具合の発生について
2006/12/04	その他	化学管理状況評価シートにおける記載の不備について
2006/12/05	4号機	FCS室入口扉の動作不良について
2006/12/05	4号機	計器総点検に伴う図書の誤記等の発見について
2006/12/05	5号機	養生シート切断中の保護具の不使用について
2006/12/08	4号機	OG排ガス連絡弁後弁の全閉時におけるプロセス計算機の表示不良について
2006/12/08	7号機	第8サイクル起動OD-1時におけるTIP炉頂位置のずれについて
2006/12/11	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事におけるケーブル接続作業時の警報発生について
2006/12/11	4号機	応力改善に伴う原子炉再循環系配管等の非破壊検査(その2)における評価条件の不適用について
2006/12/11	7号機	RIPバージ水流量低/高警報の発生について
2006/12/12	5号機	大湊側焼却設備放射線モニタサンプルポンプ流量低警報の発生について
2006/12/12	5号機	HWH系タイマーにおける設定値の相違について
2006/12/12	その他	「燃料保証契約に係る報告書」における記載の不備について
2006/12/13	5号機	RW計測用分電盤受電切替操作に伴う焼却設備における警報の発生について
2006/12/14	1号機	CUWF/D用電気チェーンブロック年次点検におけるMCC電源のセルフ操作不備について
2006/12/14	7号機	第7回定期検査タービン本体点検作業片付けにおける搬出物品汚染について

発見日	号機	件名
2006/12/14	7号機	自動炉心性能計算の未走行について
2006/12/14	7号機	海水モニタにおけるK-40のピークチャンネルのずれについて
2006/12/18	5号機	プロセス放射線モニタに関する警報の発生について
2006/12/18	5号機	チャンネル(B)主蒸気管放射能高高警報の発生について
2006/12/19	4号機	不適合報告書の作成遅延について
2006/12/19	4号機	大物搬入口用クレーン他の性能検査における確認荷重を超えた使用について
2006/12/20	1号機	プロセス計算機P-1ログ(15:00)の印字不良について
2006/12/20	5号機	MSリード管オイルスナバーにおけるUボルトの折損について
2006/12/21	5号機	CP(A)入口逃がし弁におけるボンネットパッキンからの窒素の微量漏れについて
2006/12/26	その他	北海水局テレメータにおける伝送の一時的な停止について

#### 5. Dグレード 323件

発見日	号機	件名
2006/10/17	7号機	借用工具の紛失について
2006/11/10	4号機	弁長期計画表マニュアルに基づくフォーマット変更における改訂履歴の未作成について
2006/11/18	7号機	主タービンのリセット用電磁弁の異音について
2006/11/20	7号機	クラス2供用期間中検査成績書追加文書について
2006/11/22	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)グラウンド部ドレン弁ハンドル部固着について
2006/11/24	5号機	復水器水室連絡弁<N71-F005F>駆動部グリス漏れについて
2006/11/24	5号機	B31-TE-023B電線管フレキ損傷について
2006/11/26	5号機	タービン本体消火系配管消火センサ - 配線・フレキシブルチューブ劣化について
2006/11/27	5号機	主蒸気止め弁リ - クホルダ - 締付ボルト固着について
2006/11/27	その他	ろ過水タンクNo.2給水ポンプ吸込圧力計ダウンスケールについて
2006/11/28	2号機	固化系乾燥機給液タンク液位計器における測定範囲相違について
2006/11/28	4号機	原子炉保護系インターロック機能検査の検査員の選任・変更通知誤記について
2006/11/28	5号機	MSトンネル室内電動ホイスト電源ケーブルの電線被覆損傷について
2006/11/28	7号機	タービン系CCU(1系)停止について

発見日	号機	件名
2006/11/28	7号機	C U W非再生熱交換機点検工事の資材搬出における物品汚染について
2006/11/28	その他	水処理 4ろ過水タンク入口電動弁動作不良について
2006/11/29	2号機	玉掛けワイヤー・ネジジャックルの紛失について
2006/11/29	4号機	タービン系ソフトアイソレーション装置プリンター動作不良について
2006/11/29	5号機	スクリーン装置渦巻ストレーナ(C)自動空気抜元弁フランジの腐食について
2006/11/29	5号機	蒸気加減弁におけるスプリングハウジングガイドロ-ラ枠板の摩耗について
2006/11/29	5号機	HCUスクラム弁におけるシートパスについて
2006/11/29	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)シャフト振れ計測における許容値の逸脱について
2006/11/30	1号機	補助ボイラー2Aバーナー噴霧媒体ラインの不具合について
2006/11/30	1号機	タブロゲ回収器Bドレン配管の詰まりについて
2006/11/30	2号機	海水熱交換器建屋 サブドレンNo.1ポンプNo.2における漏電表示器の作動について
2006/11/30	6号機	定期安全レビュー報告書訂正について
2006/11/30	7号機	借用工具の紛失について
2006/11/30	7号機	復水脱塩塔計装ラックドレン弁からのシートパスについて
2006/11/30	その他	洗濯廃液処理設備改造工事における事業者検査要領書のポンプセンターリング公差の誤記について
2006/12/01	2号機	RW用CRT機電源装置用冷却ファン不良について
2006/12/01	2号機	RW用CRT機扉ファン1動作不良について
2006/12/01	2号機	原子炉建屋天井クレーン主巻電動機回転子絶縁ワニスのクラック発見について
2006/12/01	3号機	「発電機固定子巻線温度」記録計指示乱点について
2006/12/01	3号機	タービン建屋排風機(B)における配管貫通部のにじみについて
2006/12/01	4号機	定期事業者検査成績書における検査年月日の不備について
2006/12/01	4号機	定期事業者検査長期計画書の様式不備について
2006/12/01	4号機	中操盤内コンセントカバー破損について
2006/12/01	5号機	復水器第2水室出口弁デクラッチレバーの故障について
2006/12/01	5号機	低圧(C)外部車室上半TB側PTにおける浸透指示の確認について
2006/12/01	5号機	低圧外部車室温度計座浸食について
2006/12/01	5号機	低圧内部車室上半ヒートパッフル板及び止め金具、浸食、浮き上がりについて

発見日	号機	件名
2006/12/01	5号機	工具センター棚卸時における不明備品の発生について
2006/12/01	6号機	運転管理コンソールのソフト記録計ダウンロード不能について
2006/12/01	7号機	TIP異常(MMI(Ch.B)CTL異常)発生について
2006/12/01	7号機	主発電機巻線温度検出器(N41-TE155)ケーブル接続相違について
2006/12/01	その他	RW導電率計モニタ切替タイミング設定不良について
2006/12/02	6号機	IPBエアダクト露点温度計(C)指示不良について
2006/12/02	6号機	CC系(C)ボール回収率低下について
2006/12/02	7号機	復水器真空破壊弁(B)シール水について
2006/12/03	2号機	IRM(B)(F)記録計不良について
2006/12/03	5号機	大湊側補助ボイラー給水ポンプ(B)吐出圧力計指示不良について
2006/12/03	7号機	CC系(C)ボール捕集器における開動作の不良について
2006/12/04	1号機	TCWポンプ(C)吐出PIの不良について
2006/12/04	2号機	焼却設備(荒浜側)トリチウムサンプルポンプA異音発生について
2006/12/04	3号機	使用済樹脂等保管状況記録の記載漏れについて
2006/12/04	4号機	検査官控え室における検査要領書の差替え遅れについて
2006/12/04	4号機	タービン建屋(非管理区域)常用冷凍機(C)(D)室天井雨水漏れについて
2006/12/04	5号機	主発電機における#10軸受メタルリング締付用ボルト絶縁管の損傷について
2006/12/04	5号機	P71-TRS-602 チャートモータ異音及び動作不良について
2006/12/04	5号機	主蒸気止め弁#1,2弁当たり不良について
2006/12/04	5号機	低圧(C)外部車室上半GEN側PTにおける浸透指示の確認について
2006/12/04	5号機	TSWポンプ(A)出口バイパス配管入口弁におけるシートパスについて
2006/12/04	5号機	SCV(#1~#4)におけるユニボール部とピン外径間隙の管理値逸脱について
2006/12/04	その他	放射収支計ポリドーム破損について
2006/12/05	1号機	P71-TRS601 格納容器外弁グランド部漏えい温度記録計における打点不良について
2006/12/05	1号機	DG(B)非常用給気エアフィルタ(U41-D674)破損について
2006/12/05	1号機	コントロール建屋HS供給ラインHSCR蒸気トラップ入口弁グランド部の不良について
2006/12/05	1号機	燃料取替機操作中の警報発生について

発見日	号機	件名
2006/12/05	1号機	リミットスイッチ点検における動作不良について
2006/12/05	5号機	主蒸気止め弁カップリング締め付けボルト浸食について
2006/12/05	5号機	低圧(B)外部車室上半TB側PT浸透指示について
2006/12/05	5号機	低圧(B、C)内部車室ハンドホール締め付けボルト取外し不可及びネジ山変形について
2006/12/05	6号機	6 / 7号機共用RW設備各多重伝送盤伝送異常について
2006/12/05	6号機	第7回定期検査終了時における核燃料課税標準資料の誤記について
2006/12/05	7号機	給水ノズルN4Bセーフエンド温度指示不良について
2006/12/05	7号機	発電機 励磁電源変圧器鉄心出口冷温度指示不良について
2006/12/05	その他	液面計下部エルボ腐食について
2006/12/06	1号機	LCW分離水ポンプ(A)シール水弁シートパスについて
2006/12/06	1号機	RFP(B)反C側垂直方向振動計POWERランプ不点灯について
2006/12/06	3号機	サービス建屋 1階 更衣室天井トップライト部雨漏れについて
2006/12/06	4号機	HPCS系非常用換気空調系盤警報点滅不良について
2006/12/06	4号機	原子炉建屋 北側大物搬出入口照明設備の動作不良について
2006/12/06	5号機	DWC上部送風機(B)におけるラジアル側軸受け背面ギャップの許容値超えについて
2006/12/06	5号機	低圧(B)外部車室上半GEN側PTにおける浸透指示の確認について
2006/12/06	7号機	点検長期計画(定期事業者検査設備)の不備について
2006/12/07	1号機	荒浜側H/B蒸気だめ(C)出口弁P62-F2204弁本体からの蒸気リーク発生について
2006/12/07	1号機	R1W Hx(C)トスフィルタブロー弁におけるグランドリークについて
2006/12/07	1号機	M / D RFP Bシール水中間抽出温度 熱電対断線警報の発生について
2006/12/07	2号機	G41 - F405C 弁体における非破壊検査時の腐食による指示模様の確認について
2006/12/07	2号機	空気作動弁開度不良について
2006/12/07	2号機	CAMS(A) 水素計指示ユニット異常警報の発生について
2006/12/07	4号機	スクリーン制御盤室におけるITVの映像不良について
2006/12/07	5号機	DG(B)非常用送風機(A)におけるインペラボス内径の許容値超えについて
2006/12/07	5号機	P41 - DPS - 022B 電源スイッチの破損について
2006/12/07	5号機	D / G(B)排気弁弁座溶接部における浸透指示模様の確認について

発見日	号機	件名
2006/12/07	5号機	D / G ( B ) 排気管伸縮押え位置のずれについて
2006/12/07	5号機	D / G 燃料移送ポンプ ( C ) 用電動機端子箱カバーの穴について
2006/12/07	5号機	大湊側焼却炉廃棄物投入ボックス耐火扉における電磁弁エアリークの発生について
2006/12/07	5号機	D G ( B ) 非常用送風機 ( A ) 用電動機におけるエンドブラケット軸受シート面寸法の許容値超えについて
2006/12/07	5号機	廃スラッジ系電動三方弁部品交換に伴う動作不良について
2006/12/07	7号機	C U W F / D A ・ B 出口自動減圧機構の動作不良について
2006/12/07	その他	荒浜側焼却設備 灰ドラムキャッピング装置制御盤におけるシーケンスコントローラ異常警報発生について
2006/12/08	1号機	タービン建屋 天井クレーン ( 2 ) 主巻上電動機用レゾルバタイヤカップリングの劣化について
2006/12/08	1号機	タービン建屋 天井クレーン ( 2 ) 補巻上電動機用レゾルバタイヤカップリングの劣化について
2006/12/08	1号機	タービン建屋 天井クレーン ( 2 ) 主巻上電動機用カップリングゴムブッシュの劣化について
2006/12/08	1号機	タービン建屋 天井クレーン ( 2 ) 補巻上電動機用カップリングゴムブッシュの劣化について
2006/12/08	3号機	炉水PHサンプル流量計の固着について
2006/12/08	4号機	L C W ろ過器差圧記録計の指示不良について
2006/12/08	4号機	常用照明分電盤漏電遮断器の動作不良について
2006/12/08	5号機	L D 受タンク ( A ) ろ過機戻り弁におけるシートパス発生について
2006/12/08	5号機	5タービン側及びNo.7タービン側油切りにおける間隙の管理値逸脱について
2006/12/08	5号機	低圧 ( B ) ノズルダイヤフラム上半第14, 15段抱合せボルト頭部における浸食について
2006/12/08	5号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査 ( 停止後 ) における判定基準の超過について
2006/12/08	5号機	タービン設備点検長期計画・検査実施計画表における点検周期と点検計画の不整合について
2006/12/08	5号機	タービン建屋北東階段室におけるガムらしきものの発見について
2006/12/08	5号機	FDW原子炉給水再循環弁前弁2次リークオフ弁他における弁棒腐食及び摺動傷について
2006/12/08	5号機	低圧 ( C ) 内部車室上半T B 側P T における浸透指示模様の確認について
2006/12/08	6号機	H C W 濃縮装置における液位計測用空気流量 ( 1 ) エアー流量調整用ハンドルの外れについて
2006/12/08	その他	H C W 濃縮装置循環ポンプ ( A ) における冷却水出口管ドレン弁の弁棒曲りにについて
2006/12/08	その他	H C W 濃縮装置循環ポンプ ( A ) における冷却水入口管ドレン弁の弁体腐食について
2006/12/08	その他	H C W 濃縮装置循環ポンプ ( A ) における冷却水入口弁の弁棒割れについて
2006/12/08	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事における ( イ ) 項使用前事業者検査の検査計器記録の誤記について

発見日	号機	件名
2006/12/08	その他	500kV開閉所 GIS設備におけるSF6ガスリークについて
2006/12/09	3号機	原子炉建屋換気空調系排気放射線モニタ記録計におけるチャート詰まりによる欠測について
2006/12/10	3号機	3 / 4号取水口・放水口海水温度記録計の乱点について
2006/12/10	4号機	HSCRフラッシュタンク水位高 / 低警報の発生について
2006/12/11	2号機	RFP - T(A) C側軸受振動記録計のチャタリングについて
2006/12/11	3号機	循環水管電気防食装置における制御盤異常警報の発生について
2006/12/11	3号機	固定子貯水槽大気放出管におけるUシールのUシール水切れについて
2006/12/11	4号機	復水器ホットウェル(B, C)水位低低の打出しについて
2006/12/11	5号機	「主要弁検査(その2)」要領書における記載漏れについて
2006/12/11	5号機	HECW冷凍機(B)における不具合について
2006/12/11	5号機	低圧(C)内部車室上半GEN側PTにおける浸透指示模様の確認について
2006/12/11	5号機	D / G(B) 11 - 1クランクピンボルトの腐食について
2006/12/11	5号機	取水路B系内部の目地の劣化およびコンクリートの剥離について
2006/12/11	5号機	大湊側補助ボイラーにおける4Aレベル計元弁グランド部からの析出物の発生について
2006/12/11	5号機	ES第2給水加熱器(B)抽気逆止弁における弁体弁座のエロージョンについて
2006/12/11	5号機	第12回定期検査時における圧力抑制室内点検実施によるテープ片の回収について
2006/12/11	5号機	低圧(B, C)内部車室水平締付けボルト、ナットの浸食について
2006/12/11	5号機	RHRポンプ(B)室空調機用電動機におけるエンドブラケット軸受シート面寸法の許容値超えについて
2006/12/11	5号機	N39 - リミットスイッチ - 002(L) ボンネットボルトの損傷について
2006/12/11	6号機	スクリーン装置におけるバスケット取外・取付用ブレーキ装置の損傷について
2006/12/12	2号機	RSWポンプ(B)におけるグランドリークについて
2006/12/12	3号機	パー回転式スクリーン(D)駆動側テークアップ開閉台の動作不良について
2006/12/12	3号機	MCR送風機(B)におけるグラビティダンパの動作不良について
2006/12/12	5号機	C51 - I / O - 602D 電源トグルスイッチの動作不良について
2006/12/12	5号機	捕集器(A) ~ (C)におけるライニングの損傷および剥離について
2006/12/12	5号機	HSD収集タンク(B)における液位の変動及び誤指示の発生について
2006/12/12	5号機	大湊側補助ボイラーにおける4Aレベル計元弁グランド部からの析出物の発生について



発見日	号機	件名
2006/12/12	5号機	海水熱交換器建屋(TCWポンプ室)床漏洩警報の発生について
2006/12/12	5号機	CUW F/D制御盤におけるCUW F/D(A)採水PBカバーの破損について
2006/12/12	5号機	低圧(B)内部車室上半TB側PTにおける浸透指示模様の確認について
2006/12/12	5号機	蒸気加減弁における子弁・弁座シ - ト面の浸食について
2006/12/12	5号機	HPCS D / G燃料油ドレンポンプ用電動機におけるブラケットハウジング部判定基準の逸脱について
2006/12/12	5号機	HPCS D / G燃料油ドレンポンプ用電動機におけるシャフトジャーナル部判定基準の逸脱について
2006/12/12	5号機	P41 - F501B / D / F, F503D, F504B 弁体および弁座の噛み傷について
2006/12/12	その他	水処理設備 処理水(PH、COD、濁度)記録計のペンNo.と記録色の不一致について
2006/12/13	1号機	新潟系統安定化装置A系不良警報の発生について
2006/12/13	1号機	M/D RFP Bシール水中間抽出温度熱電対の断線について
2006/12/13	1号機	主復水器(C)循環水出口温度検出器における指示接点のドリフトについて
2006/12/13	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 1)走行電動機(運転室、反運転室)におけるカップリングゴムブッシュの劣化について
2006/12/13	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 1)横行用電動機における各部計測結果の判定基準の逸脱について
2006/12/13	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 1)走行用電動機(運転室側)各部計測結果の判定基準の逸脱について
2006/12/13	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 1)走行用電動機(反運転室側)各部計測結果の判定基準の逸脱について
2006/12/13	5号機	大湊側補助ボイラー4Bフード開閉機におけるグランドリークの発生について
2006/12/13	5号機	AO復水真空破壊弁(A)におけるデクラッチレバーロールピンの破損について
2006/12/13	5号機	IA圧縮機(B)廻り弁の固着について
2006/12/13	5号機	制御棒駆動水加熱器入口圧力計元弁のハンドルおよび弁棒の状態不良について
2006/12/13	5号機	HPCS D / G空気圧縮機(A)電動機ブラケットハウジング部の判定基準逸脱について
2006/12/13	5号機	組み合わせ中間弁テ - パピン締め付けボルトにおけるトルク管理値外、管理値下限およびネジ部の変形について
2006/12/13	5号機	ES第3抽気管(B)逃がし弁における弁体廻り止めピンの変形について
2006/12/13	5号機	RSWポンプ(A)(C)におけるインペラ他の腐食およびPT指示模様の確認について
2006/12/13	5号機	低圧(B)内部車室上半GEN側におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/12/13	5号機	CR / FS 同時つかみ具の不具合について
2006/12/13	5号機	RFP - T(A)におけるダイヤフラムの不具合について
2006/12/13	5号機	低圧(C)ノズルダイヤフラムの変形について

発見日	号機	件名
2006/12/13	6号機	非放射性ドレンサンプポンプにおけるウエアリングの摩耗について
2006/12/13	7号機	酸素ガスボンベラックB出口元弁のグランドリークについて
2006/12/13	7号機	タービン系CCU(1系)の停止について
2006/12/13	その他	硫酸注入ポンプシール水ドレン配管のヒビ割れについて
2006/12/14	1号機	OG設備エリア排気放射線モニタにおけるサンプルポンプB出口フィルタの詰まりについて
2006/12/14	1号機	凝縮水移送ポンプ逆止弁Aのシートパスについて
2006/12/14	1号機	タプロゲ回収器Cにおけるドレン配管の詰まりについて
2006/12/14	1号機	タプロゲボ-ル回収器入口弁Bのシートパスについて
2006/12/14	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 2クレーン)主巻上電動機用冷却ファン各部計測結果の判定基準の逸脱について
2006/12/14	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 2クレーン)補巻上電動機用冷却ファン各部計測結果の判定基準の逸脱について
2006/12/14	5号機	IA圧縮機(B)における弁の腐食について
2006/12/14	5号機	ボール循環配管におけるドレン・ベント配管用Uボルトの腐食について
2006/12/14	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備におけるLD活性炭投入機開袋払出バーの動作不能について
2006/12/14	5号機	逆洗用空気貯槽入口逆止弁における弁体のPT浸透指示模様の確認について
2006/12/14	5号機	逆洗空気リ-クオフ弁における弁棒のPT浸透指示模様の確認について
2006/12/14	5号機	ELP-5R55CKT-11絶縁抵抗値の不良について
2006/12/14	5号機	低圧(C)ノズルダイヤフラム上半TB側におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/12/14	5号機	低圧(C)ノズルダイヤフラム上半GEN側の変形について
2006/12/14	5号機	低圧(C)ノズルダイヤフラム上半TB側第11段補強ピン貫通部におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/12/14	6号機	鉄イオン電解槽+側供給電源設備の溶解について
2006/12/14	7号機	スクリーン(F)洗浄水圧力計の指示不良について
2006/12/15	1号機	タプロゲ(C)系ボール回収器入口弁の動作不良について
2006/12/15	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 1)横行用電動機におけるカップリングゴムブッシュの劣化について
2006/12/15	1号機	H CW収集ポンプ(A) 攪拌ラインベント配管の詰まりについて
2006/12/15	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 2)主巻上電動機各部計測結果の判定基準の逸脱について
2006/12/15	2号機	弁G41-F401B,F403D,F404BにおけるPTによる弁体シート面の指示模様の確認について
2006/12/15	2号機	SA圧縮機(A)における異音の発生について

発見日	号機	件名
2006/12/15	2号機	LPRM検出器(24-41C)におけるプラトーの測定異常について
2006/12/15	4号機	E/Pエア-供給ラインにおけるミニチュア弁からのリーク発生について
2006/12/15	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム下半第14,15段における抱合せボルト頭部浸食について
2006/12/15	5号機	タービン建屋1階SJA E室におけるタバコ吸殻の発見について
2006/12/15	5号機	LDろ過機(C)出口流量計の指示不良について
2006/12/15	5号機	CW配管#A、B、C系におけるCWP吐出弁エキスパンション取付フランジのライニング剥離について
2006/12/15	5号機	TCW常用冷凍機(C)(タービン建屋)入口弁における弁体付き弁座押え用六角穴付きボルトの折損について
2006/12/15	5号機	工具センター借用工具の紛失について
2006/12/15	7号機	MSH(A)室空調機におけるグラビティダンパの動作不良について
2006/12/15	7号機	RCW熱交換器(B,D,F)号機における伝熱管の減肉について
2006/12/16	3号機	TARMS2クライアントPC#1の動作不良について
2006/12/16	5号機	サービス建屋1階天井化粧ボードの破損について
2006/12/16	7号機	CW放水側サイフォンブレイク弁テスト弁(C)におけるリミットスイッチの動作不良について
2006/12/16	7号機	FPCF/D(B)における出口サンプル採取弁のシートパスについて
2006/12/18	1号機	主冷凍機A制御盤内端子台番号札ストッパーの紛失について
2006/12/18	1号機	主復水器Cエキスパンションシール水リミットスイッチの動作不良について
2006/12/18	3号機	サービス建屋 ホットラボ給気フィルタ-の破損について
2006/12/18	4号機	復水器B,Cにおけるホットウェル液面伝送器の指示不良について
2006/12/18	5号機	プロセス計算機停止に伴うSPDS伝送停止の関係各所への連絡遅れについて
2006/12/18	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム上半TB側におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/12/18	5号機	MCR加湿器における左側加湿不良について
2006/12/18	5号機	北側OFCV洞道送風機Aにおけるヒューズ切れについて
2006/12/18	5号機	低圧(C)ロータレーシングワイヤーの浸食確認について
2006/12/18	5号機	原子炉建屋付属棟 中2階 ケーブルトレイスペース室におけるタバコの発見について
2006/12/18	6号機	盤内冷却用ファン-8における異音発生について
2006/12/18	7号機	原子炉建屋 エアロック扉安全用タッチスイッチの状態不良について
2006/12/18	7号機	復水移送ポンプ出口導電率サンプル流量調節弁の動作不良について

発見日	号機	件名
2006/12/19	1号機	リミットスイッチ固定用ビス部の割れについて
2006/12/19	1号機	CAMS(B)系O <sub>2</sub> 濃度計の指示不良について
2006/12/19	1号機	排ガス線形放射線モニタ記録計のハンチングについて
2006/12/19	1号機	主冷凍機(A)潤滑油圧力計の動作不良について
2006/12/19	2号機	燃料交換機 走行式補助ホイスト走行用電磁ブレーキにおけるケブル保護ブッシングの外れについて
2006/12/19	5号機	TCW熱交換器#C号機 冷却管の減肉について
2006/12/19	5号機	蒸気加減弁#1弁リークオフ管における植込みボルトの固着について
2006/12/19	5号機	CW配管#C系上流側ストレナの折損について
2006/12/19	5号機	カップリングカバー縦継手面締付けボルトネジ部の変形について
2006/12/19	5号機	D/G(H)排気管保温材の損傷について
2006/12/19	5号機	温度指示計の指示不良について
2006/12/19	5号機	D/G(H)燃料ディタンク内面塗装の剥離について
2006/12/19	5号機	ボール循環ポンプドレン配管保温材の劣化について
2006/12/19	5号機	弁棒ネジ先端部の破損及びハンドル穴の摩耗について
2006/12/19	5号機	低圧(B)ノズルダイヤフラム上半GEN側におけるPT浸透指示模様の確認について
2006/12/19	5号機	HPCS D/G潤滑油補給ポンプ電動機ブラケットハウジング部における判定基準の逸脱について
2006/12/19	5号機	HPCS D/G潤滑油補給ポンプ電動機シャフト部における判定基準の逸脱について
2006/12/19	5号機	海水母管鉄イオン注入止弁における弁棒の割れについて
2006/12/19	5号機	TSWポンプ(A)吐出弁における弁箱ゴムライニングの劣化について
2006/12/19	5号機	TSW TCW熱交換器(A)出口弁における弁箱ゴムライニングの剥離について
2006/12/19	5号機	取水路C系内部におけるコンクリートの剥離について
2006/12/19	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)における防音カバーの腐食について
2006/12/20	1号機	発電機水素ガス系H <sub>2</sub> 減圧弁からのリークについて
2006/12/20	1号機	海水熱交換器建屋 給気コイルの腐蝕について
2006/12/20	3号機	SGTS排気流量(B)の指示不良について
2006/12/20	4号機	ホイスト式クレーン月例点検報告書の誤記について
2006/12/20	5号機	ボール回収器における切替弁・回収弁駆動部の塗装剥離について

発見日	号機	件名
2006/12/20	5号機	格納容器常時補給用窒素供給2次圧力調節弁における操作器ガスケット部からの計装空気漏れについて
2006/12/20	5号機	復水ろ過器(A) 入口均圧弁および配管ベント弁における弁棒PT浸透指示模様の確認について
2006/12/20	5号機	D / G (B) 過給機タービン側 (R側) における潤滑油の変色について
2006/12/20	5号機	E S 第1 給水加熱器 (B) 抽気逆止弁における弁体のエロージョンについて
2006/12/20	5号機	ホイスト式クレーン月例点検報告書の誤記について
2006/12/20	5号機	工具センター借用工具の破損について
2006/12/20	5号機	グランドボルト・ナットの焼付きについて
2006/12/20	5号機	CWP (B) インペラおよびベルマウスの腐食について
2006/12/20	5号機	発電機界磁電流計における特性試験誤差率の管理値逸脱について
2006/12/20	6号機	温度検出器の絶縁不良について
2006/12/20	6号機	温度指示スイッチの指示不良について
2006/12/20	6号機	ホイスト式クレーン月例点検報告書の誤記について
2006/12/21	1号機	原子炉建屋付属棟 凝縮水移送ポンプ逆止弁B におけるシートパスについて
2006/12/21	3号機	パー回転式スクリーンおよびトラベリングスクリーン (D) 本体フレームチェーンガイドの摩耗について
2006/12/21	4号機	第9 回定期事象者検査 安全弁検査 (その2) における「測定対象が適切に計測されていることの妥当性確認結果 (様式-1)」の作成漏れについて
2006/12/21	4号機	中央制御室 排煙口開放器におけるアクリルカバーの破損について
2006/12/21	5号機	4 加減弁におけるスイッチロッドガイドブッシュの摩耗について
2006/12/21	5号機	電源トグルスイッチの接触不良について
2006/12/21	5号機	検出元弁のシートリークについて
2006/12/21	5号機	HCV濃縮装置 (B) HS 入口弁におけるシートパスの発生について
2006/12/21	5号機	低圧 (B) ロータレーシングワイヤーの浸食について
2006/12/21	5号機	HD系第一給水加熱器 (B) 水位調節弁 (加熱器側) における計装品の指示不良について
2006/12/21	5号機	HD系第4 給水加熱器 (A) 水位調節弁 (加熱器側) 他5 台におけるポジショナー 部品の磨耗について
2006/12/21	5号機	HD系湿分分離器 (A) ドレンタンク水位調節弁 (加熱器側) における計装付属品の内部シートパスについて
2006/12/21	5号機	TCW熱交出口温度調節弁バイパス弁 (熱交出口側) 他2 台におけるハンドルグリップの脱落について
2006/12/21	7号機	CAMS (B) ドレン液位高 / 低警報の発生について
2006/12/21	その他	6号機定期安全レビュー報告書「2.4 章 運転実績」における数値の誤りについて

発見日	号機	件名
2006/12/22	1号機	中央制御室 出入口扉の動作不良について
2006/12/22	2号機	H C W濃縮装置蒸発缶底液サンプリング装置の動作不良について
2006/12/22	5号機	C 4 1 - F 0 1 2 出口側弁座のPT浸透指示模様の確認について
2006/12/22	5号機	C 4 1 - F 5 0 1 弁体、弁座のPT浸透指示模様の確認について
2006/12/22	5号機	C W P ( B ) スリーブの腐食およびインペラの浸透探傷検査における基準外指示模様について
2006/12/22	その他	焼却設備1次C / F ( A ) 灰取出しボックスダンパにおける電磁弁の動作不良について
2006/12/22	その他	焼却設備1次C / F ( B ) 灰取出しボックスダンパにおける電磁弁の動作不良について
2006/12/22	その他	放射性気体廃棄物放出管理報告(トリチウム)(平成18年11月分)の誤記について
2006/12/23	1号機	補助ボイラー2Aバーナーにおける噴霧媒体フレキ接続部からのリークについて
2006/12/23	3号機	主蒸気管放射線モニタ(A)指示計の指示不良について
2006/12/23	5号機	R C W系MO弁トルクスプリングの劣化について
2006/12/23	6号機	バッテリー室におけるアイシャワーの詰まりについて
2006/12/23	7号機	C A M S ( B ) 制御盤異常警報の発生について
2006/12/24	1号機	主タービン第8軸受リフトポンプ出口ライン逆止弁の動作不良について
2006/12/24	2号機	H S C Rドレントラップの動作不良について
2006/12/24	3号機	H C W濃縮装置入口流量調節弁のグランドリークについて
2006/12/24	5号機	大湊側H / B清缶剤ポンプ(A)出口逆止弁の動作不良について
2006/12/25	1号機	C W P ( C ) 過酸化水素水注入ポンプの動作不良について
2006/12/25	1号機	H P C P ( C ) C側垂直方向振動計におけるPOWERランプの不点灯について
2006/12/25	2号機	S A空気圧縮機(B)の動作不良について
2006/12/25	3号機	「H P C Sポンプモータ上部ガイド軸受温度熱電対断線」アラームの発生について
2006/12/25	3号機	復水ろ過装置(D)出口流量高警報の発生について
2006/12/25	4号機	制御棒取替工事(ホ)使用前検査要領書の誤記について
2006/12/25	5号機	大湊側補助ボイラー4A 給水積算流量計入口フランジ部からのリークの発生について
2006/12/25	5号機	ボール循環配管用サポートの腐食について
2006/12/25	5号機	D W C下部送風機(B)における軸受の背面ギャップの許容値逸脱について
2006/12/25	5号機	E 3 1 - D P S - 6 0 7 B 指示計の固着について

発見日	号機	件名
2006/12/25	5号機	タービン建屋 HNCW冷凍機(D)における油への冷媒の溶け込みについて
2006/12/26	1号機	タービン建屋 天井クレーン( 2)補巻上電動機各部計測結果の判定基準の逸脱について
2006/12/26	1号機	原子炉建屋 給気隔離弁(A)用ルブリケータからのリークについて
2006/12/26	2号機	燃料取替機におけるPROSEC電源装置の出力電圧判定基準逸脱について
2006/12/26	3号機	CWP放水側サイフォンブレイク弁テスト弁(C)におけるリミットスイッチの動作不良について
2006/12/26	6号機	防災盤 TON電源(-)地絡の発生について
2006/12/27	1号機	CRDポンプB吐出逆止弁におけるフランジ部からのにじみについて
2006/12/27	1号機	タプロゲボ - ル回収器入口弁Cにおけるシートパスについて
2006/12/27	1号機	コントロール建屋 HSCRフラッシュタンクにおけるリミットスイッチの動作不良について
2006/12/27	1号機	コントロール建屋 HSCR凝縮水移送ポンプBにおけるメカリークについて
2006/12/27	5号機	原子炉設備点検長期計画表および弁点検実績・計画表における点検計画の不整合および記載内容の不備について
2006/12/27	5号機	CWP吐出弁ピット排水ポンプ吐出配管の腐食について

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

As	1
A	1
B	3
C	36
D	323
対象外	5
総計	369