

不適合管理状況(7月審査分)

1. Asグレード 10件

発見日	号機	件名
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペフロにおける水溜りについて(7月17日お知らせ済み。7月27日水の拭き取り完了)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペフロにおける水溜りについて(7月17日お知らせ済み。7月24日水の拭き取り完了)
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]所内変圧器3Bの火災発生について(7月16日お知らせ済み)
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペフロにおける水溜りについて(7月17日お知らせ済み。7月20日水の拭き取り完了)
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペフロにおける水溜りについて(7月17日お知らせ済み。7月23日水の拭き取り完了)
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペフロにおける水溜りについて(7月17日お知らせ済み。7月24日水の拭き取り完了)
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋3階、中3階の非管理区域への放射能含む水の漏えいについて(7月16日お知らせ済み)
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペフロにおける水溜りについて(7月17日お知らせ済み。7月23日水の拭き取り完了)
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペフロにおける水溜りについて(7月16日お知らせ済み。7月21日水の拭き取り完了)
2007/7/24	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損について(7月24日お知らせ済み)

2. Aグレード 34件

発見日	号機	件名
2007/7/4	2号機	EHC制御油漏えい保全作業依頼について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]主排気筒に接続されているダクトにおけるズレについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]所内変圧器1A・1Bと相分離母線接続部のずれによる基礎ボルトの切断について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]励磁変圧器からの油漏れ及び基礎ベースからのズレについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]原子炉複合建屋 地下5階における水たまりの確認について(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]軽油タンク近傍の消火配管の損傷について(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]非常用ディーゼル発電機(A)電気品室管理区域境界扉から非管理区域付近の水たまりの確認について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]主変圧器クーラ母管と本体間より油漏れおよび基礎ボルトの折損について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]励磁用変圧器基礎部・バスダクト横ずれについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]主排気筒に接続されているダクトにおけるズレについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)の油タンク室内の油漏えいについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]低起動変圧器(3SB)放油管からの油漏えいについて(7月17日お知らせ済み)

発見日	号機	件名
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]主排気筒に接続されているダクトにおけるズレについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]励磁電源変圧器基礎部、電源母線のダクトズレについて(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]主排気筒に接続されているダクトにおけるズレについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋使用済み燃料プール内の水中作業台の使用済み燃料貯蔵ラック(使用済み燃料あり)上への落下について(7月20日お知らせ済み)
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 B系山側復水器水室連絡弁のつなぎ目(エキスパンション:ゴム製)の亀裂による海水漏えいについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]主排気筒に接続されているダクトにおけるズレについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]No.4ろ過水タンクの水漏れについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]低起動変圧器(6SB)からの油漏えいについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋より海に放出された放射線量の評価・通報連絡の遅延について(7月16日お知らせ済み)
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 原子炉隔離時冷却系、残留熱除去系(A)、(C)水密扉の水密性の低下について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 使用済み燃料プール内の水中作業台の使用済み燃料貯蔵ラック(使用済み燃料あり)上への落下について(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]500kV新新潟線2Lしゃ断器付近の微量のエアリークについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]サービス建屋 北側屋外消火配管の損傷破断について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]500kV南新潟線2L黒相ブッシング油漏れによる南新潟線2L停止について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]消火設備4箇所配管の破断について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]軽油タンク前他屋外消火配管の破断について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館常用電源断・非常用電源からの緊急時対策室電源供給について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]熱交換器建屋への供給ラインからの漏水について(7月18日お知らせ済み)
2007/7/17	7号機	[中越沖地震]主排気筒の定期測定(1回/週)においてヨウ素及び粒子状放射性物質(クロム51、コバルト60)の検出について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]固体廃棄物貯蔵庫内のドラム缶数百本の転倒、内数十本のドラム缶の蓋開きについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]荒浜側避雷鉄塔の斜材の破断(5本)について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/18	その他	[中越沖地震]地震記録装置データの上書きについて(7月19日お知らせ済み)

3. Bグレード 32件

発見日	号機	件名
2007/6/27	5号機	タービン建屋1Fエレベータ前にてタバコの吸殻発見について

発見日	号機	件名
2007/6/28	6号機	保安規定第120条に定める記録の内「原子炉に使用している冷却材及び減速材の純度」について記録項目の空欄について
2007/7/3	その他	[平成19年度第1回保安検査指摘事項] 保安規定が要求する記録の不備について
2007/7/3	その他	第1回保安検査指摘事項(保安規定第120条に定める記録作成要求の不適切な除外運用について)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 二重扉の電源断について(7月17日お知らせ済み、7月24日復旧)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]使用済燃料プールの水位低による運転上制限の逸脱及び復帰について(7月16日お知らせ済み)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]変圧器防油堤の沈下・傾き、コンクリートのひび・はく離、目地部の開きについて(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]取水装置スクリーン洗浄ポンプ起動不可について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋ブローアウトパネル外れについて(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]使用済燃料プールの水位低による運転上制限の逸脱及び復帰について(7月16日お知らせ済み)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]変圧器防油堤の沈下、横ズレについて(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]タービン建屋ブローアウトパネルの外れについて(7月18日お知らせ済み)
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋ブローアウトパネルの外れについて(7月18日お知らせ済み)
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]使用済燃料プールの水位低による運転上制限の逸脱及び復帰について(7月16日お知らせ済み)
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]変圧器防油堤の沈下・傾斜について(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]取水設備スクリーン洗浄ポンプ起動不可について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]使用済み燃料プール内の水中作業台の固定位置からの外れについて(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]コントロール建屋 2F 中央制御室飾り照明の落下・天井化粧板の脱落・ひび・非常灯ずれ・点検口開放について(8月3日お知らせ済み)
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]変圧器防油堤の沈下、外側への開き、目地部のズレ、目地部の開き、目地部の段差について(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B/R/W制御室制御盤各系制御電源喪失について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]開閉所東側法面一部滑り出しについて(7月19日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]重油タンク防油堤での目地開き(貫通)について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]重油タンク用泡消火設備の現場盤損傷について(7月17日お知らせ済み、7月19日復旧)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]土捨て場一部崩落(北側斜面)について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]サービス建屋環境ミニコン県テレメータ等伝送不能について(7月17日お知らせ済み)
2007/7/18	6号機	[中越沖地震]「6号機の放射性物質の漏えいについて」における海に放出された放射エネルギーの訂正について(7月18日お知らせ済み)
2007/7/18	その他	[中越沖地震]事務本館復旧作業において破損したパーテーションを砕く作業中に、左目にガラス破片が入り業務車で病院へ搬送した事について
2007/7/23	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋オベフロ 原子炉ウェル内バルクヘッド上における赤靴発見について(8月3日お知らせ済み)

発見日	号機	件名
2007/7/26	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 B 2 F 低圧復水ポンプ室雨水流入について(7月26日お知らせ済み)
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 B 1 F 南側壁上部5 m (ヤード所内変圧器奥非相分離母線室)での雨水流入について(7月26日お知らせ済み)
2007/7/26	その他	【中越沖地震】補助建屋 B 1 F 北西側壁面亀裂部からの雨水流入について(7月26日お知らせ済み)
2007/7/26	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 地下1階管理棟-第1棟接続部通路部付近雨による地下からの湧水と思われる水たまりについて(7月26日お知らせ済み)

4. C グレード 596件

発見日	号機	件名
2007/5/30	1号機	定期事業者検査要領書の検査手順記載内容の不備について
2007/6/26	3号機	クレーン定期自主検査における荷重試験の実施漏れについて
2007/6/27	1号機	検査定期事業者検査要領書差し替え間違えについて
2007/6/27	1号機	使用済燃料プ - ル廻り換気口修理工事における病人の発生について
2007/6/28	1号機	発電機ロックアウトリレー動作における D / G 1 H 受電しゃ断器トリップについて
2007/6/28	2号機	第12回定期点検後の水素ガス消費量の増加について
2007/6/28	その他	予備品における現品と設備資産カードの不一致について
2007/6/29	5号機	5号機 原子炉冷却材再循環系設備検査における検査要領書記載の検査工程と実際の実施時期の齟齬について
2007/6/29	5号機	5号機 原子炉冷却材再循環系設備検査における中断時の検査手順への記載漏れについて
2007/7/1	6号機	K-6燃料取替機「ロープたるみ異常」警報発生に伴う保全作業依頼について
2007/7/2	1号機	C12-LS015-1Cフロートステム曲がりについて
2007/7/2	6号機	HNCW PCV外側戻り隔離弁「全閉」操作不能保全依頼について
2007/7/2	6号機	燃料取替機「つかみ目標センタリングOFF」警報発生保全依頼について
2007/7/2	その他	平成18年度海水放射能モニタ年報及び四半期報の誤りについて
2007/7/3	5号機	M / D RFP (B) カップリング側軸封部からの漏洩について
2007/7/4	1号機	燃料取扱工具のプール内への落下について
2007/7/4	5号機	D / G (A) 空気だめ(自動)圧力低下調査・保全作業依頼について
2007/7/4	5号機	PLR配管予防保全で作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2007/7/5	5号機	FCS機能検査(その1)におけるFCS(B)加熱管表面温度「高」警報発生について
2007/7/6	3号機	3 / 4号工具センター計測器定期校正不合格について

発見日	号機	件名
2007/7/6	6号機	6号機ウェル水抜き前のウェルスパーージャフラッシングの中止について
2007/7/6	6号機	K-6給水加熱器防熱板修理作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2007/7/7	2号機	計算機重故障警報発生保全作業依頼について
2007/7/9	1号機	E11-F008B/C弁銘板取付間違いについて
2007/7/9	1号機	K1HPCSポンプメカスリーブ固着について
2007/7/9	2号機	保温廃材減容処理装置の労働基準監督署への申請の遅れについて
2007/7/9	6号機	6号機 N44(GSO)T/Rラインナップ(弁開確認)時、左手薬指切傷について
2007/7/11	1号機	「RHR系B停止時冷却配管破断」による警報発生について
2007/7/11	5号機	FCS(B)系点検調査依頼について
2007/7/11	5号機	PLRMGセット(B)室ファンネルオーバーフロー保全作業依頼について
2007/7/11	6号機	R43-TIS343A/C, TIS344A/Cの接断差計器精度逸脱について
2007/7/11	その他	固体廃棄物貯蔵庫内パレット移動時の異音発生確認について
2007/7/11	その他	固体廃棄物貯蔵庫内パレット移動時異音発生時の通報連絡遅れについて
2007/7/12	6号機	プロセスモニタ機能検査の記録確認時の成績書不備について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] B系軽油タンク地盤沈下、FP・L143 - F061サポート壁破損、階段崩落について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/B B2F~3Fハッチ、グレーチング、配管、弁類、ダクト他の変形について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/B 水飛散によりB2F北西 MCC 1SA - 1 - 1停止について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S 原子炉建屋給気エアウォッシュポンプ室サンプルピットからの漏えいについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S RCWポンプ(A)(B)床面の水溜りについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S B2F浸水・北西フロア浸水について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S OD油分離槽室前廊下ファンネル(XB-C6501)からの逆流について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S B3F RW系配管スペース室からの水漏れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S HCW収集タンク(D)室タンク底面の浸水について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S B4F 床ファンネルからの逆流について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S B5F~B1F ハッチ、グレーチング、配管、弁類、ダクト他の変形について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C/S B5F~B1F 壁・床・階段 亀裂、破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] Hx/B B2F B系トレンチ内の壁からの漏水について(鉛筆1本分)

発見日	号機	件名
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] Hx/B B2F～1F ハッチ・グレーチング・配管・弁類・ダクト・ケーブルトレイ他の変形について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] Hx/B B2F～1F 壁・床・階段の亀裂、破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 相分離母線入口付近ケーブルピットとトレンチ間の段差について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] HS配管修理中におでこを配管にぶつけたことによるすり傷について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] S/B 屋外放射線監視中央処理装置故障について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 1F北西二重扉の固着について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 主変圧器 本体放圧装置動作・油漏えいについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 屋外ポンプ手入れ作業の休憩中に転倒したことによるすり傷(すね)について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 屋外ポンプ手入れ作業の休憩中に転倒したことによるすり傷(ひざ)について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 主変圧器基礎部ひびについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] S/B 3F ハッチ・グレーチング・配管・弁類・ダクト・ケーブルトレイ等変形について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] サービス建屋 3F 壁・床・階段の亀裂、破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] スクリーン装置用門型クレーン脚部・レール損傷について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 1F CD室前通路ファンネルからの逆流について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 2F C / D薬品タンク天井ひび・水漏れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 2F 南東 MCC1SB - 2 - 2故障について(タービン建屋 HCWサンブ(D)トリップの為)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B2F～1F ハッチ・グレーチング・配管・弁類・ダクト・ケーブルトレイ他の変形について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 2F～1F 壁・床・階段に亀裂、破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 M / C 1SB - 1トリップについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋(非) B 1F M / C 1SB - 1 50Ryの動作について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 屋外海側地盤沈下・配管亀裂・海側通路陥没について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 軽油タンクA 地面隆起による階段破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 CUW F / D保持ポンプ室(A)パルプ室天井からの水漏れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 CUW F / Dプリコートタンク・ポンプ室床面の水溜まりについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 CUW F / D上部ハッチ室床面の水溜まりについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 SDV(A)(B)室床少量の水溜まりについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 M Sトンネル室天井からの水漏れについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B2F床面の水溜まりについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 MSトンネル室天井(MSモニタ検出器近く)からの漏水について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B5F～3Fハッチ、グレーチング、配管、弁類、ダクト他の変形について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B5F～3F壁・床・階段の亀裂、破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]取水路開渠護岸の目地開き・クラック発生について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震]補機スクリーン制御盤傾きについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]CC系建屋床下の浸水について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]CWP建屋支柱コンクリート壊れ、天井グレーチング落下・窓ガラス割れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]所内変圧器 2A, 2B放圧装置、衝撃油圧継電器動作、本体ガス検出警報の発生について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]S/B 北側通路1号側とのずれについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]スクリーン洗浄ポンプ(A～C)起動不可について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]スクリーン大型クレーンレールの破損について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F HPTb西側床のひびについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F HPTb東側床のひびについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F オペフロ 地震直後、発電機励磁装置からの断続的な異音について(ターニング停止)
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 オペフロ西側発電機脇床のひびについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 オペフロ東側発電機脇床のひびについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 オペフロ北東エバボ室奥の壁のひびについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 HNCW冷凍機室入り口コンクリート破片の落下について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 オペフロ北東HS配管と建屋との接触について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]ヤード S/B北側建屋側面の配管破損・水漏れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F 北西2重扉付近の水溜りの水溜りについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 2階西側・1階西側・B4階 水の飛散について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 RHR(A)(B)Hx室天井からの水漏れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 RHR(A)(B)Hx室天井からの水漏れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 SGT(S)A室前ハッチ上部からの水漏れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 使用済燃料プール内水中作業台の落下について(燃料ラックに干渉無し)

発見日	号機	件名
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] 原子炉建屋、タービン建屋建屋、Hx / B、サービス建屋地面の陥没について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] 取水路開渠護岸目地開き・クラックの発生について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] An / A 1F コンクリート片について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] An / A 1F 原子炉建屋過負圧防止弁下部のコンクリート片について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] An / A 2F 南側通路のコンクリート片について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] An / A B2F HECW(A)(C)冷凍機ポンプトリップについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] An / A B3F タンクベント処理系における負圧の喪失について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] An / A MB4F 配管スペース北側南側コンクリート片について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] 所内変圧器 3A 放圧装置動作およびTr下部油漏れ跡について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] 主変圧器 本体放圧装置動作について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] 主変圧器 母線用接続箱の傾斜について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] R / B 3F RCWサージタンク床面の漏水について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋「MTbスラスト軸受磨耗トリップ」警報について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B3F 熱交換器建屋連絡通路コンクリート片について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 MB1F 南側通路壁からの漏水について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) 1F 南側壁下コンクリート片・ボルトナットについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) B2F パネル裏壁面コンクリート表面破損について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) B3F Hx / Bへのパイプスペース室入口付近天井コンクリートはがれについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) 2F HNCW冷凍機(E)南側壁面鉄板1枚・コンクリート片等の落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋南側壁のひびについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] ヤード「励磁電源変圧器 圧力高」「所内変圧器3A 圧力高」ANN発生について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] ヤード CWP(C)吐出配管漏洩について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] ヤード内非相分離母線外箱の変形について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] 屋外CWP(C)配管マンホール廻りからの水について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] 管理区域連絡通路 コンクリート片について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 1F 大物搬入口床面継ぎ目からの泥水について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 1F 北西エリアの漏えいについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 FPCポンプ(A)(B)床面の漏えいについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 FPCポンプ室空調機エリア天井部からの漏えいについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 HPCW廻り床ファンネルからの逆流について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 2F 床ファンネルからの逆流について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 SLCドレン受け用ドラム缶廻りの水溜りについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 SGTS排風機異音及び活性炭フィルターの差圧大について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋使用済燃料プール東側水中作業台の外れ(吊り下り状態)について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]取水路開渠護岸目地開き・クラック発生について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]循環水建屋南側・北側壁のひびについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]ボルト・ナット・止めピンはずれについて(特にタービン建屋オペフロ)
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]An/A CRDポンプ側通路壁ひび割れ・はつりについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]An/A B5F～B2F配管、弁類、ダクト、ケーブルトレイ他変形について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]An/A B5F～B2F壁・床・階段の亀裂、破損について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]An/A(非管)DC125V 4A、4B地絡について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]An/A(非管)B3F～2F配管、弁類、ダクト、ケーブルトレイ他変形について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]所内変圧器 4A クーラ下油滴下・非相分離母線沈下について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]所内変圧器 4B クーラ下油滴下・非相分離母線沈下について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]Hx/B B2F～1F壁・床・階段亀裂、破損について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]Hx/B配管、弁類、ダクト、ケーブルトレイ他変形について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]ExTr 非相分離母線沈下について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]主変圧器 本体放圧装置動作、相分離母線沈下について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]主変圧器防火壁・相分離母線・非相分離母線沈下について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 B3F～1F配管、弁類、ダクト、ケーブルトレイ他変形について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 B3F～1F壁・床・階段の亀裂、破損について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 B3F～2F壁・床・階段の亀裂、破損について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋非管理区域熱交連絡通路壁からの水漏れについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 配管、弁類、ダクト、ケーブルトレイ他変形について

発見日	号機	件名
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管) P / C 4A - 1地絡について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]バー回転式スクリーン装置B・C・D・F、トラベリングスクリーンE動作不可について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン R/B No.1故障・水位高、サービス建屋 No.8故障、No.9水位高について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]屋外建屋周辺地面陥没について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 FPCポンプ室水漏れについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F 北西、南西2重扉故障について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 CUWエリア ファンネルからの逆流跡について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B5F～3F配管、弁類、ダクト、ケーブルトレイ他変形について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B5F～3F壁・床・階段の亀裂、破損について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 CRハンガーの異常について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 建屋の壁のはがれ等について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]取水路開渠護岸目地開き・クラック発生について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]An/A B1F RW制御室給気処理装置室北西側コンクリート片について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]C/B CVCF MUWFトレンチ排水ポンプ水位高について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]I/B・LD/Bの間(西側)の空隙について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]CWP腰壁・床亀裂及び段差について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ExTr 非相分離母線沈下について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]主変圧器 本体放圧装置動作について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]放水口付近建屋の傾きについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]S/B P/C5A-4 動力変圧器異音について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]スクリーン洗浄ポンプ(A～C)起動不可について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 1Fタービン主油タンク上蓋からの油溜まりについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水回収タンク室より復水器へ入った壁のひびについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 CP室前(南側)壁のひびについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 主タービン油タンクふたの上の油溜まりについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 廃棄物集積場 ラックはずれ・扉開不可について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 SDサンブ室(A)より復水器へ入った壁のひびについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋OG排ガスブロワ室の壁のひびについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋高圧タービンペデスタル部横のひびについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋主油タンク油分離器制御盤機器異常ANN発生について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋油受けタンク室壁のひびについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード CWP建屋クレーン部品落下について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード LSTr(A)(B)「本体ゴムセル異常」ANN発生・リセットについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード スクリーンWP(C)過負荷トリップについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード 液化窒素との取り合いトレンチゆがみ・HS配管変形について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード全域道路陥没。海側フェンスの傾きについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード内各トレンチ コンクリートのひびについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]液化窒素取り合いトレンチに歪み・HS配管変形について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B4Fにて床ファンネルからの逆流について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋非管理区域MGセット室(A)壁のひびについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]取水路開渠護岸目地開き・クラック発生について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]消火栓フランジリーク・消火栓母管サポート架台落ちについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]地震観測装置(5号機用)電源喪失について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]中央制御室「燃取エリア排気放射能高」警報発生について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]サービス建屋 1FL 配管または手摺に左手上部をぶつけたことについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]D/W L - D/W 0°側少量水たまりについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]主変圧器 本体放圧装置動作について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 N21-F084(鉄注入弁)大物搬入口付近異音について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管)発電機水素ガス乾燥機脇床面コンクリートはがれについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管)CF, CD制御盤室天井コンクリートはがれについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管)相分離母線冷却器室天井コンクリートはがれについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管)発電機水素冷却器出口温度調節弁脇天井コンクリートはがれについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管)CWP(A)(B)グランド水床面飛散について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]下部中央制御室入口扉付近コンクリート剥離について

発見日	号機	件名
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 FCS2重扉故障について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 SRNMブリアンプ付近電源ケーブルダクト内より床等への水滴下について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 FHM制御盤ANN発生、制御系異常、ACサーボ故障について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 RCCVヘッド周りへオペフロ床面より水滴下について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B1F非管理区域連絡通路の一部床陥没について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 RCICポンプ室前・RHR(C)室前床ファンネルより水飛散について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 M5トンネル室へ降りるはしご上部天井より水滴下について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 南側電気ペネ室水溜まりについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋(非管)南側 FMCRD盤近傍漏水について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋2F南側通路上部・電気ペネ室上部水たまり・水滴下について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]取水路開渠護岸目地開き・クラック発生について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]地震観測装置(6号機用)電源喪失について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 3F 南東コーナー飛散水について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 3F東側エリア水たまりについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 3F東側通路水たまりについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 FHM制御盤電気室異常について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 リペア室水たまりについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B3F CRDポンプ廻り飛散水について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B3F 周回通路飛散水について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B3F 東HCU室飛散水について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B3F床ファンネルからの水逆流について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]主変圧器放圧管からの油漏れについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]取水路開渠護岸 目地開きクラック発生について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務所 キャビネットの下になり腰を打撲したことについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]地絡トリップについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]500kV開閉所 154kV充電器盤バッテリー放電について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]5 - 7号機側全体の地盤陥没について

発見日	号機	件名
2007/7/16	その他	[中越沖地震]H/B 苛性ソーダタンクよりポンプ及び床面全体へ飛散(全てセキの中)について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]H/B 建屋廻り地面低下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]H/B 脱酸剤タンク(ヒドラジン)よりポンプ・床面への飛散(全てセキの中)について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]HSTr No.1 本体ガス検動作について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]HSTr No.3 中性点Tr油面低Ann発生について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]所内変圧器1A放圧装置油漏れ・基礎ボルト折損について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]所内変圧器1B放圧装置油漏れ・基礎ボルト折損について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B 建屋廻り地面低下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B 建屋周囲全域の敷玉石部陥没について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B 非管理区域トラックエリア搬入スロープ段差について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B管理LD/BとI/B境界の隙間について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K1-4CWP ピットとCWP建屋境界亀裂・窓脱落について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K1-4ヤード 地盤沈下による雨樋と拵との接続切れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K5-7ヤード サブドレン周り地盤陥没・配管外れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B C/S B1F北東側通路屋外側壁面ケーブルトレイ貫通部より湧水流入について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]タービン建屋 B2F南西側通路外側壁面ケーブルトレイ及びダクト貫通部より湧水流入発生について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]タービン建屋～SPHサージタンク室連絡通路の約10cm陥没について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]飲料水タンク漏れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]開閉所 構内配電線用M/C・工所用変圧器回線制御電源の配電盤転倒について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]開閉所まわり道路陥没について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]荒浜側・大湊側ガントリークレーンレール 不等沈下・レール曲がりについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B3A Tr油漏れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 TSC空調異常について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 ロッカー室ロッカー転倒について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 飲料水配管天井裏で破断・床面水濡れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 屋上空調室外機・氷蓄熱槽転倒について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 建屋継ぎ目部分移動によるカバー等破損について

発見日	号機	件名
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 事務機器(キャビネット類)転倒について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 事務室天井・照明落下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 常用系電源断・キュービクル移動について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 震災後設備確認 電子計算機空調設備停止について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 震災後設備確認 電子計算機室照明の点灯不可について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 震災後設備確認 電子計算機室設備搬入口のゆがみについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 震災後設備確認 電子計算機室電源供給不能について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 正面玄関自動扉ガラス割れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 防煙垂壁(ガラス)割れ・落下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 防水層破断について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館 廊下天井照明落下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館・情報棟 トイレ使用不可について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]情報棟 厨房・調理器具転倒について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]情報棟 設備機械室内ダクト落下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]水配管ダクト(大湊側) 沈下・漏水について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]大湊側ヤード 4ろ過水タンク底部の亀裂について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]大湊側ヤード 純水移送ポンプ(B)起動不可について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]南北放水口護岸 護岸背後地盤沈下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]南北放水口護岸沈下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務所にてガラスで右足甲を切ったことについて
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]Hx/B A系 ケーブルトレンチ・Hx接合部より海水漏れについて
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 OG予熱器A/B室前東側通路天井壁より滴下について
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1F 高压タービン基礎柱と床の隙間について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]CWP建屋 CWPモータ傾斜について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]CWP建屋 壁破損・扉開不可について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]Hx/B A系 Hx/B連絡通路にてつなぎめの微少な裂け目について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]Hx/B A系 Hx/B連絡通路入口付近つなぎめ上下若干ずれについて

発見日	号機	件名
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 M Sトンネル室 MS管の上部の天井のひびについて
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]Hx/B A系 管理区域境界部(TCW-5配管上部)コンクリート脱落について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]Hx/B B系 コンクリート壁亀裂・水滴下について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]Hx/B B系 コンクリート壁亀裂・水滴下について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]スクリーン 門型クレーン脚部損傷・レール変形について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 3/4/5C HTR(LIC)NWLローカル側への切替りについて
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]中央制御室 常デジ# 3C、4C、5CヒーターLICがローカルへの移動について
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]Hx/B B系コンクリート壁亀裂滴下継続・床面浸水について
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]岸壁部コンクリート割れ及び変形について
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]中央制御室 所変4A温度高ANN発生について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]An/A 2F(非)北西階段ひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]An/A 2F(非)北東階段ひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]An/A B1F 原子炉建屋-タービン建屋連絡通路RCW配管貫通部よりコンクリート片落下について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]K-5 L / B ~ I / B連絡通路壁ひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]L - 3スクラム及びS / C水位高警報の発報について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]S/B 2F 排風器室配管貫通部のひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]ウォッシュポンプ(A)周り地面割れからの地下水の流出について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]スクリーン スクリーンケーブルダクト内亀裂より漏えい・サンプ(西側)への流入について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 1A, SA室階段下レーバ室の南側壁面亀裂について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水器真空ポンプ室入り口の北側壁面のひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 HNCW冷凍機室壁のひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 HNCW冷凍機室壁ひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 T/D RFP(B)室配管貫通部(配管No. AS - 7)亀裂について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 主オイルタンク室 東側壁配管貫通部のひびについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B 2F東側通路のケーブルトレイ貫通部から地下水漏洩について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]ヤード内門型クレーン基礎部損傷について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]循環水建屋 CWP(全台)床と吸込配管貫通部にじみについて

発見日	号機	件名
2007/7/17	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 MSH A/B室の壁・床剥がれ、亀裂、保温材の剥がれ、落下について
2007/7/17	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 OG再結合器室の壁剥がれについて
2007/7/17	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水器室復水器(A)西側床漏えいについて
2007/7/17	6号機	[中越沖地震]ヤード内門型クレーン基礎部損傷について
2007/7/17	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F 第一、第二給水加熱器床のEHC油溜りについて
2007/7/17	7号機	[中越沖地震]ヤード内門型クレーン基礎部損傷について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]海水局舎(北・南)の傾斜について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]500kV開閉所 ケーブルトレンチ沈下による操作用空気配管への応力について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]CVダクト[非管理区域] コンクリートのひび・はく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]CVダクト[非管理区域] コンクリートのひび・漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]CVダクト[非管理区域] 多孔管引き込み部のコンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]CVダクト[非管理区域] 目地からの漏水・段差、目地部コンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]CVダクト[非管理区域] 目地の開き・コンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]CVダクト[非管理区域] 目地材変形、目地部コンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]H/B 4A, B, C廻り全体床面の低下について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]H/B 建屋・トレンチ内壁の剥離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]MP9 MP9の局舎及び検出器の傾斜について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] ケーブルトレイ破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] コンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] コンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] コンクリートのひび・漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 耐震ジョイントの段差、ジョイントゴムのやぶれについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 底版の滞水(10cm)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 電気ボイラ建屋ダクトとの取り合い部のコンクリートひびについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地からの漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地部コンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地部の段差・開き・横ズレについて

発見日	号機	件名
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地部開き・段差・漏水(一部土砂流入)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 電線管多孔管からの漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地材の変形及び目地部のコンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地部からの土砂流入について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地部の開き、横ズレについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]OFダクトの[非管理区域] 水没について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、A系ダクト[非管理区域] コンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、A系ダクト[非管理区域] タービン建屋側スラブコンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、A系ダクト[非管理区域] 耐震ジョイント破れ・漏水(一部土砂流入)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、A系ダクト[非管理区域] 目地部からの漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、A系ダクト[非管理区域] 目地部コンクリートからの漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、A系ダクト[非管理区域] 目地部開きについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、B系ダクト[非管理区域] コンクリートのひび・漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、B系ダクト[非管理区域] ハンチ部ひび・漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、B系ダクト[非管理区域] ひびからの漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 5 雑電源受電用トランスの位置ズレ及び傾斜について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]屋外 SOL系固化剤タンク室(非管)周辺陥没について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]海水局舎(南側)検出器～測定部間ケーブル管路破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]貝処理 脱臭設備における薬品漏れの調査について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]気象観測所 20m風向風速計取付コンクリート柱の傾斜について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]固体廃棄物貯蔵庫 管理棟、第1棟、第2棟の建屋継ぎ目損傷について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]固体廃棄物貯蔵庫 建屋周囲の地盤沈下について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]固体廃棄物貯蔵庫 第2棟東側壁面の膨らみについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]固体廃棄物貯蔵庫 地下1階管理棟、第1棟接続部通路部付近の水の浸みだしについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]固体廃棄物貯蔵庫 地下1階排水槽室に建屋継ぎ目損傷・水の浸みだしについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]構内保管物品置場 構内保管容器、大物物品位置の一部ずれについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震]荒浜側ヤード 重油トレンチサンプ流入量大・壁くずれ・配管サポートずれ他について

発見日	号機	件名
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 荒浜側ヤード 純水トレンチつなぎ目ずれ・高圧ケーブルサポート外れ他について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 荒浜側ヤード 水配管トレンチ天井くずれ・躯体ずれについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 荒浜側焼却炉建屋 連絡通路連絡通路エキスパンションシールずれ・躯体破損(B2F, 1F)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 OH塔・MB-P塔用苛性ソーダ計量槽薬液散乱について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 苛性ソーダ貯槽下部ドレン配管より貯槽下部堰の中に滴下の件について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 苛性ソーダ貯槽支持脚基礎部からの傾きについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理建屋 No1, 2ろ過水タンク液面計カバー破損・基礎部亀裂他について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理建屋 No1, 2純水タンク 表面波打ちについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理建屋 No3MB - P塔・No3OH塔ベース基礎割れについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理建屋 苛性ソーダ計量槽・中間槽液漏れについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理建屋 苛性ソーダ貯槽ベース脱落・転倒のおそれについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 地震観測装置(6号機用)電源喪失について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 電気ボイラ建屋ダクト[非管理区域] 目地部段差、目地部コンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 廃棄物一時保管庫 周辺道路損傷について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 廃棄物一時保管庫 東側床面に泥水浸入について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 補助ボイラー 排気塔の傾きについて
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) DC 125V(A)地絡発生について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) DC 125V(B)地絡発生について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) M/C 1A - 2(2A)64Ry動作について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) M/C 1B - 2(2A)64Ry動作について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) M/C 1SA - 1Vo発生について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) M/C 1SA - 2(4B)「事務本館電源」50, 51Ry動作について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) M/C 1SB - 1(1B)51Ry動作について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) P/C 1SA - 1ACBファン故障によるトリップについて
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] C/S(非) P/C 1SA - 2Vo発生について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] Hx/B B2F A系トレンチ ラバーシール部よりの水流入について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] Hx/B B2F B系トレンチ ラバーシール部よりの水流入について

発見日	号機	件名
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] Hx / B RIW(C) 67 Ry動作について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] CWP建屋 間柱柱脚ボルト・ブレースの変形について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] 除塵装置制御盤建屋 建屋の傾斜について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F LPTb(B) ローター仮設スラストボルト損傷・回転体 / 静止体接触について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] ヤード No.2重油タンク基礎部にクラック・FP配管サポート基礎に曲がりについて
2007/7/18	2号機	[中越沖地震] CWP建屋 柱脚ボルト破損及び壁ブレースの曲がりについて
2007/7/18	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 CPの自動起動について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 建屋内ブローアウトパネル脱落について(外部への開放なし)
2007/7/18	4号機	[中越沖地震] An / A(非管) MCC 4H:27HCターゲット動作について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 使用済燃料プール内でフィルタユニットを吊るクランプ1箇所の外れについて(プールへの落下無し。また、下に燃料なし)
2007/7/18	4号機	[中越沖地震] タービン建屋 主発電機の地絡(64G1)による「86G」動作について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] S/B 3F(非) 廊下のひびについて(約30m)
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] S/B S/B電気品室空調機室コンクリート架台のひびについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 1F K-5/6連絡通路ひびについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 1F(非) 主油タンク基礎コンクリート部1本の微細なひびについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 HVS(A)室壁のひびについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 HVS(C)室壁のひびについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 タービン建屋給気処理装置(A)配管貫通部の破損について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 EHC制御ユニット室EHC油タンク上部の油溜りについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] ヤード 給水建屋脇排水ポンプの排水ライン変形について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 B3F CUW非再生熱交換器ファンネルの逆流について
2007/7/18	6号機	[中越沖地震] タービン建屋 南東管理区域エレベーター ワイヤーの一部破損について
2007/7/18	6号機	[中越沖地震] タービン建屋 南東非管理区域エレベーター 部品の変形について
2007/7/18	7号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 SGT S配管室 油溜まりについて
2007/7/18	7号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 R / A排気隔離弁(B)まわりの床面水漏えいについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震] 500kV洞道[非管理区域] ケーブルの落下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震] 500kV洞道[非管理区域] 目地材変形、目地部コンクリートのはく離について

発見日	号機	件名
2007/7/18	その他	[中越沖地震]500kV洞道[非管理区域] 目地部の開き、段差、目地部からの漏水について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] コンクリートのひびからの漏水について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 主要変圧器下部の配管コーナー部からの漏水について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]OFダクト[非管理区域] 目地部のコンクリート段差、横ズレ、目地部コンクリートのはく離について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]RW/B Ax / B HS・HSCR配管と壁の接触について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 相分離母線基礎コンクリートのはく離について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 相分離母線基礎の沈下、非相分離母線基礎の傾きについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 相分離母線基礎の沈下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 主要変圧器基礎、所内変圧器基礎、非相分離母線基礎の傾きについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 所内変圧器基礎、相分離母線基礎の沈下、非相分離母線基礎の不等沈下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 噴霧装置基礎の傾きについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 噴霧装置基礎の傾斜について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 変圧器防油堤の周辺地盤の沈下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 変圧器防油堤の沈下、傾斜について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 変圧器防油堤の目地部コンクリートのはく離について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 変圧器防油堤内の玉砂利の沈下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 防火壁(相分離母線架台)の傾きについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 防油堤内の変圧器防災配管基礎の沈下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 主要変圧器まわりの玉砂利の沈下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 防火壁(相分離母線架台)のコンクリートのひびについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震]トランスヤードまわり[非管理区域] 防火壁(相分離母線架台)の沈下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]事務本館 電源切替後動作確認 SW設備の一部通信不良について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]情報棟 浄化槽・排水配管の破断について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震]C / S 北西側管理区域EV B5Fの水たまりについて
2007/7/19	1号機	[中越沖地震]タービン建屋大物搬入口扉、シャッター開閉不可について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 RCIC室 C/B側壁面電気設備ボックスと壁の境目よりの漏水について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 天井クレーントロリケーブルベアのレールからの脱輪について

発見日	号機	件名
2007/7/19	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 南東側管理区域EV B5Fの水たまりについて
2007/7/19	2号機	[中越沖地震]タービン建屋大物搬入口扉、シャッター開閉不可について
2007/7/19	3号機	[中越沖地震]タービン建屋B1F(南側壁)油漏洩・B3Fタービン建屋HCWサンプ(B)への油の流入について
2007/7/19	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 使用済燃料プール水内ワーキングテーブル1つの支持金具はずれについて(落下しても燃料なし)
2007/7/19	4号機	[中越沖地震]クリーン通路の天井一部落下について
2007/7/19	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1F 南東コーナー側溝内水溜りについて
2007/7/19	5号機	[中越沖地震]屋外 取水口A脇海側壁面のひび及び傾きについて
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋天井クレーントロリのケーブルベアの脱輪について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]中央制御室 タービンスラスト軸受摩耗(G側)発生について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]中央制御室 燃料取替機「電気室異常」警報発生について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]C/S B1FL北東側通路屋外ケーブルトレイ貫通部よりの水流入について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B(3A側)MCC室床面の陥没及びMCC盤のひずみについて
2007/7/19	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B煙突傾きについて
2007/7/19	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B傾き及び北側入口付近の陥没について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B南側地面うねり及び陥没について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B濃硫酸タンク廻りの飛散跡について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]I/Bエレベータの異音発生について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]ヤード 保全部倉庫天井クレーン落下について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 苛性ソーダ貯槽出口供給フランジラインからのリークについて(系統隔離済)
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 ろ過水タンク・純水タンク全般の基礎部・付け根の窪み・ひび・破損について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]C/B「チャンネルA主蒸気管放射高高」警報発生について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]K1軽油タンク 泡消火用火災感知器断線について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F Tbオペフロ 消火系ケーブル・CO2配管破断について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1FからAx/B通路におけるコンクリート塊の落下について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 LPCP(B)グレーチング下の水溜まりについて
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]ヤード CWP建屋 消火系ケーブル・CO2配管破損について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]ヤード CWP建屋壁の開口部について

発見日	号機	件名
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]ヤードCWP建屋壁内床面の亀裂について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]ヤード軽油タンク消火系ケーブルCO2配管破損について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]水処理建屋 建屋内消火配管の損傷について
2007/7/20	2号機	[中越沖地震]クリン通路 天井一部落下について
2007/7/20	4号機	[中越沖地震]An/A B2FHVE室 床ファンネル周りの水溜りについて
2007/7/20	4号機	[中越沖地震]タービン建屋オベフロ南東工具室の壁の傾きについて
2007/7/20	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 燃料交換機室(卓上)における警報「電気室異常」フリッカー確認について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]タービン建屋OG再結合器(A)室北側壁のひびについて
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]タービン建屋MS(B)側ファンネルTSE-4006A:床との接続部亀裂について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]タービン建屋CFプリコートタンク室壁のひびについて
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]タービン建屋CF保持ポンプ室床にひびについて
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]タービン建屋B2F西側通路壁のひびについて
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]ヤードスクリーンWP電磁接触器の焦げ跡について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]屋外開閉所PNL H21-P965断路器一括ロック装置盤内の抵抗器の焦げ跡について
2007/7/20	6号機	[中越沖地震]通路RW/B-サービス建屋連絡通路の防火戸前後の砂の確認について
2007/7/20	6号機	[中越沖地震]Rw/B B1・B2Fの壁より漏水について
2007/7/20	6号機	[中越沖地震]Rw/B B1F西側通路の水溜りについて
2007/7/20	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋SFP漏えい目視箱[G41-D005]の水溜りについて(10cm程度)
2007/7/20	その他	[中越沖地震]タービン建屋B1F西側通路、復水器水抜きサンプ放水ライン壁貫通部からの漏水について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]タービン建屋HCWサンプ(B)への油流入について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A B1F通路(北西コーナー付近)壁隔離について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A B2F通路(南西コーナーEV付近)床面への砂の散乱について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A B3F通路(南西コーナーEV付近)床面への砂の散乱について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A SD収集ポンプ(A)(B)室・SDサンプ室壁の剥離について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]RW/B 1Fタービン建屋からRW/Bへの入口付近床面の砂の飛散について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]RW/B CONWシール水ポンプエリア前壁側側溝の水溜りについて
2007/7/20	その他	[中越沖地震]RW/B CONWシール水ポンプエリア前壁側側溝の水溜りについて

発見日	号機	件名
2007/7/21	1号機	[中越沖地震]CWP建屋 1階床の段差について
2007/7/21	1号機	[中越沖地震]サービス建屋 B1F 山側配管脇からの漏水について
2007/7/21	2号機	[中越沖地震]サービス建屋 B1F 海側配管(CW60)脇からの漏水について
2007/7/21	3号機	[中越沖地震]An/A B1F(非)D/G(H)開閉器盤絶縁抵抗不良について
2007/7/21	3号機	[中越沖地震]ヤード 屋外B系ダクトの通路側壁、サンプホップ側壁からの水流入について
2007/7/21	4号機	[中越沖地震]Y/D スタック、エリアモニタ(No.42)ケーブルトレイへのコンクリートのはく離・落下について
2007/7/21	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2FRFP-T(A)A1油ポンプ下部の油溜まりについて
2007/7/21	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F北側連絡通路の水溜りについて
2007/7/21	その他	[中越沖地震]サービス建屋-Ax/B間トレンチ内の消火配管でのごくわずかな漏水について
2007/7/21	その他	[中越沖地震]荒浜側所内ボイラー重油サービスタンク室壁のひびについて
2007/7/22	1号機	[中越沖地震]ヤード K-1/2M/B洞道～K1原子炉建屋との接合部の段差について
2007/7/22	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1階南西エリア(HWH脇)の水溜まりについて
2007/7/22	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 B3F パウザーフィルターポンプからの異音について
2007/7/22	3号機	[中越沖地震]ヤード K-3M/B洞道～K3原子炉建屋との接合部トレイ外れについて
2007/7/22	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 LPCS注入弁シフトパスによるS/C水位低下について
2007/7/22	4号機	[中越沖地震]An/A B4Fの西側PSの水溜りについて
2007/7/22	4号機	[中越沖地震]ヤード K-4M/B洞道～K4原子炉建屋接合部トレイ脱落、コンクリート片落下について
2007/7/22	4号機	[中越沖地震]ヤード K4M/B洞道FP系K4原子炉建屋入口配管及び隣接配管の曲がりについて
2007/7/22	5号機	[中越沖地震]屋外 BC/P～Hx/B連絡トレンチとHx/Bとの建屋つぎめ部のずれ拡大について
2007/7/22	その他	[中越沖地震]An/A MB3F RWパイプスペース室上部のコンクリート片落下について
2007/7/22	その他	[中越沖地震]荒浜側I/B B1F エレベータ前東側通路の壁と柱の亀裂からの湧水について
2007/7/22	その他	[中越沖地震]大湊側H/B ボイラー建屋2F北側壁のひびについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震]大湊側H/B 大湊側H/B4B・4C変圧器下部鉄板の歪みについて
2007/7/23	1号機	[中越沖地震]西側ポンベ建屋の沈下について
2007/7/23	1号機	[中越沖地震]ヤード スタックモニタ室用洞道内ケーブルトレイの脱落について
2007/7/23	1号機	[中越沖地震]ヤード 取水電源室(補機冷却系)建屋の地盤沈下について
2007/7/23	2号機	[中越沖地震]I/B B1F東側通路の水たまりについて

発見日	号機	件名
2007/7/23	4号機	[中越沖地震] 中央制御室 H/W(C)出口導電率の揺らぎについて
2007/7/23	5号機	[中越沖地震] 屋外 放水口ハッチより大量のカニ泡・ハッチ蓋外れについて
2007/7/23	その他	[中越沖地震] タービン建屋 S PHサージポンプエリア段差発生について
2007/7/23	その他	[中越沖地震] タービン建屋-S PH連絡通路境界の段差及び上部配管スリーブコンクリートの剥離について
2007/7/23	その他	[中越沖地震] 固体廃棄物貯蔵庫 エキスパンションのずれ・漏水懸念について
2007/7/23	その他	[中越沖地震] 大湊側I / B 3F 倉庫室壁剥離・支柱落下について
2007/7/23	その他	[中越沖地震] 連絡通路 建屋の沈下について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震] R/B オペフロコンクリート柱角の一部削れについて
2007/7/24	1号機	[中越沖地震] R/B 中央制御室前通路壁部の埋め込みボックス蓋外れ・仮置部天井一部落下について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 CFハッチ室昇降階段下(道工具仮置)付近の水溜り跡について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震] ヤード Hx/B-BCピット間連絡トレンチ沈下に伴うトレンチ, ケーブル, IA・DW配管損傷について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震] ヤードCWP建屋1F H鋼柱基礎部コンクリートの亀裂について
2007/7/24	2号機	[中越沖地震] An/A 1F(非) 東側壁面のひびについて(2.3 x 1.0m)
2007/7/24	4号機	[中越沖地震] ヤード 主排気モニタ室トレンチ内コンクリート剥離・ケーブルトレイ貫通部破損について
2007/7/24	4号機	[中越沖地震] ヤード 主排気筒HVACTレンチ内のコンクリートの剥離について
2007/7/24	4号機	[中越沖地震] 原子炉建屋オペフロ 天井クレーンのトロリ部のケーブルベア脱輪について
2007/7/24	5号機	[中越沖地震] タービン建屋全域 コンクリートのひび・剥離・配管変形・タービンロータ油切り部傷他について
2007/7/24	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 2F TGS系グランド蒸気浄化器室MUWC配管壁貫通部コンクリートひびについて
2007/7/24	6号機	[中越沖地震] Rw/B B 2F 北西コーナー(通路側溝)の水溜りについて
2007/7/24	その他	[中越沖地震] 5-7号機OF洞道内66kV CVケーブル脱落、腕金・碍子等変形・損傷について
2007/7/25	2号機	[中越沖地震] サービス建屋 湿水分離器(A)室南側壁下部破損について
2007/7/25	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 主タービンローター接触痕について
2007/7/25	4号機	[中越沖地震] ヤード泡消火設備 原液槽ドレン弁の配管継ぎ手より液の滴下について
2007/7/25	4号機	[中越沖地震] 中央制御室 7/25 6:52余震によるSGTS排ガス放射線モニタA(IC)下限警報の誤発生について
2007/7/25	5号機	[中越沖地震] ヤード 北側OFケーブル洞道送風機エリア最下部水溜りについて
2007/7/25	7号機	[中越沖地震] 中央制御室 EHC停止に伴うTBV微開による警報リレー入切動作継続について
2007/7/25	その他	[中越沖地震] H / B 建屋各所の柱と壁面の隙間埋め板材ズレ・落下について

発見日	号機	件名
2007/7/25	その他	【中越沖地震】H/B 建屋内落下物(7箇所)について
2007/7/26	2号機	【中越沖地震】I/B B1F焼却建屋B1Fエレベータ前壁亀裂からの雨水にじみについて
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】CWP/B B1F(非) ポンプエリアに吐出弁ピット排水ポンプ不良による逆流について
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 B2F ランドリー倉庫内建屋目地部からの漏水について
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 1Fオベフロ南側(発電機側)壁ひび部より雨水漏洩について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】An/A 常用M/C・P/Cエリア天井からの雨漏りについて
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】R/B 2F ACパージファン前通路床面に天井亀裂からの水漏れ跡について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】R/B 2F FPCスキマ補給水弁コーナーに天井からの水漏れ跡について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 1F 大物搬入口天井からの水滴下について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1F CF/CD盤前通路 壁ひび割れからの水にじみについて
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 M/C 4B - 2室上部より雨水浸入・P/C室に雨水滴下について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 油清浄機室前通路の水滴について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】中央制御室キャビネット上照明のズレ、食堂・控え室・女子トイレでの照明の脱落について
2007/7/26	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 1F-B1 RWトレンチ内(5号-6号連絡通路下)の水溜りについて
2007/7/26	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 HNCW冷凍機室北東コーナー天井からの雨漏れについて
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 R/A・T/A排風機室空調機室内上からダクト貫通部を通じての雨水滴下について
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 4F 南東エリアに屋上からの雨水滴下について
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】R/B ISI試験片室前水たまりについて
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】R/B MSトンネル室空調機まわり水たまりについて
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器空調機室水たまりについて
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 2F エレベータ左側水たまりについて
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 B2F LPDP室奥(南側床面)水たまりについて
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 B2F 東 - 西連絡通路水たまりについて
2007/7/26	その他	【中越沖地震】Ax/B 1F 東側壁面HS配管スリーブ部からの湧水流入について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】I/B 1F HCWサンプ室内連絡トレンチ内エキスパンション部・側溝の水溜りについて
2007/7/26	その他	【中越沖地震】RW/B 1Fトラックエリア開閉扉下部への水のにじみについて
2007/7/27	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 1F タービンローターと検出器(非接触型)の接触について

発見日	号機	件名
2007/7/27	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 1F オペフロ海側天井からの漏水について
2007/7/27	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 1F 大物搬入口内側シャッター付近床と壁継ぎ目のひび・雨水浸入跡について
2007/7/27	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 EHC制御油貯油タンクF535からの油滴下について
2007/7/27	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 パウザー室床面の油溜まりについて
2007/7/27	その他	【中越沖地震】H/B トレンチ内4B, 4Cボイラ変圧器三相電線貫通部等から水の滴下・湧水について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】RW/B B2F 北西コーナーの水溜まりについて
2007/7/28	1号機	【中越沖地震】ヤード軽油タンク(A)(B) 雨水排水不良について
2007/7/28	その他	【中越沖地震】I/B 1F HCWサンプ室内連絡トレンチ内コーナーの水溜りについて
2007/7/28	その他	【中越沖地震】RW/B B3F LCW収集ポンプ室脇通路(南側通路側溝)水溜まりについて

5. Dグレード 1062件

発見日	号機	件名
2007/6/1	1号機	M-Get油ポンプ(A-1, 2, 3)ランタンピースのボルト穴破損について
2007/6/1	6号機	第8回蒸気タービン開放検査(その2)検査要領書改訂について
2007/6/2	6号機	ELP-6C11CKT-5におけるMCCB1次側の短絡痕について
2007/6/4	6号機	B21-F051Aふたボルト・ナット焼付について
2007/6/6	6号機	B21-F051Aブッシュ減肉について
2007/6/10	6号機	B21-F051Aシリンダーエルボ部漏洩について
2007/6/11	6号機	FMCRDスプールピース簡易点検(性能試験)に於ける試験圧力の低下及び耐圧試験不合格について
2007/6/12	1号機	P61-F1100 弁棒曲がりについて
2007/6/12	6号機	IS水中カメラケーブル損傷について
2007/6/13	6号機	第8回蒸気タービン設備検査(その1)検査要領書改訂について
2007/6/13	6号機	ダスト放射線モニタ操作手順確認不足による操作ミスについて
2007/6/15	6号機	復水器山側昇降設備の損傷発見について
2007/6/20	1号機	D/G(HPCS)清水加熱器ポンプカップリング及びシャフトの傷について
2007/6/22	1号機	B21-F754Cベローズ付き弁体の破損について

発見日	号機	件名
2007/6/22	1号機	RHRポンプ(B)室空調機ファンボスPT検査時の指示模様について
2007/6/22	1号機	湿分分離器(A)多孔板押え板溶接部のPT検査における浸透指示模様について
2007/6/22	6号機	ELP-6CB1CKT-24の絶縁抵抗不良について
2007/6/25	1号機	D/W内における配管内部確認時の手鏡の落下について
2007/6/25	1号機	C/A冷凍機空冷コンデンサ(B)凝縮圧力調整弁封部からの漏れについて
2007/6/25	1号機	K-1(主)スクリーン洗浄ポンプA号機シャフト振れ計測許容値外について
2007/6/25	1号機	固定子冷却水ポンプ(B)吸込み配管電食について
2007/6/25	6号機	定期事業者検査(148-2C/3C-T1)検査実施中の不適合発生について
2007/6/26	1号機	タ-ピン本体TNGBOX水平継手面・縦継手面締め付けボルト頭部の変形について
2007/6/26	1号機	タ-ピン本体TNGBOX油切り水平継手面・縦継手面締め付けボルト頭部の変形について
2007/6/26	1号機	面積式流量計精度3倍超え及びマイクロスイッチローテ部減肉について
2007/6/26	3号機	IAEA査察(無通告査察)時の携行品(バインダー養生ビニール)小物モニタ搬出時の4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2007/6/26	6号機	RBオペフロ天井クレーンのサイリスタ故障について
2007/6/26	6号機	サブレーション-ル浄化系ポンプ用電動機反負荷側ブラケットハウジング判定基準逸脱について
2007/6/26	7号機	R/A・T/A排風機Dサクシオンベーン駆動部ピン摩耗について
2007/6/27	1号機	HCU手動弁の弁体当り面の傷及び当り落込み事象について
2007/6/27	1号機	手動弁ステム腐食について(N22-LS001B 弁)
2007/6/27	1号機	手動弁ステム腐食について(N22-LS021B 弁)
2007/6/27	1号機	手動弁ステム腐食について(N22-LT003B H/L入口弁)
2007/6/27	1号機	手動弁ステム腐食について(N22-LT004B H/L入口弁)
2007/6/27	1号機	手動弁ステム腐食について(N36-LS010B H入口弁)
2007/6/27	3号機	CUF/D入口SP-RB03B(コンフロー)グラウンド部漏洩について
2007/6/27	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)圧力計配管の損傷について
2007/6/27	5号機	第12回制御棒駆動系機能検査におけるCR02-23スクラム挿入時間データ印字不良およびバッファ時間測定不良について
2007/6/27	5号機	第12回定検制御棒駆動系機能検査時におけるカップリングチェック不動作について
2007/6/27	5号機	N72系 計装ラック内の継手リークについて
2007/6/27	6号機	AS起動停止用SJAE第1段蒸気入口弁【N39-F028】弁体弁座エロージョンについて

発見日	号機	件名
2007/6/27	6号機	D / G (B) 検査対象計器の精度逸脱について
2007/6/27	6号機	D / G (C) 検査対象計器の精度逸脱について
2007/6/27	6号機	F, STDカバーボルト損傷について
2007/6/27	6号機	R43系軽油タンク廻り(A)点検弁、錆等による腐食及び減肉・破損について
2007/6/27	6号機	D / G (A) 検査対象計器の精度逸脱について
2007/6/27	6号機	R C W (C) 電動機カップリング振れ(面)許容値逸脱について
2007/6/27	6号機	TIPシンクロ変換器内±15V電源異常について
2007/6/28	1号機	管理区域内の空气中放射性物質濃度測定の一部欠測について
2007/6/28	1号機	R H R 弁シートリークについて
2007/6/28	1号機	T31-DPT004B精度外について
2007/6/28	1号機	原子炉建屋 1F 機器搬出入口200Vコンセント 保全作業依頼について
2007/6/28	1号機	湿分離器(B) 多孔板押え板溶接部のPT検査における浸透指示模様について
2007/6/28	1号機	主油タンクガス抽出機排気ライン用油分離器 アイオナイザー線損傷について
2007/6/28	2号機	E H C 高圧制御油配管(C V 油筒 F A S 配管) 振動保全作業依頼について
2007/6/28	2号機	格納容器内弁グランド部漏えい温度指示乱点保全作業依頼について
2007/6/28	3号機	タービン建屋 1クレーン 反運転室側 走行用電動機及び、走行用電動機冷却ファン 各部計測結果について
2007/6/28	3号機	タービン建屋 1天井クレーン 運転室側 走行用電動機及び、走行用電動機冷却ファン 各部計測結果について
2007/6/28	3号機	排ガス冷凍機(A)(B)凝縮器 空気抜弁・水抜弁シートパス保全依頼について
2007/6/28	5号機	CWP建屋天井クレーン 抵抗器絶縁抵抗低下について
2007/6/28	5号機	タービン建屋1階海側T B V 室内オイルスナッパ保全作業依頼について
2007/6/28	6号機	「原子炉格納容器真空破壊弁機能検査K6-8-50-2B-R」現場終了後の検査手順書中の誤記発見について
2007/6/28	6号機	第7回定期検査CD樹脂性能試験報告書における貫流交換容量の誤記について
2007/6/28	6号機	N36-LS019A 検出配管曲がりについて
2007/6/28	6号機	蒸気タービン性能検査(その2)要領書改訂について
2007/6/29	1号機	D / G 軽油タンク(B) 燃料移送ベント配管腐食について
2007/6/29	1号機	D11-RR061記録計出力不良について
2007/6/29	1号機	H C U 手動弁のボンネット取付ボルト頭部変形について

発見日	号機	件名
2007/6/29	1号機	K-1-15 P61-D012 ストレーナ ネットスクリーン変形について
2007/6/29	1号機	タービン建屋 1F北東 PHS基地局Rランプ点灯 保全作業依頼について
2007/6/29	4号機	DG(B)/Z送風機(B)不具合について
2007/6/29	5号機	固化系充填室スチレン濃度指示不良について
2007/6/29	5号機	TARMS2(炉心性能計算システム)のユ - ザ - 任意要求機能の出力帳票上の誤記等について
2007/6/29	6号機	HCUカートリッジ(111)弁動作不良について(L/N:14-27/30-19)
2007/6/29	7号機	R・T/A排風機(A)サクシオン [®] 用電磁弁動作不良に伴う保全依頼について
2007/6/29	7号機	R・T/A排風機(D)サクシオン [®] 用E/P IA元弁グランドリクに伴う保全依頼について
2007/6/30	1号機	プロセス計算機用電源ケーブル導通不良について
2007/6/30	5号機	FEI海水供給ポンプメカシールドレンラインリーク保全作業依頼について
2007/6/30	6号機	E11-F039C弁棒折損について
2007/7/1	3号機	タービン建屋大物搬入口外側シャッター 保全依頼について
2007/7/1	その他	精密検査用WBCのMCA動作不良について
2007/7/2	1号機	第15回定期事業者検査 安全弁検査(その2),原子炉補機冷却系設備検査(その1)計器適切性確認の不備について
2007/7/2	1号機	B21-F050B弁座指示模様について
2007/7/2	1号機	C/B 2F 1号中央制御室入口脇コンセント保全作業依頼について
2007/7/2	1号機	C12-F010A弁のプラグとケージのかじり事象について
2007/7/2	1号機	HPCP(C)用電動機 機内の錆について
2007/7/2	1号機	HSD収集タンクサンプリング配管閉塞について
2007/7/2	1号機	HSD収集ポンプ(A)吐出圧力計指示不良について
2007/7/2	1号機	IA圧縮機(B) 高圧段ピストン プルリング摩耗について
2007/7/2	1号機	N27系DT再生樹脂ヘッダリークオフ弁の電磁弁作動不良について
2007/7/2	1号機	N71-PI019検出元弁(N71-F707)シートパスについて
2007/7/2	2号機	FEI海水供給ポンプモータ負荷側軸受け保全作業依頼について
2007/7/2	5号機	RWトレンチ壁漏水保全作業依頼について
2007/7/2	6号機	AS系N39-F002調節弁ブ - スター - リーのブリード過多について
2007/7/2	6号機	K11-F004弁座指示模様について

発見日	号機	件名
2007/7/2	6号機	H C W収集タンク(C) 試料採取入口弁動作不良について
2007/7/2	6号機	M C C B操作ハンドルのストッパーピン外れに伴う保全依頼について
2007/7/2	7号機	HPCP(B) 吸込弁ハンドルグリップ部脱落保全依頼について
2007/7/3	1号機	D / G予備品吸排気弁溶接部境界のPT検査における浸透指示模様について
2007/7/3	1号機	IA圧縮機(B) 吸込弁ダイヤフラムボタン摩耗について
2007/7/3	1号機	MSIV B21 - F003BカバーバックシートPT指示模様について
2007/7/3	1号機	定期事業者検査要領書制定前の検査員指名に関する記録の作成漏れについて
2007/7/3	2号機	原子炉建屋天井クレーン走行用リミットスイッチ折損(2箇所) 発見について
2007/7/3	5号機	定事検要領書における計器精度記載の誤記について
2007/7/3	6号機	#8, 9軸受用Wストレナメッシュ破損について
2007/7/3	6号機	第8回蒸気タービン設備検査(その2) 検査要領書改訂について(1)
2007/7/3	6号機	C U W系ブローダウン流量調節弁 CRT画面表示不良保全依頼について
2007/7/3	6号機	IA空気圧縮機廻りYストレナプラグ腐食について
2007/7/3	6号機	K-6-8 R43系軽油タンク廻り点検弁、錆等による腐食及び減肉、破損について
2007/7/3	6号機	PSVR盤 直流電源装置不具合について
2007/7/3	6号機	バイタルC V C F (D) 交流入力電流計不適合について
2007/7/3	6号機	温度検出器の絶縁不良について(R43-TE364C-20)
2007/7/4	1号機	IV#1油筒シリンダ-チューブメッキ剥離補修について
2007/7/4	1号機	N21-TR606指示精度外について
2007/7/4	1号機	補助ボイラー3A運転中ドラム水位低下事象発生について
2007/7/4	2号機	P L Rポンプ(A) 吸込温度下限逸脱保全作業依頼について
2007/7/4	3号機	グラコン及びメカバカ排ガス放射線モニタ除湿器保全依頼について
2007/7/4	4号機	DG(HPCS)/Z排風機(A)用電動機エンドブラケット許容値超過について
2007/7/4	5号機	「定期事業者検査における検査結果の報告及び通知について」の報告・通知根拠の誤記について
2007/7/4	5号機	R S Wストレナ(C) 入口弁リミットスイッチ調整保全作業依頼について
2007/7/4	6号機	第8回肉厚測定検査(その2) 検査要領書改訂について
2007/7/4	6号機	C 1 2 - P I 1 3 1 計器精度判定値逸脱について

発見日	号機	件名
2007/7/4	6号機	K6-8-(F-5)-2F-R原子炉格納容器弁間点検手入立会検査における弁間漏えい過大事象(K11-F003, F004)について
2007/7/4	6号機	N00-FD22B バックライト ストッパーピン破損について
2007/7/4	6号機	P13-FQT018 第一回転子従動磁石部割れについて
2007/7/4	6号機	主要制御系機能検査(K6-8-83-2C/3C-M)検査要領書(改訂2の実施)について
2007/7/5	1号機	HCW硫酸ポンプ(A)固着による、吐出圧力不良について
2007/7/5	1号機	HS1ライントラップYストレーナドレンラインフランジ部保全作業依頼について
2007/7/5	1号機	MSIVコントロールパネル電磁弁(B21-F002D SOL.2)異音について
2007/7/5	1号機	TIPインデクサー端子台カバー紛失及び破損について
2007/7/5	1号機	水素供給設備 窒素カードル置場照明器具保全依頼について
2007/7/5	1号機	復水器タービンバイパス箱(A1)溶接線PT時における円形指示模様判定基準超えについて
2007/7/5	2号機	ダスト放射線モニタ盤の監視ユニット不具合について
2007/7/5	2号機	漏えい検出系放射線モニタ記録計紙詰まり動作不良保全作業依頼について
2007/7/5	6号機	工事追加仕様書の不備について
2007/7/5	6号機	サービス建屋 NSDサンプポンプグランド部保全作業依頼について
2007/7/5	6号機	ターボディスク装置(過渡現象記録装置) #1故障に伴う保全作業依頼について
2007/7/5	7号機	D/W露点計サンプルポンプ(B)保全依頼について
2007/7/6	1号機	T/DRFP(B)吸込弁[N21-F017B] ボルト・ナット固着について
2007/7/6	1号機	ARM ch.7 D21-Z607 表示不良について
2007/7/6	1号機	B21-PI025Bゲージユニオン袋ナット部リークについて
2007/7/6	1号機	手動弁ステム腐食について(N22-LT003C H元弁、L元弁、ベント弁)
2007/7/6	1号機	手動弁ステム腐食について(N22-LT004C H元弁、L元弁)
2007/7/6	1号機	低圧タービン(A)内部車室下半TB側スプレ - 配管ユニオンワイヤリング用止めコマ脱落について
2007/7/6	1号機	復水器 # A系冷却細管(0.5t)のガタ信号発生管について
2007/7/6	3号機	RCW Hx切替間違いについて
2007/7/6	4号機	M/B HCWドレンラインシールのLG汚れ発生に伴う保全作業依頼について
2007/7/6	4号機	SLCポンプ(A)グランドリーク発生に伴う保全作業依頼について
2007/7/6	5号機	HCW冷凍機凝縮器圧力調節弁(P21-MO-F142D)不具合について

発見日	号機	件名
2007/7/6	6号機	E22-MO-F008B開度発信器、全閉側抵抗値不安定について
2007/7/6	6号機	T31-TE011R/S/Tねじ頭発錆について
2007/7/6	6号機	U51-No.30(Rwdラム搬出口)現場照明不点灯(中央制御室制御卓照明表示常時点灯)について
2007/7/6	7号機	大型スクリーン画像不良保全依頼について
2007/7/7	1号機	P13-LI-008-3計器精度外について
2007/7/7	2号機	CC系ポンプグランド水飛散保全作業依頼について
2007/7/7	4号機	スクリーンクラゲコンベア用ホッパー扉ビット内落下について
2007/7/7	6号機	No.4軸受用振動検出器(N31-VBE-064Y)先端部損傷について
2007/7/8	3号機	SRM(B)零調におけるペリオド指示不良保全依頼について
2007/7/8	4号機	復水脱塩塔(C)積算流量指示不良に伴う保全作業依頼について
2007/7/8	6号機	「DACS-1サブシステム異常」警報発生に伴う保全作業依頼について
2007/7/8	6号機	主要制御系機能検査(K6-8-83-2C/3C-M)検査要領書の改訂について
2007/7/9	1号機	B31-F503B弁座指示模様について
2007/7/9	1号機	HPCP(C)電動機 反負荷側軸受内側油切り(下)の割れについて
2007/7/9	1号機	IA圧縮機(B)廻り弁クラック発生について
2007/7/9	1号機	RHIW-Hx#C号機 前側水室蓋ゴムライニングの剥離について
2007/7/9	1号機	液体廃棄物処理系サンプリングラックにおける洗浄後の排水工程異常について
2007/7/9	3号機	防火ダンパ[DAS-412A]誤動作保全依頼について
2007/7/9	5号機	「K5-12 原子炉格納容器漏えい率検査」安定化電源出力スイッチ切れ事象について
2007/7/9	5号機	タービン建屋送風機(B)室コンセントNFBトリップ保全作業依頼について
2007/7/9	5号機	監視機能健全性確認検査(その2)(K5-12-84-2C/3C-M2)検査要領書(改訂2)の実施について
2007/7/9	6号機	6号バルブビット内ヒータの絶縁抵抗不良について
2007/7/9	6号機	第8回定検大気圧スクラム作業時におけるHCU140弁グランド部からの水のにじみについて
2007/7/9	6号機	第8回定検大気圧スクラム作業時におけるスクラム時間(0%)測定不能について
2007/7/9	その他	154KV開閉所 自動定電圧充電装置整流器電流計の100%指示値が管理外について
2007/7/9	その他	気象観測所エアコン不具合について
2007/7/9	その他	指示文書運用開始の失念について

発見日	号機	件名
2007/7/10	1号機	3Bヒータードレン水位調節弁前ドレン弁 [N22-F521B] 弁体シート面腐食について
2007/7/10	1号機	K1(主)トラベリングスクリーン(C)ヘッドプロケット歯先ライナー亀裂について
2007/7/10	1号機	N22-LT025A チャンバ-フランジ用ボルトかじりについて
2007/7/10	1号機	圧力指示計(N42-P1007)検出元弁(N42-F708)ボンネットリークについて
2007/7/10	2号機	換気空調系トレンチ排水ポンプ 排水不良保全作業依頼について
2007/7/10	2号機	復水・給水系導電率記録計 打点No2,5,6 打点不良保全作業依頼について
2007/7/10	3号機	CWP建屋天井クレーン走行給電装置ブラシ欠損について
2007/7/10	3号機	HSD収集ポンプA吐出圧力計不良について
2007/7/10	6号機	「原子炉格納容器真空破壊弁機能検査K6-8-50-2B-R」における検査完了後の検査員の指名忘れ発見について
2007/7/10	6号機	活性炭式希ガスホールドアップ室空調機(A)吸込側VD不具合について
2007/7/10	6号機	N36-F049B VGL配管減肉について
2007/7/10	6号機	第8回定期事業者検査における検査体制図作成時の記入漏れ(設備管理箇所グループマネージャー)について
2007/7/10	6号機	D11-C101A試運転時、異音確認について
2007/7/10	6号機	EHC冷却水回収タンクレベル計点検依頼について
2007/7/10	6号機	FCS入口流量調節弁(B)MO-F002B開度計調査保全依頼について
2007/7/10	6号機	LPCP(A)吸込弁(N21-F001A)の開度表示不良について
2007/7/10	その他	モニタリングポストMP-3低線量「Hi警報」の不要発生について
2007/7/10	その他	貝処理 破砕ポンプAピンホール保全依頼について
2007/7/11	1号機	タービン 第2給水加熱器(C)伝熱管の傷について
2007/7/11	1号機	B31-F514H弁座指示模様について
2007/7/11	1号機	H CW収集タンク(B)試料戻り弁が全開から全閉動作移行時に中間開度で停止してしまう動作不良について
2007/7/11	1号機	RCWポンプ(A)号機カップリング側メカシールカバーより漏えいについて
2007/7/11	1号機	サーピス建屋ホットラボ給気風量用FICS(U41-FICS145)保全作業依頼について
2007/7/11	1号機	温度指示スイッチキャビリ損傷について
2007/7/11	1号機	計器校正データ、計器仕様書の計器適切性確認の不備について
2007/7/11	2号機	H CW・SD系制御用コントローラ盤(H14-P613) 系故障警報発生について
2007/7/11	4号機	DG(HPCS)/Z送風機A用電動機エンドブラケット許容値超過について

発見日	号機	件名
2007/7/11	4号機	タービン系排ガス流量記録計印字機構不良に伴う保全作業依頼について
2007/7/11	5号機	N38-TE-143Aより微少な油にじみについて
2007/7/11	6号機	R P Vリークテスト時におけるB 2 1 - F 0 3 9 Bシートパス(微少漏えい)確認について
2007/7/11	6号機	FMC RD電動機予備機ケーブル損傷について
2007/7/11	6号機	N36-PT-075A-2 ドレン弁シートパスについて
2007/7/12	2号機	タービン建屋天井クレーン電動機タコジェネ間タイヤカップリングひびについて
2007/7/12	6号機	D11-C272試運転時、異音及び電流値ゆらぎ確認について
2007/7/12	6号機	定期事業者検査(148-2C/3C-T1)検査実施中の不適合発生について(N36-F042B)
2007/7/12	6号機	第8回制御棒駆動系機能検査(運転圧スクラム検査)におけるスクラム時間(0%)の未計測について
2007/7/12	6号機	第8回制御棒駆動系機能検査時におけるCR引き抜き時のCR分離発生事象について
2007/7/12	6号機	N22-F751D グランドリークについて
2007/7/12	6号機	タービン建屋排水配管詰まり保全作業依頼について
2007/7/12	6号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器スクリーン駆動部の微動について
2007/7/15	3号機	H C W濃縮装置循環ポンプ室室内照明スイッチ接触不良について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / B B 1 F DC125Vバッテリー室1A仮置中バッテリー転倒・液漏れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / B B 1 F DC125Vバッテリー室1B仮置中バッテリー転倒・液漏れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / B 屋上 ガスボンベ(AF-22フロン)転倒について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / B 屋上 仮設エアコン7台基礎から脱落について(内2台が電線管踏む)
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / B (非) MG室セット室NSDサンプピット上原子炉建屋エアウォッシャーA用ポンプBモーター台からの脱落について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / S H C W蒸留水ポンプA/B グランドよりハウジング内への油水漏れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / S D / G - A分解中部品転倒・折損・散乱について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / S サンプピット上部: 原子炉建屋エアウォッシャーA用ポンプBモーター架台から脱落について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / S C U W粉末樹脂沈降分離槽バルブ室 蛍光灯破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C / S 非 MG室セット室 NSDサンプピットからの漏洩について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] C W P 建屋基礎破断穴について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] H x / B 凝縮水移送ポンプ(A) 廻り水溜まりについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] H x / B 海水ストームドレンサンプ(A) ポンプ(B) 分解中転倒について

発見日	号機	件名
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] Hx / B 海水ストームドレンサンプ(B)ポンプ(B)分解中転倒・ファンカバーへこみについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] Hx / B 仮置き中のRHSWポンプモーター転倒について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] サービス建屋 3F 480V MCC 1SA - 2 - 3 扉の外れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] スクリーン廻り陥没について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 1F 大物搬入口入口シャッター内側からの膨みについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 HPCP(B)油漏れ跡について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 M/D RFP(A)(B) AOP周り油・オイルクーラー倒れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 東側通路の水漏れ跡について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 480V P / C 1SA - 2 地絡について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 HCWサンプ(B)ハッチの水濡れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 海側天井漏水について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 2F 南側通路蛍光灯割れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] ヤード内サブドレンポンプ設備陥没について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 建屋と屋外ヤードとの取合バスタクトのゴムブッシュ破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 1F 発電G用潤滑油保管棚から東側通路への油漏れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 2F SGT(S)A 活性炭充填排出装置からの活性炭こぼれについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 新燃料貯蔵庫のふたの濡れについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 使用済み燃料プール内の濁りについて
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 循環水建屋 CWPモーター仮設架台より落下・端子ボックス変形・壁破損について
2007/7/16	1号機	[中越沖地震] 水処理建屋内配管破断・隔離について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A HCWサンプピットA、Bの漏洩跡について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A (非) 2F 北東蛍光灯の脱落について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A D / G(B) ディタンクLS配管からの油漏えいについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A MGセットNSDサンプ廻りサンプ水漏れ跡について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A R / A HVS(A)(C)G・D開について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A 排水ポンプ制御盤(B)換気空調トレンチ等ランプの消灯について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A B 2F 蛍光灯の破損について

発見日	号機	件名
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A HCW サンプ(B)ポンプ(B)(D)オーバーフローの跡について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A LCW Co(B)上蓋の変形について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] An / A 南西機器搬出エリア東壁のはがれについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] Hx / B B2F A系トレンチ壁からの微少な漏水について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] Hx / B SWSDオーバーフロー・P / Cタイ電源復旧後自動起動について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] Hx / B TCW Hx配管からの水漏れ跡について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] Hx / B B3F トレンチ(A)天井からの水漏れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] Hx / B No.2サブドレン前配管のずれ・水漏れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] Hx / B RSW、TSW、HPSWポンプ用ホイストの傾きについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] サービス建屋北側水配管の破裂について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] サブドレン 2ダクトの外れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 HS連絡ライン・HS連絡HSCR・HS配管保護カバーのめくれについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 LPTb(B)西側ケーシングカバーのはずれについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 LPTb(B)東側床カバー盛り上がりについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 LPTb(C)東側床カバー盛り上がりについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 オペフロ大物搬入口シャッターのゆがみについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 オペフロ南側タービン建屋 HVE室入室扉ドアノブの破損について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 エバボ室入口ドアノブのロック不可について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 ダスト放射線モニタダストサンブラ(D)サンプルポンプの停止について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 第一給水加熱器出口恒温装置の異常について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 復水ポンプ出口恒温装置の異常について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 OG脱湿塔差圧 DPI-026オーバースケール・均圧弁「開」操作について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 TBV # 2CV # 3油筒からの油たれ跡について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 タプロゲ 北側配管の水漏れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 復水器室 脱臭装置の横転について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] タービン建屋・CO2貯蔵容器室間壁の傾きについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震] 火災報知器動作 No.109, 137, 224, 230, 247について

発見日	号機	件名
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 新燃料貯蔵庫のふたの水濡れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 SLCテストタンク廻りの水溜りについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 SLCドラム缶まわりの水溜りについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 NSDサンプ(D/G(A)(B)(H))の水濡れについて
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 PCV外側扉前遮蔽扉(サンドクッション)開について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 機器ハッチ前遮蔽扉の(SRVハッチ含む)半開について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋HCWタンク オーバーフロー跡について
2007/7/16	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋使用済燃料プール内保管カートリッジフィルタの落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A D/G(A)排風機室保温材の落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A D/G(B)清水膨張タンク廻りの漏水について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A 1F ケーブルトレイのねじの落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A 潤滑油ラック内オイルジョッキ等転倒について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A 2F ボルトの落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A HCWサンプ(B)ピットオーバーフローについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A B1F A系125Vバッテリー室入口横ケーブルトレイパネル外れについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A B1F パテ片の落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A B2F INV室照明用ケーブルトレイジョイント部落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A B2F 南東コーナボルト3個落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A CRDポンプ(A)オイルセパレータ廻り漏水について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A DC125VA系地絡・±接地電圧アンバランスについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A, タービン建屋各エリアにおけるサンプ内水の飛散跡について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/A1F 雑固体常設集積場所遮蔽用鉛板転倒について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/AB3F HSD収集槽(B)マンホールからの漏洩について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]An/AB4F HCWサンプル槽(B)からの漏えいについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]CWP(A) B1F 油の飛散跡について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]Hx/B RSWポンプ(B)用常設グランド受け皿付近水溜りについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]Hx/B TSWポンプ(C)~(B)間水溜りについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] サービス建屋 B1F コールドランドリー電気品室 ネジ落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] サービス建屋 B1F 温水ボイラー故障ランプ点灯について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] サービス建屋 B1F 放射線作業管理用電源赤ランプ(入力異常)の点灯について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] サービス建屋 B2F 階段壁面ひびについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 1F 大物搬入口シャッター一部損傷について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 1F・2F オペフロ南側壁崩れについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 1階鋼製ハッチ半開について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 A系ダクト入口モルタル脱落について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F タービンベデスタル目地化粧板脱落について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F 南側通路作業用電源盤への消火栓からの水の飛散について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F 南側壁からの水滴下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B2F MD-RFP(A)前通路照明破損について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B3F SWSDサンプル水位調節弁配管フランジ部の漏水跡について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 HMCW冷凍機(B)(D)(E)室 鉄骨プレート脱落について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 Hx/B北西側 B2F扉開について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 IA露点計からのエア漏れについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 No.8、11サブドレン配管の破断について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 オペフロ 照明器具の破損について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 オペフロ 照明器具及びページング用BOX破損について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 オペフロ 天井水銀灯の落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 天井クレーン運転室窓ガラス落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 非管理区域エレベーター故障について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非) P/C3SB地絡について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) 1F 送風機室モルタル片落下について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) 2F ギャラリー室間接照明カバーはずれについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) MB1F ケーブルトレイ室ボルトナットについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震] タービン建屋(非管) MB1F ケーブルトレイ保温材カバーはずれについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管)1F送風機室南側5～6箇所滴下(結露の可能性)について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]タービン建屋タービン送風機室とオペフロとの扉閉不可について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]ヤードスクリーン取水制御盤「超音波水位計異常」「水位差大」ANN発生について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋1F SLCタンク堰内の水溜りについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋1階 SLCポンプ(A)(B)床面の漏えいについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋B2F D/W機器搬入用ハッチ(A)一部破損について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋B2F D/W機器搬入用ハッチ(B)一部破損について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋B2F北東側PCV機器ハッチ(A)閉不可について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋D/W機器ハッチ側コンクリート引き戸の移動について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋MOX査察用水中カメラの視野ズレ(下向き)について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋原子炉建屋1F HWHポンプ(B)オイル油なしについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋発電グループ潤滑油保管棚内オイル漏れについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋使用済燃料プール内MOX燃料ダストカバーのずれについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋新燃料貯蔵庫の水濡れ跡について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]使用済燃料プールの濁りについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]取水電源建屋4号MCC ELBトリップについて
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]全域 建屋内全エレベータ故障について
2007/7/16	3号機	[中越沖地震]励磁変圧器フレキチューブ外れ・AVR電源用変圧器接地線外れについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]An/A B2F南側蛍光灯落下について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]An/A NSDサンプルピット蓋周辺の漏水について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]Hx/B RCWHx差圧計指示なしについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]Hx/B SWSD/NSDサンプルピット蓋周辺の漏水について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]スクリーン過負荷・シャープピン断について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋1F 非常トリップ前面扉の閉不可について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋B1F 原子炉建屋連絡通路天井より水漏れについて(飲料水配管破断の影響と推定)
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋タービン建屋ダーティーアクセス通路飲料水配管の破断について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋主油タンク室空調フィルタ落下について

発見日	号機	件名
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 油清浄機オーバーフローの形跡について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]ヤード内相分離母線ブーツ亀裂・エアリークについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]ヤード内サブドレンピット陥没・No.4サブドレンホース断について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F SLCポンプ周りの水溜りについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 3F 新燃料貯蔵庫のふたの水濡れについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B1FSRV、B2FPCV(135°)(315°)CRDハッチ、コンクリートハッチ開について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B3F CRD 搬入口微開・開ランプ点灯について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 HPCWサージタンク周り・超音波洗浄装置周り水濡れについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 オペフロRPVヘッドスタッドボルトテンショナー油漏れについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 使用済燃料プール内チャンネルファスナー箱吊られについて
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 床ファンネルカバー外れ・Uシール水飛散について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]循環水建屋 CWP(C)基礎部コンクリートの水滴について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]全域 建屋全域エレベーター故障について
2007/7/16	4号機	[中越沖地震]中央制御室 屋外放射線モニタCRT落下・表示不能について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]An/A 2FD/G(A)給気ルーバー室金網押さえ6本脱落について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]An/B B4F HCWサンブB水飛散について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]CWP建屋窓ガラスはずれ・割れについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]CWP吐出弁ピット排水ポンプ「過負荷水位高」ランプ点灯・ポンプ連続運転について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]I/B 3F 廃活性炭タンク室 廃活性炭上部チャコールと水飛散について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]M/B 入退域管理室入口扉変形について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F HD系配管保温材外れについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F北西BPVエリア!TV転倒について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 2F オペフロ南側照明落下について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 3F (非管) タービン建屋給気処理装置脇の照明破損について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2FLCWサンブ(A)(B)タンク上部の水溜まりについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 HNCW冷凍機制御盤異常ANN発生・リセットについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 SJAE排ガス出口温度計損傷について

発見日	号機	件名
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 プラストマシーン転倒について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 発電機冷却監視盤「SWCポンプ吐出圧力低」ANN発生・リセットについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 連続ダストモニタ転倒について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋1F廃棄物集積場室内ラック外れについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋4F蛍光灯1ヶ落下について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋スクリーン洗浄ポンプA吐出ラインフランジより微量リークについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋タプログ室循環水配管A下部フランジ部より空気吸い込みについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]タービン建屋連結送水設備送水口曲げサポート外れについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード CC系「ボール捕集器差圧高」「ボール捕集器(A)(B)(C)差圧高」ANN発生・リセットについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード Hx / B 西側サブドレンNo.1、No.2陥没・排水配管破断による漏水について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード OF-CV洞道送風機 北側(C) 電源ランプ消灯について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード OF-CV洞道送風機北側(C) 電源ランプ消灯・南側入口扉アクリル板落下について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード スタックサンプルポンプ吐出圧力D.Sについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード 原子炉建屋サブドレンNo.2 配水管破断について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード 取水電源室 空調機トリップについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]ヤード 変圧器防災用ポンベ移動について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 4F 蛍光灯落下(1箇所)について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B1F SLCタンク周りの水飛散について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 HCWサンプ(C)タンク上部・サンプ上蓋の水溜りについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 HPCWサージタンク周り水漏れについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 MG(A)室NSDサンプビット周り水漏れについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 RHR(A)吸い込み圧力監視用ITVずれについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 RHR(B)吸い込み圧力監視用ITVランプ消灯について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 新燃料貯蔵庫南側一部水濡れについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 密封油ドレン受け漏油について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋(非管理)D/G(A)室 屋外搬出入口開ランプ点灯について
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋D/W LCWサンプ・HCWサンプ上部の水溜りについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋使用済燃料プール水の濁りについて
2007/7/16	5号機	[中越沖地震]中央制御室 中央制御室ITVによる「R/A炉心上部」監視不能について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]C/B MCR送排風機室の扉蝶番破損について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]RW/B排風機室(入口扉含む)のゴミについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]サービス建屋 B1F サービス建屋 HSDサンプタンク上ハッチに廃液飛散跡・ピット内漏れについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 B3F タービン建屋 HCWサンプ(A)、LCWサンプ(A)、SDサンプ(A)ピット上漏えいについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 液体廃棄物処理系タンクよりオーバーフロータンク受マスへの流入について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 循環水ポンプグランドシール水の漏水について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水再回収ポンプベアリングBOXより少量油漏れについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋(非管) B2F TCW(B)ポンプ上部蛍光灯落下破損(2本)について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋主タービンラギング止めビス切断・タービン建屋天井クレーン窓ガラス落下について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]タービン建屋南側通路蛍光灯落下・破損について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F CUW・FPCプリコートタンク上蓋からのタンク上飛散水について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F 北側エアロック故障(手動ハンドル開閉可)について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 2F南側電気ペネ室前通路蛍光灯破損について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B1F 蛍光灯1箇所割れについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B1F 原子炉建屋(A)NSDサンプ水飛散について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B1F 炉水サンプリングラック室被ばく防止マット倒れについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B3F 原子炉建屋 HCWサンプ(E)ピット内漏えいについて
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B3F 原子炉建屋 LCW(A)・HCW(A)・SDサンプ上蓋付近漏水について
2007/7/16	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 SLCタンク廻り水たまりについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]C/B通路床面プレートずれについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]RW/B 2F RW/Bオペフロ-MGセット室(非管)の扉変形について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]RW/B B3F HCWサンプピット上飛散水について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 2F計測ラックH22-P220扉変形について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1F RW電気品室MCCユニット扉開について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F高感度オフガスモニタPC用ディスプレイ不調について

発見日	号機	件名
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 M/D RFPチェーンブロックから油滴下について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 コンデミ室バルブスピンドルから油滴下について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 2F D/W機器ハッチ側扉脇チェッカープレートずれについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 3F 活性炭フィルター付属ホールインアンカー不具合について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B 3F HCWサンプ(E)ピット内漏えいについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 原子炉建屋(B)エリアNSDサンプ液位高/低発生について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋(非管)4F RCWサージタンク(A)床面、(B)(C)タンク上面の飛散水について
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋オペプロ 3F東側通路SLCタンク堰の中水溜まりについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋使用済燃料プール水濁りについて
2007/7/16	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋使用済燃料輸送用キャスク位置ずれについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A B 2F 北西コーナー蛍光灯1本破損について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A CUW沈降槽A/B・使用済樹脂槽A/B液位変動について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A CUW沈降分離槽A/B・CF沈降槽B・使用済樹脂槽Aの液位変動について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプ(A)タンク上部の水溜りについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプ(B)流入量異常ANN発生について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプ槽(A)槽上部2箇所水溜りについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A LCWサンプ(A)タンク上部の水溜りについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A LCW収集槽(B)槽上部の水溜りについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A LCW収集槽(B)槽上部の変形について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A LCW収集槽(C)槽上部サポート変形について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A 固化系冷媒タンク ベントよりエチレングリコールの漏えい跡について(2m x 1m)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]H/B 4A、4Cボイラー電気盤扉曲がりについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]H/B 建屋内床一部めくれについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B HCWサンプタンク上部・ピット内の廃液漏洩について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B プロパン庫柱のコンクリート剥がれについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B 焼却炉本体の外カバー剥がれについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B 廃活性炭タンク上部・下部水溜りについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B 非管4F換気空調系サージタンクベント配管からの飛散について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]I/B 非管理区域入口室(火報盤の所)床ファンネルからの逆流について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B LCW収集槽・SDサンプ収集タンク液位異常について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B 各サンプピット漏えい及び液位高/低警報発生について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B 各漏えい検出系警報発生について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K1,2 サービス建屋 入口ガラス破損・段差について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K1,2 サービス建屋 入口ガラス破損・段差について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K1,2 サービス建屋 防煙たれ壁破損・什器転倒について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K1-4ヤード サブドレン排水管と汚水枡との接続切れ・周囲漏水について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K1-4ヤード 連絡通路・大物搬入口EXJカバー外れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプピット(A)漏えいについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプピット(B)漏えいについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプピット(B)漏えいについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K3,4 サービス建屋 2F女子便所天井漏水・天井落下について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプピット(B)漏えいについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]An/A HCWサンプピット(B)漏えい警報について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K5-7ヤード サブドレン満水について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K5-7ヤード連絡通路・大物搬入口のEXJカバー外れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]K6,7 サービス建屋南側浄化槽浮き沈み・電源喪失について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B B2F HSDサンプタンク上ハッチの廃液飛散跡について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B B3F HCWサンプタンク上ハッチの廃液飛散跡について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]RW/B 補助ボイラー2B「トリップ」について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]サービス建屋 HCWサンプタンク上部に1箇所、ピット内の水溜りについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]SPH HCWサンプタンク上部に1箇所、ピット内の水溜りについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震]キャスク保管庫 キャスク検査エリア温度センサー(6)断線について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]キャスク保管庫 コンテナ等の移動について(キャスクに異常なし)
2007/7/16	その他	[中越沖地震]キャスク保管庫 トレーラエリアの床の波打ちについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	その他	[中越沖地震] キャスク保管庫 換気用シャッター(H)が閉不可について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] キャスク保管庫 建屋周囲の芝生陥没について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] ホスト計算機用電源設備(B系)変圧器一次側端子破損について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 屋外 SOL系固化剤タンク室(非管)ベースの一部剥がれについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 開閉所 66kV南側操作用空気ライン微量リークについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 各サービス建屋 退域モニタ故障について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 各原子炉建屋,タービン建屋,サービス建屋 連続ダストモニタ故障(K-1,K-2,K-3)について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 技術倉庫 チャンネルボックス木箱荷崩れ・横転について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 技術倉庫 倉庫外壁変形について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 技術倉庫 倉庫入口大扉がレールから外れ動かない件について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 技術倉庫 燃料輸送用空容器の荷崩れについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 荒浜側H/B2B FDFファン吸込からハウスボイラ蒸気の漏えいについて
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 210V/105V 分電盤・210V動力分電盤基礎ボルト切断について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 415V P/C 電源盤基礎ボルト切断について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 DNSサーバの落下による故障について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 HyperOfficeサーバの落下・破損について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 ダイトランス盤基礎ボルト切断について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 震災後設備確認における共用ファイル・プリントサーバの停止の確認について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 事務本館ケーブルトレイ 落下及び移動について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 非常系ダウントランス 損傷・地絡痕について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館 放射線作業管理装置A系故障について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館(TSC) 図書管理室ラック図書散乱について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館(TSC) 50インチプラズマTV故障について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館(TSC) Dreams利用不能について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館(TSC) TV会議システム不具合について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館(TSC) TV不具合について
2007/7/16	その他	[中越沖地震] 事務本館(TSC) 大型プロジェクター外れについて

発見日	号機	件名
2007/7/16	その他	[中越沖地震]事務本館(TSC)天井吊りブラズマTV不具合(ボルトの緩み)について
2007/7/16	その他	[中越沖地震]大湊側ヤード 3ろ過水タンク給水入口弁から漏れ・DW配管漏れについて
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F IV部品転倒について
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F RFP-T(A)上半車室の受け台より脱落について
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F 高圧・低圧タービンロータ回転架台変形について
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F ODサンプ(A)(B)ピット内油漏れについて
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]トラベリングスクリーン(A)トレイスプレー配管破断について
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]岸壁ケーブルの段差について
2007/7/17	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 オペフロ北側アクリル板破損について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]CC系建屋 CC系(C)ボール再注入ポンドレンライン亀裂部より漏えいについて
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]CWP建屋 CWP分解部品の枕木より脱落について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]Hx/B A系 壁からのにじみについて
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]Hx/B B系 天井からの漏えいについて
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]I/B 冷凍機(B)RCW入口ラインフランジよりリークについて
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]スクリーン点検用架台転倒について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]スクリーン予備バケット・受け台転倒について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]岸壁ケーブルの段差について
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B4F ドライウェルドレンペネススペース室 床ファンネル水溜まりについて
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 CUWF/D(A)出口ストレーナ差圧高の残りについて
2007/7/17	2号機	[中越沖地震]原子炉建屋 MS第3弁(B21-F004B)ステムのアクリル板破損について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]3号中央制御室 屋外放射線監視用パソコン落下による動作不良について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]サービス建屋 2F(非管)漏水(放射能なし)について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]サービス建屋 B、C服保管室天井から滴下について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]サービス建屋 直員研修室ファンコイルユニット水漏れについて
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]スクリーン 門型クレーンストッパーボルト変形について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 CUW再生熱交の 遮へいの落下について
2007/7/17	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 CUW非再生熱交 安全弁作動跡について

発見日	号機	件名
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]中央制御室 屋外放射線監視用パソコン落下による動作不良について
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]ウオッシュポンプ配管フランジ部変形について
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]スクリーンウオッシュポンプブラケット変形について
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]スクリーンケーブル用配管及び中継箱損傷について
2007/7/17	4号機	[中越沖地震]中央制御室 火報盤電話ブザー発報・受話器雑音のみについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]An/A B 1F南側通路にて蛍光灯の破損について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]CC系ボール捕集器ピット室内CWP(A)ボール捕集器フランジ下から微少リークについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]CWP建屋 CWP(A)吐出配管フランジからのリークについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]L/B 成型品洗濯機(A)制御用SAのチューブからエアリークについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震] 3ろ過水タンク出口フランジ部漏洩について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]OF洞道北側 OF洞道入口近く雨どい破損について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F 南側相分離母線下部の建屋つなぎ目の金属カバーの床面から外れについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 2F 湿分分離器(A)室上部のタービン本体点検用機器材のずれについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 3Fタービン建屋排気処理装置(A)東側付近蛍光灯破損について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 4FHN CW冷凍機(C)南側付近蛍光灯破損について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F南側スクラムソレノイドヒューズ上蛍光灯1本破損について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F北側・南側HCU蛍光灯照明つり下げの片側の外れについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 1F北側ブローアウトパネル下端の亀裂について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B 1F MSTトンネル室設置のITVカメラ転倒・カメラ照明用レンズ破損について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B 1F MSTトンネル室内水銀灯2個消灯について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B2F CAMS設置D23-LIT-031A, B・D23-PIT-21A, Bの指示計黒ずみについて
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B 3F での蛍光灯照明の消灯について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B 4F 各部屋における蛍光灯照明の消灯について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]原子炉建屋 停止中PLR(A)のメカシール漏洩流量記録計のパルス指示について
2007/7/17	5号機	[中越沖地震]循環水建屋 CWP(全台)ポンプ吐出フランジ下部油にじみ・滴下について
2007/7/17	5号機	LCW収集ポンプ(B)メカリーク発生について
2007/7/17	6号機	[中越沖地震]C/B(非管)B1F プレート剥がれについて

発見日	号機	件名
2007/7/17	6号機	[中越沖地震] サービス建屋 B1F(非管) 温水ボイラ 1感震装置作動について
2007/7/17	6号機	[中越沖地震] タービン建屋 2F タービン周りチェッカープレート止めのネジの切れについて
2007/7/17	6号機	[中越沖地震] タービン建屋 4F北側 消火栓(FHT601)消火ホース外れについて
2007/7/17	6号機	[中越沖地震] タービン建屋 天井クレーン操作室窓の落下について
2007/7/17	6号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 B3F HCU室内定検中使用のテスト装置転倒について
2007/7/17	6号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 4F～タービン建屋 3F 連絡通路プレートの剥がれについて
2007/7/17	7号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 B 3F HCWサンプ(E)オーバーフローについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] An/A CUW沈降槽A/B・使用済樹脂槽A/B液位変動について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] An/A HSD収集槽(B)上部のマンホール付近の水溜りについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] CVCF CVCF1～3入力用変圧器・耐雷用変圧器位置ズレについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] H/B 2F MCC室壁の破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] H/B 4A主蒸気ライン保温材外れについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] H/B 4A付近ラダーの足アンカーボルトの折損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] H/B 苛性ソーダタンク攪拌機シャフト曲がりについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] H/B 給水ポンプ(D)モータファン側下部のオイルリークについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] H/B 建屋給気ガラリより異音発生について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] H/B 電源分電盤CP-1扉変形について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] I/B 焼却設備用自動倉庫内のパレキャリ変形について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] I/B 非管理区域冷凍機(B)RCWフランジ部より漏えい・床面からファンネルへの流入について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] K6/7 RW/B 2F HCW濃縮装置メンテナンス室ハッチコーキング離れについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] K6/7 RW/B B1F HCWサンプ槽室配管スリーブひびについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] K6/7 RW/B B1F 北西コーナーFP配管スリーブひびについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] K6/7 RW/B M2F 非常灯破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] コンポスト建屋と東側ストックヤードのすき間について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] スクリーン室[非管理区域] 入口部コンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] スクリーン室[非管理区域] 入口部コンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] スクリーン室[非管理区域] 入口部コンクリートはく離について

発見日	号機	件名
2007/7/17	その他	[中越沖地震]スクリーン室[非管理区域] 入口部コンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]スクリーン室[非管理区域] 入口部コンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]スクリーン室[非管理区域] 入口部のコンクリートはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]スクリーン室[非管理区域] 入口部コンクリートのはく離について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]タービン建屋～Hx/B、B系ダクト[非管理区域] コンクリートのひびからの漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 1フェンス歪みにより入口扉門が閉まらないことについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 1局舎壁面(北, 東面)と地面との間に隙間について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 1道路隆起により通行の支障について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 1露場の若干の亀裂について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 2局舎脇にケーブル突き出しについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 2光電話不通について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 2積算線量計ポールの傾きについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 2南側フェンス支柱の隙間について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 2北側露場の亀裂について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 3進入道路隆起による進入不可について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 4進入道路がけ崩れについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 4積算線量計ポールの傾きについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 5 CVCF入力用変圧器・耐雷用変圧器位置ズレについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 8 CVCF入力用変圧器位置ズレについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 9局舎北西方向の傾きについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 9進入道路地割れによる通行不可について(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 9積算線量計傾きについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]モニタリングポスト MP - 9露場西側地崩れについて(機能に支障なし)
2007/7/17	その他	[中越沖地震]海水局舎(南側)岸壁歪み(海水モニタ取付架台傾斜)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]海水局舎(北側)岸壁歪み(海水モニタ取付架台傾斜)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]海水局舎(北側)検出器～測定部間ケーブル管路破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震]貝処理 DW自動給水装置ポンプ出口配管の変形について

発見日	号機	件名
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 貝処理 ピークストックタンク脱臭設備引き込み配管サポート基礎の沈下について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 貝処理 貝処理建屋内側壁面破損及び脱落について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 貝処理 凝集沈殿装置・脱水機混和タンクからの溢れについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 貝処理 洗浄破碎貝ホッパ周りの沈下について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 貝処理 洗浄破碎貝ホッパ出入口扉のガラス破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 貝処理 脱臭設備ユニットの扉脱落について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 環境管理棟 空調機械室貯水槽の破損による漏水について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 環境管理棟 停電について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 環境管理棟 分析機器の破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 気象観測所 20m風向風速計記録計シャフト脱落による停止・インク漏れについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 気象観測所 20m風向風速計傾き発生(支線緩み・アンカー浮き上がり)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 気象観測所 湿度計転倒による指示不良について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 気象観測所 斜面地崩れによるフェンス傾斜について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 固体廃棄物貯蔵庫 ドラム缶貯蔵エリアのシャッター一部開閉不可について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 構内保管物品置場 コンクリート地面亀裂・凹凸について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 構内保管物品置場 フェンス1ヵ所の軽微な損傷について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 構内保管物品置場内蛍光灯の損傷について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 荒浜側焼却炉建屋 SPH配管曲がり・スリーブ破損(グラウト落下)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 荒浜側焼却炉建屋 焼却炉建屋冷水ポンプA/B・冷凍機から水漏れについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 荒浜側焼却炉建屋 連絡通路配管サポート・スリーブ破損(グラウト落下)について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 事務本館 ホールボディカウンタの故障について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 重油配管トレンチ蓋のズレについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 No.1, 2ろ過水タンク・純水タンク歪みについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 No.2ろ過水タンク液位指示計(制御盤)ダウンスケールについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 No.3 H塔・OH塔・MB-P塔基礎(コンクリ)破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 No.3ろ過水タンク出口配管(ろ過水移送ポンプ吸込)フレキ部リークについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 アフタークーラーNo.2冷却水配管破損について

発見日	号機	件名
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 ろ過水給水ポンプ圧力タンク電磁弁前弁微量リークについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 市水道水の供給停止について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 潤滑油容器転倒による油少量飛散について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 上部開放設備(沈殿槽・濃縮槽)の水散乱について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 水処理建屋MCC室扉破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 大湊側ろ過水移送ポンプトレンチ内配管フランジ微量リークについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理 大湊側ろ過水移送ポンプ圧力タンクフランジリークについて
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理建屋 MCC室入口扉上部脱落について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 水処理建屋 アフタークーラ冷却水ライン破損について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 大湊側予備品倉庫 天井クレーン故障・棚から予備品脱落について
2007/7/17	その他	[中越沖地震] 廃棄物一時保管庫における油こぼれについて
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] Hx / B B1F RHSW(A) ストレーナ洗浄槽よりの溶液飛散について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] 西側ポンベ建屋 地上部連絡トレンチの変形について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 ~ Ax / B 通路内HSCR配管貫通部壁の下部への水たまりについて
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 B3FSLCタンク周りへのホウ素析出物について
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 D / W内CUW系配管の鉄板遮蔽一部外れについて
2007/7/18	1号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 使用済燃料プール内におけるJPビームキーパーのワーキングテーブルからの落下・宙吊りについて
2007/7/18	2号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 D/W IS!用遮へい扉鍵フックの破損について
2007/7/18	2号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 D/W 予備ベネ(X-110, X-113)遮へい取り付け板すみ肉溶接の外れについて
2007/7/18	2号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 D/Wケーブル余長ボックスの蓋外れについて
2007/7/18	2号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 LP - 2R76 CKT - 12 トリップについて
2007/7/18	3号機	[中越沖地震] 3・4号取水電源室 受電変圧器盤固定ボルト折損及び二次側クリート欠損について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震] サービス建屋 ランドリーモニターガス導管、圧力計の破損について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 1F排風機室・管理 / 非管理しゃへい扉開について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震] 排気筒 接合部で塗装のはがれ発生について(基礎・筒身・支持鉄塔に亀裂なし)
2007/7/18	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F 主油タンクラック内ユニオン(N34 - PS047)部からの油しみについて
2007/7/18	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F 復水器(A)エキスパンションバルブ水位低警報発生について

発見日	号機	件名
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F RFP - T(A)(B)油タンク軸受油フィルタフランジからの油しみについて
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 B3F 油受けタンクA, B室内油移送ポンプグランド受け部からの漏えい跡について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 主発電機ブラシホルダーの変形について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W MS配管保温のずれについて
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W 鉛毛マット止め金具ボルトの外れについて
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W 人員用遮へい扉のロックピン破損について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]信濃川電力所 PHS用アンテナ故障表示について
2007/7/18	3号機	[中越沖地震]中央制御室 地磁気誘導電流システム監視システムANN「計測系異常発生」について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]屋外軽油タンク自動火災報知器断線について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]排気筒 接合部で塗装のはがれ発生について(基礎・筒身・支持鉄塔に亀裂なし)
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 RFP - T(A)(B)油移送ポンプドレンパンよりの飛散について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 タービン建屋内ブローアウトパネルの外れについて(建屋内部)
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 主発電機ブラシホルダーの変形について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 油清浄機室内油移送ポンプ出口油切替弁(N34-F028)グランド部のリーク痕について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]ヤード CD薬品トレンチピット内壁の亀裂について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]ヤード CWP(A)サイフォンブレイク弁緑表示灯の不点について
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W MSIV(F002A, B)のオイルシリンダからの油漏れについて(10cc程度)
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W PLR(B)系メカニカルスナップからの油漏れについて(3cc程度)
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]取水電源室 スクリーン制御盤室内分電盤ELBトリップについて
2007/7/18	4号機	[中越沖地震]中央制御室 M/D RFP吸込み流量計[N21-FI-721B]の指示不良について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]Hx/B B2F(非) TSWストレーナ(A)ドレン弁シートパスについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]Hx/B B2F(非) TSWストレーナ(B)ドレン弁シートパスについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]排気筒 接合部で塗装のはがれ発生(基礎・筒身・支持鉄塔に亀裂なし)及び砂利の陥没について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]サービス建屋 3F(非) サービス建屋 HNCW(B)凝縮器冷却水出入口差圧計オーバースケールについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]サービス建屋 3F(非) タービン建屋 HVS Hx側入口壁サポートの脱落について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]サービス建屋 B1F(非) NLP-5S11 CKT5トリップについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]サービス建屋 B1F(非) NLP-5S14 CKT15トリップについて

発見日	号機	件名
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F 1号用ラジエーションシールド支えの外れについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F 南東コーナーIA・SA室階段下ポンベ転倒について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 3F(非)タービン建屋給気処理装置室蛍光灯の落下について
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 4F HNCW(B)(D)凝縮器冷却水出入口差圧計オーバースケールについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1F 相分離母線エリアの空調機室トルクレンチ校正装置の傾きについて
2007/7/18	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2 CPP(B)メカシールドレンリークについて(12秒/滴)
2007/7/18	6号機	[中越沖地震]タービン建屋(非)4Fタービンオペフロ見学者ギャラリー入口扉金属板のゆがみについて
2007/7/18	6号機	[中越沖地震]ヤードCO2ポンベ室におけるロックナット等部品の散乱について
2007/7/18	6号機	管理区域内タバコ吸殻発見について
2007/7/18	6号機	タービン建屋管理区域内でのタバコの吸い殻発見について
2007/7/18	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 4Fサージタンク室 管理/非管理区域境界扉開放について
2007/7/18	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 TCWサージタンク室管理・非管理区域境界扉開放について
2007/7/18	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水器室 真空破壊弁(B)より水漏えいについて
2007/7/18	7号機	[中越沖地震]ヤード 軽油貯蔵タンク(B)ピット排水ラインの漏水について
2007/7/18	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B1F 炉水サンプリング室H22-P453前遮蔽材の転倒について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]I/B 灰ドラム貯蔵(3B区域)室内における充填ドラム缶転倒について(五本程度)
2007/7/18	その他	[中越沖地震]I/B 昇降機空ドラム遮へい扉の位置ずれについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震]I/B 転倒機付近の蛍光灯2本破損について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]K1,2排気筒 接合部で塗装のはがれ発生について(基礎・筒身・支持鉄塔に亀裂なし)
2007/7/18	その他	[中越沖地震]K3,4 サービス建屋 南西管理区域エレベーター重りのガイドレールからの外れについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震]K3,4連絡通路 空調機械室 水系配管の破断について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]K6,7 Rw/B 2F レイダウンエリア 管理/非管理しゃへい扉開について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]K6,7 Rw/B 非管理区域エレベーター ガイドレールの変形について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]K6,7 サービス建屋 Bゲート付近非管理区域エレベーター 部品の変形について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]K6,7 サービス建屋 北西非管理区域エレベーター 部品の変形について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]No.1倉庫 2段積ドラム缶上部傾斜について
2007/7/18	その他	[中越沖地震]No.1倉庫 シャッターの開閉不具合について

発見日	号機	件名
2007/7/18	その他	[中越沖地震] No. 1倉庫 空ドラム缶1本落下について
2007/7/18	その他	[中越沖地震] RW/B H / B 3A空調排水制御盤異常ANN発生について(雑排水槽満水)
2007/7/18	その他	[中越沖地震] RW/B No. 4ヤード電源分電盤LS-1トリップについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震] トランスヤードまわり[非管理区域] 変圧器防油堤のコンクリートのひび・はく離について
2007/7/18	その他	[中越沖地震] ヤード 重油タンク配管サポート基礎部の一部破損について
2007/7/18	その他	[中越沖地震] 碍子洗浄変圧器防災 南側66kV開閉所付近配管から水漏れについて
2007/7/18	その他	[中越沖地震] 荒浜側I / B 冷水ポンプ(A)(B)ブラケット部、ケーシングカバー下部の黒い飛散跡について
2007/7/18	その他	[中越沖地震] 廃棄物一時保管庫 シャッター開閉不具合について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] CO2ポンプ建屋 地上部連絡トレンチの変形について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F HPCP(C)回転子脱落について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F 空冷チラー冷却配管の変形について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B1F 発電機下部蛍光灯の破損について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B2F 復水回収タンク室内の壁の破損について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 B2F 復水器室内の壁の破損について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 主発電機コレクタリングファン周りのベイク板損傷について
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] ヤード CWP吐出弁ピット内DW配管からのリークについて
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] ヤード M / B連絡トレンチ排水ポンプB過負荷トリップについて
2007/7/19	1号機	[中越沖地震] ヤード 水素酸素供給設備(屋外)水素酸素供給ラインの変形について
2007/7/19	2号機	[中越沖地震] CO2ポンプ建屋 地上部連絡トレンチの変形について
2007/7/19	2号機	[中越沖地震] R / W R / W中央制御室入退域装置故障について
2007/7/19	2号機	[中越沖地震] ヤード 2号OF洞道エキスパンション部の段差発生について
2007/7/19	3号機	[中越沖地震] タービン建屋大物搬入口 シャッター開閉不可について
2007/7/19	4号機	[中越沖地震] タービン建屋大物搬入口扉 片側開閉不可について
2007/7/19	4号機	[中越沖地震] An / A HCWサンプ(B)サンプピットからオーバーフロー跡について
2007/7/19	4号機	[中越沖地震] An / A (非管) 原子炉建屋凍結防止分電盤ELBトリップ(スタック配管ヒーター)について
2007/7/19	4号機	[中越沖地震] スクリーンくらげコンベアの動作不良について
2007/7/19	4号機	[中越沖地震] タービン建屋 FRD検出配管(N71-LS-046B-1, C-1)損傷について

発見日	号機	件名
2007/7/19	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 主復水器付属計器(N21-LT-001A~C、004A~C)からの海水漏洩痕について
2007/7/19	5号機	[中越沖地震]An/A 3F(非) HNCW配管スペース室天井付近壁サポートの一部脱落について
2007/7/19	5号機	[中越沖地震]サービス建屋 浄化槽-建屋間配管損傷について
2007/7/19	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 2Fグランド蒸気蒸化器室室内換気吸込ラインの変形について
2007/7/19	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 4FP22系配管貫通部グレーチングの変形について
2007/7/19	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F(非) 常用区域P/C前上部空調ダクトサポートの脱落について
2007/7/19	6号機	[中越沖地震]タービン建屋大物搬入口 シャッター開閉不可について
2007/7/19	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 B2F FPC F/D B 1 出口サンプリング元弁G41-F087Bグランド部よりの漏水について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]タービン建屋大物搬入口 シャッター開閉不可について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]ヤード タプロゲ建屋階段の固定ボルトの外れについて
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W B21-F022U(MS主蒸気逃がし安全弁排気ライン2次真空破壊弁(U))の漏洩について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W G31-F002(CUW吸い込みライン内側隔離弁)駆動部からの油漏えいについて
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W PCV塗装剥離について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 D/W 生体遮蔽扉ストッパーの損傷について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]中央制御室 RHR(C)Hxバイパス弁全開開度指示値不良について
2007/7/19	7号機	[中越沖地震]中央制御室 TIP異常警報発生について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]C/S SD収集タンク(A)液位高警報発生について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]RW制御室RW退域モニタの不良について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]RW制御室RW入域エリア小物搬出モニターの落下について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B(3A側)境界パネル一部破損及びひびについて
2007/7/19	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B弁室蛍光灯の破損について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]I/B管理 I/B 4Fの蛍光灯1本破損について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]貝処理 凝縮沈殿装置出口配管の亀裂について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]貝処理 ピークストックタンク返送ポンプ出口配管(FRP)の変形について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]事務本館サイトシュミレータ前EVのおもり外れについて
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 水処理建屋蛍光灯2本の破損について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 水処理建屋天井部ダクト部の破損について(吸込口落下)

発見日	号機	件名
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 No.1, 2ろ過水タンク液面計のレベル差について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 No.1純水タンク雨水排水配管の固定ベースからの脱落について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 No.1純水タンク液面計固着について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 No.2, No.3純水装置塩ビドレン配管の破損について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 苛性ソーダ貯槽付近のFP配管のリークについて
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 排水設備COD計異常警報発生について
2007/7/19	その他	[中越沖地震]水処理 排水槽ベースコンクリート部の破損について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]C/S(非)M/C 1SB-1(6A), 1B-2(3A)接地装置のラック位置のズレについて
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F 空冷チラー冷水ポンプ入口流量計オーバースケールについて
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1F PP - 1T21 CKT21 トリップについて
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F(非)P/C 1A - 1(3A)母線連絡1SB - 1 断路位置表示不点について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]ヤード CWP建屋北側扉開不能について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]ヤード CWP吐出弁ピット排水ポンプの水没について
2007/7/20	1号機	[中越沖地震]原子炉建屋 3F 燃取制御室・主膨張水槽エリア間の扉(C区域境界扉)の破損について
2007/7/20	2号機	[中越沖地震]Hx/B B1F西側天井ホイストのグレーチング外れについて
2007/7/20	2号機	[中越沖地震]タービン建屋大物搬入口の外制御盤で左扉駆動モーター異常について
2007/7/20	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 西側通路OG計装ラック前壁貫通部からの漏水について
2007/7/20	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1F 東側通路 復水器室空調機(D)前蛍光灯吊り金支持部が外れ吊り金落下の可能性について
2007/7/20	3号機	[中越沖地震]取水電源ケーブルダクト[非管理区域] 取水電源ケーブルダクト排水ポンプのくみ上げ不良について
2007/7/20	3号機	[中越沖地震]中央制御室ギャラリー天井非常灯1箇所のずれについて
2007/7/20	3号機	[中越沖地震]中央制御室時計の破損について
2007/7/20	3号機	[中越沖地震]中央制御室裏盤ダクト点検口1箇所の開放について
2007/7/20	3号機	[中越沖地震]中央制御室裏盤天井照明1箇所のずれについて
2007/7/20	3号機	[中越沖地震]中央制御室裏盤天井部ダクト吹出し口2箇所の落下について
2007/7/20	4号機	[中越沖地震]An/A 原子炉建屋排風機室床ファンネル2箇所の水溜りについて
2007/7/20	4号機	[中越沖地震]An/A 常用照明用分電盤NLP-4XC1「No7」トリップについて
2007/7/20	4号機	[中越沖地震]An/A(非管)中央制御室天井照明器具のずれについて

発見日	号機	件名
2007/7/20	4号機	[中越沖地震]原子炉建屋 オペフロ天井照明カバーの外れについて
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]中央制御室 自動火災報知器地絡について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]An/A 2F(非) D/G(H)給気ルーバー金網押さえ3本の脱落について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B1F M/DRFP、T/DRFP反カップリング側軸受け給油FG油量の増加について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F CP(B)メカシールラインFG内面欠損について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]屋外 CWP(B)ボール捕集器(B)上流フランジ部からの漏洩について
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]屋外 スクリーンカーテンウォール、北側防波堤周り照明NFBトリップについて
2007/7/20	5号機	[中越沖地震]屋外 スクリーン洗浄水ラインフランジ部・トラベリングスクリーン洗浄水弁前フランジ部からの漏洩について
2007/7/20	6号機	[中越沖地震]ヤード 薬品トロン排水ポンプの連続起動について
2007/7/20	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 2F D/W機器ハッチ脇チェッカープレートのズレについて
2007/7/20	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 B2F LPDP室通路の湧水枡オーバーフローについて
2007/7/20	その他	[中越沖地震]C/SB3F北東コーナー階段室前通路タバコの吸殻発見について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]Ax/B脇屋外LD設備オゾン発生装置用空冷チラー破損について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B重油サーピスタンク(A)(B)液位計指示不良について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]荒浜側I/B B1Fドラム移送ホイス副レールの流れ止め装置の外れについて
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A 1F通路(LCWろ過器室脇)ボルト脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A HCWバルブ室ボルト脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A B1F通路(CONWシール水ポンプエリア付近)ボルト脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A B2F通路(RCWバルブ室前)ボルトの脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A M2FCONW・SOLバルブ室ボルトの脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]An/A M2F通路(CONW・SOLバルブ室前)ボルト2本脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]I/B 1Fトラックエリア入口付近ナット、ワッシャー脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]I/B 1F通路(HCWサンプ室前)ボルト、ナット、ワッシャー脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]I/B 3F活性炭タンク下部ワッシャー脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]I/B 4F補助ブロワ付近機器銘板脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震]LD/B 2F活性炭投入機エリア活性炭袋の荷崩れについて
2007/7/20	その他	[中越沖地震]LD/B 活性炭スラリー・LD受タンク室入口付近ボルトの脱落について

発見日	号機	件名
2007/7/20	その他	[中越沖地震] RW / B LCW弁・脱塩塔室 RW樹脂袋の荷崩れについて
2007/7/20	その他	[中越沖地震] RW/B HCW弁室 ボルト脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震] RW/B LCWサンプルポンプ室脇通路にボルト脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震] RW/B 濃縮廃液ポンプ室 (P1付近) ボルト脱落について
2007/7/20	その他	[中越沖地震] 荒浜側I / B M2F電気品室におけるタバコの吸殻発見について
2007/7/20	その他	[中越沖地震] 荒浜側I / B 2F C / F室におけるガムの包み紙(2枚)発見について
2007/7/20	その他	[中越沖地震] 荒浜側I / B B1F親台車遮蔽扉の閉側POS (POS882)の変形について
2007/7/20	その他	[中越沖地震] 荒浜側I / B B1F入口付近のSA配管(SA - 1602)サポートの配管留め具の破損について
2007/7/20	その他	[中越沖地震] 水処理 No.4ろ過水消火サンプリング用テープヒーターサポート損傷について
2007/7/21	1号機	[中越沖地震] サービス建屋風除室での漏水について
2007/7/21	2号機	[中越沖地震] An / A HSCRポンプ周りの漏水について
2007/7/21	3号機	[中越沖地震] Hx / B 復水器 (C) 出入口電位異常について
2007/7/21	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 CD満水検知用流量スイッチ (FS009) 動作不良について
2007/7/21	3号機	[中越沖地震] ヤード M / B ~ 建屋間トレンチ壁面の漏水について
2007/7/21	3号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 PCV外周用点検口扉 (南側) の開放について
2007/7/21	3号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 PCV外周用点検口扉開放 (北側) の開放について
2007/7/21	4号機	[中越沖地震] An/A LCWバルブ室LCW系K12-F029グランド部からの漏洩について
2007/7/21	4号機	[中越沖地震] Y/D タービン建屋大物搬入口外扉開表示ランプの不具合について
2007/7/21	4号機	[中越沖地震] Y/D タービン建屋盤内照明分電盤ELB11トリップについて
2007/7/21	4号機	[中越沖地震] タービン建屋 1, 2F 排気処理室 雨漏りについて
2007/7/21	4号機	[中越沖地震] タービン建屋給気処理装置室 壁の剥離について
2007/7/21	4号機	[中越沖地震] タービン建屋送風機 (A) (B) 間ケーブルダクトトレイ脇のすき間について
2007/7/21	5号機	[中越沖地震] Hx/B 1F(非) 上部蛍光灯カバー-外れについて
2007/7/21	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 低圧タービン(A)脇のチェッカ - 止めネジ4本の折損について
2007/7/21	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 HVS(A)室管理区域境界扉ハンドルとロック機構の脱落について
2007/7/21	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 バッチオイルタンク室CO2消火盤扉開放状態におけるブザー鳴動について
2007/7/21	6号機	[中越沖地震] C/B(非) B1F 区分 電気品室 MCC6D-1-7ユニット上部ケーブルダクト蓋止めボルトの外れについて

発見日	号機	件名
2007/7/21	7号機	[中越沖地震] 中央制御室 循環水電気防食装置異常発生について(電位異常)
2007/7/21	その他	[中越沖地震] C/BB2F固化系ドラムハンドリング設備搬出部遮蔽扉ギアボックスの破損について
2007/7/21	その他	[中越沖地震] An / A B3FLCWバルブ室のLCWサンプルポンプ復水貯蔵槽側出口弁のグランドリークについて
2007/7/21	その他	[中越沖地震] No1重油泡消火設備配管サポートの傾きについて
2007/7/21	その他	[中越沖地震] 荒浜側 H / B 重油サービスタンク室照明配線の剥き出しについて
2007/7/21	その他	[中越沖地震] 荒浜側 / B 2F給気フィルター一部脱落について
2007/7/21	その他	[中越沖地震] タービン建屋 ODサンプピット内に油分について
2007/7/21	その他	[中越沖地震] タービン建屋 2Fの雨漏れについて
2007/7/21	その他	[中越沖地震] 水処理 水処理建屋空調機ダクトの破損・脱落について
2007/7/22	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 ITVカメラ「タービン建屋オペフロ1」の傾きについて
2007/7/22	2号機	[中越沖地震] ヤード 軽油タンク排水配管破断について
2007/7/22	2号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 D / W機器ハッチ扉若干解放・レーン用チェッカープレートの損傷について
2007/7/22	2号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 CRD機器搬入口レーンの損傷について
2007/7/22	4号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 1 F MSV # 1 配管ブーツのずれについて
2007/7/22	4号機	[中越沖地震] タービン建屋 第一給水加熱器近傍オイルスナッパからの油滴下について
2007/7/22	4号機	[中越沖地震] タービン建屋 排ガスモニタ室内バイアルサンブラ扉ロック機構の湾曲について
2007/7/22	4号機	[中越沖地震] ヤード M / B 内換気空調系給気処理装置内の床面油溜まりについて
2007/7/22	4号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 原子炉建屋作業電源盤(R52 - P409)CKTNo3トリップについて
2007/7/22	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 復水ろ過器ハッチ室空気入口ダンパ変形について
2007/7/22	5号機	大湊側補助ボイラー4C給水ラインバイパス弁シートパスについて
2007/7/22	6号機	[中越沖地震] C/B(非)「C / B 常用電気品区域送排風機室」入口扉ドアクローザの破損について
2007/7/22	6号機	[中越沖地震] サービス建屋(中央制御室) BOP FD故障*P704警報発生について
2007/7/22	7号機	[中越沖地震] サービス建屋 サービス建屋(中央制御室控え室)内に給気不良について
2007/7/22	7号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 1 F(非) 循環水ポンプ(B, C) 西側水たまりについて
2007/7/22	7号機	[中越沖地震] タービン建屋 B 2 F(非) 循環水ポンプ(A, B, C) 最下部東側水たまりについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震] An / A LCW収集槽漏洩検出桶2箇所からの廃液跡について
2007/7/22	その他	[中越沖地震] タービン建屋 B1FL雑固体廃棄物集積場所パーティション変形について

発見日	号機	件名
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 荒浜側I / B B1F 昇降機灰ドラム遮蔽扉の位置ずれについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側I / B 3F自動倉庫内雑固体パレットコンベアのリミットスイッチ変形について
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側H / B トレンチ内HS配管保温材の剥がれについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側H / B ボイラー建屋2F 4C給電部脇壁の蛍光灯支えのアンカー外れについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側H / B ボイラー建屋2F制御盤室空調機室外機配管の変形について
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側H / B 給気ガラリ外側下部外壁のひびについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側H / B 大湊側H / B 4B・4C変圧器間の雨水槽架台ひびについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側H / B 大湊側H / B 4C電気盤上部アンカー溶接部部の外れについて
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側H / B 南側扉土台に隙間について
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側I / B 3F自動倉庫内雑固体パレットの脱輪について
2007/7/22	その他	[中越沖地震] 大湊側I / B I / BとLD / Bとの連絡通路パレットガードの剥がれについて
2007/7/23	1号機	[中越沖地震] C/B B2F LP - 1R24 CKT15 (B5F照明用電源)トリップについて
2007/7/23	1号機	[中越沖地震] C/B B2F北西 MCC C/A 1SA-1-1-3F(窒素ガス供給装置)絶縁不良について
2007/7/23	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 OG系予熱器(A)ハッチの隙間シール材剥がれについて
2007/7/23	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 発電機ブラシ室内発電機ロータとカーボン板の接触について
2007/7/23	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 FDW試料採取ラック室サンプリング配管干渉による照明損傷について
2007/7/23	2号機	[中越沖地震] タービン建屋 発電機ブラシ室内の発電機ロータ北側ブラシ接触面の斑模様について
2007/7/23	3号機	[中越沖地震] タービン建屋オベフロ南西外壁PC板の亀裂について
2007/7/23	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 HVS(C)モータ過熱について
2007/7/23	3号機	[中越沖地震] タービン建屋 B2F 復水ろ過器D出口流量差圧発信器指示ドリフトについて
2007/7/23	3号機	[中越沖地震] ヤード 屋外B系トレンチ内床ファンネル(YB - E1013)の詰まりについて
2007/7/23	3号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 1F 南側エアロック扉「手動」モード状態について
2007/7/23	3号機	[中越沖地震] 中央制御室 BOPタイパのPLR(B)流量指示ドリフトについて
2007/7/23	4号機	[中越沖地震] ヤード OF洞道サンブ排出ライン破断について
2007/7/23	5号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 B1F 南東エレベーター脇の保安電話が落下について
2007/7/23	5号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 RCIC蒸気ラインベネゴムシール下部の油滴について
2007/7/23	6号機	[中越沖地震] サービス建屋 線源校正装置のレーザーマーカのズレ、ドアの不全について

発見日	号機	件名
2007/7/23	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 LDSダストサンプラの制御電源ヒューズソケット2台の破損について
2007/7/23	6号機	[中越沖地震]原子炉建屋 南側エアロック入口横金属板のゆがみについて
2007/7/23	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 大物搬出入口建屋B扉内側金属板ネジの外れについて
2007/7/23	7号機	[中越沖地震]原子炉建屋 大物搬出入口建屋D扉側下部金属板の外れについて
2007/7/23	7号機	[中越沖地震]中央制御室 RIPパージ水流量高/低警報について
2007/7/23	7号機	[中越沖地震]中央制御室 メッセージタイパ「データ伝送異常」打ち出しについて
2007/7/23	その他	[中越沖地震]1号機 固化剤タンク排水ピットの排水配管2本破断について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]1号機C/S B2F南側通路でのボルト・ナットの落下について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]1号機C/S B2F濃縮装置循環ポンプ室(B)及び加熱器室でのボルトの落下について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]1号機C/S B3F CUW沈降分離槽ハッチ内スラッジ攪拌機収納箱(A・B)の壁への接触について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]3号機An/A HSD収集槽(B)上部マンホール付近での水溜りについて
2007/7/23	その他	[中越沖地震]6/7号機 RW/B B3F LCWサンプルポンプ室脇でのボルト落下について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]66kV開閉所 バッテリー室空調機ダクト破損について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]荒浜側H/B 2Fの3Aボイラー蒸気ドラム北東側蛍光灯外れについて
2007/7/23	その他	[中越沖地震]水処理 No.13過水給水ポンプ補水弁配管接続部リークについて
2007/7/23	その他	[中越沖地震]水処理 濃縮槽基礎部破損について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]大湊側I/B 3F モニタ室 モニタ扉破損について
2007/7/23	その他	[中越沖地震]大湊側I/B 4F エレベータ前ページングスピーカ脱落について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]C/B DG(H)ディタンクフランジ部からのにじみについて
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 排風機(A)廻り計器(U41-E/P055A)用減圧弁取付架台の変形について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 空冷チラー用冷水ポンプ(A),(B)廻りの水たまり(結露水)について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 密封油廻り密封油差圧指示計がO/S状態となったことについて
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 CFハッチ室旧エレメント仮置ラック一部変形・消火栓扉開放他について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 CFハッチ室前仮置エレメント収納ダンボールの一部荷崩れについて
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水脱塩装置室 吊りピース溶接部クラック・ラバーブーツ締付バンド外れ他について
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]タービン建屋 CF(D)系出口流量オリフィスフランジボルトナット1本の緩みについて
2007/7/24	1号機	[中越沖地震]ヤードCC系BCピット地盤沈下に伴う埋設電線管損傷・階段歪みについて

発見日	号機	件名
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCC系ボール循環(注入)ラインFRP配管一部落下について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCC系BCビット・Hx/B周辺仮置材等の搬出について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 外装に地盤沈下に伴う変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 天井クレーンが移動したことについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 東西外気取入れルーバ外れ・型枠変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)インペラの受台からの外れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)オートベント弁元弁ハンドルが床面に転倒・破損したことに ついて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)カップリング(ポンプ側)がアルミ尺角仮置からの落下につ いて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)ベルマウス受台の傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)モータの受台からの外れ・床面接触部コンクリ破損につい て
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)モータベースの移動について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)吊下げCSGの傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)吐出CSGの傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)保護管(下)がアルミ尺角仮置から落下し、エポライが損傷し たことについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(B)カップリング(モータ側)の仮置からの落下について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWPモータ点検用架台移動・関連部材の落下について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP分電盤の扉開放・傾き、火災報知器電線管の破損・変形につい て
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋1F 東側ドア枠上部の隙間について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋1F 南側シャッター両脇建屋筋交いが変形したことに ついて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋 CWP(A)～(C)ポンプ室内排水用壁穴からの水浸入について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋シャッター前トレーラ積載CWPガイドケーシングの傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】ヤードCWP建屋内本設・定検用消火器の転倒について
2007/7/24	2号機	【中越沖地震】An/A 中央制御室照明不点灯について
2007/7/24	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1F RWトレンチ壁面にひび・床面の漏水跡について
2007/7/24	3号機	【中越沖地震】中央制御室 BOPタイパのPLR(A)流量指示ドリフトについて
2007/7/24	3号機	【中越沖地震】中央制御室 PLR(A)(B)流量記録計指示ドリフトについて
2007/7/24	4号機	【中越沖地震】ヤード4号OFケーブル洞道送風機室排水配管破断による漏水について

発見日	号機	件名
2007/7/24	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 CPS・RCWハイスペース室(CPP吐出弁室)空気入口ダンパの変形について
2007/7/24	5号機	[中越沖地震]ヤード CC系ボール捕集器(B)下流側フランジからのリークについて
2007/7/24	5号機	[中越沖地震]ヤード LSTr.5SB本体用シリカゲルパッキン不良について
2007/7/24	5号機	[中越沖地震]中央制御室プロセス計算機エンジニアリングサーバー伝送異常について
2007/7/24	7号機	[中越沖地震] RCIC蒸気ラインドレンポット水位高警報発生について
2007/7/24	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 RSWポンプ(A)周りの水たまりについて
2007/7/24	7号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水器エリアHVH(A)廻りの水溜りについて
2007/7/24	その他	[中越沖地震]An/A CF粉末樹脂沈降分離(B)液位変動について
2007/7/24	その他	[中越沖地震]C/S CUW沈降分離槽(A)室前におけるボルト落下発見について
2007/7/24	その他	[中越沖地震]H/B 3A蒸気ドラム付近蛍光灯破損について
2007/7/24	その他	[中越沖地震]ヤード 物揚場デリッククレーン旋回モータずれについて
2007/7/25	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 2F通路北側HNCW冷水ポンプ連絡扉パーテーション上部変形について
2007/7/25	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 北東エリア 給水加熱器ハッチずれについて
2007/7/25	2号機	[中越沖地震]タービン建屋 1F 高压タービンケーシングとスラスト軸受け間カバー破損について
2007/7/25	3号機	[中越沖地震]タービン建屋送風機(C)モーターの発熱について
2007/7/25	3号機	[中越沖地震]タービン建屋 サイリスタ整流器盤扉内サイリスタトレイの飛び出しについて
2007/7/25	3号機	[中越沖地震]主タービン主油ポンプ吐出圧力計でのスティック事象について
2007/7/25	3号機	[中越沖地震]ヤード「サービス建屋浄化槽汚物ポンプNo.1故障」・中央制御室防災盤「サービス建屋浄化槽故障」警報発生について
2007/7/25	5号機	[中越沖地震]Hx/B HPSWポンプ吐出配管保温材サポート破損について
2007/7/25	5号機	[中越沖地震]Hx/B TCWポンプ(A)(B)(C)架台コンクリートひび割れについて
2007/7/25	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 タービン常用電気品区域空調機わき壁コンクリートひび・浮き上がりについて
2007/7/25	5号機	[中越沖地震]ヤード ボンベ建屋室扉開閉不良について
2007/7/25	その他	[中越沖地震]An/A通路におけるボルト落下 (1F LCWろ過器室脇1本他)について
2007/7/25	その他	[中越沖地震]H/B 4Aボイラーラダーの足アンカーボルト折損について
2007/7/25	その他	[中越沖地震]H/B 建屋ルーバー室柱筋交い・CO2ボンベ室筋交いの湾曲について
2007/7/25	その他	[中越沖地震]H/B 建屋 4C給電部脇壁と蛍光灯押さえ外れについて
2007/7/25	その他	[中越沖地震]I/B 1Fトラックエリア・3F活性炭タンク下部のナット・ワッシャー脱落発見について

発見日	号機	件名
2007/7/25	その他	【中越沖地震】I / B 補助フロア付近の機器銘板の落下発見について
2007/7/25	その他	【中越沖地震】I / B 非管トラックエリアスロープ地盤沈下・ロードヒータ電熱線断線について
2007/7/25	その他	【中越沖地震】RW / B B1F HCW弁室・B3F 濃廃ポンプ室前ボルト落下について
2007/7/26	2号機	【中越沖地震】サービス建屋 来客通路貫通部破損箇所上からの雨漏りについて
2007/7/26	2号機	【中越沖地震】サービス建屋 サービス建屋来客通路ガラス窓・空調ダスト落下・パーティション用ガラス破損について
2007/7/26	2号機	【中越沖地震】貝処理 P / C 1SA - 2地絡ANN・地絡切り分けのため貝処理設備受電開放について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】An/A R/B送風機ファン点検口からの雨水浸入について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】An/A 中央制御室からMCR送風機への通路に天井からの雨水滴下について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】R/B FPCろ過脱塩器(A)(B)室床ファンネル外れ・Uシール飛散について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】サービス建屋 サービス建屋から中央制御室への通路に天井からの雨水滴下について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】サービス建屋連絡通路 サービス建屋中央制御室連絡通路つなぎ目からの雨漏りについて
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】サービス建屋連絡通路 サービス建屋入退域エリアからのダーティアクセス通路雨漏りについて
2007/7/26	5号機	【中越沖地震】R/B CUWろ過脱塩装置出口圧力計の指示不良について
2007/7/26	5号機	【中越沖地震】ヤード 軽油タンク(A)排水ラインのピンホールについて
2007/7/26	5号機	【中越沖地震】ヤード 軽油タンク(B)排水ライン破断について
2007/7/26	5号機	【中越沖地震】ヤード 循環水ポンプ吐出弁ビット排水ポンプ汲み上げ不良について
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】C/B計測制御電源盤区域(C)排風機室結露水水溜りについて
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】Rw/B電気品区域排風機エリア天井からの雨水滴下について
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 HNCW冷凍機室内結露水水溜りについて
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 NSDサンプ廻りにグランドリーク水飛散と推定の水溜りについて
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】サービス建屋ホトラボ送風機室内結露水について
2007/7/26	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 CWP(C)エリア階段踊り場付近の水溜りについて
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】R/B DG(B)潤滑油補給タンクレベル低について
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 RSWポンプ(C)周りの水溜まりについて
2007/7/26	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 RSWポンプ(F)周りの水溜まりについて
2007/7/26	その他	【中越沖地震】An / A CUW沈降分離槽(A)(B)液位変動について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】An / A CUW沈降分離槽(A)(B)液位変動について

発見日	号機	件名
2007/7/26	その他	【中越沖地震】Ax / B 1F 保管庫内床面の亀裂・塗装剥離について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】Ax / B 1F 北西側焼却建屋入口扉前床面の亀裂・塗装剥離について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】Ax / B Ax / B-Tトレンチ境界扉壁面破損・塗装剥離について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】H / B 4Aボイラ前雨水滴下について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】H / Bトレンチ内 変圧器下部配管スペース雨水滴下について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】タービン建屋 CF逆洗水移送ポンプPI架台ドレン弁ナット・銘板の外れ・紛失について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】貝処理 DWストックタンクポンプブルーライン配管サポートベースコンクリート割れについて
2007/7/26	その他	【中越沖地震】貝処理 ピーク時ストックタンク上面角コンクリート部破損について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】貝処理 塩ビ製洗浄破砕貝ホッパ余剰排水配管破損について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】貝処理 建屋各タンクオーバーフロー配管の建屋貫通部外側シール材破損について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】貝処理 建屋裏手電源マンホール蓋が浮いたことについて
2007/7/26	その他	【中越沖地震】水処理 大湊側ろ過水送水配管フランジ部リークについて
2007/7/27	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービンカバー隙間カバーボルト破損・隙間カバー脱落について
2007/7/27	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 HNCW冷水ポンプ(A)(D)結露水について
2007/7/27	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気ダクト付近雨漏れについて
2007/7/27	5号機	【中越沖地震】ヤード Hx / B 上部コンクリートひび割れにおける雨水浸入について
2007/7/27	7号機	【中越沖地震】R / B HCWサンブ(E)吐出逆止弁不良の疑いについて
2007/7/27	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 MSH(A)保温材接続部ボルト破損・めくれについて
2007/7/27	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 MSH(A)室床塗装剥離について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】C/S HCW濃縮装置(A)(B)デミスタ固定基礎架台の亀裂について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】C/S HCW脱塩塔出口試料採取室壁面塗装部の亀裂について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】H / B 給水タンクA東側壁筋交い湾曲変形について

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数(～7/26)	審議件数(7/27～7/31)	審議件数(7月分)
As	10	0	10
A	34	0	34
B	25(+2)	5	32
C	527(-2)	71	596
D	927	135	1062
対象外	4	2	6
総計	1527	213	1740

8月3日不適合管理委員会において、2件について「C」から「B」にグレード変更

【リストの凡例】

下線部：8月3日不適合管理委員会において、「C」から「B」にグレード変更

網掛け部(発見日のみ)：7月27日から7月31日までに審議した件名

網掛け部(発見日、号機、件名)：8月1日に公表したリストの中では中越沖地震に係わらない

ものとしていたが、今回中越沖地震に係わるものに訂正