

不適合管理状況(2月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/2/6	7号機	<p>使用済燃料プールにおける燃料集合体内部での金属らしきものの発見について(2月6日お知らせ済み)</p> <p>《概要》 使用済燃料プールにおいて新潟県中越沖地震後の燃料点検を実施していたところ、本日の点検の際に1体の燃料集合体内部(スペーサ部)に金属らしきもの1本(形状:らせん状、長さ:約40mm、太さ:約0.2mm)を発見した。</p> <p>《ホームページ掲載》 2008/2/6 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/20020601p.pdf</p>

2. Bグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/1/28	2号機	<p>2号機・3号機間の地下連絡通路内(管理区域)における水漏れについて(1月29日お知らせ済み)</p> <p>《ホームページ掲載》 2008/1/29 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/20012902p.pdf</p>

3. Cグレード 102件

発見日	号機	件名
2007/11/1	1号機	【中越沖地震】取水電源トレンチの損傷について
2007/11/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 B系ダクトの損傷について
2007/11/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 連絡トレンチの損傷について
2007/11/2	1号機	【中越沖地震】モニタ建屋における配管トレンチの損傷について
2007/11/21	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(C)における管板と水室の取合いフランジの漏えい跡の確認について
2007/11/21	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系 フィルター濾過器(B) 出口流量指示の振れについて
2007/11/22	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器におけるゴム伸縮継手の変形他について
2007/11/27	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(A) 上部本体胴表面に雨下状の流れ跡の確認について
2007/11/29	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(C) 水室付属配管ボルト・ナットの緩み他について
2007/11/29	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水室(A) 前部水室冷却水入口弁ボルトの緩み他について

発見日	号機	件名
2007/11/29	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(B)水室外面廻り配管フランジボルトの緩み他について
2007/11/30	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(A)前部水室冷却水入口管ボルト・ナットの緩み他について
2007/12/05	3号機	【中越沖地震】取水トレンチ 取水トレンチ内ケーブルおよびケーブルトレイ等の脱落・変形について
2007/12/05	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット連絡ダクトにおけるダクトの損傷について
2007/12/06	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A/B/C)ノズルダイヤフラム締付ボルト緩みについて
2007/12/07	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器基礎・基礎補強板の割れ他について
2007/12/11	1号機	【中越沖地震】水配管ダクトの損傷について
2007/12/11	1号機	【中越沖地震】水素供給設備における配管ダクトの損傷について
2007/12/12	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～ハウスボイラ建屋, ランドリ建屋ダクトの損傷について
2007/12/12	2号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチの損傷について
2007/12/12	3号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチの損傷について
2007/12/12	7号機	タービン建屋 天井クレーンブレーキ部の過熱について
2007/12/17	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)水室内ゴムライニング表面塗装の割れについて
2007/12/17	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(B)復水器前・後部水室内部の塗装割れ他について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋連絡ダクトの損傷について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 連絡トレンチの損傷について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 B系ダクトの損傷について
2007/12/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 連絡トレンチの損傷について
2007/12/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクトの損傷について
2007/12/21	3号機	【中越沖地震】2号機タービン建屋～3号機タービン建屋連絡ダクトの損傷について
2007/12/24	その他	荒浜側焼却炉建屋排気筒 ダストモニタ下限/動作不能警報の発生について
2007/12/27	3号機	【中越沖地震】タービン建屋におけるタービンペDESTAL周辺コンクリート剥離等について
2007/12/27	4号機	【中越沖地震】タービン建屋におけるタービンペDESTAL周辺コンクリート剥離等について
2007/12/27	6号機	【中越沖地震】タービン建屋におけるタービンペDESTAL周辺コンクリート剥離等について
2007/12/27	7号機	【中越沖地震】タービン建屋におけるタービンペDESTAL周辺コンクリート剥離等について

発見日	号機	件名
2008/1/10	1号機	水圧制御ユニット点検後のトルクレンチ許容値の逸脱について
2008/1/16	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器水室(C)フランジ部の錆びおよび付着物他について
2008/1/17	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器水室(B)防汚塗装の割れについて
2008/1/18	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)凝縮器入口配管の打痕傷について
2008/1/22	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋天井クレーン走行車軸のずれおよび天井クレーン本体のねじれについて
2008/1/22	その他	【中越沖地震】大湊側避雷鉄塔における鉄骨部材の変形等について
2008/1/23	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(A)水室フランジ部の腐食他について
2008/1/23	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(E号機)電動機スラストカラーにおける浸透探傷検査結果の判定基準値逸脱について
2008/1/28	1号機	残留熱除去系弁フランジ部よりの漏えい跡について
2008/1/28	7号機	金属閉鎖配電盤における過電流継電器の動作不良について
2008/1/29	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)外内部車室ホールダウンボルトの変形について
2008/1/30	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)車室下半センターキー部のズレについて
2008/1/30	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)外部車室センターキーの隙間について
2008/1/30	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)外部車室センターキーの隙間について
2008/1/30	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)外部車室軸方向位置決めキーの隙間について
2008/1/30	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)外部車室軸方向位置決めキーの隙間について
2008/1/30	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 ターニングボックス油切り(発電機側)のロータとの接触および油切り部品の変形等について
2008/1/30	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 モーターコントロールセンタのベースフレーム変形について
2008/1/30	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 ターニングギア(ロータ側)とターニング装置側の接触痕について
2008/1/30	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受 スラストパットホワイト面(タービン側)接触痕について
2008/1/30	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 ターニングボックス油切りとロータの接触について
2008/1/30	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受 スラストパットホワイト面(タービン側)接触痕について
2008/1/30	7号機	湿分分離加熱器第2段加熱器(B1)における給水加熱器側ベント弁リークオフ配管の穴について
2008/2/1	1号機	有効期限切れGM汚染サーバイメータの回収忘れについて
2008/2/1	2号機	焼却設備(荒浜側)一次セラミックフィルタ(B)灰取出しにおけるセラミックフィルタ焼却灰の飛散について

発見日	号機	件名
2008/2/1	2号機	古い計器誤差を使用しての定例試験の実施について
2008/2/4	3号機	主復水器(A)概略点検時におけるワイヤーブラシの発見について
2008/2/4	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器(A)における給水加熱器基礎架台(移動側)浮きおよび基礎ボルトの変形他について
2008/2/4	7号機	復水器ホットウェル(C)における異物の発見について
2008/2/4	7号機	湿分分離加熱器(A)第1段加熱蒸気逆止弁におけるサイドプラグブッシュ・ワッシャーの磨耗およびベアリングの脱落について
2008/2/4	その他	工具センターにおけるトルクレンチの精度逸脱について
2008/2/4	その他	非常用ディーゼル発電機軽油使用量報告書と定例試験データの不整合について
2008/2/5	1号機	空間放射性粒子濃度測定装置取替工事 本項使用前事業者検査成績書における不要書類の混在について
2008/2/5	2号機	タービン建屋オペフロ空調機(A)試運転時のサーマルトリップについて
2008/2/5	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主復水器ケーシング接続部の下ホルダーと整流板との隙間狭小他について
2008/2/6	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン ターニングボックス油切りとロータの接触について
2008/2/7	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機における軸受メタルの損傷について
2008/2/7	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機における軸側シャフトの傷について
2008/2/7	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクターベース導体の変形について
2008/2/7	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクターベースボルト類の変形について
2008/2/7	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクターベース絶縁板の損傷について
2008/2/7	3号機	【中越沖地震】原子炉圧力容器点検におけるシールドプラグのズレ発見について
2008/2/7	その他	校正期限切れの放射線計測器の使用について
2008/2/8	1号機	制御棒・燃料支持金具同時掴み具からの燃料支持金具取外し不可について
2008/2/8	3号機	主復水器(B)(C)概略点検における異物の発見について
2008/2/8	7号機	メカニカルスナッパーにおけるグリス劣化による動作不具合について
2008/2/8	7号機	中央制御室再循環送風機出口逆流防止ダンパーと足場板の干渉について
2008/2/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 ブローアウトパネルのパッキンの劣化について
2008/2/10	5号機	タービン建屋 ストームドレン処理系サンプへの純水補給水系水の流入について
2008/2/11	1号機	発信文書「1号機第14回定検時制御棒の取替及び予備品交換完了の連絡について」の誤りについて

発見日	号機	件名
2008/2/11	7号機	タービン建屋補機冷却系における弁体の脱落について
2008/2/12	3号機	【中越沖地震】主タービン 下半油切り廻り止め支持金具の破損および軸受台内径部の変形について
2008/2/13	6号機	海側街路灯の電源ケーブルの切断について
2008/2/14	5号機	地震後燃料点検時における燃料集合体固定ワッシャの曲がりの確認について
2008/2/14	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グランド部における異音について
2008/2/14	6号機	北側補機放水ピット内の原子炉補機冷却海水系放水管と吊り荷の接触について
2008/2/15	4号機	制御棒案内管取付作業手順図 記載間違いの件
2008/2/15	7号機	改良型制御棒駆動機構におけるケーブルの傷の確認について
2008/2/15	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 気体廃棄物処理系再結合器基礎ボルトのガタツキについて
2008/2/17	6号機	エリアモニタCH31における指示変動について
2008/2/18	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン下半スラスト軸受シールリングの接触および潰れについて
2008/2/19	6号機	非常用ガス処理系(B)排気流量計における指示不良について
2008/2/19	7号機	第8回定検 気体廃棄物処理系容器検査における書類の不備について
2008/2/20	7号機	改良型制御棒駆動機構におけるケーブルの傷の確認について
2008/2/21	7号機	主密封油ポンプにおけるカップリング部の腐食の確認について
2008/2/25	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)における潤滑油プライミングポンプ吐出圧低警報の発生について
2008/2/26	6号機	作業許可申請書の申請忘れについて

4. Dグレード 274件

発見日	号機	件名
2007/11/1	1号機	取水電源トレンチ内電線管箱における錆の発生について
2007/12/5	1号機	電源盤の絶縁抵抗値低下について
2007/12/5	7号機	取水電源ケーブルダクト内ケーブルの浸水について
2007/12/5	7号機	【中越沖地震】ポンベ庫ダクトの損傷について
2007/12/6	1号機	電源盤の絶縁抵抗値低下について

発見日	号機	件名
2007/12/7	1号機	電源盤の絶縁抵抗値低下について
2007/12/10	1号機	【中越沖地震】154KV変電所のダクトとピットの隙間について
2007/12/11	その他	重油配管トレンチ内ケーブルトレイにおける錆の発生について
2007/12/12	2号機	タービン建屋～海水熱交換器建屋連絡トレンチ内における電線管、ケーブルトレイ、貫通孔の錆の発生について
2007/12/18	6号機	パワーセンター 動力変圧器の床下における異物の発見について
2007/12/20	3号機	タービン建屋～海水熱交換器建屋連絡トレンチ内ケーブルトレイにおける錆の発生について
2007/12/27	5号機	【中越沖地震】タービン建屋におけるタービンペデスタル周辺のクリアランス部カバー外れについて
2008/1/11	1号機	【中越沖地震】重油配管トレンチの損傷について
2008/1/15	7号機	トルクレンチのネジ部破損について
2008/1/16	1号機	非常用補機中間ループ系熱交換器(B)海水側差圧計元弁ボンネット部からの漏洩について
2008/1/16	4号機	主発電機#10側背面における間隙の管理値外れについて
2008/1/16	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 電灯照明器具の破損について
2008/1/18	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ミラーインシュレーション内側保温パネルの変形について
2008/1/18	7号機	格納容器パーソナルハッチ室ITVの誤動作について
2008/1/18	7号機	主蒸気止め弁原子炉保護用リミットスイッチ保護カバーのボルトロックプレートの再使用不可について
2008/1/21	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C, F)(刻印G, H)インペラ他の腐食について
2008/1/21	7号機	湿分分離加熱器第1段加熱器(A1・A2)復水器側ベント弁における弁体の浸食について
2008/1/21	7号機	湿分分離加熱器(A)第1段加熱蒸気元弁における弁座の浸食について
2008/1/21	7号機	主排気筒(B)ガスサンプルラックおよび非常用ガス処理系(B)ガスサンプルラックにおけるフレキシブルチューブの割れについて
2008/1/22	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン走行用レールにおけるクランプボルトの破断について
2008/1/22	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーンロッカー軸受グリス供給銅管の損傷について
2008/1/22	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーンロッカー軸受プレートのゆがみについて
2008/1/24	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)下半車室後部グラウンド部浸透探傷検査結果の判定基準値逸脱について
2008/1/25	1号機	タービン建屋排風機(A)シャフト・羽根車ボス穴の嵌合値の基準値逸脱について
2008/1/25	2号機	タービン建屋復水器室空調機(A)ファン運転電流の定格電流値オーバーについて

発見日	号機	件名
2008/1/25	7号機	ヒータードレン系弁における弁棒・弁体の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/1/25	7号機	ヒータードレン系弁における当たり不良について
2008/1/25	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気加減弁 差動トランス鉄芯の曲がりについて
2008/1/28	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷水ポンプ(D)ケーシングにおけるくぼみの確認について
2008/1/28	7号機	ボール捕集器スクリーンディスタンスピースの腐食について
2008/1/28	7号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン開放検査(その2)要領書の不備について
2008/1/28	7号機	第1給水加熱器(B)抽気逆止弁における弁体シートの浸食について
2008/1/28	7号機	第2給水加熱器(B)抽気逆止弁における弁体・弁座シート面の浸食について
2008/1/28	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)空気圧縮機安全弁の誤作動について
2008/1/28	7号機	ドライウェル冷却系送風機(A)用電動機におけるケーブル素線切れについて
2008/1/28	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)ミニマムフロー調節弁後弁における封水コネクション部の不良について
2008/1/28	7号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置建屋 ボール捕集器ライニング部の損傷について
2008/1/28	7号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 配管貫通におけるスリーブの損傷について
2008/1/28	その他	補助ボイラー保安日誌の重油消費量転記間違いについて
2008/1/29	5号機	ランドリ建屋における湿度検出器の誤差逸脱について
2008/1/29	5号機	ランドリ建屋における湿度計の精度逸脱について
2008/1/29	7号機	復水ろ過装置における弁体のピンホールについて
2008/1/29	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)逆止弁グランド部からの水の漏洩について
2008/1/29	7号機	主蒸気止め弁における油筒カップリング締付ボルト頭部の変形について
2008/1/29	その他	補助ボイラー導電率点検における検出器の不良について
2008/1/30	1号機	原子炉隔離時冷却系におけるタービン速度検出器ケーブルの誤接続について
2008/1/30	1号機	残留熱除去系(C)試験可能逆止弁用電磁弁のエアリークについて
2008/1/30	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(C)におけるトスフィルタ旋回弁トルクスイッチの動作不良について
2008/1/30	3号機	通信設備用充電器盤における配線用遮断機の動作不良について
2008/1/30	4号機	主復水器(B) 液位計における浸透探傷検査結果の判定基準値逸脱について

発見日	号機	件名
2008/1/30	6号機	非放射性スチームドレン移送系処理系サンプポンプのグランドリークについて
2008/1/30	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(C)出口側グラビティダンパの動作不良について
2008/1/30	7号機	原子炉区域・タービン区域排気エアフィルタ(A)の破損について
2008/1/30	7号機	低圧(A)(B)(C)タービン内部車室(下半)におけるスチームガイドの浸食について
2008/1/30	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)油ポンプにおける嵌合部の振れについて
2008/1/30	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン補機冷却系ポンプ(A)吸込弁上流側フランジにおけるにじみについて
2008/1/30	その他	放射性廃棄物処理設備コンデンサにおける電源装置の動作不良について
2008/1/31	3号機	気水分離器および蒸気乾燥器の据付用ガイド近傍での打痕等の発見について
2008/1/31	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(B)におけるグランド水排水ラインの詰まりについて
2008/1/31	4号機	「プロセスモニタ機能検査」における「引渡しの許可の実施者」の誤記について
2008/1/31	4号機	「プロセスモニタ機能検査」要領書における「16. 添付資料」の誤記について
2008/1/31	5号機	純水移送ポンプモーター(B)における異音の発生について
2008/1/31	7号機	高圧油ポンプ(A)用電動機における軸外径値の管理値逸脱について
2008/1/31	7号機	貝分離器における内筒管腐食について
2008/1/31	7号機	給水加熱器ベント系における弁の弁棒腐食について
2008/1/31	7号機	復水浄化系弁における弁座の浸透探傷検査結果の判定基準値逸脱について
2008/1/31	7号機	タービン建屋 補機冷却系熱交換器(B)前部水室ベント弁・海水ストレーナドレン弁におけるシートパスについて
2008/1/31	7号機	ヒータドレン系 湿分分離加熱器(A)ドレンタンク計装品弁における弁棒・弁体の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/1	1号機	残留熱除去系 圧力計におけるテスト弁のシートパスについて
2008/2/1	1号機	空間放射性粒子濃度測定装置取替工事 ホ項使用前事業者検査における要領書の誤記について
2008/2/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 サテライト事務所電源用変圧器基礎部の変形について
2008/2/1	5号機	ろ過水移送ポンプ(A)吸込圧力計の固着について
2008/2/1	5号機	ろ過水移送ポンプ(C)モーターの異音について
2008/2/1	6号機	警報付β線汚染シンチレーションサーベイメータに貼付されている「点検校正済・校正期限ラベル」番号の相違発見について
2008/2/1	7号機	空気抽出器室ITVの動作不良について

発見日	号機	件名
2008/2/1	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印D)インペラ他の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/1	その他	【中越沖地震】情報棟における講師控え室天井からの漏水について
2008/2/2	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系ポンプ(B)における水漏れについて
2008/2/2	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系ポンプ(B)におけるメカリーク排水ラインの詰まりについて
2008/2/2	2号機	復水・タービン補機冷却系温度記録計駆動モーターの異音について
2008/2/2	4号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)カップリング側垂直方向振動計におけるPOWERランプの消灯について
2008/2/3	1号機	机の引出しレールの変形について
2008/2/3	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナ上部フランジからの水漏れについて
2008/2/3	6号機	スクリーン洗浄ポンプ点検用カバーの変形について
2008/2/4	1号機	原子炉圧力容器ドレンライン流量計における指示値の振れについて
2008/2/4	5号機	海水熱交換器建屋送風機(B)ボリュウムダンパの全閉不能について
2008/2/4	6号機	プロセス入出力装置片系異常警報の発生について
2008/2/4	7号機	金属閉鎖配電盤 過電流継電器用ガラスカバーのひび割れについて
2008/2/4	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器#Cにおける冷却管の減肉について
2008/2/4	7号機	主蒸気逃がし安全弁分解検査現場終了後の検査記録中の誤記発見について
2008/2/4	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(E)におけるモータクーラ出口フラッパーの固着について
2008/2/4	7号機	復水浄化系復水脱塩装置 圧力計空気抜き作業時の安全弁の作動について
2008/2/4	7号機	主蒸気隔離弁弁体主シート部・パイロット部における浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/4	7号機	湿水分離加熱器第1段加熱器(A1・A2)給水加熱器側ベント弁におけるギアドリミットスイッチからの油滲みについて
2008/2/4	7号機	主タービン油冷却器冷却水入口温度調節弁後弁ステムキャップナット部の損傷について
2008/2/4	7号機	BOPログサマリ平成20年2月4日分「6時間ログ(24時)」添付忘れについて
2008/2/4	7号機	計装用圧縮空気系配管サポート用ナットの緩みについて
2008/2/5	1号機	空冷チラー冷水出口温度指示計のダウンスケールについて
2008/2/5	2号機	タービン建屋排風機室空調機(B)における シャフト・羽根車ボス穴嵌合値の基準値逸脱について
2008/2/5	2号機	焼却設備(荒浜側)トリチウムサンプルポンプBにおけるヒーター回路の動作不良について

発見日	号機	件名
2008/2/5	3号機	中央制御室加湿器の動作不良について
2008/2/5	5号機	原子炉補機冷却海水系ストレナ(A)における差圧系の動作不良について
2008/2/5	6号機	エリア放射線モニタ記録計におけるデジタル表示「Error」の表示について
2008/2/5	7号機	励磁装置ブロアファンの打痕について
2008/2/5	7号機	管理区域入口からの逆行について
2008/2/5	7号機	中央制御室ITVモニタの動作不良について
2008/2/6	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉压力容器 ヘッドボルト穴とヘッド仮置き台座ガイドピンとの接触痕について
2008/2/6	3号機	タービン補機冷却海水系ストレナ(C)差圧指示計のダウンスケールについて
2008/2/6	6号機	原子炉区域・タービン区域送風機(D)号機におけるカップリングボス内径の許容値超えについて
2008/2/6	7号機	不活性ガス系調節弁の駆動部ガスケットからの操作空気の微小洩れについて
2008/2/6	7号機	給水調整弁の動作不良について
2008/2/6	その他	平成19年度通年点2.5m層流動データの一部欠測について
2008/2/7	3号機	原子炉補機冷却海水系ストレナ(D)における差圧指示計の指示不良について
2008/2/7	5号機	炉心性能計算機における分電ユニットのランプ非点灯について
2008/2/7	6号機	圧力抑制室底部における異物の確認について
2008/2/7	7号機	圧力抑制室内底部(水中部)における異物の確認について
2008/2/7	7号機	不活性ガス系配管サポートU字ボルトの緩みについて
2008/2/7	その他	事務本館飲料水配管破断による断水について
2008/2/7	その他	「業務教育(研修)計画・実績表」上期末評価の1名分作成漏れについて
2008/2/8	1号機	原子炉建屋外気温度計における調整ボリュームの動作不良について
2008/2/8	2号機	原子炉補機冷却系ポンプ(C)における異音の発生について
2008/2/8	7号機	タービン建屋 原子炉補機冷却系(C)熱交換器室海水スチームドレン移送系におけるサンプポンプ吐出配管のフランジリークについて
2008/2/9	7号機	複合中間弁軸受カバー締付ボルトの嚙りについて
2008/2/10	1号機	海水熱交換器建屋 外気温度用測温抵抗体の測定不能について
2008/2/10	5号機	大湊側焼却炉における一次燃焼室の圧力指示不良について

発見日	号機	件名
2008/2/10	5号機	濃縮廃液系シール水タンクにおける温度上昇不良について
2008/2/11	1号機	起動停止用蒸気式空気抽出器における第1段空気抽出器蒸気入口弁のシートパスについて
2008/2/11	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)ホットガスバイパス弁の制御不良について
2008/2/11	7号機	共用期間中検査用超音波探傷器の故障について
2008/2/12	3号機	スクラムタイミングレコーダ盤における画面表示の消灯について
2008/2/12	3号機	非常用ディーゼル発電機(H)における給気エアフィルタ差圧計の動作不良について
2008/2/12	3号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)における弁のひびについて
2008/2/12	4号機	高圧復水ポンプ(A)カップリング側水平方向振動計におけるPOWERランプの消灯について
2008/2/12	5号機	スクリーンラッシュピット用ITVの照明切れについて
2008/2/12	5号機	サービス建屋送風機(B)油切りのひび割れについて
2008/2/12	7号機	補助蒸気系における開度計の表示範囲逸脱について
2008/2/12	7号機	高圧復水ポンプ(C)用電動機固定子内のくさびの緩みについて
2008/2/12	7号機	原子炉建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(A)における吐出逆止弁の動作不良について
2008/2/12	7号機	補機冷却海水系 圧力計継ぎ手部における塩の析出について
2008/2/12	その他	放射性固体廃棄物等仮置き場プレハブ(H棟)入口扉のガラス部の破損について
2008/2/12	その他	環境管理棟 高純度ゲルマニウム半導体検出装置用パソコンの不具合について
2008/2/13	1号機	原子炉建屋 弁グランド部漏えい処理系(B)冷却水入口弁における弁体からの異音について
2008/2/13	4号機	海水熱交換器建屋送風機(A)における電動機反カップリング側軸受部からの異音発生について
2008/2/13	6号機	自動化機能サブシステム筐体4ファンの停止について
2008/2/13	7号機	給水加熱器(1B)水室用外部マンホール締め付けボルトの固着について
2008/2/13	7号機	検査担当者と検査助勢員の検査対象範囲の認識の相違について
2008/2/13	7号機	原子炉隔離時冷却系タービンにおける加減弁リミットスイッチレバーの動作不良について
2008/2/13	7号機	「C系原子炉補機冷却海水系ポンプ室」煙感知器の故障について
2008/2/13	7号機	残留熱除去系における弁体の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/13	7号機	湿分分離加熱器第2段加熱器(A1)加熱蒸気入口弁のギアドリミットスイッチの油にじみについて

発見日	号機	件名
2008/2/13	7号機	湿分分離加熱器第2段加熱器A1給水加熱器・復水器側ベント弁のリミットスイッチ他の油にじみについて
2008/2/13	7号機	タービン主要弁におけるユニボールの間隙値大について
2008/2/13	7号機	湿分分離加熱器マンホールボルト・ナットの嚙りについて
2008/2/13	7号機	温度検出器端子カバー固着による開放の不可について
2008/2/14	1号機	野外モニタ機能検査時におけるダウンスケール警報の発生について
2008/2/14	4号機	原子炉系記録計におけるレスポンスタイムの不良について
2008/2/14	5号機	タービン建屋排風機室空調機(ファンA)用電動機シャフトの使用限界値到達および予圧ばねの磨耗について
2008/2/14	6号機	蒸気式空気抽出系第1段空気入口弁の弁駆動部からの油にじみについて
2008/2/14	7号機	A系原子炉補機冷却系熱交換器・ポンプ室における煙感知器の異常発生について
2008/2/14	7号機	循環水ポンプ(A)用電動機スペースヒータの腐食について
2008/2/14	7号機	原子炉補機冷却系弁における弁棒およびパッキン押え輪の傷について
2008/2/14	7号機	給水加熱器(A)における洗浄弁の当たり不良について
2008/2/14	7号機	給水加熱器(A, B)計装品弁 弁棒・弁体の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/14	7号機	主蒸気系ラインプラグにおけるエアパッキンの破損について
2008/2/15	1号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(D)トスフィルタブロー弁からの水漏れについて
2008/2/15	2号機	原子炉圧力容器フランジ下部温度検出器の固定箇所から外れについて
2008/2/15	5号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器逆洗空気入口元弁の逆洗工程中の全閉不可について
2008/2/15	6号機	サービス建屋 非放射性ストームドレン処理系サンプポンプにおけるグランドパッキンの消耗について
2008/2/15	7号機	低圧復水ポンプ(A)用電動機ステータコイル部分放電(コロナ)の劣化について
2008/2/15	7号機	低圧復水ポンプ(C)用電動機ステータコイル部分放電(コロナ)の劣化について
2008/2/15	7号機	制御棒外観点検時におけるハンドルガイドローラ部の軽微なひびの発見について
2008/2/15	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)パイロンメータの継ぎ手部の損傷について
2008/2/15	7号機	非常用ディーゼル発電機(A・C)排気管における保温材の劣化について
2008/2/15	7号機	バイタル静止型無停電電源装置(7D)におけるマイクロスイッチの破損について
2008/2/15	7号機	低圧復水ポンプ(C)用電動機固定子くさびの緩みについて

発見日	号機	件名
2008/2/15	7号機	バイタル電源直流電圧検出ユニットの動作不良について
2008/2/15	7号機	原子炉補機冷却系 残留熱除去系熱交換器C入口弁の弁体シート面の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/15	7号機	主蒸気止め弁ストレーナ溶接部の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/15	7号機	燃料移送ポンプ(C)におけるメカシールからの油にじみについて
2008/2/15	7号機	定期事業者検査 検査要領書 検査用計器精度の誤記について
2008/2/16	2号機	日常点検表 補機冷却水補給水量(原子炉補機冷却系/B系)積算計読み間違いについて
2008/2/16	2号機	「ほう酸水注入系タンクヒータ温度高」警報の発生について
2008/2/16	5号機	大湊側補助ボイラー4Bにおける缶水恒温装置の温度制御不良について
2008/2/16	5号機	大湊側補助ボイラー4Bにおけるフード開閉機グランド部の蒸気漏れ発生について
2008/2/16	7号機	煙感知器異常(循環水ポンプモータ室A)発生について
2008/2/16	7号機	タービン補機冷却海水系(B)用電動機ハウジングブラケット絶縁部のはく離について
2008/2/16	7号機	主オイルタンク弁における弁座の割れについて
2008/2/17	2号機	高圧炉心スプレイ系系統流量記録計における用紙送りの不良について
2008/2/18	1号機	圧力抑制室点検時におけるゴミの発見について
2008/2/18	2号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器制御盤における状態表示ランプの接触不良について
2008/2/18	2号機	圧力抑制室ハッチ室内蛍光灯のソケット損傷について
2008/2/18	3号機	中央制御室制御板における警報確認ボタンの動作不良について
2008/2/18	3号機	タービン建屋 主蒸気トンネル室奥3mギャップ照明の不点灯について
2008/2/18	4号機	原子炉補機冷却海水系(B)取水槽水位指示の振れについて
2008/2/18	4号機	管理区域内への持込カメラを小物搬出モニタを通さず持ち出した件について
2008/2/18	6号機	取水電源設備パワーセンターユニット(5A)しゃ断器制御電源用ナイフスイッチ内部の碍子破損について
2008/2/18	7号機	中央制御室制御盤における扉ハンドルの動作不良について
2008/2/18	7号機	制御棒外観点検時におけるハンドルガイドローラ部の軽微なひびの確認について
2008/2/18	7号機	第8回タービン開放検査における不適合報告書の誤記入について
2008/2/19	1号機	局部出力領域モニタにおけるガードスリーブ固定ビスの紛失について

発見日	号機	件名
2008/2/19	7号機	高圧タービン本体 下半ノズルダイヤフラムサポートシム取付けボルトの固着について
2008/2/19	7号機	セルフタグ未受領状態での純水補給水系の使用について
2008/2/19	7号機	循環水ポンプ(A)用電動機空気冷却器取付裏面と風動内部に錆の発生について
2008/2/19	7号機	第8回定期事業者検査における検査助勢の未発注について
2008/2/19	7号機	スクリーン洗浄ポンプ点検用カバーの変形について
2008/2/19	7号機	給水加熱器ドレン系弁リミットスイッチ用フレキコネクタの破損について
2008/2/19	7号機	取水設備電源モーターコントロールセンタ 負荷側絶縁抵抗の低下について
2008/2/19	7号機	取水設備210V分電盤(スクリーンモーター用スペースヒータ)の絶縁不良について
2008/2/20	1号機	物品搬出作業時の管理区域側作業員が非管理区域側トラック(荷台後部)に触れた件について
2008/2/20	2号機	複合中間弁ベース固定用ノックピンのネジ部の摩耗について
2008/2/20	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)用冷媒ストレーナ上カバーの一部損傷確認について
2008/2/20	7号機	油受けタンク(B)内へのボルト落下について
2008/2/20	7号機	換気空調補機非常用冷却水系温度計における電源スイッチの不具合について
2008/2/20	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)シリンダー安全弁の調整しろの不足について
2008/2/20	7号機	原子炉隔離時冷却系室水密扉における開閉リミットスイッチの動作不良について
2008/2/20	7号機	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ基礎部の腐食について
2008/2/20	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)デフューザー固定ボルト穴部の損傷について
2008/2/20	7号機	移動式炉内計装系ボール弁スイッチカム止めねじの破損について
2008/2/20	その他	廃棄物処理建屋 B2F エレベータ前蛍光灯の破損について
2008/2/21	1号機	高電導度廃液系硫酸ポンプ(A) 出口圧力計元弁の開閉不良について
2008/2/21	2号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)オイルポンプ付近における異音について
2008/2/21	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)潤滑油ストレーナ差圧のオーバーレンジについて
2008/2/21	6号機	原子炉区域・タービン区域送風機(C) インペラおよびカップリングボス内径寸法の許容値超過について
2008/2/21	6号機	金属閉鎖配電盤の動作不良について
2008/2/21	6号機	パワーセンターにおけるポジションスイッチの動作不良について

発見日	号機	件名
2008/2/21	7号機	第8回定期事業者検査 原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査における要領書の不備について
2008/2/21	7号機	タービングランド蒸気系弁における弁棒・弁体の浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/21	7号機	オイルスナッパの傷について
2008/2/21	7号機	原子炉補器冷却海水系における計装配管サポート・サドル用ナットの緩みについて
2008/2/21	7号機	換気空調系における計装配管サポート・クリート用ナットの腐食について
2008/2/21	7号機	差圧計における検出元弁シートパスおよびグランド部からの塩の析出について
2008/2/21	7号機	水圧制御ユニットスクラムパイロット電磁弁からの窒素の漏えいについて
2008/2/21	その他	廃棄物処理建屋におけるタバコの吸殻発見について
2008/2/22	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)第二段吐出圧力計の指示不良について
2008/2/22	3号機	電解鉄イオン注入系電解槽ベント弁におけるシートパスについて
2008/2/22	3号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口管ドレン弁におけるシートパスについて
2008/2/22	7号機	コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C)排風機(A)電動機の不具合について
2008/2/22	7号機	高圧ドレンポンプ(A)ベアリングメタル用ノックピンの損傷について
2008/2/22	その他	屋外放射線監視装置取替および関連除却工事における工事追加仕様書記載事項の不備について
2008/2/22	その他	貝処理建屋送風機A, Bの動作不良について
2008/2/24	6号機	水素ガスボンベ室におけるドアクローザーの動作不良について
2008/2/25	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)におけるグランド部からの水漏れについて
2008/2/25	3号機	中央制御室におけるCRT #9の表示不良について
2008/2/25	4号機	DC125V高圧炉心スプレイ系蓄電池における電解液比重の参考値外れについて
2008/2/25	5号機	高電導度廃液系濃縮装置(B)における蒸気流量計の指示不良について
2008/2/25	7号機	高圧ドレンポンプ(A)用電動機ステータコイル部分放電の劣化について
2008/2/25	7号機	復水補給水系における弁銘板表示違いについて
2008/2/25	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A, D)(刻印B, E)インペラ他の腐食および浸透探傷試験結果の判定基準値逸脱について
2008/2/25	7号機	原子炉補機冷却水系弁における弁棒およびパッキン押え輪の傷について
2008/2/25	7号機	原子炉補機冷却水系弁における弁棒の曲がりについて

発見日	号機	件名
2008/2/26	2号機	バー回転式スクリーン(D)における異音について保全作業依頼
2008/2/26	4号機	放射性廃棄物処理設備中央制御室 CRTの表示不良について
2008/2/26	5号機	大湊側焼却設備雑固体自動倉庫におけるパレットリフタの動作不良について
2008/2/26	5号機	原子炉区域排風機(A)軸受け油のにじみについて
2008/2/26	6号機	蒸気式空気抽出器, 復水器室入り口扉におけるドアクローザーの動作不良について
2008/2/26	7号機	IDカードを取違えての入域について
2008/2/26	その他	原子炉施設保安規定運用要領における誤記について
2008/2/27	2号機	超音波水位計(A水路)のオーバースケールについて
2008/2/27	2号機	タービン建屋 空調ダクト吹出し口における異音について
2008/2/27	3号機	取水口・放水口海水温度記録計の乱点について
2008/2/27	3号機	不活性ガス系補給用窒素圧力調節弁前後弁の動作不良について
2008/2/27	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A・B)におけるグランド部からの蒸気漏れの量の増加について
2008/2/27	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタ排水ポンプの吐出流量低下について
2008/2/27	5号機	海水熱交換器建屋(A) 非常用送風機給気ダンパの閉不良について
2008/2/28	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(C) トスフィルターブロー弁のグランド部からの水漏れについて
2008/2/28	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)のトスフィルターの詰まりについて
2008/2/28	1号機	残留熱除去系差圧計テスト弁におけるシートパスについて
2008/2/28	2号機	焼却設備(荒浜側)空気予熱器入口プロパン圧力計の指示不良について
2008/2/28	その他	一時立入者着用個人警報線量計の表示消えについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	1
C	102
D	274
対象外	2
総計	380