

## 不適合管理状況(5月審査分)

### 1. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2008/4/30	7号機	【中越沖地震】低圧タービン(B) 16段翼フォーク部の指示模様について(5月8日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2008/5/8 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/08050801-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/08050801-j.html</a>
2008/5/19	7号機	軽油タンク(B)における油漏れについて (5月20日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2008/5/20 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20052001p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20052001p.pdf</a>

### 2. Cグレード 54件

発見日	号機	件名
2007/9/13	1号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系 非常用ガス処理系トレンチ内配管サポートの変形について
2007/12/7	5号機	【中越沖地震】ポンペ庫 フレキシブルチューブとトレンチ本体におけるボルトの接触およびアンカーボルト廻り壁のヒビについて
2007/12/27	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 サイリスタ整流器盤サイリスタトレイ位置のズレについて
2007/12/27	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 サイリスタ整流器盤サイリスタトレイ位置のズレについて
2008/2/19	7号機	給水系スプリングハンガ インジケータ値の指示相違について
2008/2/23	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクタファンリングの接触について
2008/3/11	7号機	【中越沖地震】熱交換器エリア 循環水配管ラバーエキスパンションの伸張量超えについて
2008/3/17	6号機	供用期間中検査ポルトラック 取り付けスペーサーの脱落について
2008/3/20	7号機	残留熱除去系 配管サポート リジットハンガロッドの緩みについて
2008/3/31	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 鉄骨柱脚部の損傷等について
2008/3/31	3号機	【中越沖地震】タービン建屋～消火用CO2ポンペ建屋間連絡トレンチの沈下について
2008/3/31	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 腰壁の破損等について
2008/3/31	4号機	【中越沖地震】消火用CO2ポンペ建屋の沈下について
2008/3/31	その他	【中越沖地震】荒浜側所内ボイラー建屋 屋上におけるルーフファン開閉器盤の転倒について
2008/4/10	その他	全社技術技能競技大会原子力部門におけるセルフエアースセットマスク内部口宛部分の脱落について

発見日	号機	件名
2008/4/12	6号機	退出モニタにおける身体汚染の確認について
2008/4/14	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機外側油切歯部の損傷について
2008/4/14	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機内側油切歯部の損傷について
2008/4/16	7号機	第8回原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査における長期計画表の不備について
2008/4/18	その他	工具センター トルクレンチ(TKK3C1804065)の精度逸脱について
2008/4/22	5号機	工具センター トルクレンチ(TKK5C1829017)の精度逸脱について
2008/4/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 メタクラ(M/C1SB-1及び1SB-2)盤におけるボルトの緩みについて
2008/4/24	その他	発注依頼票にて実施した工事等の工事施工報告書の移管処理における不適合について
2008/4/28	5号機	給電指令での新潟系統安定化装置A系(43G5A)ロック操作時間の遅れについて
2008/4/29	4号機	原子炉建屋 給気コイルの弁銘板の相違について
2008/4/29	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン中間軸受台におけるソールプレートキー嵌合部およびキーの損傷について
2008/4/30	その他	放射性廃棄物処理設備 シーケンスコントローラー点検における直流電源「断」について
2008/4/30	その他	放射線計測器校正記録の紛失について
2008/5/5	5号機	非常用ディーゼル発電機(H) 二酸化炭素ダンパ操作用計装配管ユニオン部の外れについて
2008/5/6	7号機	低圧タービン(B) 16段フォーク部のカジリについて
2008/5/7	5号機	原子炉建屋 管理/非管理貫通孔点検における一部点検漏れについて
2008/5/7	7号機	原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査成績書の誤記について
2008/5/7	7号機	オイルスナッパーの動作不良について
2008/5/9	6号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器系タイマー点検時における燃料プール冷却浄化系ポンプトリップについて
2008/5/9	6号機	主蒸気系管ラバーブーツ(タービン建屋側)の劣化および破損について
2008/5/12	1号機	【中越沖地震】起動変圧器(A)ノンセグシャフト室 低起動変圧器(1SA)二次側相非分離母線導体支えの損傷について
2008/5/13	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)外部車室/内部車室軸方向固定キーの隙間について
2008/5/13	5号機	大湊側焼却設備排ガスフィルタの詰まりについて
2008/5/13	7号機	第8回定期事業者検査 検査成績書の工程表の記入漏れについて
2008/5/13	その他	委託変更請求時における承認書の承認者選定の誤りについて

発見日	号機	件名
2008/5/14	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)入口配管のピンホールについて
2008/5/14	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) 自動空気だめ圧力の低下について
2008/5/17	5号機	圧力抑制室内 パージファン吸い込み口における養生シートの混入について
2008/5/18	1号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(A/B) 吐出流量発信器の不良について
2008/5/19	1号機	燃料集合体におけるスペーサ部材の一部曲がりについて
2008/5/19	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 ランウェイ昇降口躯体の変形等について
2008/5/19	7号機	高圧復水ポンプ(B)オイルフラッシング時の油漏洩について
2008/5/22	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) ロータ羽根・ノズル・パッキン取り合い部の接触跡について
2008/5/22	4号機	使用済燃料プール 手摺り取り付け用ボルトの紛失について
2008/5/22	5号機	ドライウエル 下部送風機(C) 試験運転中における吸込みダクトの振動について
2008/5/23	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 中間軸受台基礎部の割れおよびコンクリートの一部欠落について
2008/5/23	7号機	主発電機点検修理におけるAPDの紛失について
2008/5/26	1号機	窒素ボンベ建屋(非管理区域)におけるけが人の発生について(5月28日お知らせ済み) 《ホームページ掲載》 2008/5/28 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20052801p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20052801p.pdf</a>
2008/5/27	6号機	バックアップスクラム電磁弁作動試験における弁の動作不良について

### 3. Dグレード 256件

発見日	号機	件名
2007/9/13	1号機	気体廃棄物処理系 非常用ガス処理系トレンチ内配管サポートのサビについて
2007/9/13	1号機	非常用ガス処理系トレンチ内配管のサビについて
2007/9/13	1号機	非常用ガス処理系トレンチ内配管サポートのサビについて
2007/10/2	1号機	ドライウエル内 真空清掃設備吸込弁蓋の破損について
2007/11/21	6号機	【中越沖地震】水素、酸素、二酸化炭素ボンベ庫 電線管継手部のコーキング割れについて
2007/11/21	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 スクリーン室ケーブルトレイの段差について

発見日	号機	件名
2007/11/22	7号機	ディーゼルダクトトレンチ内電線管 フレキ接続継手部の緩みについて
2007/12/6	5号機	取水電源トレンチ内トレイサポート、受架台、トレイ蓋のサビについて
2007/12/6	5号機	【中越沖地震】取水電源トレンチ ケーブルトレイの傾き等について
2007/12/7	5号機	オーブントレンチ内サポートおよびP・Box等のサビについて
2007/12/7	5号機	【中越沖地震】オーブントレンチ ケーブルトレイの段差およびアースの損傷について
2007/12/10	5号機	水配管ダクトトレンチ内電線管P・Boxのサビについて
2007/12/11	4号機	循環水ポンプトレンチ内ケーブルトレイのサビについて
2007/12/21	その他	物的防護トレンチ内電線管P・Boxのサビについて
2008/1/17	3号機	工具センター 工具(バットおよびモーターレンチ)の紛失について
2008/1/20	5号機	工具センター 工具(ドライバーおよび両口ラチェットレンチ他)の紛失について
2008/2/15	7号機	制御棒駆動水ポンプ(B) スプリットリングリテーナの変形について
2008/3/1	7号機	原子炉冷却材浄化系 弁【G31-F060】 弁体から弁棒の取外し不可について
2008/3/3	6号機	プロセス計算機カラープリンタにおける印刷不良について
2008/3/3	7号機	制御棒駆動水ポンプ(B) バランスシートおよびバランスディスクの指示模様について
2008/3/3	7号機	制御棒駆動水ポンプ(B) ギヤカップリング歯面部の指示模様について
2008/3/11	7号機	非常用ディーゼル発電機(A/C) 空気圧縮機内の結露について
2008/3/13	7号機	スチームドレン処理系サンプポンプ 中間ベアリングの摺動痕について
2008/3/25	7号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ 本格点検時における測定器の破損について
2008/3/27	7号機	制御棒駆動水補助油ポンプ 弁【C12-F423B】 弁箱フランジ部からの漏洩について
2008/4/4	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域 送風機(B)カップリングの抜取不能について
2008/4/8	6号機	低起動変圧器(6SA) 二次側終端接続箱導体固定ボルトの緩みについて
2008/4/8	6号機	原子炉補機冷却系(B)熱交換器・ポンプ室内 所内用圧縮空気系配管の塗装残しについて
2008/4/14	6号機	所内用圧縮空気系配管サポートの腐食について
2008/4/14	6号機	純水補給水系配管サポート鋼材の腐食について
2008/4/14	7号機	高圧タービン 上半ノズルダイヤフラム(T/G2・5・7段)仕切り板の浸食について

発見日	号機	件名
2008/4/14	7号機	照明用分電盤 負荷回路の絶縁抵抗値低下について
2008/4/15	7号機	照明用分電盤(NLP-7T12 CKT-6) 配線用遮断器スイッチ部の動作不良について
2008/4/16	6号機	非常用ガス処理系フィルター装置のサビについて
2008/4/16	6号機	非常用ガス処理系フィルタートレイン端子箱座ボルトの緩みについて
2008/4/16	6号機	所内用水系配管サポートの未塗装について
2008/4/17	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)区域 送風機(A)軸受部背面ギャップの許容値逸脱について
2008/4/17	6号機	タービン補機冷却海水系 配管フランジの腐食について
2008/4/17	7号機	タービン建屋内 配管識別表示の相違について
2008/4/18	7号機	ロッドレストレイント取付ピンのカジリについて
2008/4/19	6号機	電解鉄イオン注入系 弁【P95-F200】弁体における指示模様について
2008/4/21	2号機	荒浜側焼却炉 パレットキャリアの定期自主検査記録の点検での確認漏れについて
2008/4/21	7号機	第1給水加熱器(B)給水出口弁【N21-F029B】ボルト・ナットの固着およびナット・ワッシャーの損傷について
2008/4/22	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C) 吐出逆止弁後ドレン弁【P42-F501C】出口側配管ファンネル接続部の亀裂について
2008/4/22	6号機	電解鉄イオン供給装置室内 非放射性ドレン移送系配管表面のサビについて
2008/4/22	7号機	タービン蒸気加減弁(3) 電気油圧式制御装置配管ユニオンシート面の傷について
2008/4/23	1号機	空冷チラーファン(C、D) 電動機ブラケットハウジング内径基準値の逸脱について
2008/4/23	6号機	主蒸気系 弁【N11-F001】ふたボルト・ナットの焼付きについて
2008/4/23	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C) グランド押え用スタッドボルトの腐食について
2008/4/24	4号機	サブレーションプール水位記録計指示変動未処理手続き延長について
2008/4/24	5号機	海水熱交換機建屋 天井クレーンモータグリースの漏えいについて
2008/4/24	6号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ(C)ドレン弁 弁体・弁座シート摺合せ代無しについて
2008/4/24	6号機	新燃料検査台 ジブクレーン用チェーンブロックの動作不良について
2008/4/24	7号機	炉内清掃装置ポンプユニット 仮設排水ホースの損傷について
2008/4/24	その他	構内配電線作業時の水道管(海生研用の洗浄用水道管40A)の損傷について
2008/4/25	5号機	逃し安全弁 開度指示計の指示ドリフトについて

発見日	号機	件名
2008/4/25	6号機	鉄イオン供給ポンプインペラの腐食について
2008/4/25	6号機	計装配管隔離弁【T31-SO-F710】保持時電流値の基準逸脱について
2008/4/25	6号機	原子炉補機冷却系 計装配管の変形について
2008/4/25	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A、D) インペラ他の腐食等について
2008/4/25	6号機	非常用シャワー設備系 配管サポートの腐食について
2008/4/25	6号機	スチームドレン処理系ランプ(B)室内 所内用圧縮空気系配管の未塗装について
2008/4/25	6号機	薬液貯蔵および移送系配管 フランジの腐食について
2008/4/25	6号機	【中越沖地震】油清浄機内 フィルターの外れについて
2008/4/25	7号機	タービン建屋 スチームドレン処理系サンプポンプ(D)グランドドレン配管の閉塞について
2008/4/26	5号機	原子炉建屋 低圧炉心スプレイ系 配管室扉シャフト支持金具のひび割れについて
2008/4/26	7号機	主復水器(A) 海側における蛍光灯の破損について
2008/4/26	7号機	継電器(80C1)試験時における試験電圧の誤りについて
2008/4/27	4号機	単極断路器ピット 補給水止め弁からのグランドリークについて
2008/4/27	7号機	所内変圧器(7B) 下部排油弁ハンドル軸からの油しみについて
2008/4/28	5号機	原子炉建屋 非常用ガス処理系(B)室内 不活性ガス系配管ラバーブーツ止め具の脱落について
2008/4/28	6号機	主蒸気隔離弁 漏えい試験設備用計装ラック(H22-P013)ベント配管の変形等について
2008/4/28	7号機	電気油圧式制御装置 配管点検におけるアキュームレータ フランジボルト頭部のクラックについて
2008/4/28	7号機	補助油ポンプサクシヨンストレーナ サイトグラス内面のパッキンはみ出しについて
2008/4/28	7号機	非常用ディーゼル発電機 排気サイレンサ(A, B, C) 脚部のサビについて
2008/4/29	3号機	非常用ディーゼル発電機(3B) 動弁注油配管フランジ部からの油しみについて
2008/4/29	3号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(B) 水室ドレン弁[P42-F503B]の詰まりについて
2008/4/29	3号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B) ブロー弁[P42-MO-F004B]のシートパスについて
2008/4/29	4号機	低電導度廃液系/高電導度廃液系 脱塩塔出入口導電率記録計の動作不良について
2008/4/29	5号機	ろ過水移送ポンプ(C)軸受け部の異音について
2008/4/30	2号機	荒浜側焼却設備 一次セラミックフィルタ(B)パルス逆洗装置逆洗弁の動作不良について

発見日	号機	件名
2008/4/30	4号機	復水脱塩装置(D) 樹脂出口弁 エアオペレート弁からのエアリークについて
2008/4/30	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプエリア送気ダクト試料採取口止め具の折損について
2008/4/30	6号機	非常用ディーゼル発電機(B) 温度検出器【TE364B-23】ケーブルの地絡について
2008/5/1	1号機	廃棄物処理区域 外気温度指示計(U41-TIS132)の指示不良について
2008/5/1	7号機	水圧制御ユニット 計装ユニット取合部からの窒素ガスの漏えいについて
2008/5/2	6号機	非常用ディーゼル発電機(B) 温度指示計【TI031B】の精度逸脱について
2008/5/3	1号機	補助ボイラー(3A) ブロー水冷却器胴側のフランジリークについて
2008/5/3	3号機	ろ過水積算流量計出入口弁[U42-F002, F003]シートパスについて
2008/5/3	6号機	中央運転監視盤(H11-P701) 盤内冷却用ファン(9)の異音について
2008/5/4	2号機	所内蒸気戻り系ポンプ(B) 吸込配管接続部からのリークについて
2008/5/4	7号機	循環水配管マンホール室 煙感知器の故障について
2008/5/5	6号機	6/7号機 高電導度廃液系濃縮装置加熱器蒸気入口空気作動弁のシートパスについて
2008/5/5	6号機	原子炉系警報補助盤 インターフェース トリップロジックユニット軽故障警報の発生について
2008/5/6	2号機	残留熱除去系(B、C) 流量記録計の用紙送り不良について
2008/5/7	2号機	原子炉区域排風機(A) サクションベーン(IA)2次圧力計の指示不良について
2008/5/7	3号機	グランド蒸気復水器および復水器真空ポンプ制御盤における制御不良について
2008/5/7	4号機	給水制御系盤 主蒸気流量の異常発生について
2008/5/7	5号機	大湊側焼却設備 雑固体計重機フラップ(1)の動作不良について
2008/5/7	6号機	記録計ペン(B31-VBR923G)の動作不良について
2008/5/7	6号機	記録計ペン(B31-VBR923H)の動作不良について
2008/5/7	6号機	給水加熱ドレン系 弁【N22-F003B】駆動部からの油しみについて
2008/5/7	6号機	格納容器雰囲気モニタ系(A) ドライウェル検出器【D23-RE005A】高圧用コネクタの不良について
2008/5/7	6号機	洗浄水弁(H側)A 弁【N72-F027A】 弁棒ネジ部の変形について
2008/5/7	6号機	大型貝分離装置ドレン弁(回収器側) 弁【N72-F506B】 フランジ面の腐食について
2008/5/7	7号機	循環水系放水側サイフォンブレイク弁テスト弁(C) グレーチングの腐食について

発見日	号機	件名
2008/5/7	7号機	グラント蒸気蒸化器加熱蒸気減圧弁大弁前弁【N39-F020】トルクスイッチおよび下部クォードリングにおける油滲みについて
2008/5/7	7号機	タービン補助蒸気元弁【N11-F304】リミットスイッチの油滲みについて
2008/5/7	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(B)用 逆流防止ダンパ全開ストッパー取付け部の損傷について
2008/5/7	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)吐出弁【N21-F026B】リミット・トルクスイッチフィンガの変色について
2008/5/8	3号機	原子炉建屋 天井クレーン主巻減速機東側入力軸部からの油漏れについて
2008/5/8	5号機	主タービン オイルフラッシングポンプモーター架台の亀裂について
2008/5/8	6号機	第8回定期事業者検査要領書 蒸気タービン設備検査(その2)(K6-8-148-2C/3C-T2)の改訂について
2008/5/8	6号機	自動化機能サブシステム筐体(2)ファンの停止について
2008/5/8	その他	低電導度廃液系収集ポンプ(A) 吐出圧力計元弁のシートパスについて
2008/5/9	3号機	原子炉補機冷却海水系 差圧発信器【P41-DPT003C】均圧弁閉の固着について
2008/5/9	3号機	雑用水系元弁(U42-F007B)のシートパスについて
2008/5/9	5号機	圧力抑制室 底部ライナー点検における異物の発見について
2008/5/9	5号機	タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系 主ポンプ室(管理区域)でのタバコの吸殻発見について
2008/5/9	6号機	原子炉冷却材系浄化系 調節弁【G31-F134A】他の指示不良について
2008/5/9	6号機	給水系 弁【N21-F309A】蓋ボルト・ナットの焼付きについて
2008/5/9	6号機	給水系 弁【N21-F309B】蓋ボルト・ナットの焼付きについて
2008/5/9	6号機	高圧復水ポンプ(B) 電動機冷却器出入口弁のシートパスについて
2008/5/9	6号機	復水脱塩装置 洗浄水流量指示スイッチのマイクロスイッチ作動不良について
2008/5/9	6号機	タービン補機冷却海水系 計装配管サポートパンチングトレイのリベット外れ等について
2008/5/9	6号機	電解鉄イオン供給装置 差圧指示接点【P95-DPIS-001】計装配管継手部からの漏えい跡について
2008/5/9	6号機	発電機冷却系 導電率検出器【N43-CE-037】コーティングの剥離について
2008/5/9	7号機	計算機用 静止型無停電電源装置(7A) 出力電流計(A21W)の動作不良について
2008/5/10	3号機	二酸化炭素ポンベ建屋沈下復旧作業に伴う埋設ケーブルの損傷について
2008/5/10	4号機	原子炉建屋換気空調系 差圧指示接点【U41-DPIC-607】アラームランプ点灯について
2008/5/10	5号機	原子炉建屋 南西二重扉内側扉表面カバーボルトの外れについて

発見日	号機	件名
2008/5/10	6号機	復水給水系(C) 弁【N21-F028】弁座出口側の指示模様について
2008/5/10	6号機	給水系 弁【N21-F301A】弁座の指示模様について
2008/5/11	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D) ホットガスバイパス弁の不良について
2008/5/11	5号機	スクリーン洗浄用 雑用水系ラインの小弁ハンドル破損について
2008/5/12	1号機	格納容器内温度指示計【T31-TI011】の動作不良について
2008/5/12	2号機	焼却設備(荒浜側)灰ドラム出庫操作時の親台車位置表示不良について
2008/5/12	3号機	炉心性能計算機(TARMS2)待機系サーバの一時オフラインについて
2008/5/12	4号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(A/B) 出口導電率用記録計の指示不良について
2008/5/12	5号機	原子炉建屋 南西通路ダクト試料採取口止め具の折損について
2008/5/12	5号機	大湊側焼却炉フィルタ出口排ガス自動分析装置メンテナンス要求ランプの点灯について
2008/5/12	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(C)用電動機内部線端子部の素線切れについて
2008/5/12	7号機	残留熱除去系 弁【E11-F015】弁体出口側線上の指示模様について
2008/5/12	7号機	湿水分離加熱器(A/B) 浸透探傷試験における判定基準逸脱について
2008/5/13	2号機	復水ろ過装置(D) 塔入口弁電動機グリスの滲みについて
2008/5/13	3号機	原子炉建屋 天井クレーン上におけるタバコの吸殻発見について
2008/5/13	3号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ(A) 上蓋内面の塗装割れについて
2008/5/13	3号機	海水熱交換器建屋 補助冷却海水系ファンネルからの逆流について
2008/5/13	3号機	密封油再循環ポンプ 復水ポンプ側フランジ部の油滲みについて
2008/5/13	3号機	計装ペネトレーション X-300A(外側) 温度検出器用端子台の破損について
2008/5/13	3号機	圧力抑制室内 温度検出器ガイド管からはみ出しについて
2008/5/13	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)ストレーナドレン逆止弁のシートパスについて
2008/5/13	4号機	タービン系制御装置異常警報の発生について
2008/5/13	5号機	炉水サンプリングドレンライン安全弁の動作について
2008/5/13	6号機	高圧ドレンポンプ(C)シール水ストレーナ入口弁【N21-F243C】当り位置の不良について
2008/5/13	6号機	給水系 弁【B21-F053A】閉側ランプの不点灯について

発見日	号機	件名
2008/5/13	7号機	第8回定期事業者検査要領書 液体廃棄物処理系ポンプ検査(その2)(K7-8-133-3C-T)の改訂について
2008/5/13	7号機	タービン蒸気加減弁 上蓋締め付け用水圧発生装置の故障について
2008/5/13	その他	マスク類年次点検記録上覧忘れについて
2008/5/14	1号機	換気空調系 温度検出器【U41-TE312】の絶縁抵抗値の劣化について
2008/5/14	2号機	活性炭式希ガスホールドアップ塔室空調機ファン(2) 逆流防止ダンパ重りの調整不良について
2008/5/14	3号機	コールド洗濯機(A) 雑用水系入口弁のシートパスについて
2008/5/14	6号機	タービン建屋 2mギャップ内蛍光灯の破損について
2008/5/14	6号機	起動領域モニタ(C)レンジ表示器の不良について
2008/5/14	6号機	所内用圧縮空気系 空気圧縮機(B)アンロード弁の動作不良について
2008/5/14	6号機	復水脱塩装 陽イオン樹脂再生塔水張り水入口弁エアバルブからのエアリークについて
2008/5/15	1号機	金属閉鎖配電盤1A-1(6B) OCRにおける瞬時要素動作時間管理値の逸脱について
2008/5/15	1号機	低電動度廃液系 分離水ポンプ(B)シール水元弁のシートパスについて
2008/5/15	2号機	燃料プール冷却浄化系 弁グランド部から水の滲みについて
2008/5/15	2号機	発電機固定子冷却水系ポンプ 上部空調ダクトの異音について
2008/5/15	2号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(E) 入口弁開度指示不良について
2008/5/15	3号機	品質保証期間を過ぎたPT剤(浸透液)の使用について
2008/5/15	3号機	海水熱交建屋 海水スチームドレン移送系サンプ レベルスイッチの不良について
2008/5/15	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B) 試運転時の「除湿塔出口圧力『低』」警報発生について
2008/5/15	6号機	復水脱塩装置 復水脱塩塔廃液出口弁エアバルブからのエアリークについて
2008/5/15	6号機	水圧制御ユニット スクラムパイロット弁継手部の亀裂について
2008/5/15	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(C) 嵌合寸法の逸脱について
2008/5/15	6号機	抽気蒸気系 弁【N36-F045B】開度計の不良について
2008/5/15	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C) 気密検査時における漏洩箇所の確認について
2008/5/15	7号機	高圧炉心注水系(C)・残留熱除去系(C) 室水密扉開閉リミットスイッチの接点不良について
2008/5/16	2号機	プリンタ用ディスプレイ装置の表示不良について

発見日	号機	件名
2008/5/16	2号機	鋼製角落しガイドおよびシールゴムの損傷について
2008/5/16	3号機	原子炉建屋 屋外での目の負傷(ゴミの混入)について
2008/5/16	3号機	打点式記録計「復水脱塩装置再生系廃液導電率」打点不良について
2008/5/16	3号機	サービス建屋 ホットラボ送風機(A)逆流防止ダンパ開固着について
2008/5/16	6号機	原子炉補機冷却海水系 電動式弁【P41-MO-F006E】作動試験における地絡警報発生およびヒューズの破損について
2008/5/16	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機・発電機セット(A) 発電機オイルリングのねじれ量の許容値逸脱について
2008/5/16	その他	放射性廃棄物処理設備計算機 2重化ファイル磁気ディスク装置(2)の切離しについて
2008/5/18	5号機	廃スラッジ系タンク 槽液位記録計の紙送り不良について
2008/5/18	6号機	中央制御室裏盤記録計 前面カバー止め具の破損について
2008/5/19	5号機	ホットシャワードレン系 ろ過器(A/B)出口水質の悪化について
2008/5/19	5号機	ディーゼル消火ポンプ排気管の腐食について
2008/5/19	5号機	復水循環保管ポンプ 流量調節弁ハンドル付け根部からのエアリークについて
2008/5/19	6号機	復水脱塩装置 復水脱塩塔(E)樹脂入口弁エアーパルプからのエアリークについて
2008/5/19	6号機	線源校正室アナログ放射線モニタ検出器 試験用信号同軸コネクタの不良について
2008/5/19	6号機	タービン建屋 復水ろ過脱塩装置弁摺動部からのエアリークについて
2008/5/19	7号機	高圧ドレンポンプ(A/C)吸込カバー締付けボルトの固着について
2008/5/20	1号機	補助ボイラ蒸気溜め(B)ドレン弁のシートパスについて
2008/5/20	2号機	復水・タービン補機冷却系 温度記録計のチャタリング(振れ)について
2008/5/20	2号機	中央制御室給気冷却器(A/C)温度調節弁 2次圧力計の固着について
2008/5/20	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B) 冷却水調節弁後弁【P22-F031B】ギアボックスからのグリス漏れについて
2008/5/20	5号機	液化窒素タンク圧力計の指示不良について
2008/5/20	5号機	スクリーン洗浄用 雑用水系弁【U42-F024】のシートパスについて
2008/5/20	5号機	タービン建屋 南側通路送気ダクト試料採取口止め具の折損について
2008/5/20	6号機	プロセス放射線モニタ系 放射線検出器【D11-RE111A】の指示不良について
2008/5/20	6号機	原子炉建屋 南側2重扉外側扉の動作不良について

発見日	号機	件名
2008/5/20	6号機	「原子炉補機冷却海水系(B)ストレーナ連動動作渋滞警報」の発生について
2008/5/20	7号機	マイナスドライバー先端部の破損について
2008/5/20	その他	放射性廃棄物処理設備 パワーセンター6WB(5C) ラック内レールおよびポジションスイッチの不良について
2008/5/20	その他	固体廃棄物貯蔵庫増設工事における受水槽設備の破損について
2008/5/20	その他	低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置のトリチウム計数効率基準値逸脱について
2008/5/21	1号機	濃縮廃液ポンプ(B)攪拌ラインベント配管の閉塞について
2008/5/21	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A/B) 油クーラバイパス出口弁のシートパスについて
2008/5/21	2号機	排気筒放射線モニタ(A/B)記録計の欠測について
2008/5/21	2号機	ドライウェル冷却系 下部冷却器(A/B/C)内ドレンパンでの油溜まりについて
2008/5/21	5号機	タービン建屋排風機(B) 排気ダクトのピンホールについて
2008/5/21	7号機	温度検出器の絶縁抵抗不良について
2008/5/21	7号機	エリア放射線モニタ(CH29)のオーバースケールについて
2008/5/22	1号機	濃縮廃液系 濃縮廃液ポンプ(C)ケーシングドレン配管の閉塞について
2008/5/22	2号機	原子炉補機冷却海水ポンプ 差圧発信器【P41-DPT005D】周りに計装弁ドレン配管継ぎ手部の不良について
2008/5/22	6号機	復水給水系 電気式演算器指示計の電源スイッチ(トグルスイッチ)の不良について
2008/5/22	6号機	循環水ポンプ(A)インペラの浸透探傷検査における判定基準逸脱について
2008/5/22	6号機	循環水ポンプ(A)保護スリーブの腐食について
2008/5/22	6号機	循環水ポンプ(A)インペラの腐食について
2008/5/22	6号機	復水給水系 レベルスイッチフロート部の腐食について
2008/5/22	6号機	サービス建屋 ホットラボ排風機室内蛍光灯の破損について
2008/5/23	2号機	焼却設備(荒浜側)工業用テレビ設備の映像不良について
2008/5/23	2号機	復水ろ過装置(A/C) ドレン弁三方口ロックアップ弁のシートリークについて
2008/5/23	4号機	復水給水系 ホットウェル水位ディストリビュータ【N21-I/O-001A】電源スイッチの不良について
2008/5/23	6号機	循環水系 弁【N71-F705E】弁体・弁棒の固着および座金の腐食について
2008/5/23	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機・発電機セット用電動機のローターバーの緩みについて

発見日	号機	件名
2008/5/23	7号機	第8回液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査の要領書訂正忘れについて
2008/5/23	その他	放射性廃棄物処理設備 パワーセンター6WB (2A) ポジションスイッチの動作不良について
2008/5/24	1号機	換気系排気筒入口放射線モニタ入口フィルタの詰まりについて
2008/5/24	6号機	放射性廃棄物処理設備 計算機用静止型無停電電源装置(A)故障警報の発生について
2008/5/24	6号機	格納容器雰囲気モニタ系(B) ドライウェル検出器同軸コネクタの不良について
2008/5/25	5号機	洗濯廃液系ろ過機(B) シール水供給空気作動弁のシートパスについて
2008/5/25	5号機	洗濯廃液系ろ過機(B) シール水のインリークについて
2008/5/25	6号機	給水系配管 ラバーブーツの劣化および破損について
2008/5/25	7号機	タービン建屋(非) 煙感知器の故障について
2008/5/26	2号機	所内蒸気戻り系ポンプ(B) 本体フランジ部からのリークについて
2008/5/26	3号機	サービス建屋 ホットラボ室純水減圧弁【P11-PCV-F056】の異音について
2008/5/26	3号機	サブレーションプール水位・圧力抑制室圧力「T31-L/PR621」記録計 緑ペンの指示不良について
2008/5/26	4号機	第10回定期事業者検査要領書 監視機能健全性確認検査(その7)の検査記録の警報名称誤記について
2008/5/26	7号機	移動式炉内計装系(CH.B) EL画面表示不良について
2008/5/27	1号機	防食剤注入装置(B) 制御盤 警報確認ボタンの破損について
2008/5/27	6号機	放射線モニタ検出器(IC) 固定用サポート蝶ネジの破損について
2008/5/27	6号機	プロセス計算機 CRT(11)動作不良について
2008/5/27	6号機	中央制御室加湿器(B-2) 給水電磁弁からの漏水について
2008/5/27	6号機	水密扉 ブザー等収納ボックス固定ネジの緩みについて
2008/5/27	7号機	選択制御棒挿入機能検査時の監視機能健全性確認検査(その4)で使用する保守ツールの動作不良について
2008/5/27	7号機	原子炉建屋 煙感知器の誤動作について
2008/5/28	1号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ 出口サンプル弁のシートパスについて
2008/5/28	2号機	原子炉冷却材浄化系 非再生熱交換器温度調節弁 バイパス弁グランド部からの滲みについて
2008/5/28	2号機	非常用ディーゼル発電機(A) シリンダー(6)燃料供給配管接続部からの油滲みについて
2008/5/28	5号機	変圧器類焼防止ポンプ(A)のグランドリークについて

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	2
C	54
D	256
対象外	0
総計	312