

不適合管理状況(8月審査分)

1. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2008/6/13	7号機	低圧タービン(C)16段動翼フォーク部の指示模様について
2008/6/25	7号機	低圧タービン(A)16段動翼フォーク部の指示模様について
2008/7/7	6号機	低圧タービン(A)(B)(C)14段動翼フォーク部の指示模様について
2008/7/17	7号機	低圧タービン(C)15段動翼フォーク部の指示模様について
2008/7/28	6号機	低圧タービン(B)(C)16段動翼フォーク部の指示模様について
2008/8/18	4号機	タービン建屋 エレベーター前にてタバコの吸殻発見について
2008/8/22	その他	屋外作業におけるけが人の発生について(8月25日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2008/8/25 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20082501p.pdf

2. Cグレード 50件

発見日	号機	件名
2007/11/28	1号機	【中越沖地震】非常用ガス処理系ダクトのコンクリートのひび割れおよび漏水について
2007/11/28	3号機	【中越沖地震】非常用ガス処理系ダクトのコンクリートのひび割れおよび漏水について
2007/12/21	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 給水系配管保温損傷について
2008/1/25	2号機	【中越沖地震】泡消火設備基礎のコンクリートのひび割れについて
2008/3/10	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 トレンチ内骨組み損傷について
2008/3/13	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 トレンチ内漏れ跡について
2008/3/17	3号機	【中越沖地震】主排気ダクト基礎のコンクリートのひび割れについて
2008/3/17	4号機	【中越沖地震】主排気ダクト基礎のコンクリートのひび割れについて
2008/3/24	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気系サポート溶接割れについて
2008/7/9	2号機	弁【B21-F001K】逃し安全弁の弁体ソケット外周部の損傷について
2008/7/15	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 オイルスナッパーの変形について

発見日	号機	件名
2008/7/17	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 放射性廃棄物処理用ドラム缶専用平パレットの汚染について
2008/7/23	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系熱交換器入口配管保温におけるサポートとの接触跡について
2008/7/23	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系ポンプ(C)基礎グラウト部ひび割れについて
2008/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機脚板下部およびソールプレイトの圧痕について
2008/7/26	3号機	制御棒駆動機構の取り外し箇所の誤りにについて
2008/7/28	3号機	中央制御室 送風機(A)外気取入れダンパー(501A)全閉について
2008/7/28	3号機	機器仮置きプール内の落下ロープ発見について
2008/7/30	6号機	原子炉格納容器隔離弁分解検査(K6-8-49-3B-R(再検査1))における検査成績書の改訂について
2008/7/31	3号機	放射線固体廃棄物等運搬・移動(申請書)に係わる申請漏れについて
2008/7/31	6号機	漏電遮断器の地絡トリップについて
2008/8/1	2号機	放射線固体廃棄物等運搬・移動(申請書)に係わる申請漏れについて
2008/8/2	1号機	制御棒ガイドチューブ【L/N50-11】の据付不可について
2008/8/4	1号機	制御棒ガイドチューブ【L/N58-35】の据付不可について
2008/8/4	2号機	DC250V充電器盤警報テストプッシュボタン確認時の電圧調整装置の動作について
2008/8/4	5号機	焼却廃棄物号機間輸送コンテナ底部からの水漏れについて
2008/8/4	7号機	作業許可書の未発行について
2008/8/5	その他	モニタリングポスト(No.9)低線量検出器の指示不良について
2008/8/6	7号機	ほう酸水注入系ポンプ基礎ボルトの締付不具合について
2008/8/6	7号機	原子炉区域・タービン区域排気エアフィルタ(A)(C)(D)の破損について
2008/8/7	1号機	バルクヘッド排水第2弁ボンネットフランジからの漏水について
2008/8/7	4号機	換気空調設備保全工事 作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2008/8/7	6号機	水圧制御ユニット【54-23/34-27】分解点検中のスクラム弁からの漏水について
2008/8/8	1号機	ドライウェル 低電導度廃液系サンプル液の漏えいについて
2008/8/8	その他	工具センタートルクレンチの計測器精度逸脱について

発見日	号機	件名
2008/8/11	5号機	大湊側焼却設備 焼却炉出口酸素濃度計の指示不良について
2008/8/17	1号機	荒浜側補助ボイラー用プロパンガスポンベ(B)出口伸縮継手のピンホール発生について
2008/8/18	1号機	原子炉複合建屋における放射性物質の確認について(8月19日お知らせ済み) 《ホームページ掲載》2008/8/19 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20081901p.pdf
2008/8/18	6号機	管理区域退域時における入退域装置での個人警報線量計の読取未実施について
2008/8/19	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)第9～17段ロータおよびダイヤフラム(上半)の接触跡について
2008/8/19	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)内部車室・ダイヤフラム(上半)の接触跡について
2008/8/19	7号機	原子力圧力容器等 追加点検における基礎ボルトの緩みについて
2008/8/19	7号機	燃料取替エリア 排気放射線モニタ追加点検における基礎ボルトの緩みについて
2008/8/20	3号機	原子炉再循環系配管化学除染における仮設系統からの滴下について
2008/8/20	7号機	循環水ポンプ基礎ボルトの点検未実施について
2008/8/21	7号機	コントロール建屋 エリア火災警報装置伝送異常に伴う機能喪失について
2008/8/22	5号機	排気筒基礎掘削に伴うエレベータケーブルの損傷について
2008/8/25	3号機	非常用ガス処理系放射線モニタ(SCIN)(B)のモニタ計算機入出力信号の異常について
2008/8/25	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)自動空気だめ圧力低下について
2008/8/26	3号機	高電導度廃液系 圧力抑制室プール水排水系移送ライン配管のピンホール発生について

3. Dグレード 217件

発見日	号機	件名
2007/10/16	6号機	軽油タンク防油堤のコンクリートのひび割れ等変状について
2007/10/23	7号機	軽油タンク防油堤のコンクリートのひび割れおよび鉄筋露出について
2007/10/23	7号機	非常用ディーゼルダクトの目地部からの漏水について
2007/10/25	6号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットのコンクリートのひび割れ漏水について
2007/11/28	5号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 (B)系ダクトのコンクリートのひび割れおよび目地部からの漏水について

発見日	号機	件名
2007/11/28	6号機	取水路(地上部)のコンクリートのひび割れについて
2007/11/28	6号機	補機取水路(地上部)のコンクリートのひび割れについて
2007/11/28	7号機	補機放水路(地上部)のコンクリートのひび割れについて
2008/1/8	1号機	循環水ポンプ ポンプ室のコンクリートのひび割れ等変状について
2008/1/8	1号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットのコンクリートのひび割れ等について
2008/1/8	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ室のコンクリートのひび割れ等について
2008/1/8	2号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットのコンクリートのひび割れおよびコンクリートの打ち継ぎ部からの漏水について
2008/1/8	4号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピットのコンクリートのひび割れおよびコンクリートの剥離について
2008/1/21	1号機	【中越沖地震】ろ過水タンク並びに純水タンクのコンクリートのひび割れについて
2008/1/21	5号機	【中越沖地震】ろ過水タンク並びに純水タンクのコンクリートのひび割れについて
2008/1/25	1号機	【中越沖地震】水素供給設備 配管基礎コンクリートのひび割れおよびコンクリートの剥離について
2008/1/25	2号機	薬品タンク基礎のコンクリートのひび割れについて
2008/2/7	4号機	【中越沖地震】OFケーブルダクトのコンクリートのひび割れおよび目地部からの漏水について
2008/2/13	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 相分離母線冷却器チューブサポート緩み防止固定溶接部のクラックについて
2008/2/15	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 相分離母線冷却器チューブサポート緩み防止固定溶接部のクラックについて
2008/2/28	2号機	1~2号機連絡ダクトのコンクリートのひび割れについて
2008/3/10	4号機	【中越沖地震】補機放水路のコンクリートの剥離について
2008/3/11	7号機	【中越沖地震】ディーゼル発電機 燃料油系サポート部コーティング材の損傷について
2008/3/13	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 トレンチ内配管(圧力抑制室プール水排水系)貫通スリーブ壁面部の脱落について
2008/3/19	3号機	【中越沖地震】ポンプ室のコンクリートのひび割れ等について
2008/5/12	2号機	【中越沖地震】連絡ダクト(管理区域)のコンクリートのひび割れについて
2008/5/12	5号機	大湊側マスク性能試験装置(B)Bチャンネル下部からの異音発生について
2008/5/16	5号機	ボール捕集器ピットのコンクリートのひび割れについて
2008/5/21	2号機	弁【P61-F055, F057, F058】弁体シート面および弁体テールガイドピンの割れによる指示模様について

発見日	号機	件名
2008/7/4	1号機	パワーセンタ(1SA-2)(5B)ポジションスイッチの動作不良について
2008/7/7	5号機	循環水ポンプ建屋 天井クレーン 主巻上制御盤内冷却ファンの不動作について
2008/7/9	5号機	主発電機 水素炭酸ガスポンベ室の大気放出管腐食について
2008/7/9	7号機	温度検出器【N21-TE111C】の絶縁抵抗不良について
2008/7/9	7号機	温度検出器【N21-TE112C】の絶縁抵抗不良について
2008/7/10	6号機	主蒸気系 弁【N11-F001】駆動部コンパートメントカバー内からの油漏れについて
2008/7/14	7号機	第8回定期事業者検査 液体廃棄物処理系ポンプ検査(その2)(K7-8-133-3C-T)の改訂について
2008/7/14	7号機	第8回定期事業者検査 液体廃棄物処理系設備検査(その2)(K7-8-135-3C-T)の改訂について
2008/7/15	3号機	格納容器雰囲気モニタ盤内端子の圧着部割れについて
2008/7/15	5号機	【中越沖地震】ボール捕集器循環水配管におけるラバーエキスパンションの偏芯他について
2008/7/16	3号機	原子炉ヘッドスプレイ流量指示計【C61-FI016】の指示不良について
2008/7/17	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の純水補給水系元弁からの漏えいについて
2008/7/18	2号機	非放射性スチームドレン系 床ファンネル清掃時のカンツールワイヤー切断時の管内残留について
2008/7/18	3号機	接点付圧力指示計の接点動作不良について
2008/7/18	6号機	抽気ドレン弁 計装用圧縮空気系配管の損傷について
2008/7/18	7号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(C)中間ベアリングの摺動痕について
2008/7/21	7号機	配管・サポート点検用足場組立作業時における蛍光灯の損傷について
2008/7/22	6号機	スクリーン洗浄設備系 圧力指示計の精度逸脱について
2008/7/22	6号機	スクリーン洗浄設備系 圧力指示計フランジ部の腐食について
2008/7/23	3号機	原子炉建屋 天井クレーン機能検査における要領書番号間違いについて
2008/7/24	3号機	弁【K-3-10 R43-F753A】フタボルトのカジリについて
2008/7/25	3号機	第1給水加熱器(A)(B)水室外部マンホール用ボルト・ナット固着について
2008/7/25	3号機	主蒸気系補助蒸気元弁【N11-F304】駆動部からの異音について
2008/7/25	6号機	タービン関係温度検出器【N31-TE-025C/TE-082B】の絶縁抵抗不良について

発見日	号機	件名
2008/7/25	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の検出元弁のシートパスについて
2008/7/26	5号機	タービン補機冷却海水系 熱交換器およびストレーナ(B)の詰まりについて
2008/7/26	7号機	チューブサポート緩み防止固定溶接部のクラックについて
2008/7/28	3号機	弁【E11-F029A】電磁弁コイルからの異音について
2008/7/28	3号機	金属閉鎖配電盤(3C)(5A)真空遮断機における補助リレー接点不良について
2008/7/28	6号機	タービン蒸気加減弁(N0.2) 主要弁油筒の油滲みについて
2008/7/28	その他	精密検査用ホールボディカウンターのゲルマニウム半導体検出器測定系の異常について
2008/7/29	1号機	パワーセンタ(1SB-2)(8B)気中遮断機におけるS相固定接触子の固定ボルトの緩みについて
2008/7/29	3号機	制御棒駆動機構 補助油ポンプ(A)用電動機の反負荷側ブラケット内径寸法の許容値限界について
2008/7/29	3号機	制御棒駆動機構 補助油ポンプ(B)用電動機の負荷側, 反負荷側ブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2008/7/29	3号機	非常用ディーゼル発電機(A) 補機用電動機、電源用フレキコネクタ(端子箱側)のひび割れについて
2008/7/29	3号機	第1給水加熱器(A) 抽気逆止弁【N36-F002A】 サイドワッシャーの摩耗について
2008/7/29	6号機	湿分分離加熱器 ボルト、ナットのかじりについて
2008/7/29	6号機	電気油圧式制御装置ヒーターファンカバー締付ボルト用雌ネジの不具合について
2008/7/29	6号機	原子炉建屋 オペフロフロアボックス内コンセント取付板固定ボルトの不良について
2008/7/29	7号機	温度指示計(N22-TI115B/C) 指示動作の不良について
2008/7/30	3号機	モーターコントロールセンタ(3C-2-1)(5F)における配線用遮断機のトリップ機構の不具合について
2008/7/30	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)油冷却器(B)(D)の冷却水出入口弁のシートパスについて
2008/7/30	6号機	復水器真空ポンプ軸スリーブの腐食について
2008/7/30	7号機	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査(K7-8-50-2B-R)における検査実施記録エビデンス集の不備について
2008/7/30	7号機	計装用圧縮空気系【P52-DWS028】の露点温度指示の出力異常について
2008/7/30	7号機	線源校正用モニタ【D11-RTS-602】の電源不良について
2008/7/30	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の弁【N36-PT035A】検出元弁シートパスについて
2008/7/30	その他	水処理 アフタークーラー冷却水入口配管のピンホールについて

発見日	号機	件名
2008/7/31	1号機	主蒸気隔離弁 リークテスト装置盤点検時の【B21-MO-F005、B21-F555A、F555B】のシートリークについて
2008/7/31	1号機	ディーゼル駆動消火ポンプ反復水ポンプ側グランド部からの異臭について
2008/7/31	3号機	圧力抑制室プール水配水系取り合い配管のピンホールについて
2008/7/31	3号機	原子炉補機冷却系 弁【P21-F592A】弁棒及びパッキン押え輪の摺動傷について
2008/7/31	3号機	放射線廃棄物処理設備 排水設備用、超音波洗浄器内冷却ファンの停止について
2008/7/31	5号機	大湊側焼却炉排ガスサンプリング記録計【P91-CNR101】透明カバーの破損について
2008/7/31	5号機	気体廃棄物系冷凍機(B)グリコール入口弁用電磁弁からの異音について
2008/7/31	7号機	試料採取系 温度検出器の絶縁抵抗不良について
2008/7/31	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の弁【N36-PT004B】検出元弁のシートパスについて
2008/8/1	1号機	主冷凍機(D)の温度スイッチ【TS379D】および温度指示スイッチ【TIS380D】の不具合について
2008/8/1	3号機	復水器(A)第2水室 機器フランジ養生部からの排水の滴下について
2008/8/1	3号機	第1給水加熱器(A)復水器側水位調節弁【N22-F011A】下部ケージのシート面腐食について
2008/8/1	3号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)タイマーの動作不良について
2008/8/1	3号機	電気防食装置(復水器A-2入口配管)端子箱電線管の割れについて
2008/8/1	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(A) グランド部漏えい量の増加について
2008/8/1	7号機	取水口(B)作業用電源盤内 作業用電源210V回路用ELBの動作不良について
2008/8/1	7号機	格納容器内雰囲気モニタ系 温度指示計【D23-TI-018B】の指示動作について
2008/8/1	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ-電動機・発電機セット(B)軸受油切りの台金損傷について
2008/8/2	2号機	焼却炉(荒浜側)空気予熱器メインバーナーの着火不良について
2008/8/2	2号機	所内蒸気戻り系ドレントラップ(D004)の動作不良について
2008/8/2	4号機	低圧炉心スプレイ系統流量の指示不良について
2008/8/3	5号機	原子炉廻り系統プロセス温度記録計定時ログ印字不良について
2008/8/4	1号機	補助建屋冷凍機(B)凝縮器高圧による自動停止について
2008/8/4	1号機	タービン建屋 ストームドレイン系ファネル【TC-13007】の配管詰まりについて

発見日	号機	件名
2008/8/4	2号機	荒浜側焼却設備(OPS-2)用外部記憶媒体記録装置記録テープ挿入時の不具合について
2008/8/4	3号機	タービン建屋 排風機(A)逆流防止ダンパの動作不良について
2008/8/4	4号機	非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系)/区域の給気温度指示調節計の故障について
2008/8/4	4号機	タービン冷却系 熱交換器海水側 差圧発信器元弁【P42-F703C】ボンネット部の漏洩跡について
2008/8/4	5号機	高圧窒素ガス供給系(A)系ボンベ口金ナット部の窒素ガスリークについて
2008/8/4	6号機	湿分分離加熱器(A, B)スナッパーの不具合について
2008/8/4	7号機	水圧制御ユニット内計装継ぎ手からの微少な漏えいについて
2008/8/4	7号機	電源盤扉固定ボルトの損傷について
2008/8/5	1号機	廃棄物処理区域 給気冷却器(C)凝縮水受けドレン配管の詰まりについて
2008/8/5	1号機	原子炉複合建屋 所内蒸気系供給ライン第1圧力調整弁【P61-F042】の動作不良について
2008/8/5	5号機	中物物品搬出モニタ測定時の一部記録の未出力について
2008/8/5	6号機	放射性廃棄物処理設備 多重伝送盤【P541-3】交流電源異常警報の発生について
2008/8/5	6号機	発電機ガス系 機内窒素ガス封入弁操作ガス元弁【N42-F058 F059】の作動不良について
2008/8/5	7号機	換気空調機非常用冷却系 冷凍機内潤滑油計装配管の油にじみについて
2008/8/5	7号機	燃料プール冷却浄化系 液位発信器【G41-LT-003B】のドレンラインの詰まりについて
2008/8/6	1号機	補助ボイラー(1A)(2A)特性検査確認の不備について
2008/8/6	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換床空調機(B)基礎部の損傷について
2008/8/6	3号機	漏洩検出系 ダスト放射線モニタサンプルポンプ(B)モータ部の異音について
2008/8/6	3号機	平均出力領域モニタ(E) 流量ユニット比較器の異常について
2008/8/6	4号機	電子式線量計本体不具合による4号機管理区域内 集積線量読取不可について
2008/8/6	5号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2) レゾルバタイヤカップリングの劣化について
2008/8/6	5号機	大湊側焼却炉 二次燃焼室温度計の指示不良について
2008/8/6	5号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ室 空調機用電動機のスペースヒータの断線について
2008/8/6	5号機	電気油圧式制御装置 貯油タンク油面警報機の不具合について

発見日	号機	件名
2008/8/6	6号機	低圧タービン(B) 車室ケーシング温度検出器【N31-TE-087B】の絶縁抵抗不良について
2008/8/6	7号機	原子炉区域・タービン区域 排風機(A)逆流防止ダンパの一部破損について
2008/8/6	7号機	タービン補機冷却水系【P22-PI005】のテスト弁の詰まりについて
2008/8/7	2号機	焼却設備(荒浜側) 酸素濃度分析計の異常について
2008/8/7	2号機	電気油圧式制御装置 制御油漏洩検出器 漏油受け筒の外れについて
2008/8/7	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)補機類電動機 負荷側・反負荷側ブラケットハウジング内径測定値の判定基準逸脱について
2008/8/7	5号機	発電機ガス系 機内水素ガス緊急放出弁(A)操作ガス元弁【N42-F054A】の操作不能について
2008/8/7	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(A, B, C)グランド飛散防止カバー取り付けについて
2008/8/7	6号機	超音波式給水流量計(仮設)点検におけるトランスデューサ部周辺の指示模様について
2008/8/7	6号機	超音波式給水流量計パーソナルコンピュータの不具合について
2008/8/7	7号機	原子炉冷却材浄化系継電器【G31-T15A】のタイマーソケットの不良について
2008/8/7	7号機	中央制御室 出入口扉の故障について
2008/8/8	3号機	ブラウン管(No.3)の表示不良について
2008/8/8	3号機	ホットシャワードレイン系 収集ポンプ(A)起動時吐出圧力計の指示不良について
2008/8/8	3号機	非常用ディーゼル発電機(A) 排気弁の指示模様について
2008/8/8	3号機	第4給水加熱器(A)抽気逆止弁【N36-F005A】弁体アームのエロージョンについて
2008/8/8	5号機	超音波式給水流量計(仮設) 点検におけるトランスデューサ部の指示模様の確認について
2008/8/8	5号機	電解鉄イオン注入系 海水ストレーナ(B)ベント・ドレイン弁のシートパスについて
2008/8/9	1号機	放射性廃棄物処理施設 監視制御システム サーバーの起動不可について
2008/8/9	6号機	タービン建屋 天井クレーン横行レール継目の隙間許容値超過について
2008/8/9	6号機	タービン建屋～廃棄物処理建屋間走行レールの食違い許容値超過について
2008/8/10	5号機	大湊側LDろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良発生について
2008/8/10	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A) 洗浄水出口流量調節弁シートパス発生について
2008/8/11	1号機	原子炉系試料採取装置 故障警報装置の動作不良について

発見日	号機	件名
2008/8/11	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換機(A)トスフィルタの詰まりについて
2008/8/11	2号機	復水補給水系ポンプ(B) 吐出圧力指示計検出元弁グランド部のにじみについて
2008/8/11	5号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 原子炉補機冷却系出口弁の異音について
2008/8/11	5号機	原子炉区域 高電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(B)吐出弁開度の表示不良について
2008/8/11	7号機	タービン建屋 主蒸気止め弁/タービン蒸気加減弁室 本設照明用ケーブルの損傷について
2008/8/11	その他	ろ過水タンク(No.2) 給水入口管の保温材破損について
2008/8/13	5号機	高圧窒素ガス供給系【P54-PIS-002】警報・インターロックの設定ずれについて
2008/8/14	6号機	汚水処理装置(No.1)移送ポンプの不具合について
2008/8/15	2号機	バランス・オブ・プラントタイパー 平成20年8月7日分の添付忘れについて
2008/8/15	4号機	燃料取替機 補助ホイスト電磁弁からの空気漏れ発生について
2008/8/15	5号機	原子炉区域 サンプポンプ運転記録計の欠測について
2008/8/15	5号機	原子炉水サンプル分析ラック手分析用扉の止め具破損について
2008/8/15	6号機	原子炉区域・タービン区域 給気処理装置コンクリート部の劣化について
2008/8/16	1号機	濃縮廃液タンク(B)底部加温用 所内蒸気系/所内蒸気戻り系配管からの凝縮水リークについて
2008/8/16	1号機	廃棄物処理区域 送風機(B)(C)給気ダクト内の結露水溜まりについて
2008/8/16	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換機(A) 海水側差圧計の指示不良について
2008/8/16	5号機	大湊側焼却設備 排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置の故障警報発生について
2008/8/17	4号機	タービン建屋 排気処理装置(A)入口ボリュームダンパの閉不能について
2008/8/17	4号機	「原子炉冷却材浄化系弁開度異常」の警報発生について
2008/8/18	1号機	原子炉建屋 大物搬入口脇(屋外)プルボックスの破損について
2008/8/18	4号機	海水熱交換器建屋 海水ストームドレイン系サンプ吐出弁のシートパスについて
2008/8/18	5号機	原子炉建屋 北西二重扉内側扉の異常警報発生について
2008/8/18	7号機	蒸気式空気抽出系 第2段出口圧力用圧力計【N21-PI105】の指示不良について
2008/8/18	7号機	火災報知器盤「B11端末伝送用電源異常」の警報発生について

発見日	号機	件名
2008/8/19	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油プライミングポンプメカニカルシールからの油しみについて
2008/8/19	3号機	高圧復水ポンプ(B)ケーシング内面の浸食について
2008/8/19	5号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2) 走行用電動機(反運転室側) 各部計測結果の判定基準逸脱について
2008/8/19	5号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2) 走行用電動機冷却ファン(運転室側) 各部計測結果の判定基準逸脱について
2008/8/19	6号機	蒸気式空気抽出器 内面手すり溶接部の指示模様について
2008/8/19	6号機	高電導度廃液系収集タンク(A) 液位計指示のハンチング発生について
2008/8/19	6号機	スクリーン洗浄設備系 圧力指示計の精度逸脱について
2008/8/19	6号機	スクリーン洗浄設備系 圧力指示計フランジ部の腐食について
2008/8/19	6号機	所内用圧縮空気系空機圧縮機(A) 吐出ヘッドドレントラップからのドレイン水について
2008/8/19	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C)内タービン潤滑油系配管のサポート溶接部の損傷について
2008/8/20	1号機	海水熱交換器建屋 排風機(A)電動機ブラケットハウジング内径寸法、およびシャフト外径寸法の基準値外れについて
2008/8/20	3号機	給水系 弁【B21-F051B】ブッシュの肌荒れについて
2008/8/20	4号機	金属閉鎖配電盤(H)室内 原子炉建屋 給気ダクトの結露について
2008/8/20	6号機	原子炉建屋 北側二重扉(外扉)の動作不良について
2008/8/21	1号機	高電導度廃液系 硫酸ポンプ(A)の吐出不良について
2008/8/21	1号機	補助ボイラー(1A)ボイラー管からのリークについて
2008/8/21	3号機	第10回定期事業者検査要領書制定時の捺印間違いについて
2008/8/21	3号機	復水脱塩装置 ドレンヘッダ空気吸込弁駆動部よりのエアリークについて
2008/8/21	3号機	原子炉建屋 天井クレーンタコジェネタイヤカップリングのひび割れについて
2008/8/21	6号機	復水流量計ドレン弁【N21-FT-048A/B】のシートパスについて
2008/8/21	6号機	データディスク装置(過渡現象記録装置)(No.1)の故障警報発生について
2008/8/21	6号機	性能監視記録機能サブシステム バルク筐体3ファンの停止警報発生について
2008/8/22	1号機	復水補給水系ポンプ(C) インペラの指示模様について
2008/8/22	1号機	廃棄物処理区域 給気エアワッシャ(B)ドレインオーバーフローラインおよびファンネルの詰まりについて

発見日	号機	件名
2008/8/22	7号機	水圧制御ユニット【18-43/22-63】架台付端子箱の止め具外れについて
2008/8/22	その他	物揚場電源室バッテリー出力電圧の不良について
2008/8/23	1号機	低起動変圧器(1SA)防災用油圧継電器フランジ部からの油リークについて
2008/8/24	1号機	放射性廃棄物処理設備 中央制御室「集中監視装置計算機重故障」「集中監視装置計算機軽故障」の警報発生について
2008/8/25	1号機	非常用ガス処理系 排ガス放射線モニタサンプルラック内電磁弁の異音発生について
2008/8/25	3号機	モーターコントロールセンタ(3B-2-1)の操作ハンドルロックの不良について
2008/8/25	4号機	原子炉区域 排気隔離弁(B)ランプ表示の不良について
2008/8/26	1号機	換気系排気筒 入口放射線モニタサンプルラック内電磁弁の異音発生について
2008/8/26	1号機	補助冷却海水系ポンプ(C) 吐出管ドレン弁のシートパスについて
2008/8/26	1号機	補助冷却海水系バイパス母管VENT弁(F550) 出口配管のリークについて
2008/8/26	3号機	制御棒駆動機構ポンプ(B) ステージピースの指示模様について
2008/8/26	3号機	制御棒駆動機構ポンプ(B) 増速機メタルの指示模様について
2008/8/26	その他	発受電月報他報告書作成用データの記載ミスについて
2008/8/26	その他	放射線管理手帳の二重発行について
2008/8/27	3号機	スタックトリチウム回収装置(B)のトリップについて
2008/8/27	4号機	電解鉄イオン注入系 電解槽出口の流量低下について
2008/8/27	4号機	原子炉補機冷却系(A) 電解鉄イオン注入ラインの流量低下について
2008/8/27	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタサンプルタンクの汚れについて
2008/8/27	6号機	原子炉建屋 水圧制御ユニット東室内マスコン室水密扉の固定不可について
2008/8/27	7号機	常用照明分電盤【NLP-7E12】のトリップについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	7
C	50
D	217
対象外	0
総計	274