

不適合管理状況(12月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/12/8	6号機	柏崎刈羽原子力発電所6号機タービン建屋(非管理区域)における発煙について(12月8日お知らせ済み) (概要) 午前10時40分頃、定期検査中の当所6号機タービン建屋地下1階原子炉補機冷却系熱交換器室(非管理区域)において、配管サポートの耐震強化工事のために溶接作業を行っていたところ、溶接棒の送り出し装置から煙が発生したため、協力企業作業員が簡易消火器を使用し、初期消火を行い、午前11時37分頃、消防署へ通報いたしました。また、発生した煙を吸った作業員1名が体調不良を訴えたため、発電所内の健康管理室で応急処置をしました。なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。 その後、消防署の現場確認により、午後0時27分に鎮火が確認されました。 (平成20年12月8日お知らせ済み) 原因と対策については1月8日お知らせ済み
		(ホームページ掲載) 2008/12/8 【プレスリリース】 (第一報) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120801.pdf
		(第二報) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120802.pdf
		2009/1/8 【プレスリリース】 (原因と対策) http://www.tepco.co.jp/cc/press/09010801-j.html

2. Bグレード 6件

発見日	号機	件名
2008/11/21	3号機	サービス建屋(管理区域)手洗い場でのタバコの吸い殻の発見について
2008/11/27	その他	発電所構内(屋外)におけるけが人の発生について(11月27日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2008/11/27 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20112701p.pdf
		タービン建屋(管理区域)における堆積物の確認について(12月4日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2008/12/4 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120401p.pdf
2008/12/3	1号機	タービン建屋(管理区域)における堆積物の確認について(12月4日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2008/12/4 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120401p.pdf
2008/12/3	その他	発電所構内(屋外)におけるけが人の発生について(12月4日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2008/12/4 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120402p.pdf
		ホットシャワー室(管理区域内)でのガムの発見について
2008/12/5	6号機	ホットシャワー室(管理区域内)でのガムの発見について

発見日	号機	件名
2008/12/9	6号機	第8回非常用ディーゼル発電機, 高圧炉心注水系, 低圧注水系, 原子炉補機冷却系機能検査における計器精度の相違について

3. Cグレード 39件

発見日	号機	件名
2008/8/6	3号機	【中越沖地震】所内変圧器(A) コイル間絶縁物(ダクトピース)のずれについて
2008/11/25	その他	工具センター トルクレンチ [TKK3C1827003] の精度逸脱について
2008/11/26	5号機	循環水ポンプ(A)用電動機 上部軸受油冷却器の変形について
2008/11/26	6号機	耐震工事 逃し安全弁ダミー管移動作業時における架線受材の損傷について
2008/11/26	その他	工具センター トルクレンチ [TKK1C1814020] の精度逸脱について
2008/11/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系配管 [500A-RSW-013] サポートの変形について
2008/11/28	6号機	急閉電磁弁用オリフィスの損傷について
2008/11/28	6号機	ドライウェル 機器搬入口内でのタバコの発見について
2008/11/28	その他	補助ボイラー(3A) 蒸気管温度高発生によるトリップについて
2008/12/1	3号機	非常用ディーゼル発電機(B) 非常用送風機(C)異物の混入について
2008/12/1	7号機	主要制御系機能検査におけるタービンバイパス弁の油筒ストロークの判定基準の逸脱について
2008/12/2	1号機	定期事業者検査予定表の未訂正について
2008/12/2	その他	個人警報線量計(線)の線量指示値の不良について
2008/12/3	1号機	原子炉建屋 天井クレーンからの異臭について
2008/12/3	1号機	ウェルバルクヘッド排水第1ドレン弁[G41-F032]内部の異物の発見について
2008/12/3	3号機	非常用ディーゼル発電機(3B)(R43-C001B-G)油切りとシャフトの間から隙間ゲージの外し忘れについて
2008/12/3	6号機	主蒸気止め弁・タービン蒸気加減弁・タービン中間塞止弁・タービン中間弁用差動トランス連結部(ロッドエンド)の摩耗について
2008/12/3	6号機	メカニカルスナッパ(MS-004-215S)の打痕について
2008/12/5	2号機	新燃料貯蔵庫蓋上の吊具受け金物部におけるワッシャーの発見について
2008/12/5	6号機	主蒸気止め弁(No.1) テスト電磁弁のポートの形状不良について
2008/12/8	1号機	定期事業者検査予定表の未提出による検査実施について

発見日	号機	件名
2008/12/8	2号機	主蒸気系ライン水張り時における主蒸気系ラインプラグ(B)のズレについて
2008/12/8	6号機	配管硬さ測定における測定箇所の変動について
2008/12/10	3号機	所内用圧縮空気系からのバックアップ弁作動試験の未実施について
2008/12/10	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系配管[500A-R S W-012] サポートロッド部の変形について
2008/12/11	6号機	一次格納容器隔離系検査準備時における接点の誤接触について
2008/12/11	6号機	搬出物品リスト外物品の誤搬出について
2008/12/11	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) 自動空気だめ圧力の低下について
2008/12/12	5号機	燃料移送ポンプ(B) 電源モーターコントロールセンタ内部への流体の浸入痕について
2008/12/12	6号機	原子炉隔離時冷却系 タービン油冷却器の油入口本体側内部の異物について
2008/12/13	1号機	タービン建屋 タービン北東側グランド蒸気浄化器室およびオペフロ北側照明回路の安定器の不良について
2008/12/13	6号機	原子炉建屋耐震性向上工事における作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2008/12/14	2号機	原子炉建屋内(管理区域)における水漏れについて(12月15日お知らせ済み)
		【ホームページ掲載】 2008/12/15 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20121501p.pdf
2008/12/15	6号機	残留熱除去系(B) 吐出圧力計の校正データの不備について
2008/12/18	6号機	安全保護系設定値確認検査【プロセス計装】のテスター測定レンジ記載漏れについて
2008/12/18	6号機	原子炉建屋 配管フランジ取合い部の異物混入防止養生テープ発見について
2008/12/19	5号機	サブプレッションプール水温度 指示低下現象調査依頼
2008/12/24	1号機	放射線検出器 ウェル内収納物の発見について
2008/12/25	6号機	換気空調補機非常用冷却系(B) 冷水往還差圧調節弁開度のハンチングについて

4. Dグレード 291件

発見日	号機	件名
2008/7/9	1号機	【中越沖地震】主変圧器 類焼防止配管の損傷について
2008/7/9	2号機	【中越沖地震】主変圧器 類焼防止配管の損傷について

発見日	号機	件名
2008/8/18	7号機	試料採取配管[20A-CUW-70]用サポートの不具合について
2008/9/16	3号機	復水器(B)第3給水加熱器計器の取出配管取合部の溶接線へこみについて
2008/9/19	7号機	【中越沖地震】循環水系配管[ABC系]マンホールピットの陥没について
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[100A-CUW-344]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[80A-CUW-302]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[80A-CUW-304]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[125A-CUW-292]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[150A-CUW-026]の壁貫通部におけるスリーブ損傷他について
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[100A-CUW-018]の壁貫通部におけるスリーブ壁面のヒビ割れについて
2008/10/21	6号機	タービン蒸気加減弁 水圧ナットからの水漏れについて
2008/10/24	2号機	制御棒駆動機構 自動交換機操作盤および昇降台車下限検知(LS104)の動作不良の発生について
2008/10/24	6号機	オイルスナッパ(SNO-ES-T117)ピストンロットの磨耗他について
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】ボール捕集器(B) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】ボール捕集器(C) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(A) 吐出弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/4	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(B) 吐出弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/4	3号機	【中越沖地震】循環水配管(A)~(B)系 連絡弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/4	3号機	【中越沖地震】ボール捕集器(B) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/6	1号機	【中越沖地震】ボール捕集器(A) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/6	1号機	【中越沖地震】ボール捕集器(B) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/6	1号機	【中越沖地震】ボール捕集器(C) つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法および偏心量の判定基準の逸脱について
2008/11/7	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(A) 吐出弁つなぎ目(エキスパンション:ゴム製)面間寸法の判定基準の逸脱について
2008/11/10	2号機	【中越沖地震】屋外相分離母線の損傷について
2008/11/10	2号機	【中越沖地震】相非分離母線の損傷について

発見日	号機	件名
2008/11/12	5号機	非常用ディーゼル発電機(H) 発電機界磁電流計における指針の動作不良について
2008/11/12	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン建屋補機冷却系配管[550A-TCW-038]の壁貫通部におけるスリーブの損傷他について
2008/11/12	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 低電導度廃液系配管[150A-LCW-041]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/11/13	3号機	計装用圧縮空気系(窒素)供給配管[E11-NO-F048B]継手部の漏えいについて
2008/11/13	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 放射性ドレン移送系配管[65A-RD-335]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/11/14	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 タービン建屋補機冷却系配管[250A-TCW-057]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/11/15	6号機	耐震工事 後打ちアンカー打設時における埋設電線管の損傷について
2008/11/17	1号機	非常用ディーゼル発電機(H) 排気弁(弁座)溶接境界部の指示模様について
2008/11/17	2号機	原子炉再循環系ポンプ(B) ケーシングベント配管フランジボルトの仕様の違いについて
2008/11/17	3号機	原子炉隔離時冷却系 タービン付属設備 真空ポンプ(主軸)(羽根車キー)の腐食および摩耗について
2008/11/17	3号機	所内蒸気戻り系移送ポンプ(B) 回転子シャフトの不良について
2008/11/18	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 調節弁[N22-F016C]ポジション部品および計装配管の損傷について
2008/11/18	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 調節弁[N22-F016B]操作器部計装配管の損傷について
2008/11/18	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 調節弁[N22-F003C]ポジションの計装配管損傷について
2008/11/18	7号機	ロジックモニタ装置更新における基板の不具合について
2008/11/19	1号機	第6ヒータドレン水位(A) 調節弁のブースタリレーのプリント量の過多について
2008/11/20	6号機	原子炉補機冷却系熱交換器(B) 耐震工事アンカー打設時における埋設電線管(照明・誘導灯)の損傷について
2008/11/21	1号機	ウェルバルクヘッド排水第1ドレン弁[G41-F032]のシートパスについて
2008/11/21	1号機	ストームドレン処理系 ファンネル配管内のボルト発見について
2008/11/21	7号機	トリチウム捕集槽(A) 温度測定素子の絶縁抵抗の不良について
2008/11/24	6号機	主蒸気止め弁(No.1) ストレーナ廻り止めピンの摩耗について
2008/11/25	5号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(B,D)の不具合について
2008/11/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水脱塩装置系配管[125A-CD-155]の壁貫通部におけるスリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/11/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水脱塩装置系配管[100A-CD-071]の壁貫通部におけるスリーブの損傷他について

発見日	号機	件名
2008/11/26	1号機	復水脱塩装置系 手動弁の動作不良について
2008/11/26	1号機	第5給水加熱器(B) ドレン水位(高)用レベルスイッチ[N36-LS018B]フロートのへこみ傷について
2008/11/26	1号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機の界磁地絡継電器のガラスカバーの傷について
2008/11/26	2号機	タービンバイパス弁[N37-F001B]の主弁座の当り不良について
2008/11/26	3号機	復水補給水系 弁[P13-F007]弁体の指示模様について
2008/11/26	3号機	復水補給水系 弁[P13-F043]弁棒・パッキン押え輪およびパッキンハメ輪の傷について
2008/11/26	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) 空気圧縮機(H-2)ピストン連接棒ピン軸受け転動体(ベアリングローラ)の外れについて
2008/11/26	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 所内用圧縮空気系配管[50A-SA-089]のサポートの変形について
2008/11/26	6号機	原子炉区域・タービン区域排風機(C) ファンケーシング(軸封部上部)補強材の溶接部の割れについて
2008/11/26	7号機	主復水器(B)での異物発見について
2008/11/27	1号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機(E22-C001-M)のローターバの緩み率について
2008/11/27	1号機	第1給水加熱器(B) 出口給水温度用温度測定素子[N21-TE097B]絶縁抵抗値の不良について
2008/11/27	1号機	格納容器スタック側ベント弁[T31-AO-F021]計装用圧縮空気系供給配管の損傷について
2008/11/27	1号機	総合記録装置(1) 南側66kV乙母線(黒相)電圧の異常波形について
2008/11/27	2号機	原子炉建屋付属棟(非管理区域) 南西階段上部アース線の被覆の破れについて
2008/11/27	3号機	復水器(B) 第2水室入口圧力計の計装弁上流側フランジボルトのかじりについて
2008/11/27	3号機	パワーセンタ(3D-1) 受電しゃ断器の冷却ファンの異音の発生について
2008/11/27	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(A) パッキンスリーブのズレについて
2008/11/27	7号機	圧力抑制室 水中部点検(プラント起動前点検)における異物の回収について
2008/11/28	1号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機 電圧平衡継電器(60DGH)の動作値判定基準の逸脱について
2008/11/28	1号機	不活性ガス系 弁[T31-AO-F016]弁駆動部シリンダからの微量のエア漏れについて
2008/11/28	1号機	原子炉サンプル恒温装置盤[H22-P448]ファンの動作不良について
2008/11/28	2号機	復水ろ過装置 逆洗水受タンク出口ライン洗浄水絞り弁のグラウンド部のにじみについて
2008/11/28	3号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(B)水室ドレン弁[P42-F503B]の詰まりについて

発見日	号機	件名
2008/11/28	3号機	サービス建屋 ホットラボ給気エアフィルタの破れについて
2008/11/28	3号機	サービス建屋 コールドランドリ給気エアフィルタの破れについて
2008/11/28	3号機	復水器真空ポンプ 封水配管フランジ面のズレについて
2008/11/28	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) 油タンクガス抽出機用電動機のブラケット内径寸法の許容値の限界について
2008/11/28	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) 油タンクガス抽出機用電動機のフレキコネクタの損傷について
2008/11/28	4号機	パワーセンタ(4SB)(2B) 遮断器ハンドル取り付け部の動作不良について
2008/11/28	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水補給水系配管[80A-MUWC-018]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/11/28	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 復水補給水系配管[100A-MUWC-049]の壁貫通部におけるスリーブの損傷について
2008/11/28	5号機	パワーセンタ(5A-2)(7A) 気中遮断器におけるアークシュートの変形について
2008/11/28	6号機	熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系配管(B)のフランジボルトの緩みについて
2008/11/28	7号機	原子炉建屋 二重扉(原子炉建屋建屋側)の動作不良について
2008/11/29	1号機	海水熱交換器建屋 サブドレンポンプ(No.2)の故障警報の発生について
2008/11/29	2号機	換気空調補機常用冷却水系 冷水往還差圧制御弁[P24-F005]のグランドリークについて
2008/11/29	3号機	ダスト放射線モニタ監視盤の伝送異常発生に伴うエリア放射線モニタ指示値の不表示について
2008/11/30	3号機	タービン補機冷却海水系 ポンプ吐出ヘッドベント弁[P42-F504]のシートパスについて
2008/11/30	5号機	大湊側避雷鉄塔航空障害灯の不点について
2008/11/30	6号機	所内蒸気戻り系 レシーバタンク水位計の動作不良について
2008/12/1	1号機	機内置換用窒素ポンベ 圧力計元弁のシートパスについて
2008/12/1	1号機	操作用窒素ポンベ 圧力計元弁のシートパスについて
2008/12/1	1号機	主タービン軸受け(下半)の当たり不良について
2008/12/1	1号機	低圧注水系 注入ライン内側試験可能逆止弁[E11-F007A]弁機内ケーブル被覆の損傷について
2008/12/1	1号機	低圧炉心スプレイ系 テスト可能逆止弁[E21-F004]弁端子箱蓋のガスケットの割れについて
2008/12/1	2号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A) 気水分離器ドレントラップ(D006A)の動作不良について
2008/12/1	2号機	非常用ディーゼル発電機(B) ガバナ作動油油面の基準値の逸脱について

発見日	号機	件名
2008/12/1	5号機	非常用ディーゼル発電機(B) 過給機健全性確認中における過給機プロアケースの漏えい・排気配管の排気ガスの漏えい痕について
2008/12/1	6号機	第8回定期事業者検査要領書 主要弁検査(その3)の誤記および漏えい検査の見直しについて
2008/12/1	6号機	不点球交換作業における照明器具アクリルカバーの落下破損について
2008/12/1	6号機	ブラウン管(No,2) 画面縞模様状のゆらぎ発生について
2008/12/1	6号機	タービン天井クレーン補巻の故障について
2008/12/1	6号機	防災盤 地絡警報の発生について
2008/12/1	6号機	スプリングハウジング ガイドローラ溝の磨耗について
2008/12/1	7号機	原子炉補機冷却系(B)熱交換器室～循環水エリア間 水密扉開閉水位計の接点不良について
2008/12/1	その他	荒浜側補助ボイラ 重油サービスタンク室排風機(A)グラビティダンパの動作不良について
2008/12/2	1号機	海水スチームドレン移送系サンプ(B) ポンプ(A)のグランドリークについて
2008/12/2	2号機	濃縮廃液ポンプ(C) 出口移送弁[K22-F004C]電磁弁のリーク発生について
2008/12/2	2号機	純水接続止め弁[P11-F234B]のグランドリークについて
2008/12/2	3号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(A)バイパス弁・モーター連結用カップリングピンの折損について
2008/12/2	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C) 吐出逆止弁後ドレン弁[P42-F501C]のシートパスについて
2008/12/2	3号機	サービス建屋 加湿器(D)の異常警報の発生について
2008/12/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管[600A-T S W-011]のサポートロッド部の変形について
2008/12/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管[600A-T S W-031]のサポートロッド部の変形について
2008/12/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系配管[850A-T S W-004]のサポートロッド部の変形について
2008/12/2	5号機	パワーセンタ(5A-1) 最大指示計(V0)における誤差率の管理値の逸脱について
2008/12/2	5号機	原子力施設用灯火管制器光度の切替不良について
2008/12/2	5号機	原子炉区域 給気処理装置内計装ケーブル配管および配管サポートの腐食について
2008/12/2	6号機	低圧タービン(A) ダイヤフラム(上半)の指示模様について
2008/12/2	7号機	タービン建屋(非管理区域) 循環水ポンプ(B)エリア床面のひび割れについて
2008/12/2	7号機	耐震強化追設サポートの干渉について

発見日	号機	件名
2008/12/3	1号機	主発電機電圧平衡継電器における動作値の管理値の逸脱について
2008/12/3	2号機	ミスト配管(DGFOH-430) 建屋貫通部の雨漏れについて
2008/12/3	2号機	原子炉補機冷却海水系(A/B)配管(RSW-012/-312) 放水ビット貫通部の雨漏れについて
2008/12/3	3号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(A)冷水出口温度指示スイッチ[P24-TIS301A]点検時における接断差の計器精度の逸脱について
2008/12/3	3号機	過渡現象記録装置用地震計の動作の頻発について
2008/12/3	5号機	原子炉水位(燃料域)用記録計[B21-LR-644B]サーボモータ軸受けの緩みについて
2008/12/3	5号機	工具センター トルクレンチ[TKK5C1821020]の精度逸脱について
2008/12/3	6号機	低圧タービン(B) ダイヤフラム(上半)の指示模様について
2008/12/3	6号機	主蒸気止め弁(No,2) 差動トランス連結用クレビスの摩耗について
2008/12/3	6号機	海水スチームドレン系 配管フランジ部の漏えい痕跡について
2008/12/4	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器貝殻除去装置起動用タイマー(P41-T351)の不具合について
2008/12/4	1号機	主変圧器一次ブッシングの接触痕について
2008/12/4	3号機	原子炉補機冷却系 熱交換器海水出口温度指示計[P41-TI006B]精度の逸脱について
2008/12/4	3号機	ドライウェル 圧力記録計(T31-PR614)ペン印字の不良について
2008/12/4	4号機	管理区域退域時の退域未処理者の発生について
2008/12/4	5号機	循環水ポンプ(5A)用電動機ステーター楔の緩みについて
2008/12/4	5号機	プラントバイタル静止型無停電電源装置(5B) 直流電流計の管理値の逸脱について
2008/12/4	5号機	燃料移送ポンプ(C) 吐出圧力計内の雨水の浸入について
2008/12/4	5号機	非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ吸込ライン閉止キャップの腐食について
2008/12/4	5号機	トリチウム捕集槽(B) 融解ヒータ・融解予備ヒータの絶縁抵抗の不良について
2008/12/4	6号機	主蒸気止め弁(No,1) ストレーナ溶接線の指示模様について
2008/12/4	7号機	定期事業者検査 鉄筋コンクリート造格納容器漏えい試験昇圧時における高圧炉心スプレイ系の圧力の上昇について
2008/12/5	1号機	【中越沖地震】相非分離母線の損傷について
2008/12/5	1号機	原子炉建屋 大物搬入口用工業用テレビ設備の不具合について

発見日	号機	件名
2008/12/5	1号機	タービン建屋 サイリスタ盤室空調機ファン(1)のフレキダクトの破れについて
2008/12/5	3号機	燃料プール補給水系 弁[P14-F706]弁棒・パッキン押え輪の摺動傷について
2008/12/5	4号機	燃料取替機デジタル位置検出器盤(H21-P023)盤内スペースヒータ回路の誤配線について
2008/12/5	5号機	洗濯機(B) ショックアープソーパの折損について
2008/12/5	5号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)スペシャルフランジの歪みについて
2008/12/6	2号機	放射線廃棄物処理設備 排水放射線モニタ超音波洗浄器の異常発生について
2008/12/6	3号機	復水補給水系 弁[P13-F103]弁体・弁座の指示模様について
2008/12/6	3号機	燃料プール補給水系 ポンプ吐出逆止弁[P14-F002]ハンガー側面の減肉について
2008/12/6	5号機	タービン建屋オベフロ 南西エリアの雨漏れについて
2008/12/6	7号機	タービン建屋 復水器室内床ファンネルの閉止栓の未取付けについて
2008/12/7	1号機	海水熱交換器建屋 サブドレン(No,1)ポンプの故障について
2008/12/7	4号機	復水器連続洗浄装置系建屋の雨漏れの発生について
2008/12/7	5号機	大湊側避雷鉄塔 航空障害灯の不点灯について
2008/12/7	6号機	復水器室 床ファンネル番号の未取付けについて
2008/12/7	その他	大湊側焼却炉建屋通路のパレットガードの剥離について
2008/12/8	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電動機電源ケーブル用フレキシブル電線管の割れについて
2008/12/8	1号機	非常用炉心冷却系 ストレーナ取替工事再開に伴う圧力抑制室内の異物の発見について
2008/12/8	1号機	不活性ガス系 弁[T31-AO-F021]弁駆動部シリンダ上部からの微量のエア漏れについて
2008/12/8	4号機	タービン建屋 排風機(A)軸受背面ギャップの許容値の逸脱について
2008/12/8	4号機	モーターコントロールセンタ(MCC4SA系) 配線用遮断機の投入レバーの固着について
2008/12/8	5号機	循環水ポンプ 連結弁ピット排水ポンプ水位計の不良について
2008/12/8	5号機	乾燥機(A) 入口扉の不具合について
2008/12/8	5号機	スクリーン北側 工業用テレビ設備ワイパーの不良について
2008/12/8	7号機	タービン建屋(非管理区域) 原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)エリア天井からの水の滴下について

発見日	号機	件名
2008/12/9	1号機	サンプリング配管温度指示計[E31-TIS501] 設定値ダイヤル固定用ネジの不良について
2008/12/9	1号機	圧力抑制室内の塗膜片の発見について
2008/12/9	2号機	荒浜側焼却設備 よう素フィルタホルダ内バンドのネジ山の破損について
2008/12/9	2号機	雑固体物焼却建屋(荒浜側) 換気空調系蒸気供給減圧弁の減圧不良について
2008/12/9	3号機	サービス建屋 コールドランドリー送風機・排風機用電動機の不良について
2008/12/9	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) 空気圧縮機(H-1)吸入フィルターの劣化について
2008/12/9	3号機	電解鉄イオン注入系ストレナ(B) ドレン弁からのシートパスについて
2008/12/9	5号機	[中越沖地震]タービン建屋 原子炉補機冷却系配管[80A-RCW-201]の壁貫通部におけるスリーブの損傷およびヒビ割れについて
2008/12/9	5号機	補機中仕切り角の水密ゴム損傷について
2008/12/9	6号機	大型表示盤 起動領域モニタ(C)レンジの指示不良について
2008/12/9	7号機	換気空調補機常用冷却水系(D) 検出元弁[P24-PX001D]のシートパスについて
2008/12/9	その他	焼却炉建屋(大湊側) 排気筒よう素フィルタホルダ外蓋の不具合について
2008/12/10	1号機	第1給水加熱器(A),(B)水室外部マンホールボルト・ナットの固着について
2008/12/10	1号機	原子炉補機冷却中間ループポンプ(C)用電動機(P31-C002C-M)ステーター楔の緩みについて
2008/12/10	1号機	常用照明分電盤(LP-1T33) 屋外起動変圧器周り照明(CKT-14)回路の漏電遮断器の動作について
2008/12/10	1号機	500kV開閉所排水ポンプ(CP-7/P-2B)の保護リレーの動作について
2008/12/10	2号機	荒浜側焼却設備 スラッジ系電磁弁ラック内電磁弁のエアリークについて
2008/12/10	3号機	タービン系入出力装置の故障警報の発生について
2008/12/10	4号機	中間領域モニタ(B) 検出器指示値の指示変動について
2008/12/10	4号機	エリア放射線モニタ(D21-RR-602)チャート送りの不良について
2008/12/10	5号機	放射性廃棄物処理設備 制御室加湿器の異常警報の発生について
2008/12/10	5号機	所内蒸気系 原子炉建屋入口供給蒸気主管元弁[P61-F004B]の閉固着について
2008/12/10	5号機	スクラムパイロット弁用 計装用圧縮空気計圧力調整弁(A)の不具合について
2008/12/10	5号機	中間領域モニタ(C)警報の発生について

発見日	号機	件名
2008/12/10	5号機	所内温水系 バックアップ熱交換器入口減圧弁前弁のシートパスについて
2008/12/10	6号機	タービン中間弁(No.6) ケーシングフランジ締付ボルトネジ部の損傷について
2008/12/10	7号機	設計管理シート未作成での設備変更工事請求について
2008/12/10	7号機	水圧制御ユニット 弁[HCU-D004-113](制御棒座標18-43/22-63)のシートパスについて
2008/12/10	7号機	非常用ディーゼル発電機(7B) 界磁電流計計器カバーの破損について
2008/12/10	その他	【中越沖地震】水処理建屋 排気ルーバーダンパおよび筋交いの脱落について
2008/12/10	その他	雑固体廃棄物の全 核種分析における計数効率間違いについて
2008/12/10	その他	廃棄物一時保管庫 入口マンホール蓋の破損について
2008/12/11	1号機	圧力抑制室内の異物の発見について
2008/12/11	1号機	動力変圧器(1A-1) 鉄芯下部押さえ絶縁材のワニスの剥がれについて
2008/12/11	1号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 排気ガス温度指示計(R44-TI074H)の指示不良について
2008/12/11	1号機	純水補給水系 ドレン配管の詰まりについて
2008/12/11	2号機	空調ダクト上でのタバコの吸殻の発見について
2008/12/11	2号機	LCW収集ポンプ～ろ過器移送配管 配管番号ならびに行先表示の誤記について
2008/12/11	2号機	温度記録計[E11-TRS60521]の印字不良について
2008/12/11	3号機	【中越沖地震】屋外相分離母線の損傷について
2008/12/11	3号機	リークオフ弁[P71-F032]電線管コネクタの折損について
2008/12/11	4号機	所内温水系 熱交換器フランジ締め付けボルトの緩みについて
2008/12/11	5号機	循環水ポンプ(B) インペラの浸透探傷検査における指示模様について
2008/12/11	5号機	原子炉給水ライン(A) 手動止め弁のシートパスについて
2008/12/11	6号機	個人警報線量計(線)の線量指示値の不良について
2008/12/11	その他	荒浜側焼却炉建屋 換気空調系蒸気入口逃がし弁排気管の腐食について
2008/12/12	1号機	【中越沖地震】屋外相分離母線の損傷について
2008/12/12	1号機	ドライウェル冷却系(B) 供給空気温度検出器(T31-TE012G)のフレキ接続部の折損について

発見日	号機	件名
2008/12/12	1号機	平均出力領域モニタ(ch.A) トリップレベル切替スイッチ(C51-S630A)の不良について
2008/12/12	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(A)(C)(刻印B,D) 分解部品の腐食および指示模様について
2008/12/12	1号機	残留熱除去冷却中間ループポンプ(C) 電動機固定子鉄心および間隔片の発錆について
2008/12/12	3号機	【中越沖地震】相非分離母線の損傷について
2008/12/12	5号機	電源トグルスイッチ【C51-I/O-602B】の動作不良について
2008/12/12	5号機	非常用ディーゼル発電機(B) 排気立上り配管保温材の損傷について
2008/12/12	その他	焼却設備(荒浜側) 空気予熱器入口プロパン圧力計の指示不良について
2008/12/12	その他	荒浜側補助ボイラ(2A) 排ガス分析値の基準値の逸脱について
2008/12/13	2号機	炉水導電率計ラック流調弁【RB03A-F1】グランドリーク・弁の固着について
2008/12/13	3号機	高電導度廃液系 中和装置硫酸ポンプ(1) 出口逃し弁を取外したフランジ部からの硫酸リークについて
2008/12/13	3号機	コールドランドリーろ過水積算流量計用バスケットストレナの詰まりについて
2008/12/13	6号機	手洗い所(管理区域) ペーパータオル用ゴミ箱への異物の投棄について
2008/12/13	6号機	原子炉補機冷却系熱交換器室(A,B,C) タービン建屋補機冷却系熱交換器室 水密扉のネジ外れについて
2008/12/14	その他	補助建屋換気空調用 所内蒸気系減圧弁の不良について
2008/12/15	3号機	第10回定期事業者検査成績書の誤記について
2008/12/15	4号機	残留熱除去系(A)/低圧炉心スプレイ系/原子炉隔離時冷却系 系統流量記録計の指示値の不良について
2008/12/15	4号機	原子炉建屋付属棟 原子炉建屋送風機給気ルーバー室 床ファンネル番号の未記載について
2008/12/15	5号機	計算機用静止型無停電電源装置(5A) マイクロスイッチの破損について
2008/12/15	5号機	非常用ディーゼル発電機(B) 空気冷却器冷却フィンのズレについて
2008/12/15	6号機	低圧タービン(C) ダイヤフラム(上半)の指示模様について
2008/12/15	7号機	第8回定期事業者検査 改良型制御棒駆動機構フリクション(地震後)品質管理チェックシート項目の一部確認漏れについて
2008/12/16	1号機	復水脱塩装置 電導作動弁のシ-トリ-クについて
2008/12/16	1号機	圧力指示計【P11-PI043】ゲージユニオンの不良について
2008/12/16	1号機	復水回収タンク水位調節弁【N21-F076】グランド洩れ跡について

発見日	号機	件名
2008/12/16	6号機	非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ用電動機の塗装の剥離について
2008/12/16	その他	大湊側焼却設備 廃活性炭タンク液位記録計の指示不良について
2008/12/17	1号機	高圧復水ポンプ(C) 電動機ステーターコイルのコロナ放電痕について
2008/12/17	1号機	タービン建屋～ランドリー建屋 連絡ダクト内における漏水の発生について
2008/12/17	1号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ メカクーラーシェル内部の塗装の剥離について
2008/12/17	1号機	放射性廃棄物処理設備 メッセージタイパ印字の動作不良について
2008/12/17	1号機	原子炉冷却材浄化系 逆洗空気槽元弁[G31-AO-F090]電磁弁端子のネジ不良について
2008/12/17	3号機	高電導度廃液系 中和装置ポンプ容量調節制御盤内ファンの動作不良について
2008/12/17	3号機	タービン建屋 天井クレーン(No.1)補巻きコントローラハンドル復帰バネの損傷について
2008/12/17	6号機	運転管理コンソール(1)ハードディスクの不具合について
2008/12/18	1号機	補助建屋換気空調制御盤 警報回路用電源装置の不良について
2008/12/18	1号機	高電導度廃液系 濃縮装置(B)濃縮廃液出口弁の動作不良について
2008/12/18	1号機	複合中間弁(No.4) 弁箱保温の損傷について
2008/12/18	1号機	電動弁[E11-F025A-M]フレキシブル電線管の損傷について
2008/12/18	3号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(D)凝縮器冷媒ドレン弁・油圧調節弁からの油にじみについて
2008/12/18	4号機	タービン系 計装制御装置の故障警報の発生について
2008/12/18	4号機	タービン建屋 配管貫通部ラバーシール部からの漏水について
2008/12/18	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)室 空調機(ファンB)用電動機ステーターケーシング冷却フィンの欠損について
2008/12/18	6号機	主蒸気系 配管サポートの指示模様について
2008/12/18	6号機	プロセス計算機 異常警報の発生について
2008/12/18	7号機	原子炉補機冷却系(C)室 海水スチームドレン移送系サンプポンプ吐出逆止弁のシートパスについて
2008/12/18	その他	荒浜側補助ボイラー(2A) 給水流量計の動作不良について
2008/12/19	1号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(A)出口弁[G41-F010A]リミットスイッチの不良について
2008/12/19	2号機	タービン建屋 連絡ダクト(海側)既設PHC杭のひび割れ変状について

発見日	号機	件名
2008/12/19	3号機	高電導度廃液系 濃縮装置循環ポンプメカニカルシールからのリークについて
2008/12/19	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) 始動弁(No.9)のシートリークについて
2008/12/19	4号機	排気筒昇降設備 配線用遮断機の地絡トリップについて
2008/12/19	5号機	海水熱交換器建屋 サブドレン(1)ポンプ(2)の漏電遮断機の動作について
2008/12/19	7号機	気体廃棄物処理系 活性炭式希ガスホールドアップ塔入口露点計のエラー表示の発生について
2008/12/20	1号機	スタック航空障害灯(No.8)の不点灯について
2008/12/20	1号機	コントロールエリア 低電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(D)のくみ上げ不良について
2008/12/20	7号機	原子炉建屋北側二重扉 外側扉が開放した状態での閉操作不能について
2008/12/20	その他	大湊側焼却設備 排ガス前置フィルタ差圧記録計の部品の外れについて
2008/12/21	3号機	原子炉補機冷却海水系ストレナ(F) 差圧伝送器[P41-DPT003F]ドレン弁のシートパスについて
2008/12/21	5号機	サービス建屋 加湿器の異常警報の発生について
2008/12/22	1号機	循環水系配管修理に伴うマンホールピットコンクリートこわし作業における循環水系配管スティフナーの破損について
2008/12/22	5号機	電解鉄イオン注入系 サンプリング元弁のシートパスについて
2008/12/22	5号機	「非常用ガス処理系(B) デミスタリシール水位低」警報の発生について
2008/12/22	その他	荒浜側補助ボイラー(2A) 缶水ドレン配管の閉塞について
2008/12/23	4号機	タービン系制御装置 異常警報の発生について
2008/12/23	6号機	残留熱除去系注入弁(C) モータ接続部からの油の滴下について
2008/12/24	2号機	復水・給水系導電率計[P91-CRS604]の動作不良について
2008/12/24	3号機	主油タンクドレン弁[N34-F014A/B]弁体・弁座シート面の指示模様について
2008/12/24	3号機	中央制御室 加湿器(B-1/B-2)の動作不良について
2008/12/24	3号機	サービス建屋 コールドランドリ加湿器(C)の不具合について
2008/12/24	5号機	北・南側電力ケーブル用洞道 給気フィルターの脱落について
2008/12/24	5号機	給水建屋 純水補給水系ミニフローライン建屋貫通部パッキンの破損について
2008/12/25	5号機	タービン建屋 復水器北側エリアでのタバコの吸殻の発見について

発見日	号機	件名
2008/12/25	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B) 軸受冷却水サイトグラス(P21-FG108B)フランジからのリークについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	1
A	0
B	6
C	39
D	291
対象外	6
総計	343