

不適合管理状況(1月審査分)

1. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2008/12/8	その他	排気筒付近（屋外）におけるけが人の発生について（12月9日お知らせ済み）
		<p>《概要》</p> <p>平成20年12月8日午前11時30分頃、1・2号機排気筒付近（屋外）の主排気ダクト基礎復旧工事において、協力企業社員が主排気ダクトに隣接するケーブルトレンチ内に地盤改良作業に伴い発生した泥水が流入していないことを確認していたところ、誤って堰（約20cm）につまづき転倒、落下し、右腕を負傷したことから、業務車で病院へ搬送しました。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2008/12/9</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120901p.pdf</p>
2009/1/22	3号機	柏崎刈羽原子力発電所3号機における原子炉再循環系配管等の点検状況について（1月22日お知らせ済み）
		<p>《概要》</p> <p>当所3号機（沸騰水型、定格出力110万キロワット）は、第10回定期検査中ですが、応力腐食割れ対策を実施する予定の原子炉再循環系配管等の71継手について、施工前の検査として超音波探傷試験を行っております。（平成19年9月18日お知らせ済み）</p> <p>本日までに71継手の検査を実施した結果、2継手について1箇所ずつ、それぞれ長さ約17mm、深さ約7.4mm、長さ約37mm、深さ約2.9mmのひびが確認されました。</p> <p>このひびは応力腐食割れによるものと考えられ、今後、ひびが確認された同配管の2継手については、健全性評価制度に基づいて評価いたします。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/1/22</p> <p>【プレスリリース】</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21012201p.pdf</p>

2. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2008/12/9	1号機	コントロール建屋 高電導度廃液系バルブ(B)室(管理区域内)におけるタバコの箱の発見について
2009/1/13	その他	【ISO9001更新審査指摘事項】承認書(設計変更)発行後の承認書(原設計)に対する識別の不足について

3. Cグレード 27件

発見日	号機	件名
2008/11/25	5号機	【中越沖地震】所内変圧器(5B) 鉄心のズレについて
2008/12/8	その他	長岡労働基準監督署の臨時査察における指摘について
2008/12/10	7号機	格納容器内監視装置の干渉について
2008/12/18	その他	工具センター トルクレンチ【TKK1C1823004】の精度逸脱について

発見日	号機	件名
2008/12/19	6号機	タービン中間弁用 スプリングハウジング用バネの径相違について
2008/12/25	4号機	主蒸気隔離弁内 弁【B21-F002B】ボンネットバックシート面の割れについて
2008/12/26	その他	港外波高計の欠測について
2008/12/28	6号機	主蒸気流量・給水流量計の検出器アイソレーション実施に伴う連絡内容の相違について
2008/12/31	3号機	各所蒸気漏えい温度 B1チャンネルの通信エラーの発生について
2009/1/6	1号機	指示文書「放射性廃棄物処理施設記録類作成の手引き（改訂06）における記載見直し」の未登録による同指示文書（改訂07）への未反映について
2009/1/6	1号機	タービン建屋地下1階 管理区域図の誤記について
2009/1/6	1号機	非常用ガス処理系(A) 排気風量用差圧伝送器(FT028A)の表示不良について
2009/1/8	1号機	非常用補機中間ループ系 サージタンク(A)の水位上昇について
2009/1/8	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) 潤滑油調圧弁配管継手部からの潤滑油のにじみについて
2009/1/8	7号機	定期事業者検査実施時の作業票の未申請について
2009/1/10	7号機	「再循環流量制御系 軽故障」の警報発生について
2009/1/14	1号機	タービン建屋 オペフロにおける壁面のコンクリート片の剥離について
2009/1/14	5号機	放射線・化学管理グループの解除サーベイ実施前のB2区域区画の撤去について
2009/1/14	6号機	原子炉冷却材浄化系 逆洗水受タンク移送操作終了後の「停止」押しボタンの押し間違いによる燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(B)の誤停止について
2009/1/17	3号機	火災報知器盤 T型発信器の動作場所の誤認について
2009/1/18	6号機	制御棒操作監視系 インターロック機能検査(E区分)における「制御棒引抜阻止」信号の未発生事象について
2009/1/19	1号機	エリア放射線モニタ(CH.2) 燃料貯蔵プールエリア(B)「エリア放射線モニタ下限/機器動作不能」警報の発生について
2009/1/19	5号機	原子炉再循環系ポンプ(B) 配管サポートUボルト用ハードロックナット(緩み止めナット)の未取付について
2009/1/22	6号機	原子力安全・保安院立入検査 記録確認における誤記の発見について
2009/1/24	4号機	制御棒駆動機構 健全性確認における制御棒(CR30-51)位置の未表示について
2009/1/25	6号機	改良型制御棒駆動機構 ボールチェック弁漏えい時における判定基準の逸脱について
2009/1/28	3号機	サービス建屋 所内蒸気戻り系配管からのハンマリング(水撃現象)について

4. Dグレード 267件

発見日	号機	件名
2008/5/22	6号機	配管サポート点検におけるサポートのロックナットの緩みについて
2008/5/29	6号機	配管サポート点検における抽気系サポート番号の誤記について
2008/7/3	6号機	原子炉建屋 オペフロ床コンセント電源のトリップについて
2008/7/8	2号機	電解鉄イオン注入系 海水ストレーナ(B)ドレン弁【P95-F504B】弁体および弁座シート面の腐食について
2008/7/29	6号機	高圧復水ポンプ(C) スラストメタルの打痕について
2008/9/22	1号機	非常用ディーゼル発電機(B) シリンダヘッドのサポートスタッドボルトの腐食について
2008/10/1	6号機	プロセス計算機ドライブ(1) ディスク電源装置の故障について
2008/10/3	6号機	プロセス計算機ドライブ(5) ディスク電源装置の故障について
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【100A-CUW-016】の壁貫通部におけるスリーブ塗装のヒビ割れについて
2008/10/24	1号機	供給弁【P52-F621】および計装元弁【P52-F724】ボンネット部からのエアリークについて
2008/10/24	2号機	補助ボイラ(3A) 循環ポンプ(A)入口弁 弁座の指示模様について
2008/10/27	3号機	換気空調補機常用冷却水系 弁のハンドル押えナットの腐食の確認について
2008/10/30	5号機	低起動変圧器(5SA) 衝撃油圧継電器の保護カバーの微少のひびについて
2008/11/5	1号機	高起動変圧器(No.3) 防災仕切弁入口弁ステムカバーの破損について
2008/11/6	1号機	タービン建屋 排風機用電動機吊降ろし用のチェーンブロックのロードチェーンねじれについて
2008/11/13	5号機	制御棒駆動機構 インデックスチューブ表面の腐食について
2008/11/14	2号機	補助ボイラ(3A) 給水ポンプ(A)吐出フランジのにじみについて
2008/11/17	3号機	直流250V充電器盤常用におけるマグネットスイッチ用サージアブソーバのリード線の断線について
2008/11/17	3号機	直流250V充電器盤予備におけるマグネットスイッチ用サージアブソーバからの液漏れについて
2008/11/17	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D) 吐出ラインドレン弁【P41-F506D】の弁体および弁座の咬み傷について
2008/11/18	1号機	ケーブルトレイ 布設ケーブル被覆の損傷について
2008/11/20	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ 予備機(刻印C) シャフトの腐食および指示模様について
2008/11/25	5号機	【中越沖地震】補機取水路(B)系におけるコンクリートのひび割れについて

発見日	号機	件名
2008/11/26	1号機	計装用圧縮空気系 冷却および昇圧用弁【P52-AO-F075A】用電磁弁からの異音の発生について
2008/11/27	7号機	工業用テレビ設備 設備点検時の動作および映像不良について
2008/12/1	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管の壁貫通部におけるスリーブ穴仕舞材の不具合について
2008/12/1	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管の床貫通部におけるスリーブ穴仕舞材の不具合について
2008/12/2	1号機	ブロワ(B)出口圧力指示計【P52-PI094B】計器の指針の表示不良について
2008/12/2	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管の後打ちプレート部の床亀裂による不具合について
2008/12/3	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却系配管の壁貫通部におけるスリーブ穴仕舞材の不具合について
2008/12/3	7号機	蒸気タービン本体点検における工具センター借用計測器(ダイヤルゲージ)の破損について
2008/12/4	1号機	復水貯蔵槽水位計【P13-LT016】および非常用復水貯蔵槽水位計【P13-LT008】のドリフトについて
2008/12/5	5号機	海水スチーム廃液系 排水配管の配管サポートの腐食について
2008/12/8	2号機	高電導度廃液系収集タンク ペーハ計(B)の校正エラーについて
2008/12/8	5号機	軽油タンク(B) 油面指示スイッチ【Y52-LIS-004B】の電線管接続部の折損について
2008/12/9	5号機	原子炉補機冷却海水系 ストレーナ(D) 差圧用差圧伝送器【P41-DPT-022D】均圧弁のシートパスについて
2008/12/11	1号機	復水脱塩装置系 樹脂ストレーナ(H) 差圧発信器の計器入口弁のシートパスについて
2008/12/11	3号機	電気油圧式制御装置 漏油検出器の接断差の精度逸脱について
2008/12/11	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ 吐出弁【P41-F002B/D】の弁箱ライニングの浮き上がりおよび破損について
2008/12/12	6号機	タービン蒸気加減弁用 スイッチロッド部ブッシュの摩耗について
2008/12/15	5号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器出口ストレーナ(A) 差圧用指示計【G31-DPI-016A】の指示スティックについて
2008/12/15	6号機	タービン系 伝送プロトコル変換装置 コンソール入出力装置(2)ディスプレイ表示の不具合について
2008/12/15	6号機	計装配管運転圧漏えい試験時におけるドレン弁のシートパスについて
2008/12/16	4号機	サブドレン設備 「タービン建屋 No.8故障」警報の発生について
2008/12/16	6号機	低圧タービン ダイアフラム(B, C上半)のネジの浸食について
2008/12/16	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 軸受油フィルタ切替弁の動作不良について
2008/12/17	1号機	タイマーリレーカバー(G41-T095)の損傷について

発見日	号機	件名
2008/12/17	1号機	復水脱塩装置系 分離混合塔新樹脂入口弁用電磁弁からのエアリークについて
2008/12/17	1号機	復水脱塩装置系 分離混合塔ベント弁のエアバルブからのエアリークについて
2008/12/17	6号機	原子炉隔離時冷却系 復水ポンプ用電動機および真空ポンプ用電動機の電源ケーブルボックス蓋用ネジ穴の不良について
2008/12/17	7号機	タービン本体 主油ポンプ吐出配管サポート溶接部の割れについて
2008/12/18	1号機	起動停止循環ライン元弁【N68-F008】用減圧弁(ボンネット)のエアリークについて
2008/12/18	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水補給水系配管【100A-MUWC-049】の壁貫通部におけるスリーブ塗装のヒビ割れについて
2008/12/18	6号機	復水器連続洗浄装置系 計装配管継手からの漏えい跡について
2008/12/18	6号機	工業用テレビ設備 電源表示ランプの劣化について
2008/12/18	6号機	主要弁水圧ナットの不具合について
2008/12/18	7号機	タービン系 伝送プロトコル変換装置計算機 伝送補助装置の異常について
2008/12/22	4号機	主蒸気隔離弁 ジャンクションボックス(中継箱) 取付ボルトのネジ山の損傷について
2008/12/22	6号機	高圧ドレンポンプ(A) シール水ストレーナ差圧伝送器(N21-DPT171A)(H)テスト弁のシートパスについて
2008/12/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン ロングワイヤーリング計測結果の基準位置からのズレについて
2008/12/24	1号機	放射性廃棄物処理設備 給気系統防火ダンパの動作不良について
2008/12/24	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B) インペラの指示模様について
2008/12/24	5号機	工具センター借用工具 ドラム缶台車のクランプピン紛失について
2008/12/24	5号機	制御棒駆動機構 駆動水フィルタ出口弁【C12-M/A-009A】の切替バルブユニットの不良について
2008/12/25	1号機	換気空調設備保全工事(その1)における点検項目の漏れについて
2008/12/25	1号機	減圧弁【N62-AO-F013A】のブリード量の増加について
2008/12/25	1号機	原子炉冷却材浄化系 粉末樹脂沈降分離槽デカントポンプシール水圧力指示計【P13-PI036】継ぎ手部の不良について
2008/12/25	3号機	防災仕切弁【S21-F202、F209、F227】弁ボルト・ナットの腐食について
2008/12/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービングランド蒸気系配管【80A-TGS-076】の壁貫通部におけるスリーブ(No.7S)の損傷およびスリーブ(No.8S)の塗装面のヒビ割れについて
2008/12/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービングランド蒸気系配管【80A-TGS-076】の壁貫通部におけるスリーブ(No.17S)の位置ズレについて
2008/12/25	5号機	原子炉水位記録計【C31-LR-604】のサーボモータ軸受け部の緩みについて

発見日	号機	件名
2008/12/26	6号機	デジタル圧力計【M96-307】校正前データの不良について
2008/12/26	その他	小口修理工事 作業依頼票の調達番号の重複使用について
2008/12/27	7号機	高圧油ポンプ 補助油ポンプ(A)サクシヨンストレーナからの油にじみについて
2008/12/27	7号機	原子炉給水系 サンプルングフード【H22-P505】のコンセントカバーの破損について
2008/12/28	その他	荒浜側ボイラー ブロー水PH調節器の動作不良について
2008/12/29	1号機	南66KV開閉所 ロードヒーティング(H3)配線用遮断機二次側(白相)の焦げ跡について
2008/12/29	1号機	南新潟幹線2号 ガス遮断機(赤相) ガス密度センサの異常について
2008/12/29	4号機	軽油タンク(B系)レベル計の指示不良について
2008/12/29	5号機	大湊側補助ボイラ建屋 サンプポンプ(B)出口逆止弁の動作不良について
2008/12/29	5号機	ページ用蒸発器 加熱蒸気圧力計【T31-PI-121】の内部結露について
2008/12/29	その他	荒浜側焼却設備 一次セラミックフィルタ(B)灰取出しバックスダンパ電磁弁のエアリークの発生について
2008/12/30	3号機	西側ポンベ建屋 酸素ポンベ室 照明スイッチの接点不良について
2008/12/30	その他	気象観測局の異常警報の発生について
2008/12/31	5号機	海水熱交換器建屋 サブドレン(No.2) ポンプ(No.2)の地絡警報の発生について
2008/12/31	6号機	タービン建屋 オペフロ北西コーナー天井からの雨水の滴下について
2009/1/1	4号機	原子炉水位(アップセット域/狭帯域)記録計チャートフォルダの破損について
2009/1/1	5号機	大湊側補助ボイラー(4A) フード開閉機グラウンド部の蒸気リークの発生について
2009/1/3	1号機	トリップチャンネル盤 裏面扉の開不能について
2009/1/3	4号機	高圧復水ポンプ(A) 反カップリング側水平方向振動計電源ランプの消灯について
2009/1/4	5号機	タービンボルトヒーター分電盤(A)扉の開不能について
2009/1/4	6号機	非放射性ストームドレン移送系収集タンク 防液提ピット排水ポンプのくみ上げ不良について
2009/1/5	3号機	電子式集積線量計不具合による管理区域内集積線量の読取不可について
2009/1/5	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域 送風機(A)逆流防止ダンパの動作不良について
2009/1/5	6号機	サービス建屋加湿器(A) シリンダー交換警報の発生について

発見日	号機	件名
2009/1/5	6号機	所内蒸気戻り系 Y型ストレーナD115ドレン弁【P61-F559】のシートパスについて
2009/1/5	7号機	タービン本体 低圧タービン(A) ロータシュラウド端部の接触について
2009/1/6	1号機	ろ過脱塩器(A) 逆洗空気入口弁【G31-F095A】駆動部上部パッキン箱よりのエアリークについて
2009/1/6	1号機	ろ過脱塩器(A) 流量調節弁【G31-F018A】の駆動部ダイヤフラムの引き込まれについて
2009/1/6	1号機	低圧タービン(B) 内部車室水平継手面締付けボルトの頭部の浸食について
2009/1/6	3号機	配管電気ヒータ回路(No.3~8) 温度指示の不良について
2009/1/6	4号機	電解鉄イオン注入系 電解槽出口電磁流量計【P95-FT-001】の検出不良について
2009/1/6	5号機	復水ポンプ(5B)用電動機【N21-C001B-M】固定子コア抜け止め溶接部のクラックについて
2009/1/6	5号機	非放射性ストームドレン移送系ファンネルの排水不良について
2009/1/6	5号機	スクリーン洗浄ポンプストレーナ(A) 上蓋フランジ部の漏洩について
2009/1/6	6号機	換気空調補機非常用冷却海水系(B) 往還差圧調節弁のハンチングについて
2009/1/6	7号機	原子炉水サンプリングフード用コンセントカバーの破損について
2009/1/6	7号機	計装用圧縮空気系 アフターフィルタ出口露点温度計の表示不良について
2009/1/6	7号機	水圧制御ユニット【14-35/18-55】 充填水止め弁(113弁)のシートパスについて
2009/1/7	1号機	組合せ中間弁(No.2) 弁スタンドストレーナ廻り止めピンおよびピン溝の摩耗について
2009/1/7	1号機	ろ過脱塩器(B) プリコート出口第一弁【G31-F058B】弁駆動部シリンダー部よりのエアリークについて
2009/1/7	1号機	ろ過脱塩器(B) プリコート出口第二弁【G31-F058D】弁駆動部からの異音の確認について
2009/1/7	1号機	空気作動弁【G31-AO-F062C/D】付属品スピードコントローラの不良について
2009/1/7	1号機	計装ラック 処理ボックス内布設ケーブルの被覆の損傷について
2009/1/7	1号機	低圧タービン(B) 外部車室(上半)の浸透指示について
2009/1/7	3号機	高光度航空障害灯(No.2)の点滅不良について
2009/1/7	4号機	給水ポンプタービン 主油タンク(A)アキュームレータの高圧ガス保安法適用容器表示銘板のはがれについて
2009/1/7	4号機	給水ポンプタービン 主油タンク(B)アキュームレータの高圧ガス保安法適用容器表示銘板のはがれについて
2009/1/7	5号機	計算機用 静止型無停電電源装置(5B)平滑コンデンサ用配線用遮断機(OB34D)の動作不良について

発見日	号機	件名
2009/1/7	5号機	主蒸気系トンネル室 入口蛍光灯ソケットの破損について
2009/1/7	6号機	ホットシャワードレン系 受タンク液位指示のダウンスケールについて
2009/1/8	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ(C) 分解部品の腐食および指示模様について
2009/1/8	5号機	計算機用 静止型無停電電源装置(5B) 予備交流入力電圧計の管理値の逸脱について
2009/1/8	5号機	スタックトリチウムサンプル流量計(FS-074)の電源スイッチの不良について
2009/1/8	6号機	高電導度廃液系 サンプル槽(B)入口空気作動弁のシートパスについて
2009/1/8	その他	管理区域備品倉庫 天井クレーンランウェイストッパの片あたりについて
2009/1/9	1号機	ろ過脱塩(B)流量調節弁【G31-F018B】のポジショナー部品(ベローズ)からの洩れについて
2009/1/9	1号機	原子炉冷却材浄化系 熱交換器出口弁【G31-F021】駆動部からの油漏れについて
2009/1/9	1号機	原子炉冷却材浄化系 熱交換器バイパス弁【G31-F026】駆動部からの油漏れについて
2009/1/9	1号機	低圧タービン(B) 内部車室(上半)の浸透指示について
2009/1/9	2号機	タービン建屋 東側連絡通路におけるタバコの吸い殻の発見について
2009/1/9	3号機	中央制御室 加湿器(B)市水元弁の不具合について
2009/1/9	5号機	タービン建屋 大物搬出入口における管理区域から非管理区域への作業員の足の踏み出しについて
2009/1/9	5号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器出口導電率用記録計【P91-CRS-704】サーボモータ軸受けの緩みについて
2009/1/9	5号機	非常用ディーゼル発電機(A) 燃料フィルター上蓋取付ボルトからの燃料のにじみについて
2009/1/9	6号機	燃料取替機 機上フラットディスプレイ表示器の未表示について
2009/1/9	6号機	計装配管継手部からの漏えい跡について
2009/1/9	7号機	残留熱除去系封水ポンプ(A) メカシールからの微量リークについて
2009/1/10	1号機	直流電流計 計器性能試験における基準値の逸脱について
2009/1/10	1号機	原子炉建屋 東側通路の蛍光灯の破損について
2009/1/10	1号機	所内用圧縮空気系 圧縮機(B)吐出圧力指示計の指示下降の確認について
2009/1/11	5号機	大湊側補助ボイラー(4C) 缶水恒温装置の温度制御の不良について
2009/1/12	1号機	温度記録計【P41-TRS601】 低圧復水ポンプ吸込ヘッド温度の印字の不具合について

発見日	号機	件名
2009/1/12	1号機	高圧炉心スプレイ系トレーナ フランジプレート部の打痕跡について
2009/1/12	4号機	炉水導電率流量指示計の指示不良について
2009/1/13	1号機	非常用ディーゼル発電機(B) 外気温度指示計【U41-TIS271】の不良について
2009/1/13	1号機	非常用ディーゼル発電機(A) ランクケース安全弁の作動圧力の不良について
2009/1/13	2号機	エリア放射線モニタ記録計【D21-RR603】の警報発生について
2009/1/13	2号機	残留熱除去系ポンプ(B) 吐出圧力／振動記録計【E11-R921B】の異音について
2009/1/13	2号機	温度記録計【E11-TRS605】駆動モータ部からの異音について
2009/1/13	3号機	第10回定期事業者検査における検査用計器の相違について
2009/1/13	3号機	コールド洗濯機(A)内 雑用水系入口弁(空気作動弁)グランドリークについて
2009/1/13	5号機	記録計【N41-IR-660】サーボモータ軸受け部の緩みについて
2009/1/13	5号機	ドライウェル圧力用ディストリビュータ【T31-I/O-616】基板上24V電源トグルスイッチの不良について
2009/1/13	5号機	残留熱除去系ポンプ(A) メカシールクーラ出入口弁のシートパスについて
2009/1/13	6号機	非常用ディーゼル発電機(6A) 「空気だめ圧力高」警報発生について
2009/1/13	7号機	安全弁検査(K7-8-152-2C/3C-R)の対象弁における削除不要弁の削除について
2009/1/13	7号機	プロセス計算機(C91-P007-8)の冷却ファンの回転停止について
2009/1/13	7号機	補機冷却水温度記録計【P21-TR-601】および原子炉一次格納容器内温度記録計【T31-TR-602】の打点印字の不良について
2009/1/13	その他	荒浜側焼却設備 1次セラミックフィルタ(B)予熱器メインバーナの失火頻発について
2009/1/14	1号機	低圧タービン(B) ノズルダイヤフラム(上半)の浸透指示について
2009/1/14	1号機	タービンバイパス弁(No.1～5) 弁箱保温の一部損傷について
2009/1/14	1号機	タービン建屋 天井クレーン(No.1) コンセントプラグのゴム部の劣化について
2009/1/14	2号機	残留熱除去系(B) 系統流量変換器のエア混入について
2009/1/14	3号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(C)自動発停の頻発について
2009/1/14	3号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2)ガータ下部照明の接触不良について
2009/1/14	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) ガバナ操作スイッチの不具合について

発見日	号機	件名
2009/1/14	5号機	原子炉一次格納容器内 水素濃度記録計【D23-H2R-601A】サーボモータ軸受け部の緩みについて
2009/1/14	5号機	非常用ディーゼル発電機(A・H) サイレンサ基礎ボルトの腐食について
2009/1/14	5号機	常用照明分電盤【NLP-5T12】 第2・6給水加熱器ドレン冷却器室回路 漏電遮断機の動作について
2009/1/14	6号機	工業用テレビ設備 モニタ(B)の映像不良について
2009/1/15	1号機	タービン建屋 オペフロB2区域での仮設足場組立作業における薄ゴム手袋の未着用について
2009/1/15	1号機	原子炉冷却材浄化系 ブローダウン流量調整弁 リミットスイッチの不具合について
2009/1/15	3号機	放射性廃棄物処理設備計算機 ブラウン管(No.7)の動作不良について
2009/1/15	3号機	原子炉建屋 送風機(D)南側風量調整ダンパ開度計の指示固着について
2009/1/15	4号機	プロセス計算機 ブラウン管モニタ(No.8~10)の不具合について
2009/1/15	5号機	現場伝送制御盤(P242-7)の異常警報の発生について
2009/1/15	5号機	パワーセンタ(5C-2)における最大指示計V0の誤差率管理値の逸脱について
2009/1/16	1号機	放射性廃棄物処理設備 中央制御室補助ボイラ盤 監視用工業用テレビ設備カメラの動作不良について
2009/1/16	1号機	タービン建屋 所内蒸気系供給ライン 圧力調整弁出口弁【P61-F303】弁座の減肉について
2009/1/16	1号機	碍子変防ポンプ吐出弁(A)【S21-F013】の弁基礎部の割れについて
2009/1/16	1号機	低圧タービン(B) 内部車室(上半)ヒートバツフル板および止め金具の浮き上がりについて
2009/1/16	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(A)海水側ドレンラインの詰まりについて
2009/1/16	2号機	復水ポンプ(B) モータ巻線温度下限逸脱の警報発生の頻発について
2009/1/16	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C) グランドシール部からのリーク水について
2009/1/16	4号機	吐出圧力弁【P13-F710B】弁棒の曲がりについて
2009/1/16	5号機	復水ポンプ(A) 4段目インペラの浸透指示について
2009/1/16	5号機	復水ろ過装置系 計器(ディストリビュータ)の電源スイッチの不良について
2009/1/16	5号機	復水脱塩装置系 計器(アイソレータ)の電源スイッチの不良について
2009/1/16	6号機	復水器連続洗浄装置系 BCピット架台基礎コンクリート部の損傷について
2009/1/16	6号機	ホットウエル 水位計(A)廻り水圧作動弁の腐食について

発見日	号機	件名
2009/1/16	7号機	燃料取替エリア放射線モニタの指示不良について
2009/1/17	4号機	復水ろ過装置出口伝導率記録計【P91-CRS-605】のチャート打点の不良について
2009/1/17	6号機	原子炉建屋 大物搬入口(A)扉 右扉の電動開閉の動作不良について
2009/1/17	その他	大湊側 補助ボイラ(4C)缶水水位計【LS027C】フランジ部からの蒸気リークについて
2009/1/19	1号機	トレイ上ケーブル被覆の擦傷の発見について
2009/1/19	1号機	不要延線ローラーの発見について
2009/1/19	1号機	原子炉隔離時冷却系 計器検出元弁【E51-F702A/B/C/D、F706A/B】のシートパスについて
2009/1/19	2号機	高電導度廃液系 収集タンクペーハ計(A)の校正エラーについて
2009/1/19	3号機	放射性ドレン移送系 サンプ制御(H11-P699)伝送装置B系の不具合について
2009/1/19	3号機	クロスアラウンド逃がし弁【N36-F001B】の弁体シート面の割れについて
2009/1/19	3号機	タービン建屋 ストームドレン処理系サンプポンプ(D)吐出逆止弁【K11-F303D】のシートパスについて
2009/1/19	4号機	プロセス計算機 グローバルメモリー2のオンライン接続不可について
2009/1/19	5号機	「放射性固体廃棄物等運搬・移動(申請書)(許可書)(報告書)」の書類の紛失について
2009/1/19	5号機	復水脱塩装置系 流量用積算計のカウンターの作動不良について
2009/1/19	5号機	ドライウェル ドレン放射線モニタ検出器取付ネジの未取付けについて
2009/1/19	7号機	所内蒸気系 排ガス予熱器入口温度調節弁のシートパスについて
2009/1/19	その他	補助ボイラ(3A) 水面計【LG009A】継手部のシール不良について
2009/1/19	その他	大湊側補助ボイラー サンプポンプ(B)吐出圧力計のスティックについて
2009/1/20	1号機	タービン建屋におけるタバコの吸殻の発見について
2009/1/20	1号機	低圧タービン 軸受球面(No.5.6)の当たり確認結果の管理値の逸脱について
2009/1/20	1号機	低圧タービン(B) 内部車室(下半)の浸透指示について
2009/1/20	1号機	低圧タービン 軸受球面(No.3.4)の当たり確認結果の管理値の逸脱について
2009/1/20	1号機	モーターコントロールセンタ(1C-1-4(5G))操作ハンドル不良について
2009/1/20	1号機	組合せ中間弁(No.2.5)の弁棒の浸食について

発見日	号機	件名
2009/1/20	3号機	制御棒駆動機構 サクションフィルタのノッチワイヤーエレメントの変形について
2009/1/20	4号機	換気空調補機非常用冷却海水系 冷凍機(C)凝縮器冷媒圧力制御器トグルスイッチの破損について
2009/1/20	4号機	循環水ポンプ 吐出弁【N71-F001C】駆動部作動時における異音の確認について
2009/1/20	4号機	循環水ポンプ 吐出連絡弁【N71-F002A】駆動部クラッチレバの作動不良について
2009/1/20	5号機	空気抽出系 弁駆動部からのエアリークについて
2009/1/20	5号機	水圧制御ユニット スクラムパイロット電磁弁漏えい確認作業における空気ヘッダー圧力低の警報発生について
2009/1/20	5号機	非常用ディーゼル発電機(A) 燃料移送ポンプ基礎台の亀裂について
2009/1/21	1号機	非常用ディーゼル発電機(A) 過給機漏水警報配管タンクフランジ部の油滲みについて
2009/1/21	6号機	非常用ガス処理系 機能検査要領書の誤記について
2009/1/21	7号機	ブラウン管(No.9) 放射性廃棄物処理設備 監視機能の表示不良について
2009/1/21	その他	補助ボイラー(4C) 試運転検査成績書の誤記について
2009/1/21	その他	キャスク建屋 エリアモニタ記録計の出力不良について
2009/1/22	1号機	体調不良(左眼の違和感)の作業員の発生について
2009/1/22	1号機	ページング装置(CH-102)受話器の不良について
2009/1/22	1号機	低圧タービン 軸受球面(No.7)の当たり不良について
2009/1/22	1号機	格納容器貫通計装配管温度記録計盤 警報テスト用押しボタンの破損について
2009/1/22	5号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(A)冷水出口配管フランジ部からの漏水について
2009/1/22	7号機	鉄イオン注入設備(P42-FI004) フランジ部からの漏えいについて
2009/1/22	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A) スラッジ出口三方弁の動作不良の発生について
2009/1/23	1号機	高圧復水ポンプ(A)用電動機固定子楔の緩みについて
2009/1/23	1号機	蒸気タービン 軸受球面(No.1.2)の当たり不良について
2009/1/23	3号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(B)出口導電率計サンプル流量調節弁【P91-RB16B-F1】のシートパスについて
2009/1/23	5号機	給水建屋外側 雑用水系配管貫通トレンチ上蓋のシール不良について
2009/1/23	7号機	復水器 海水水抜きサンプ基礎部のひび割れについて

発見日	号機	件名
2009/1/23	その他	大湊側焼却設備 換気空調系冷却水の油分の混入について
2009/1/24	3号機	電解鉄イオン注入系ポンプ グランドリークおよびファンネルドレンラインの詰まりについて
2009/1/24	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A) ダイアフラム(下半)クラッシュピンの接触跡について
2009/1/25	6号機	中央制御室 加湿器(A-1)給水電磁弁からの漏水について
2009/1/26	1号機	スクラム排出ヘッダベント弁【C12-F051B】フランジ部からのリークについて
2009/1/26	1号機	電磁弁【P71-SO-F024】電線管のコネクタの折損について
2009/1/26	1号機	非常用ディーゼル発電機(H) 空気だめ(自動)圧力計元弁のグランドリークについて
2009/1/26	1号機	非常用ディーゼル発電機(H) 空気だめ(手動)圧力計元弁のグランドリークについて
2009/1/26	2号機	荒浜側焼却設備 シーケンスコントローラの故障について
2009/1/26	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B) 油温調弁後ドレン弁【P22-F509B】のシートパスについて
2009/1/26	5号機	洗濯機(B) 雑用水系元弁のグランドリークについて
2009/1/26	5号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(C)淡水側ドレン弁【P22-F507C、F504C】のシートパスについて
2009/1/26	7号機	鉄イオン注入設備(P42-FI004)フランジ部の漏えいについて
2009/1/26	7号機	グランド蒸気蒸化器給水ポンプ(A) 試運転時における軸受温度の上昇について
2009/1/27	1号機	タービン発電機 試験盤テスト用押しボタンのプラスチックカバーの破損について
2009/1/27	1号機	サービス建屋 膨張水槽補給水弁バイパス弁【U41-F2104】のシートパスについて
2009/1/27	1号機	サービス建屋 浄化槽制御盤内への雨水の浸入について
2009/1/27	3号機	原子炉補機冷却系ポンプ(A) 反カップリング側からのメカリークについて
2009/1/27	5号機	原子炉建屋付属棟 ストームドレン処理系サンプポンプ(A)吐出弁のシートパスの発生について
2009/1/27	5号機	原子炉建屋付属棟 ストームドレン処理系サンプポンプ(B)吐出弁のシートパスの発生について
2009/1/27	その他	補助ボイラ ブロータンク液位の下降について
2009/1/28	1号機	焼却炉建屋排気筒放射線モニタ【D11-RE002A(I/B)】の高圧電源用ケーブルコネクタの不良について
2009/1/28	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(C)トスフィルタ差圧計元弁のシートパスについて
2009/1/28	2号機	換気空調補機非常用冷却水系(A) 冷水往還差圧制御弁【P25-F004A】のグランドリークについて

発見日	号機	件名
2009/1/28	4号機	タービン建屋 換気空調系ダクト空気測定ロキャップの脱落について
2009/1/28	7号機	エリア放射線モニタ(CH.3)「燃料貯蔵プールエリア(B)」の出力異常について
2009/1/28	7号機	主タービン偏心・回転速度・加減弁／バイパス弁開度記録計のデジタル値の印字不良について
2009/1/28	7号機	復水器連続洗浄装置系 ボール循環ポンプ(A)付近の雑用水系配管のピンホールの発生について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	2
B	2
C	27
D	267
対象外	3
総計	301