

不適合管理状況(5月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/5/26	2号機	排気筒付近(屋外)におけるけが人の発生について(5月27日お知らせ済み)
		<p>《概要》 平成21年5月26日午後6時25分頃、2号機排気筒付近(屋外)において、非常用ガス処理系ダクトのトレンチ外観調査のために掘削作業を行っていた協力企業作業員が誤って削岩機の先端部を滑らせ左足の甲に当て負傷したことから、救急車で病院へ搬送しました。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/5/27 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21052701p.pdf</p>

2. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2009/5/11	7号機	運転上の制限逸脱ならびに復帰について(圧力抑制室の水位上昇について)(5月11日お知らせ済み)
		<p>《概要》 平成21年5月11日午前6時43分、起動中の7号機において、原子炉隔離時冷却系の起動試験を実施したところ、圧力抑制室の水位が通常の範囲を超えたため、保安規定で定める「運転上の制限」を逸脱いたしました。その後、水位低下操作を行い、午前6時51分に運転上の制限内に復帰いたしました。なお、環境への放射性物質の放出はなく、放射能の影響はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/5/11 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21051101p.pdf</p>
2009/5/11	7号機	運転上の制限逸脱ならびに復帰について(原子炉隔離時冷却系の通常操作での停止不可について)(5月11日お知らせ済み)
		<p>《概要》 平成21年5月11日午前6時53分頃、起動中の7号機において、原子炉隔離時冷却系が通常の操作で停止できない事象が発生したことから、現場操作により原子炉隔離時冷却系を停止させました。原因調査のため一時的に待機除外にしたことから、「運転上の制限」を逸脱いたしました。その後、原子炉隔離時冷却系を待機状態に復帰させたことから、午前7時31分、「運転上の制限」の逸脱からの復帰を宣言いたしました。なお、環境への放射性物質の放出はなく、放射能の影響はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/5/11 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21051101p.pdf</p>

3. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2009/5/15	7号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機 プラント全体の機能試験における電動機駆動原子炉給水ポンプ給水流量調節弁の開度表示の不適合について(5月15日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2009/5/15 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21051502p.pdf
2009/5/25	7号機	主排気筒からのヨウ素の検出について(5月25日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2009/5/25 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21052501p.pdf
		《ホームページ掲載》 2009/5/28 【プレスリリース】(続報) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21052802p.pdf
		《ホームページ掲載》 2009/5/29 【プレスリリース】(原因と対策) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21052902p.pdf

4. Cグレード 28件

発見日	号機	件名
2008/12/19	その他	小口工事における検収遅れについて
2009/3/25	6号機	タービン主蒸気系 弁グランド部漏えい処理系配管の現品と図面位置の相違について
2009/4/10	1号機	原子炉再循環系 発電機・電動機セット(A) 常用油ポンプ(A1) 底部からの潤滑油の漏えいについて
2009/4/17	1号機	定期点検中における検査用計器の精度逸脱について
2009/4/20	5号機	工具センター トルクレンチの精度逸脱について
2009/4/21	3号機	工具センター トルクレンチの破損について
2009/4/23	その他	工具センター トルクレンチの精度逸脱について
2009/4/25	5号機	タービンバイパス弁 配管サポート用オイルスナツバ付近からの油の漏えいについて
2009/5/2	7号機	換気室空調補機非常用冷却水系 冷凍機(A)の動作不良について
2009/5/3	6号機	廃棄物処理建屋 原子炉冷却材浄化系沈降分離槽ハッチ室(管理区域)における油の滴下について

発見日	号機	件名
2009/5/6	その他	大湊側補助ボイラ(4A) 水面計(右側) 缶水側フランジ部からの蒸気の漏えいについて
2009/5/7	6号機	燃料プール補給水系ポンプ(B) 潤滑油レベルの低下について
2009/5/7	その他	大湊側補助ボイラ(4C) 液位発信器フランジ部からの漏えいについて
2009/5/10	7号機	原子炉隔離時冷却系 停止操作における現地押しボタンの一過性の動作不良について
2009/5/12	6号機	主タービン高圧制御油タンクヒータファン 温度スイッチケーブルの誤接続について
2009/5/13	7号機	直流電源設備 「直流125V 7B地絡」警報の発生について
2009/5/14	3号機	作業使用物品の搬出確認測定時に4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2009/5/15	1号機	残留熱除去系(B) 系統流量用発信器[E11-FT005B-1]の動作不良について
2009/5/15	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)の誤起動について
2009/5/18	5号機	低起動変圧器(5SA) 停止操作手順の誤りにについて
2009/5/18	7号機	配管サポート撤去対象物の誤りにについて(5月23日お知らせ済み)
		* 試験評価発表時に当事象についてお知らせ済み 《ホームページ掲載》 2009/5/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/09052301-j.html
2009/5/19	4号機	原子炉建屋(非管理区域)における潤滑油漏れについて(5月19日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》 2009/5/19 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21051901p.pdf
2009/5/19	5号機	静止型無停電電源装置 電源切替復旧時における非常用ガス処理系(A)の誤起動について
2009/5/19	7号機	原子炉格納容器 点検後の原子炉水位の変動について
2009/5/19	7号機	主変圧器 ダイアル温度計の振動過大について
2009/5/20	7号機	密封油圧力計 コレクタ側密封油計装配管の振動について
2009/5/25	1号機	NaIシンチレーション式サーベイメータの指示値の低下について
2009/5/26	6号機	原子炉建屋気密性能検査 検査成績書様式の相違について

5. Dグレード 172件

発見日	号機	件名
2008/5/7	6号機	湿分分離加熱器室系 空調機ダクト吹き出し口の変形および保温材の損傷について
2008/6/2	3号機	放射性廃棄物処理設備 ダクト内配管の識別塗装および弁番号の相違について
2008/6/5	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 連絡ダクト内の配管サポートの変形について
2008/6/18	1号機	重油移送ポンプ建屋および重油タンク廻りにおける重油移送系配管支持構造物のボルトおよびナットの発錆による腐食について
2008/6/19	1号機	重油受入れレンヂ内重油移送系配管のUボルト取付位置と施工図の相違について
2008/6/26	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 連絡ダクト内の配管およびサポートの変形について
2008/12/4	3号機	タービン建屋 排風機(B)電動機の絶縁劣化について
2009/1/19	7号機	蒸気タービン性能検査(その2)定期事業者検査要領書の改訂について
2009/1/20	5号機	ほう酸水注入系ポンプ(A)コネクティングロッドメタルおよびベアリングゲージの不具合について
2009/2/4	7号機	蒸気タービン性能検査(その2)定期事業者検査要領書改訂について(その2)
2009/2/27	1号機	【中越沖地震】主排気ダクト 基礎グラウト部のコンクリートの浮きおよび剥離について
2009/3/5	1号機	主発電機 水素ガスクーラ用冷却水配管のズレについて
2009/4/15	その他	物揚場電源室 空調用室外機コンプレッサの脱落について
2009/4/16	その他	【中越沖地震】水処理建屋 空調機用ダクト継ぎ目部分の破損について
2009/4/17	その他	新新潟幹線1号鉄塔 ガス遮断器制御盤内補助リレーの動作不良について
2009/4/20	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 計装配管貫通部スリーブのモルタル割れについて
2009/4/20	5号機	復水器真空ポンプ計装ラック[H22-P214]右側面のへこみ傷について
2009/4/21	5号機	高圧窒素ガス供給系 窒素ガス供給圧力用圧力指示スイッチ接点の不具合について
2009/4/21	6号機	プロセス放射線モニタ系 トリチウム回収装置用乾式変圧器点検におけるケーブル接続部端子の緩みについて
2009/4/22	1号機	酸素圧力計の精度逸脱およびカバーの固着について
2009/4/23	4号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B) 振動モニタ[G31-VBIS-660B]アナログ指示計部の指示不良について
2009/4/23	5号機	モーターコントロールセンタ(5A-2-4C, 5B-2-4) 過電流継電器の欠相要素の管理値の逸脱について
2009/4/24	1号機	非常用補機中間ループ系 サージタンク(A)純水補給水弁 計装用圧縮空気系配管からの漏えいについて
2009/4/24	1号機	軸受室注入用窒素ガス圧力計 計器収納箱扉の腐食について

発見日	号機	件名
2009/4/24	1号機	海水熱交換器建屋 非常用送風機(B)防火ダンパの全閉不能について
2009/4/24	3号機	原子炉建屋 手動二重扉「ソレノイド故障」警報の発生について
2009/4/24	3号機	原子炉再循環系インバータ冷却装置(B) 冷却コイルドレンポット水位用レベルスイッチの不良について
2009/4/24	4号機	弁グランド部漏えい処理系弁 コントロールスイッチの銘板誤りにについて
2009/4/24	5号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ(A) 入口元弁ゴムライニングの損傷について
2009/4/24	7号機	タービン建屋 コンセントの一部破損について
2009/4/24	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A) 電動機外部冷却ファン吸気口の詰まりについて
2009/4/24	7号機	タービン建屋(非管理区域)熱交換器 非放射線ストームドレン移送系サンプ付近からの地下水の漏えいについて
2009/4/25	6号機	サービス建屋 天井ガラス窓からの雨水の滴下について
2009/4/26	3号機	中央制御室 加湿器(B-2)の動作不良について
2009/4/26	5号機	ランドリ建屋 排気湿度用指示調節計[U41-MIC-463]コントローラの故障について
2009/4/27	3号機	低起動変圧器 トランスヤード排水ポンプ モーターコントロールセンタの故障について
2009/4/27	3号機	サービス建屋 空調関連機器の発錆について
2009/4/27	その他	ページング用スピーカ取付け板の破損について
2009/4/28	1号機	給水ライン手動止弁[B21-F053B]手動減速機の油漏れについて
2009/4/28	2号機	非常用ディーゼル発電機(A) 潤滑油フィルタ差圧計 計装配管継ぎ手部からの油のにじみについて
2009/4/28	3号機	低起動変圧器(3S)防災制御盤[H21-P247] 盤内スペースヒータの過熱について
2009/4/28	5号機	大湊側焼却設備 雑固体パレットコンベアリフト(B列) 下降側リミッタスイッチの緩み外れについて
2009/4/28	5号機	所内温水系 バックアップ熱交換器入口減圧弁後弁のシートパスについて
2009/4/28	6号機	所内用空気圧縮系 空気圧縮機(B)アンロード弁の動作不良について
2009/4/28	7号機	メカニカル防振器のセット位置シール貼り付け位置の相違について
2009/4/28	7号機	「原子炉蒸気発生系統 軽故障」警報の発生について
2009/4/28	その他	水処理建屋 蛍光灯電線管の腐食について
2009/4/28	その他	放射性固体廃棄物等仮置き場のB棟シャッターの破損について
2009/4/29	7号機	排気筒放射線モニタ サンプルポンプ(A)の異音および振動について

発見日	号機	件名
2009/4/29	その他	固体廃棄物貯蔵庫 空調用チラー警報の発生について
2009/4/30	3号機	トラベリングスクリーン(A)テークアップ調節用ボルトカバーの破損について
2009/4/30	6号機	作業依頼書「タービン補機冷却海水系ストレーナ制御盤内端子の保全依頼」の未処理申請期限の失念について
2009/5/3	1号機	コントロール建屋 所内蒸気戻り系 凝縮水移送ポンプ出口圧力調整弁の動作不良について
2009/5/3	1号機	タービン建屋 所内蒸気系供給ライン用ストレーナ(D053)の蒸気漏えいについて
2009/5/4	その他	大湊側焼却設備 雑固体パレットコンベアリフト(D列)リミッタスイッチの動作不良について
2009/5/5	5号機	海水熱交換器建屋・タービン建屋 サブドレン制御盤のシール不良について
2009/5/6	1号機	計装用圧縮空気系 圧縮機(B)中間冷却器用トラップ[P52-D004B]の動作不良について
2009/5/7	1号機	交流100V制御棒駆動機構 交換器用自動定電圧装置盤[H21-P633]の警報テスト押しボタンの破損について
2009/5/7	1号機	補機スクリーン(A, B)バー回転式スクリーン電動機収納箱下部の腐食について
2009/5/7	6号機	タービン建屋 補機冷却系弁のシートパスについて
2009/5/7	7号機	原子炉隔離時冷却系 軸受油ストレーナ(A, B)ベント弁のシートパスについて
2009/5/8	1号機	原子炉冷却材浄化系(A)ろ過脱塩器およびプリコート廻り空気抽出系弁 中継端子箱内の浸水について
2009/5/8	3号機	原子炉再循環系 インバータ冷却装置(A, B)凝縮水ドレンファンネルの汚れについて
2009/5/8	4号機	気体廃棄物処理系 冷凍設備圧縮機(A, B)計器元弁の系弁番号の誤りにについて
2009/5/8	4号機	ドライウェル冷却器凝縮水流量 積算計の不具合について
2009/5/8	6号機	非常用ディーゼル発電機(6A)発電機電力計の指示不良について
2009/5/8	その他	大湊側 補助ボイラサンプポンプ(A)出口逆止弁の動作不良について
2009/5/9	3号機	復水ろ過装置・復水脱塩装置計算機 軽故障警報の発生について
2009/5/9	7号機	原子炉冷却材浄化系保持ポンプ(A)出入口差圧計の指針の脱落について
2009/5/10	5号機	海水熱交換器建屋 海側壁面 電気ケーブル保護カバーの破損について
2009/5/10	7号機	制御棒引き抜き操作時における「分離検出」警報の発生について
2009/5/10	7号機	原子炉給水系導電率計ラック内 流量指示計の指示不良について
2009/5/10	7号機	温度計熱電対フレキと配管サポートの干渉について
2009/5/11	1号機	排気筒高光度航空障害灯の不点灯について

発見日	号機	件名
2009/5/11	2号機	計装用圧縮空気系 空気圧縮機(B)ジャケットクーラ冷却水フローグラスの動作不良について
2009/5/11	6号機	電解鉄イオン海水供給ポンプの異音について
2009/5/11	6号機	抽気蒸気系 第3抽気管ドレン弁エアライン付け根部の破損について
2009/5/11	6号機	大型表示盤 起動領域モニタ(D)対数指示計レンジの指示不良について
2009/5/11	7号機	蒸気タービン性能検査(その2)定期事業者検査要領書改訂について(その3)
2009/5/11	7号機	給水調整弁[N21-FCV-F025A]開度指示のドリフトについて
2009/5/12	1号機	放射性廃棄物処理設備 制御盤システム盤内照明配線の切断について
2009/5/12	1号機	供用期間中間検査 自動超音波探傷検査用コントローラの動作不良について
2009/5/12	1号機	酸素供給設備 遮断弁用電磁弁 端子箱固定用ビスの折損について
2009/5/12	3号機	低圧炉心スプレイ系 最小流量バイパス弁[E21-F008]の動作不良について
2009/5/12	4号機	サブプレッションプール水温度記録計の異音発生について
2009/5/12	5号機	復水器二次ホットウェルサンプリングシンク上蓋ボルトの脱落について
2009/5/12	6号機	抽気蒸気系 第3抽気管ドレン弁(B)計装用圧縮空気系配管継手からの空気漏れについて
2009/5/12	6号機	原子炉保護系 ドライウェル圧力計配管隔離弁電磁弁のうなり音について
2009/5/12	6号機	タービン建屋 空気式発信器および空気式調節計計装用圧縮空気系ミニチュア弁の漏えいについて
2009/5/12	7号機	原子炉冷却材再循環ポンプ 電動機・発電機セット(7B)用電動機のフライホイール側軸受用サーモカップル温度の指示不良について
2009/5/13	1号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B) 吸込復水温度用温度測定素子 絶縁抵抗値の不良について
2009/5/13	1号機	酸素供給設備 水素トレーラ圧力計接続部からの漏えいについて
2009/5/13	5号機	高電導度廃液系 収集タンク(C)液位用アイソレータ計器 電源スイッチの動作不良について
2009/5/13	5号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ室 空調機インペラボス内径寸法許容値の逸脱について
2009/5/13	5号機	非常用ディーゼル発電機(A) 排風機 排気ダクトの一部劣化について
2009/5/14	1号機	補助建屋 洗濯廃液系収集タンク(B) タンク下におけるライターの発見について
2009/5/14	1号機	水素供給設備 パージ用窒素電動弁 端子箱固定用ビスの折損について
2009/5/14	2号機	直流電源設備 250V蓄電池(No.21,41,61,100)比重参考値の逸脱について
2009/5/14	5号機	復水ポンプ(B)用電動機 ロータ挿入作業時のロータおよびステータの接触について

発見日	号機	件名
2009/5/14	6号機	残留熱除去系 熱交換器(B) 出口導電率計カバーの破損について
2009/5/14	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) 給水制御弁[N21-F025A]駆動部ピンの破損について
2009/5/14	その他	大湊側補助ボイラ 中和槽水素イオン濃度計の不具合について
2009/5/14	その他	デジタルマルチメータ(2E-5-5)の故障について
2009/5/15	1号機	サービス建屋 ホットラボ排気エアフィルタ(B)の破損について
2009/5/15	2号機	荒浜側焼却建屋 給気ガラリ室給気口金網枠の破損について
2009/5/15	3号機	コールド洗濯機(A) 雑用水系入口弁のシートパスについて
2009/5/15	5号機	中央制御室 バランス・オブ・プラント制御盤警報テスト押しボタンの不良について
2009/5/15	5号機	サービス建屋 送風機(5A)電源鍵穴の破損について
2009/5/15	6号機	【中越沖地震】相分離母線気密試験における相分離母線主回路からの漏えいについて
2009/5/15	7号機	第3給水加熱器(A) 抽気逆止弁リミットスイッチの表示不良について
2009/5/15	7号機	気体廃棄物処理系 排ガス予熱器入口流量の計器不良について
2009/5/16	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ 導電率検出器サンプル戻り弁(A)の動作不良について
2009/5/16	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ 導電率検出器サンプル戻り弁(D)の動作不良について
2009/5/16	5号機	仮設ハウス内工具センタ 保管箇所における片ロスパナの紛失について
2009/5/16	5号機	高電導度廃液系 中和装置回転ストレーナ内部部品の破損について
2009/5/17	2号機	濃縮廃液ポンプ(A)軸封部シール水の浸水について
2009/5/17	6号機	ドライウェル内 雰囲気温度記録計 紙詰まりによる記録欠測について
2009/5/17	その他	大湊側ランドリ建屋 洗濯廃液系受タンク(A) ろ過機供給配管ピンホール部からの漏えいについて
2009/5/17	その他	荒浜側焼却設備 ページングの不良について
2009/5/18	1号機	原子炉補機冷却熱中間ループ系 熱交換器(D)における伝熱管の減肉について
2009/5/18	1号機	残留熱除去系 熱交換器(B) 出口導電率検出器[91-CE-RB12B]の指示不良について
2009/5/18	1号機	66kV低起動変圧器(6SA)ガス遮断器 ガス圧監視装置の監視不能について
2009/5/18	1号機	南新潟幹線1号鉄塔 ガス遮断器(赤相)圧監視装置の監視不能について
2009/5/18	4号機	発電機固定子冷却水系 発電機入口圧力低端子台ケーブル番号の誤記載について

発見日	号機	件名
2009/5/18	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A) 渦巻きストレーナ吐出ライン弁のシートパスについて
2009/5/18	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A, B, C) 本体ベント弁ハンドルの腐食について
2009/5/18	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(B) 出口ストレーナ自動空気抜弁の動作不良について
2009/5/19	1号機	排気筒高光度航空障害灯 上段(No.1)南南東側の不点灯について
2009/5/19	1号機	固定子巻線冷却水制御盤 補助リレー被覆の剥がれについて
2009/5/19	1号機	発電機水素ガス制御盤 補助リレー被覆の剥がれについて
2009/5/19	5号機	中央制御室 コンセントの電圧不良について
2009/5/19	5号機	タービン潤滑油系および非放射性ドレン移送系 屋外ベント管等の腐食について
2009/5/19	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) シール水入口ストレーナ差圧計の指示不良について
2009/5/19	7号機	クロスアラウンド管ドレン弁(F)の表示不良について
2009/5/19	7号機	発電機密封油系タービン側圧力用圧力計の指示不良について
2009/5/19	7号機	高圧復水ポンプ(C) 軸受油圧力指示計[N21-PI130C]継手部からの油のにじみについて
2009/5/20	1号機	弁グランド部漏えい処理系[P71-F008]ターミナルボックスプラグの損傷について
2009/5/20	5号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ(A, B, C) 差圧検出元弁のシートパスについて
2009/5/20	7号機	所内温水系バックアップ熱交換器入口減圧弁前弁のシートパスについて
2009/5/20	その他	大湊側補助建屋の照明器具の不良について
2009/5/21	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A) 流体継手内軸受部スラストメタルの指示模様について
2009/5/21	6号機	復水脱塩装置系 出口サンプリング流量用積算計の電源スイッチの不良について
2009/5/21	7号機	復水ろ過脱塩装置制御盤ブラウン管(No.3)の表示不能について
2009/5/21	その他	大湊側補助ボイラ(4C) 溶存酸素計の指示不良について
2009/5/22	1号機	パワーセンタ(1B-2)(3A) 遮断器インジケータの動作不良について
2009/5/22	1号機	コントロールエリア冷凍機油分離器液面計元弁グランド部からの油のにじみについて
2009/5/22	2号機	緊急時対策室 安全関連パラメータ表示システム装置の伝送不良について
2009/5/22	3号機	原子炉建屋 送風機(D) 北側ボリュームダンパのハンドル固着について
2009/5/22	4号機	蒸気式空気抽出系駆動蒸気圧力用 電空変換器(N39-E/P-006)の不具合について

発見日	号機	件名
2009/5/22	4号機	第5給水加熱器(C)ドレン水位(N, W, L) 電空変換器(N22-E/P-047C)の不具合について
2009/5/22	6号機	濃縮廃液系シール水タンク液位記録計の動作不良について
2009/5/22	6号機	コントロール建屋 計測制御電源盤区域(A)冷却コイル(A)ドレン弁のシートパスについて
2009/5/22	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)(No.13) シリンダーボルト接合部からの潤滑油のにじみについて
2009/5/23	1号機	低電導度廃液系収集ポンプ電導系検出器サンプル戻り弁(C)液位接点の動作不良について
2009/5/23	7号機	復水検塩系導電率計ラックの配管の詰まりについて
2009/5/23	7号機	湿分分離加熱器(A) 室内オイルスナツバからの油の滴下について
2009/5/23	7号機	復水器(A) 循環水入口温度(2)(N71-TE005D)の表示不良について
2009/5/24	2号機	高電導度廃液系液位記録計 紙送りの動作不良について
2009/5/24	5号機	復水器検塩系サンプリングラック洗浄水入口弁のシートパスについて
2009/5/24	5号機	復水器検塩系サンプリングラック洗浄水止め弁のシートパスについて
2009/5/25	1号機	ガス遮断器 回線区分(黒相)ガス圧監視装置ガス濃密センサの異常について
2009/5/25	5号機	大湊側焼却設備 計装配管運転圧漏えい試験における検出元弁のシートパスについて
2009/5/25	6号機	活性炭式希ガスホールドアップ塔 入口露点温度用露点温度測定素子の出力指示値の相違について
2009/5/25	6号機	蒸気式空気抽出系 駆動蒸気圧力調節弁前弁における計装用圧縮空気系供給ラインからの空気漏れについて
2009/5/26	5号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)伝熱管の減肉について
2009/5/26	5号機	大湊側焼却建屋 焼却炉排ガス自動分析装置の異常警報の発生について
2009/5/26	7号機	高圧ドレンポンプ(C) シール水ライン圧力試験点元弁のシートパスについて
2009/5/26	その他	大湊側ランドリ建屋 洗濯廃液系ろ過機(C) 耐圧操作時における弁のシートパスおよび動作不良について
2009/5/26	その他	荒浜側補助ボイラ設備 清缶剤タンク蒸気入口弁のシートパスについて
2009/5/26	その他	荒浜側補助ボイラ設備 清缶剤タンクドレン弁のシートパスについて
2009/5/27	2号機	所内空気用圧縮系のライザ管ドレン弁[P51-F500]の損傷について
2009/5/27	3号機	プロセス計算機 制御棒位置作表の出力不良について

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	1
A	2
B	2
C	28
D	172
対象外	1
総計	206