

不適合管理状況(6月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/6/19	4号機	<p>変圧器付近(屋外)におけるけが人の発生について</p> <p>《概要》 平成21年6月19日午後0時9分頃、4号機変圧器付近(屋外)において、変圧器基礎の鉄筋組立作業を行っていた協力企業作業員が、レバーブロックで鉄筋の高さを調整していた際に、支柱として立てた単管パイプとレバーブロックの間に右手人差し指第一関節が挟まれ負傷したことから、救急車で病院へ搬送しました。</p> <p>《ホームページ掲載》 2009/6/19 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21061901p.pdf</p>

2. Bグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/5/29	5号機	原子炉複合建屋(管理区域内)におけるガムの発見について

3. Cグレード 28件

発見日	号機	件名
2009/3/19	6号機	タービン建屋非管理区域連絡通路扉 鍵の紛失について
2009/4/21	5号機	工具センター ダイアルゲージの精度逸脱について
2009/5/27	6号機	復水器真空度計[N36-PT060C]の指示不良について
2009/5/28	7号機	蒸気タービン性能検査(その2)検査成績書添付書類の不備について
2009/5/30	7号機	排ガス水素分析計(除湿冷却器出口)のトリップについて
2009/6/3	6号機	サービス建屋ホットラボ排風機(A)空調ダクトからの油漏れについて
2009/6/4	1号機	原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)室内空気だめ(自動)安全弁[R43-752A]の作動について
2009/6/4	2号機	ドライウェル冷却系送風機用電動機の廃棄におけるドラム缶蓋の相違について
2009/6/4	5号機	中央制御室送風機(A)試運転時の起動不能について
2009/6/4	6号機	復水器真空ポンプ試運転時の「復水器真空ポンプ過負荷/トリップ」警報発生について
2009/6/9	6号機	復水系アンカーサポート部材取付け箇所と図面の相違について

発見日	号機	件名
2009/6/9	7号機	原子炉隔離時冷却系機能検査時の検査記録の読み取り間違いについて
2009/6/10	6号機	不活性ガス系サポート取付け箇所と図面の相違について
2009/6/11	1号機	非常用ガス処理系(B)排気風量用差圧伝送器[FT028B]の不具合について
2009/6/11	3号機	サービス建屋連絡通路(屋外)におけるけが人の発生について 《ホームページ掲載》2009/6/12 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21061201p.pdf
2009/6/11	4号機	エリアモニタ(ch10)の指示不良について
2009/6/11	4号機	格納容器雰囲気モニタ系配管貫通部[X-332A]からの空気漏えいについて
2009/6/11	6号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(C)自動洗浄動作の不良について
2009/6/11	6号機	主タービン軸振動計検出器・位相角検出器先端部の損傷について
2009/6/12	1号機	配管サポート設備点検手入工事 搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm2を超える汚染について
2009/6/12	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機室の塗装作業における吸込口の養生について
2009/6/13	7号機	ドライウェル低電導度廃液系 サンプポンプ出口逆止弁の動作不良について
2009/6/16	2号機	特別危険物搬出作業 搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm2を超える汚染について
2009/6/18	3号機	PLR配管修理 搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm2を超える汚染について
2009/6/19	4号機	復水器水室管板面における渦流探傷用プローブの挿入不能について
2009/6/19	6号機	原子炉建屋大物搬入口内照明用安定器上部壁面の変色について
2009/6/19	その他	屋外放射線監視用データ収集装置点検中におけるデータ伝送の一時的な停止について
2009/6/22	1号機	荒浜側洗濯設備建屋付近(屋外)における油漏れについて

4. Dグレード 218件

発見日	号機	件名
2008/2/18	7号機	蒸気タービン設備検査(その2)定期事業者検査要領書の改訂について
2008/11/24	7号機	蒸気タービン設備検査(その2)定期事業者検査要領書の改訂について
2009/2/2	7号機	蒸気タービン設備検査(その2)定期事業者検査要領書の改訂について

発見日	号機	件名
2009/4/1	7号機	蒸気タービン設備検査(その2) 定期事業者検査要領書の改訂について
2009/4/15	1号機	現場流量計校正設備室 コンセントアース端子部のひび割れについて
2009/5/13	7号機	蒸気タービン設備検査(その2) 定期事業者検査の検査記録の添付もれについて
2009/5/14	5号機	工具センター クランプメーター校正精度の逸脱について
2009/5/20	5号機	直流125V 高圧炉心スプレイ系蓄電池[No.21]セル電解液中の浮遊物について
2009/5/20	6号機	蒸気タービン性能検査(その2) 定期事業者検査要領書の改訂について
2009/5/21	6号機	タービン中間弁急閉用電磁弁ケーブル被覆の切損について
2009/5/21	7号機	非常用ディーゼル発電機(B) 軸受部からの油にじみについて
2009/5/21	7号機	原子冷却材再循環ポンプ電動機・発電機セット(A) 軸受給油ラインオリフィス上部からの油にじみについて
2009/5/21	7号機	低圧復水ポンプ(A)(C)用電動機下部軸受排油口閉止プラグからの油にじみについて
2009/5/21	7号機	低圧ヒータドレンポンプ(A)(C)用電動機軸受下部からの油にじみ他について
2009/5/21	7号機	主タービン第8・第9軸受給油配管 ダブルストレーナ入口配管フランジ部からの油にじみについて
2009/5/22	1号機	循環水ポンプ吐出バタフライ弁フランジ部のライニング剥離について
2009/5/22	1号機	【中越沖地震】500kV開閉所 2号機高起動変圧器本体の工場解体点検時における巻線直線ダクトのズレについて
2009/5/22	6号機	気体廃棄物処理系冷凍機(B)の絶縁低下について
2009/5/22	6号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)伝熱管の減肉について
2009/5/22	7号機	主排気ダクトエア伝送異常警報の発生について
2009/5/23	7号機	主発電機 コレクター側外側油切りコーキング部からの油にじみについて
2009/5/24	6号機	クロスアラウンド配管点検 浸透探傷検査による指示模様について
2009/5/26	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置プレフィルタ溶接事業者検査社内検査時における溶接士リストの誤記について
2009/5/27	1号機	弁グランド部漏えい処理系電磁弁[P71-F008]におけるフレキシブル電線管の折損について
2009/5/27	2号機	所内用圧縮空気系 ドレン弁[P51-F500]の破損について
2009/5/27	5号機	乾燥機(C, D)用空気作動ダンパーの動作不良について
2009/5/27	6号機	格納容器内監視装置通信アンテナケーブルの断線について
2009/5/28	1号機	サービス建屋 照明分電盤コンセントの回路不良について

発見日	号機	件名
2009/5/28	1号機	ジブクレーン(A)フック収納箱用扉開閉レバーの損傷について
2009/5/28	5号機	原子炉付属建屋(非管理区域)における潤滑油漏れについて 《ホームページ掲載》2009/5/28 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21052801p.pdf
2009/5/28	5号機	弁グランド部漏えい処理系弁[P71-F001C, F002C, F006B]駆動部からの空気漏えいについて
2009/5/28	5号機	【中越沖地震】タービン建屋排気系 排気ダクト伸縮継手部におけるダクトおよびダクトサポートの変形について
2009/5/29	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン 低圧タービン(B, C)車室軸方向位置決めキーの位置ズレについて
2009/5/29	6号機	酸素注入系弁[P32-F001K, F005B, AO-F014, RV-F018B]の漏えいについて
2009/5/29	7号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)用電動機反負荷側軸受端部カバーからの油にじみについて
2009/5/29	7号機	高圧復水ポンプ(A)用電動機ブラケット部からの油漏れについて
2009/5/29	7号機	高圧復水ポンプ(A) 軸受部メカニカルシール部からの漏えいについて
2009/5/29	7号機	高感度オフガスモニタの流量低下について
2009/5/29	7号機	発電機密封油系 フロートトラップ油面計からの油にじみについて
2009/5/30	1号機	ページング用バッテリー室洗眼用シャワーの出水不能について
2009/5/30	7号機	計装用圧縮空気系 気水分離器(B)出口逆止弁の座り不良について
2009/5/30	7号機	高圧ヒータドレンポンプ(C) 軸結合部からのグリスにじみについて
2009/5/30	7号機	原子炉エリア・タービンエリア排風機(B)用電動機負荷側軸受部からの油にじみについて
2009/5/30	7号機	復水器真空ポンプ用電動機軸受部からの油にじみについて
2009/5/30	7号機	電気油圧式制御装置 高圧油ポンプ(A)(B)用電動機軸受部からの油にじみについて
2009/5/30	7号機	高圧制御油圧ユニット制御油油面発信器の継手部からの油にじみについて
2009/6/1	3号機	タービン大物搬入口内における電線管の脱落について
2009/6/1	4号機	試料採取系弁[P91-F001B]駆動部からの空気漏れについて
2009/6/1	5号機	原子炉建屋 1階北西二重扉内側扉ハンドル固定ビス脱落について
2009/6/1	5号機	電動駆動消火ポンプ カップリング側水切りつばの位置ズレについて
2009/6/1	7号機	排気筒放射線モニタリチウムサンプルラックのファンの停止について

発見日	号機	件名
2009/6/1	7号機	復水ろ過脱塩装置制御盤 I 系故障警報発生について
2009/6/2	1号機	高電導度廃液系収集タンク(B)ドレン配管の閉塞について
2009/6/2	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系 温度検出器[P36-TE006B]の絶縁抵抗不良について
2009/6/2	3号機	取水電源室空調室外機の傾きに伴う冷媒配管の曲がりについて
2009/6/2	5号機	残留熱除去系(A)/低圧炉心スプレイ系/原子炉隔離時冷却系流量記録計デジタル表示の一部欠損について
2009/6/2	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ室空調機(ファンA, B)の各種計測寸法許容値超過について
2009/6/2	6号機	復水脱塩装置苛性ソーダ加温蒸気元弁[N27-F125]の開度表示不良について
2009/6/3	1号機	主復水器(C)本格点検時における異物(ワッシャ)の発見について
2009/6/3	3号機	原子炉建屋 1階北側二重扉外側扉の変形について
2009/6/3	5号機	床漏えい検出器継電器盤[H21-P415]開閉レバーの破損について
2009/6/3	5号機	活性炭式希ガスホールドアップ塔出口バイアルサンプル圧力用警報器電源トグルスイッチ[D11-PS014]の不良について
2009/6/3	5号機	タービン補機冷却海水系ストレナブロー弁[P42-F007A, B]ギアドリミットスイッチの油にじみについて
2009/6/3	5号機	循環水ポンプ(A)用電動機固定子コアのゆるみについて
2009/6/3	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 サンプリング用計装配管貫通部におけるモルタル割れについて
2009/6/3	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作遅延について
2009/6/4	1号機	高電導度廃液系 濃縮装置用計装ラック[H22-P100, P101]フィルタ付き減圧弁からの漏えいについて
2009/6/4	1号機	相非分離母線における絶縁ホルダの損傷について
2009/6/4	3号機	電解鉄イオン注入系ストレナ(B)ドレン弁[P95-F504B]のシートパスについて
2009/6/4	3号機	海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル発補機冷却水系室ページング装置の不良について
2009/6/4	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 配管およびサポート点検におけるスリーブ損傷について
2009/6/4	6号機	低起動変圧器(6SB)吸湿呼吸器油容器油面の低下について
2009/6/4	7号機	自動出力調整装置ペリオド短警報発生に伴う制御自動停止について
2009/6/4	7号機	復水ろ過脱塩装置制御盤表示器(No.2)の表示不良について
2009/6/4	その他	保全部執務室山側 テレメータ表示器における2号機表示の不良について
2009/6/5	1号機	総合記録装置用バッテリー(UPS)の劣化について

発見日	号機	件名
2009/6/5	1号機	屋外放射線データ監視盤の表示不良について
2009/6/5	3号機	【中越沖地震】主タービン 低圧タービン車室キ一点検におけるかじり傷他について
2009/6/5	5号機	配管、サポートにおけるフランジナットの緩みおよびレストレントサポートU字ボルトナットの未取付、緩みについて
2009/6/5	5号機	配管・サポート点検における錆の確認について
2009/6/5	5号機	換気空調補助常用冷却水系主冷凍機(A)冷却水遮断弁[P22-AO-F055A]ロック弁からの漏えいについて
2009/6/5	6号機	配管・サポート点検におけるオイルリザーバの油にじみについて
2009/6/5	6号機	復水脱塩装置脱塩塔(F)ドレン弁エアバルブからの空気漏えいについて
2009/6/5	7号機	所内温水系 バックアップ熱交換器入口減圧弁バックアップ熱交換器供給圧力計の指示不良について
2009/6/5	7号機	復水器上部スプレイ流量差圧計のダウンスケールについて
2009/6/6	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B) マグネットフィルタ継手部からの油にじみについて
2009/6/6	7号機	直流125V蓄電池 電解液液面の管理値逸脱について
2009/6/6	7号機	高圧ヒータドレンポンプ(A)用電動機軸受部からの油漏れについて
2009/6/6	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 吐出弁上蓋部からの漏えいについて
2009/6/7	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)ディタンク室照明用スイッチの接触不良について
2009/6/8	1号機	タービン建屋 常電区域地下1階 北西空調ダクト接続部の変形について
2009/6/8	3号機	PLR配管修理工事に伴う継手溶接部の放射線透過検査不合格について
2009/6/8	4号機	復水器(A)水室細管のつまりについて
2009/6/8	5号機	電気防食制御盤の電圧計における指示不良について
2009/6/8	5号機	原子炉建屋 残留熱除去系(C)パイプスペース室扉の開閉不良について
2009/6/8	5号機	電気防食制御盤の電流計における指示不良について
2009/6/8	5号機	電動駆動消火ポンプカップリング側水切りつばの位置ズレについて
2009/6/8	6号機	主タービン車室ケーシング伸び検出器内ケーブル圧着端子部の断線について
2009/6/8	7号機	復水浄化系導電率計・復水浄化系溶存酸素計ラック内配管のつまりについて
2009/6/8	7号機	平均出力領域モニタ(C)高警報の発生について
2009/6/9	1号機	所内蒸気系ドレントラップ[D365]の動作不良について

発見日	号機	件名
2009/6/9	1号機	所内蒸気系ドレントラップ[D361]の開固着について
2009/6/9	4号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B) モーターベースレベル許容値の逸脱について
2009/6/9	5号機	高圧炉心スプレイディーゼル発電機/Z送・排風機(A)吸込み側伸縮継手固着・損傷について
2009/6/9	6号機	復水再回収ポンプ流量調節弁の動作不良について
2009/6/9	6号機	湿分分離加熱器(B)室空調機(ファンA, B)用電動機各種寸法の逸脱について
2009/6/9	7号機	訓練用主発電機自動電圧調整器励磁装置 漏電遮断器の動作不良について
2009/6/9	7号機	電気油圧式制御装置冷却水回収タンク水位高警報の発生について
2009/6/9	7号機	原子炉建屋オペレーティングフロア天井クレーン 横行モーターシャフト径の判定値逸脱について
2009/6/9	7号機	復水器室内ドレン弁のシートパスについて
2009/6/10	2号機	計装配管運転圧漏えい試験時における検出元弁のシートパスについて
2009/6/10	6号機	パワーセンタ[6A-1]静止形過電流引き外し装置故障の警報発生について
2009/6/10	その他	大湊側補助ボイラー(4A)フード開閉機グランド部の蒸気漏えいについて
2009/6/11	1号機	ろ過水移送ポンプ(C)のグランドリークについて
2009/6/11	2号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンク レベルスイッチの動作不良について
2009/6/11	3号機	電気油圧式制御装置 配管サポートゴムの割れについて
2009/6/11	5号機	タービン補機冷却海水系 タービン建屋補機冷却系熱交換機(A)ドレン弁[P42-F504A, F505A]のシートパスについて
2009/6/11	6号機	サブレーションプール水温度検出器の指示不良について
2009/6/11	7号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(C)ストレーナドレン弁のシートパスについて
2009/6/11	その他	荒浜側補助ボイラー原子炉補機冷却中間ループ系出口圧力計の指示不良について
2009/6/12	1号機	【定事検】循環水ポンプ(A)インペラの浸透探傷検査における判定基準外の指示模様について
2009/6/12	1号機	循環水ポンプ(A)インペラの腐食について
2009/6/12	1号機	原子炉建屋 所内蒸気供給ラインドレントラップ[D102]の開固着について
2009/6/12	1号機	照明用分電盤[LP-1T23]回路(16)の絶縁不良について
2009/6/12	4号機	計装用圧縮空気系[P52-PIS-029]テスト弁のシートパスについて
2009/6/12	5号機	配管・サポート設備点検における図面と設備の相違について

発見日	号機	件名
2009/6/12	5号機	計算機データ記録サーバ(A)故障警報の発生について
2009/6/12	6号機	配管肉厚測定検査の実施漏れについて
2009/6/12	6号機	調節弁への信号銅配管の曲がりおよびつぶれについて
2009/6/12	7号機	原子炉格納容器内温度記録計の動作不良について
2009/6/13	3号機	N1Bノズルプラグの制御盤異常について
2009/6/13	4号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)のチューブリークについて
2009/6/13	5号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(B)蒸気入口ドレントラップの動作不良について
2009/6/13	5号機	放射性廃棄物処理設備制御室照明調光盤[CLP-5R31]右側盤内ファンの異音発生について
2009/6/13	6号機	放射性廃棄物処理設備 伝送プロトコル変換装置(2系)異常の警報発生について
2009/6/13	その他	焼却設備炉底蓋シール用コンプレッサ(B)オイルミストリムーバーフィルターレギュレータ圧力の指示不良について
2009/6/14	6号機	低圧ドレンポンプ(C)ミニマムフロー弁リミットスイッチの動作不良について
2009/6/15	1号機	復水脱塩装置 電動弁弁棒ストッパー回り留めピンの曲がりについて
2009/6/15	2号機	荒浜側焼却建屋冷水設備薬注ポンプの故障について
2009/6/15	3号機	ページング拡声装置の混声について
2009/6/15	4号機	復水器空気抽出系電動弁 開度計アクリルカバーのひび割れについて
2009/6/15	5号機	直流125V地絡警報の発生について
2009/6/15	5号機	[SNO-MS-855]オイルスナツバからの油漏えいについて
2009/6/15	6号機	サービス建屋 ファンコイルユニットドレンラインの詰まりについて
2009/6/15	6号機	スクリーン(E)水路水位差指示計の指示不良について
2009/6/16	1号機	環境改善用冷凍機設置工事 本設ケーブル切替時における漏電しゃ断器二次側接続部のガタつきについて
2009/6/16	1号機	北側開閉所電源盤室外気ファン プリカチューブの変形について
2009/6/16	5号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置ピット内 計装ラックグラウトにおける亀裂について
2009/6/16	7号機	気体廃棄物処理系 エリア排気放射線モニタ(B)下限警報の発生について
2009/6/17	1号機	C区域退出時の不適合について
2009/6/17	1号機	電解鉄イオン注入ポンプ(B)吐出ドレン弁[P41-F529B]のシートパスについて

発見日	号機	件名
2009/6/17	2号機	荒浜側焼却建屋 建屋差圧計[U41-DPI309]の指示不良について
2009/6/17	3号機	原子炉建屋作業分電盤の回路トリップについて
2009/6/17	3号機	タービン建屋排風機(C)サクシヨンペーンの動作不良について
2009/6/17	3号機	タービン建屋排風機(A)サクシヨンペーンの動作不良について
2009/6/17	4号機	原子炉補機冷却系 [P21-F322A, C]弁銘板の相違について
2009/6/17	5号機	復水ポンプ(5B)用電動機 モータ下部ガイド軸受温度測定用ケーブル被覆の剥がれについて
2009/6/17	6号機	サービス建屋 エレベータ前の壁面破損について
2009/6/17	6号機	サービス建屋 エレベータ前の壁面破損について
2009/6/18	1号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶底液サンプリングフードドレン配管からの水漏れについて
2009/6/18	1号機	重油タンク泡消火設備プレッシャープロポーションナエゼクタの動作不良について
2009/6/18	1号機	【中越沖地震】主タービン本体 低圧ラギング部の変形について
2009/6/18	4号機	通信設備48V充電器盤(予備)の停止について
2009/6/18	5号機	【中越沖地震】主タービン本体 油切り他の不具合について
2009/6/18	7号機	復水浄化系 溶存酸素濃度計の指示不良について
2009/6/18	その他	大湊側焼却設備灰ドラム缶レベル計レベルスイッチブーツカバーの破損について
2009/6/19	1号機	高電導度廃液系苛性ソーダポンプ(A)スペトロール盤における警告灯の点灯について
2009/6/19	1号機	低圧炉心スプレイポンプ基礎ボルト廻り止め座金の立て起こし未実施について
2009/6/19	2号機	原子炉補機冷却系(B)ドレン配管の詰まりについて
2009/6/19	3号機	復水脱塩装置 電動弁[N27-F002A]のチャタリング事象について
2009/6/19	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)油圧槽フランジの油にじみについて
2009/6/19	5号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ弁のシートパスについて
2009/6/19	6号機	タービン建屋 2階北側天井クレーン昇降設備の踊り場におけるタバコの吸い殻発見について
2009/6/19	6号機	原子炉建屋 天井クレーンリミットスイッチ[321LS-2(GS-2)]の変形について
2009/6/19	その他	大湊側焼却設備中段スクリュ(B)駆動部ギア締付金具の破損について
2009/6/20	1号機	水素酸素注入設備「シーケンサ故障」警報の発生について

発見日	号機	件名
2009/6/20	6号機	【定事検】第8回定期事業者検査 蒸気タービン設備検査(その4)における安全処置の復旧ミスについて
2009/6/20	6号機	低圧復水ポンプ(A)シール水流量スイッチ[FS026A]の動作不良について
2009/6/21	1号機	軽油タンク(A)レベル計収納箱貫通部のパッキン劣化について
2009/6/21	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)モータ冷却器冷却水流量計[P22-FS022A]の指示不良について
2009/6/21	3号機	タービン建屋 No. 11サブドレンNo. 2ポンプの故障について
2009/6/21	6号機	【定事検】主要制御系機能検査における検査実施条件(RFP-Tリセット条件)の見直し不足による検査中断について
2009/6/22	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換機海水出口母管ベント弁のシートパスについて
2009/6/22	1号機	圧力調整用消火ポンプ(A)ベースドレン配管の詰まりについて
2009/6/22	1号機	補助冷却海水系ポンプ吐出母管ベント弁のシートパスについて
2009/6/22	1号機	補助冷却海水系ポンプ(D)吐出管ドレン弁のシートパスについて
2009/6/22	1号機	補助冷却海水系ポンプ(A)吐出管ドレン弁のシートパスについて
2009/6/22	2号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプグランド部の清掃について
2009/6/22	3号機	洗濯機コンベア基礎台のひび割れについて
2009/6/22	3号機	ボール回収器(C)基礎ボルトの折損について
2009/6/22	5号機	火報キャップ取外し作業における火報センサの脱落について
2009/6/22	5号機	タービン補機冷却海水系ストレナー制御盤[H21-P410]における「直流警報電源喪失」警報の不点灯について
2009/6/22	6号機	制御棒駆動系 最小流量バイパス弁のバイパス弁[C12-F023]のシートパスについて
2009/6/23	2号機	濃縮廃液ポンプ(C)軸封部からのシール水漏えいについて
2009/6/23	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)油ポンプ出口配管の振動について
2009/6/23	6号機	主発電機コレクタハウジングフィルタにおける錆の発生について
2009/6/23	6号機	原子炉建屋 3階北西コーナ機器ファンネルワイパの脱落について
2009/6/23	6号機	廃棄物処理建屋地下1階 高電導度廃液系弁室上部南側天井部の水漏れ発生について
2009/6/23	6号機	格納容器雰囲気モニタ系ヒータ制御盤ヒータ制御ランプの点灯不良について
2009/6/24	1号機	取水電源室エアコン[AC-1(b)]コントローラの動作不良について
2009/6/24	1号機	コンクリート埋設電線管の破損について

発見日	号機	件名
2009/6/24	3号機	中間軸受台油二重管(外管)切断時の内管誤切断について
2009/6/24	4号機	復水器(B)系水室細管のつまりについて
2009/6/24	5号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 清水冷却器清水入口配管ベント弁名称表示札の誤記について
2009/6/24	6号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)ブロー弁[P42-F007]のシートパスについて
2009/6/24	7号機	低圧ドレンポンプ(A)ケーシングドレン弁[N22-F653A, 655D]の振動による摩耗について
2009/6/24	7号機	原子炉区域・タービン区域 排気エアフィルタ(A)の破損について
2009/6/24	その他	水処理 シリカ計試料水ラインの劣化について
2009/6/25	1号機	主タービンB-C間下半カップリングカバー浮き上り防止用キーおよびビスの変形について
2009/6/25	2号機	原子炉建屋換気空調系排気放射線モニタ(A.B.C.D)記録計[D11-RR603]チャート詰まりによる欠測について
2009/6/25	5号機	パワーセンター(5D-2) 動力変圧器扉止め具の破損について
2009/6/25	6号機	制御棒駆動機構 充填水ライン第二絞り弁[C12-F014]のグランドリークについて
2009/6/25	6号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(C)ブロー弁[P42-F007C]のシートパスについて
2009/6/26	6号機	高圧復水ポンプ(A)吸込圧力低低用圧カスイッチ[N21-PS059A]の動作不良について
2009/6/26	6号機	原子炉建屋 天井クレーン盤内照明電源配線用遮断機[KK6-U31-MCCB-15A]の投入不良について
2009/6/26	6号機	原子炉建屋 天井クレーン横行用給電装置ケーブルサポートのひび割れについて
2009/6/26	その他	荒浜側焼却設備スミヤラベリング装置 計装用圧縮空気系配管継ぎ手スリーブの破断について
2009/6/29	6号機	復水器連続洗浄装置 シール水の減少およびシール水ホースの亀裂について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	1
A	0
B	1
C	28
D	218
対象外	3
総計	251