

## 不適合管理状況(11月審議分)

### 1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/11/19	3号機	タービン建屋天井クレーンの巻き上げ装置ブレーキ部からの煙の発生について
		<p>《概要》 平成21年11月19日午前10時00分頃、当社社員がタービン建屋1階(管理区域)にある天井クレーンの巻き上げ装置のブレーキ部から煙が発生したのを確認したため、速やかに消防署へ通報しました。 なお、本事象による負傷者および外部への放射能の影響はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/11/19 【プレスリリース】 (第一報) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21111901p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21111901p.pdf</a></p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/11/19 【プレスリリース】 (第二報) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21111902p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21111902p.pdf</a></p>

### 2. Bグレード 5件

発見日	号機	件名
2009/10/29	3号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2009/11/4	1号機	放射線廃棄物処理系配管における誤接続について
		<p>《ホームページ掲載》 2009/11/5 【プレスリリース】 (調査状況と今後の対応) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21110501p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21110501p.pdf</a></p>
2009/11/11	5号機	放射線廃棄物処理系配管における誤接続について
		<p>《ホームページ掲載》 2009/12/7 【プレスリリース】 (原子力安全・保安院ならびに新潟県への報告) <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21120701p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21120701p.pdf</a></p>
2009/11/11	7号機	プラント起動時における炉心性能計算の不調について
2009/11/16	5号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その1)警報の遅れによる検査の中断について

### 3. Cグレード 48件

発見日	号機	件名
2009/9/22	4号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットアキュムレータピストンの傷の確認について
2009/10/15	1号機	『1号機タービン建屋地下1階管理区域図の誤記について【不適合番号00062007】』の水平展開調査における管理区域図の誤記について
2009/10/16	1号機	第15回定期事業者検査 制御棒駆動機構分解検査成績書における誤記について
2009/10/16	1号機	第15回定期事業者検査 制御棒分解検査要領書の指名前審査者による審査の実施について
2009/10/21	3号機	【中越沖地震】主タービン前部軸受台センターキーとソールプレートキー溝のずれについて
2009/10/27	7号機	7号機 蒸気加減弁(No. 2)リミットスイッチレバーの脱落について
2009/10/28	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)用電動機 反負荷側軸受内部の接触について
2009/10/28	6号機	循環水ポンプ レイダウエリア天井クレーンの故障について
2009/10/29	1号機	タービン建屋(管理区域)における工具箱への特別危険物の混入について
2009/10/29	5号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(B)現場制御盤リレーカバーの破損について
2009/10/30	6号機	「取水電源設備異常」警報の発生について
2009/10/30	その他	作業班長の有資格期限切れについて
2009/10/30	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/11/1	7号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットアキュムレータ ドレン水位の上昇について
2009/11/3	3号機	原子炉系弁 分解点検における弁体の引き抜き不能について
2009/11/4	1号機	原子保護系インターロック機能検査(その2) 事前検査におけるリレーの動作不良について
2009/11/5	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)「自動電圧調整器故障」警報の発生について
2009/11/7	1号機	デジタルテスターによる電圧測定時の短絡について
2009/11/7	5号機	中性子源領域モニタ(C)の指示不良について
2009/11/8	5号機	ドライウェル冷却系上部送風機(B)内部の異物発見について
2009/11/8	7号機	圧力抑制室水位計(E22-LT010A)の指示不良について
2009/11/9	1号機	原子炉補機冷却系設備検査(その1)における主任技術者相違による検査の実施について
2009/11/9	その他	使用済燃料プール照射廃棄物管理台帳への記入もれ他について

発見日	号機	件名
2009/11/9	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/11/10	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/11/11	1号機	熱交建屋 B系トレンチにおけるサポートの誤撤去について
2009/11/11	5号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm <sup>3</sup> を超える汚染について
2009/11/12	1号機	ほう酸水注入系容量試験におけるポンプ出口安全弁[C41-F003A]の動作について
2009/11/13	6号機	制御棒操作監視系「制御棒引抜阻止」警報の発生について
2009/11/14	1号機	補助冷却海水系ポンプ(D) のトリップについて
2009/11/16	3号機	「直流125V 3A地絡」警報の発生について
2009/11/16	4号機	計装用圧縮空気系(B)再生用電気加熱器端子部の破損について
2009/11/16	その他	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2009/11/17	1号機	直流電源系機能検査における検査の中断について
2009/11/17	2号機	作業許可証発行前の資機材運搬および準備作業の実施について
2009/11/17	5号機	取水ロススクリーン前段海水位記録計の欠測について
2009/11/18	1号機	【中越沖地震】低圧復水ポンプ(A, B)バレル部とキャン部のすき間への雨水の流入について
2009/11/18	5号機	防食処理における特別危険物の持ち込みについて
2009/11/18	5号機	作業許可書承認前の非常用ガス処理系機能検査(社内検査)の実施について
2009/11/18	その他	特別危険物放射能測定業務におけるエネルギーのチャンネルずれについて
2009/11/19	3号機	個人線量計未装着での管理区域への入域について
2009/11/25	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ静止型可変周波数電源装置(B)制御切り替えの発生について
2009/11/27	6号機	炉心熱的制限値監視装置 中央演算処理装置(A, B)異常警報の発生について
2009/11/27	7号機	復水器連続洗浄装置ガラス繊維強化プラスチック配管貫通部ラバーブーツの破損について
2009/11/28	6号機	復水器連続洗浄装置ガラス繊維強化プラスチック配管貫通部ラバーブーツの破損について
2009/11/28	6号機	「区分 I フラットディスプレイ故障 P700, 703」警報の発生について
2009/11/28	6号機	高圧ドレンポンプ(B)入口復水注入弁制御用空気減圧弁圧力計の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/11/28	7号機	格納容器雰囲気モニタ系(B)ドレン計量管ドレン配管の詰まりについて
2009/11/29	7号機	復水補給水系配管貫通部ブーツの破損について

#### 4. Dグレード 198件

発見日	号機	件名
2009/8/28	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)低圧蒸気加減弁レバーユニボール隙間の管理値逸脱について
2009/9/30	1号機	ディーゼル発電機燃料油系配管サポートの錆の発生について
2009/10/15	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)ホットガスバイパス弁カップリングピンの折損について
2009/10/15	5号機	電気油圧式制御装置アキュムレータからの窒素ガス漏洩について
2009/10/16	1号機	ドライウェル冷却器 復水流量計用ケーブルの仕様相違について
2009/10/19	5号機	原子炉圧力容器ベローズ内側保温材(ベローミラー)ガイドの脱落について
2009/10/22	1号機	トレンチ(A)非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ用電動機 ブラケットハウジング内径寸法の許容値逸脱について
2009/10/23	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器出口海水温度用測定素子[P41-TE008]非接地シールド線絶縁抵抗値の低下について
2009/10/23	1号機	計装用圧縮空気系銅管の変形について
2009/10/23	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン ターニングモータフレキシブルチューブの損傷について
2009/10/23	7号機	原子炉補機冷却水系 差圧スイッチの動作不良について
2009/10/26	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)抽気圧力の指示不良について
2009/10/26	4号機	制御棒駆動系水位スイッチ[C12-LS-129(18-47)]の動作不良について
2009/10/26	4号機	タービン建屋(No. 1)天井クレーン走行における異音の発生について
2009/10/26	5号機	主タービン(No.1)軸受(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/26	5号機	モニタリング建屋 電気ヒータ表面温度スイッチ[U41-TS-403, 404]の動作不良について
2009/10/27	1号機	原子炉補機冷却中間ループポンプ(A)吸い込み側配管フランジ部からの水のにじみについて
2009/10/27	1号機	グランド蒸気蒸化器内部ドレン管の損傷について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(40G)管理値逸脱について

発見日	号機	件名
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87GMT-R)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87GMT-S)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87HT-4A-R)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87HT-4A-S)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87HT-4A-T)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87HT-4B-R)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87HT-4B-S)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	発電機保護継電器(87ET-R)管理値逸脱について
2009/10/27	4号機	給水流量調節弁(N21-F304B)内弁の減肉について
2009/10/27	5号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(B)モータ側ギヤカップリング歯部の摩耗について
2009/10/27	5号機	開閉所しゃ断機[O25]制御ケーブルの地絡について
2009/10/27	5号機	電気油圧式制御装置ラインフィルタ差圧計[N32-DPS-001A, B]の動作不良について
2009/10/28	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料噴射ポンプ(No.6)高圧管およびシリンダカバー貫通部からの油のにじみについて
2009/10/28	1号機	事故後サンプリング設備電動弁[P91-F001]電線管フレキシブルチューブの損傷について
2009/10/28	1号機	主発電機軸受給油配管ドレン弁[N34-F574]の弁棒の折損について
2009/10/28	1号機	碍子洗浄機変圧器防災装置 3号機連絡弁[S21-F180]ボルトナットの腐食について
2009/10/28	3号機	原子炉系弁 弁体の引き抜き不能について
2009/10/28	3号機	エリア放射線モニタ打点式レコーダ 打点部(ペン部)の劣化について
2009/10/28	その他	雑固体廃棄物焼却設備(荒浜側)スラッジ供給機(スクリュ)の動作不能について
2009/10/29	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)海水入口弁のシートパスについて
2009/10/29	1号機	工業用テレビ設備炉心上部水平方向の操作不能について
2009/10/29	1号機	原子炉隔離時冷却系統洗浄用ドレン弁[P13-F1032]銘板の外れについて
2009/10/29	1号機	移動式炉内計装系索引装置圧力調整弁及び逃がし弁の判定基準逸脱について
2009/10/29	3号機	原子炉建屋 照明用電線管フレキシブルチューブの損傷について

発見日	号機	件名
2009/10/29	4号機	低圧タービン(A)内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/10/29	7号機	低圧ドレンタンク(A)水位調節弁[N22-F015A] エアセットのブリード量増加について
2009/10/29	7号機	主蒸気系配管サポート架鋼部の塗装のひび割れについて
2009/10/30	1号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査時の点検側安全処置復旧確認のもれについて
2009/10/30	1号機	原子炉圧力容器フランジシール面フランジプロテクタの損傷について
2009/10/30	1号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンプ(B)の清掃依頼について
2009/10/30	4号機	海水熱交換器建屋サブドレン(No. 2)の故障警報の発生について
2009/10/30	4号機	トリチウム捕集槽融解ヒータおよび融解予備ヒータの絶縁抵抗の低下について
2009/10/30	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)水室チューブの減肉について
2009/10/30	その他	焼却設備(荒浜側)サンプリングラック純水補給水弁のシートパスについて
2009/10/31	1号機	復水移送ポンプ出口導電率記録計[P91-CRS604]の指示不良について
2009/10/31	5号機	タービン建屋サブドレン(No. 5, 6)電気ケーブルカバーの破損について
2009/10/31	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)エリア排風機室天井からの雨漏りについて
2009/11/1	7号機	制御棒駆動機構機能検査(社内検査)における制御棒の分離発生について
2009/11/2	1号機	制御棒駆動系検出器[C12-LT017B]検出元弁(L側)のシートリークについて
2009/11/2	1号機	補助冷却海水系他温度用多点式記録計の指示不良について
2009/11/2	1号機	空冷チラー(A~F)コイルおよび防水板の腐食について
2009/11/2	1号機	空冷チラー(A)圧縮機2次側圧力の低下について
2009/11/2	1号機	移動式炉内計装系検出器絶縁破壊電圧測定値の判定基準逸脱について
2009/11/2	2号機	パー回転式スクリーン(F・従動側)後面カバー座, フレーム間取合ボルトの損傷について
2009/11/2	3号機	原子炉系弁 弁体の引き抜き不能について
2009/11/2	3号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム第12段タービン側(下半)ドレン旋回防止板溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/2	4号機	原子炉再循環系ポンプ出口/原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口溶存酸素濃度記録計の指示不良について
2009/11/2	5号機	タービン建屋補機冷却系ポンプ(B)上半ケーシング案内羽根の割れについて

発見日	号機	件名
2009/11/2	6号機	発電機 固定子冷却水出口温度(12, 59)検出器の指示不良について
2009/11/2	6号機	原子炉エリア・タービンエリア送風機室(送風機室空調機付近)の壁のひび割れについて
2009/11/2	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)シール水ストレーナの詰まりについて
2009/11/3	1号機	原子炉冷却材浄化系弁[G31-MO-F003]フレキシブルチューブの破損について
2009/11/3	3号機	タービン建屋オペフロ北側天井部の雨漏れについて
2009/11/3	その他	大湊側焼却炉一次燃焼室圧力の指示不良について
2009/11/3	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)本体出口3段目フレキシブルチューブ出入口繋ぎ目からのリークについて
2009/11/4	1号機	パワーセンタ(1SA-1) 零相電圧計の指示不良について
2009/11/4	1号機	ジェットポンプ計装配管の目視点検におけるゴミの発見について
2009/11/4	1号機	主タービン非常装置リンク機構用連結ピンの変形について
2009/11/4	4号機	排気筒捕集槽入口配管温度指示警報計[D11-TIS-073]バーグラフの一部欠損について
2009/11/4	5号機	プロセス放射線モニタ系圧力指示スイッチ[D11-PIS-050B]動作精度の基準値逸脱について
2009/11/4	5号機	タービン系計装配管検出元弁のシートパスについて
2009/11/4	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)出口圧力指示計[PIS-30]設定のずれについて
2009/11/4	5号機	封水補給水入口原子炉格納容器出口逃がし弁[P71-F405]の動作不良について
2009/11/4	5号機	原子炉補機冷却系熱交換機(A)ストレーナ差圧の指示不良について
2009/11/4	その他	荒浜側焼却設備ナットランナの引掛りにについて
2009/11/5	1号機	高圧炉心スプレイ系弁[E22-MO-F008]フレキシブルチューブの損傷について
2009/11/5	その他	500kV ガス絶縁開閉装置 12-3-3系統からのガス漏れについて
2009/11/6	1号機	低圧復水ポンプモータ上部ガイド軸受温度(C)熱電対の断線について
2009/11/6	1号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系(B)機器ファンネルの詰まりについて
2009/11/6	4号機	海水熱交換器建屋 A系連絡ダクト室内床ファンネル番号と配管製作図の相違について
2009/11/6	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)水室チューブの減肉について
2009/11/6	6号機	非常用ディーゼル発電機(B) 固定子巻線温度用測温抵抗体[R43-TE302B]の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/11/6	7号機	気体廃棄物処理系水素分析計校正ガスボンベ用圧力調整器の動作不良について
2009/11/8	7号機	「自動出力調整装置軽故障」警報の発生について
2009/11/8	その他	大湊側補助ボイラ(4B) サンプリングラック冷却水フローグラスの破損について
2009/11/9	1号機	原子炉補機冷却系設備検査(その1) 検査要領書の「配布・差し替え管理表」の紛失について
2009/11/9	1号機	直流125V(1A)漏電警報器動作表示復帰用押しボタンスイッチの脱落について
2009/11/9	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系調圧タンク窒素ガス供給弁[P36-F126B]のシートパスについて
2009/11/9	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)過給機漏洩検出ラインフランジ部の水のにじみについて
2009/11/9	3号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム第15段タービン側(下半)ドレン旋回防止板溶接部の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/9	5号機	中間領域モニタ(G)ケーブルの変形について
2009/11/9	その他	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置の伝送異常について
2009/11/9	その他	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置(MP8)テレメータ(2系)の中央演算処理装置の停止について
2009/11/10	1号機	海水機器建屋消火栓元弁[U43-F405]のグラウンド部からの水漏れについて
2009/11/10	1号機	助内蒸気系弁[P61-F171]弁体の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2009/11/10	1号機	循環水系 ガラス繊維強化プラスチック配管の割れについて
2009/11/10	3号機	直流125V高圧炉心スプレイ系充電器盤常用 電圧計切替位置保持型スイッチの動作不良について
2009/11/10	3号機	タービン建屋天井クレーン(No.2)リミットスイッチ[320LS-W]の変形について
2009/11/10	5号機	高電導度廃液系収集タンク 水素イオン濃度計(A)の校正エラーについて
2009/11/10	7号機	所内蒸気系弁[P61-F011]グラウンド部の微少な漏えいについて
2009/11/10	7号機	復水器(B)空気抽出弁[N21-F115B]ステムカバーネジ部からのグリス漏れについて
2009/11/11	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)における煙草の吸い殻の発見について
2009/11/11	1号機	サービス建屋 静止型無停電電源装置室空調機 エアフィルタの詰まりについて
2009/11/11	2号機	プロセス計算機プリントサーバ(No.1)の故障およびプリントサーバ(No.2)への切替失敗について
2009/11/11	3号機	給水系弁[B21-F053A]シート面の綿状指示模様の確認について
2009/11/11	3号機	サービス建屋連絡通路 建屋繋ぎ込み部付近からの水漏れについて

発見日	号機	件名
2009/11/11	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)水室チューブの減肉について
2009/11/11	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)エリア排風機(A)用電動機反負荷側エンドブラケットの許容値逸脱について
2009/11/11	4号機	原子炉隔離時冷却系[E51-D025]バイメタルカバーの損傷について
2009/11/11	6号機	原子炉建屋連絡通路天井(非管理区域)の雨漏りについて
2009/11/11	7号機	発電機固定子巻線温度(No.47)の指示不良について
2009/11/11	7号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口サンプル流量の調整不良について
2009/11/11	その他	荒浜側補助ボイラ冷却水入口圧カススイッチの接点不良について
2009/11/12	1号機	タービン建屋(管理区域内)連絡トレンチにおけるタバコの吸い殻の発見について
2009/11/12	1号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)室給気ダンパ部の油にじみについて
2009/11/12	1号機	ドライウェル内配管(PLR)復旧におけるフランジの取付け間違いについて
2009/11/12	4号機	低圧タービン(C)内車ハンドホール締付ボルトのかじりについて
2009/11/12	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン温度検出器[N38-TE-143B]の微少な油にじみについて
2009/11/12	5号機	抽気系計装元弁のシートパスについて
2009/11/13	1号機	計装配管耐圧漏えい試験における計器検出元弁のシートリークについて
2009/11/13	1号機	開閉所設備 弁[S21-F042, F118]の腐食について
2009/11/13	1号機	碍子洗浄機変圧器防災ポンプ グランド部漏えい痕の確認について
2009/11/13	1号機	循環水系弁[N71-F100A]ハンドルナットの腐食について
2009/11/13	5号機	タービン建屋排風機(A)本格点検におけるカップリング内径寸法他の許容値逸脱について
2009/11/13	5号機	タービン補機冷却海水系ストレナー(A) フィルタエレメントゴムライニングの剥離について
2009/11/13	6号機	過渡現象記録装置「データディスク装置(1)故障」故障警報の発生について
2009/11/13	7号機	油清浄機 カートリッジフィルタ出口配管フランジ部の油にじみについて
2009/11/13	7号機	防災監視盤ブラウン管の表示不良について
2009/11/14	1号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2009/11/14	2号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A)吐出圧力計の指示不良について

発見日	号機	件名
2009/11/14	6号機	復水器連続洗浄装置 ボール捕集器差圧計(A, C)の指示不良について
2009/11/15	4号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)シール水供給弁のシートパスについて
2009/11/15	4号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C)シール水供給弁のシートパスについて
2009/11/15	4号機	作業用電源箱[4Y1-03]の銘板の剥がれについて
2009/11/16	1号機	補機取水路中仕切り角収納ピット内への海水の流入について
2009/11/16	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)周波数計の指示不良について
2009/11/16	1号機	高圧油ポンプ(B)コンペンセータ ロックナットの締付不良について
2009/11/16	2号機	電解鉄イオン注入ポンプ グランドドレン管の詰まりについて
2009/11/16	3号機	原子炉再循環系弁 弁体の引き抜き不能について
2009/11/16	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)水室チューブの減肉について
2009/11/16	7号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A-1)吐出圧力計の詰まりについて
2009/11/17	1号機	循環水ポンプ(A)モータフレキシブルチューブ電線管の折損について
2009/11/17	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(B)流体継手内入力軸側ダストシールの損傷について
2009/11/17	6号機	「性能監視記録機能サブシステムバルク筐体3電源断」警報の発生について
2009/11/17	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) シリンダ(No.13)安全弁取付ホルト部の油にじみについて
2009/11/17	6号機	燃取エリア排気放射線モニタ(A, B, C, D)記録計ペンの動作不良について
2009/11/17	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)モータ冷却水フローグラスフランジ部からの水漏れについて
2009/11/17	その他	補助建屋 洗濯廃液系サンプポンプ(B)オートベント弁の動作不良について
2009/11/17	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)メカニカルシール部の漏えいについて
2009/11/18	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ出口自動減圧機構[D-440A]の動作不良について
2009/11/18	2号機	機器仮置プール補給ライン止め弁[G41-F094]のシートパスについて
2009/11/18	3号機	残留熱除去系弁[E11-F030B]弁体出口側の綿状指示模様の確認について
2009/11/18	3号機	中操工業用テレビ設備モニタ「T/Bオペフロ1」の映像不良について
2009/11/18	6号機	廃棄物処理建屋 所内用水系 一次圧力計取付け部からの水のにじみについて

発見日	号機	件名
2009/11/18	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)水室チューブの減肉について
2009/11/18	6号機	「中央制御室加湿器(B)異常」警報の発生について
2009/11/18	その他	荒浜側焼却設備二次セラミックフィルタ(B)の詰まりについて
2009/11/19	1号機	リサイクル廃液濃縮装置(A)入口弁作動における制御室監視画面の動作表示不良について
2009/11/19	2号機	中央制御室環気温度(B)温度指示コントローラ[U41-TIC760B-2]内部プロセッサの故障について
2009/11/19	4号機	「エリア放射線モニタ(チャンネル38)下限」警報の発生について
2009/11/19	その他	大湊側補助ボイラー低負荷用脱酸剤ポンプ吸込み側逆止弁の固着について
2009/11/20	1号機	原子炉冷却材浄化系ブローダウン弁制御器「開」押しボタンスイッチの動作不良について
2009/11/20	1号機	照明用分電盤[LP-1R61] 回路(16)の絶縁不良について
2009/11/20	5号機	プロセスモニタ機能検査(その1)の検査中断について
2009/11/20	5号機	制御棒駆動系 水圧制御ユニット[14-27]駆動水排出弁[C12-105]グランド部からの水漏れについて
2009/11/20	6号機	自動化機能サブシステムバルク筐体(1)冷却ファンの異音について
2009/11/20	7号機	系統高調波逆相データ送信モデムの送信不良について
2009/11/20	その他	重油受入れライン空気分離器入口弁[Y52-F903]の腐食について
2009/11/20	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口流量調節弁のシートパスについて
2009/11/21	その他	荒浜側焼却設備 換気空調系シーケンスコントローラ(3)故障警報の発生について
2009/11/22	1号機	原子炉建屋(管理区域)おけるタバコの吸いがらの発見について
2009/11/22	3号機	サービス建屋「コールドランドリー加湿器異常」警報の発生について
2009/11/23	3号機	サービス建屋「コールドランドリー加湿器異常」警報の発生について
2009/11/23	3号機	消火栓[A-507]元弁のシートパスについて
2009/11/23	7号機	スクリーン洗浄ポンプストレナドレンラインの詰まりについて
2009/11/24	1号機	ドライウェル内側電気ベネレーションケーブル処理ボックス内ケーブル端子の破損について
2009/11/24	4号機	原子炉建屋付属棟トラックエリア用クレーン 移動用補助レールの変形について
2009/11/24	4号機	中間領域モニタ(G)指示不良について

発見日	号機	件名
2009/11/24	6号機	放射性廃棄物処理設備「計算機室加湿器異常」警報の発生について
2009/11/24	7号機	残留熱除去系停止時冷却吸込配管洗浄水入口弁(A)のシートパスについて
2009/11/24	その他	補助ボイラー(1A)プロパンガス電磁弁の動作不良について
2009/11/25	1号機	計装用圧縮空気系気水分離器(A)出口配管ドレン弁[P52-F020]の詰まりについて
2009/11/25	3号機	原子炉補機冷却水系弁[P21-F161] 弁座シート部の割れによる浸透探傷検査指示模様の確認について
2009/11/25	4号機	「エリア放射線モニタ(チャンネル28)下限」警報の発生について
2009/11/25	その他	補助ボイラー(2A)導電率記録計警報接点の接触不良について
2009/11/26	1号機	ほう酸水注入系機能検査 検査要領書の「配布・差し替え管理表」の紛失について
2009/11/26	7号機	取水ロススクリーン洗浄水元弁の腐食について
2009/11/27	7号機	循環水ポンプ(C)他フランジ部からの水のにじみについて

## 5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	1
A	0
B	5
C	48
D	198
対象外	1
総計	253