

不適合管理状況(4月審議分)

1. GIIグレード 28件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/2/22	3号機	購入物品[B21-F759R]弁体の浸透探傷検査における指示模様の確認について	Ⅲ以下
2010/3/22	6号機	工事報告書の提出遅れについて	Ⅲ以下
2010/3/24	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン主油ポンプの油にじみについて	Ⅲ以下
2010/3/26	4号機	サイリスタ盤冷却排風口金網の破損について	Ⅲ以下
2010/3/29	3号機	危険物取扱作業における自発灯(ラビットアイ)等の不使用について	Ⅲ以下
2010/3/31	4号機	「プロセス計算機タイムサーバ故障」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/4/1	6号機	原子炉隔離時冷却系駆動用主蒸気止め弁リセット用モータの点検内容の誤りについて	Ⅲ以下
2010/4/2	4号機	排気筒筒身付近(T. M. S. L=79m程度)からの異音の発生について	Ⅲ以下
2010/4/2	4号機	非常用ディーゼル発電機(H) シリンダーヘッド(No.17)内への異物の混入について	Ⅲ以下
2010/4/5	6号機	「制御棒操作監視系軽故障」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/4/7	5号機	制御棒点検作業時の動作不良について	Ⅲ以下
2010/4/8	1号機	蒸気タービン開放検査(その1)における管理記録の記載ミスについて	Ⅲ以下
2010/4/8	1号機	蒸気タービン開放検査(その1)における検査手順書への検査実施者の記載ミスについて	Ⅲ以下
2010/4/10	1号機	所内変圧器冷却ファン(1A, 1B)配線用遮断機「OFF」の発見について	Ⅲ以下
2010/4/12	2号機	原子炉補機冷却系(B)系水張り作業における漏水れについて	Ⅲ以下
2010/4/12	7号機	新燃料移動作業(準備作業)における操作ボールの落下について	Ⅲ以下
2010/4/14	4号機	搬出確認測定時における作業使用物品の4Bq/cm ² を超える汚染について	Ⅲ以下
2010/4/15	3号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) スラストベアリングの誤挿入について	Ⅲ以下
2010/4/16	1号機	可搬型携行品モニタでの誤搬出について	Ⅲ以下
2010/4/16	3号機	復水貯蔵槽水採取弁[RB22-S3] 操作タグ未装着での全開状態の発見について	Ⅲ以下
2010/4/17	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット 軸受潤滑油ライン[FG029A]アクリル部のひび割れについて	Ⅲ以下
2010/4/17	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット 軸受潤滑油ライン[FG031B]アクリル部のひび割れについて	Ⅲ以下
2010/4/19	7号機	原子炉隔離時冷却系 計装品隔離作業に伴う「セーフティロジックユニット・デジタル型安全保護系制御装置故障」警報の発生について	Ⅲ以下
2010/4/22	4号機	環境施設パトロールチェックシートチェック欄への記載ミスについて	Ⅲ以下
2010/4/22	7号機	改良型制御棒駆動機構ボールチェッキ弁漏えい試験における判定基準値の逸脱について	Ⅲ以下
2010/4/23	5号機	低圧炉心スプレイ系手動起動試験(サーベランス)における廃版手順書の使用について	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/4/24	1号機	循環水ポンプ建屋新設工事における循環水ポンプ(C)電源ケーブルの損傷について	Ⅲ以下
2010/4/26	7号機	タービン建屋内(管理区域)における水漏れについて	Ⅲ以下
		定期検査中の7号機タービン建屋地下2階(管理区域)において、平成22年4月26日午前10時52分頃、低圧ドレンポンプ(B)の分解点検中に、協力企業作業員が当該ポンプの軸受部冷却器の水抜きプラグを外したところ、冷却器内の冷却水が床に漏えいしました。その後、速やかに水抜きプラグを元に戻すとともに冷却水配管の元弁を閉めたことにより、漏えいが止まりました。漏えいした冷却水の量は約400リットルでした。 なお、漏えいした冷却水に放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響はありませんでした。	
		《ホームページ掲載》2010/4/27 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22042701p.pdf	

2. GⅢグレード 225件

発見日	号機	件名
2010/3/3	4号機	原子炉建屋排風機(B)各部計測寸法の許容値逸脱について
2010/3/4	3号機	主タービンロータ残留磁束の管理値逸脱について
2010/3/10	4号機	グランド蒸気蒸化器の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/3/11	2号機	【中越沖地震】主タービン軸受け油きり(上下半)の損傷他について
2010/3/11	3号機	循環水ポンプ(C)用電動機 固定子くさびの緩みについて
2010/3/11	4号機	【中越沖地震】高圧タービンダブルダイヤフラム(上半)他の接触痕について
2010/3/12	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)ダブルダイヤフラム(上半)の接触痕について
2010/3/16	2号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)カップリング側振動記録計の動作不良について
2010/3/17	2号機	原子炉補機冷却系 差圧接点切断差の精度逸脱について
2010/3/17	7号機	燃料交換機 制御棒/燃料支持金具同時つかみ具用ホースリールホースからの空気漏れについて
2010/3/18	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)車室アキシャルキーのずれについて
2010/3/19	2号機	【中越沖地震】高圧タービン(下半)車室セイフティーキー間隙の設計値逸脱について
2010/3/19	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン调速装置の油にじみについて
2010/3/23	3号機	第1給水加熱器(B)入口給水温度[N21-TE085B]フレキシブル電線管コネクタの破損について
2010/3/23	4号機	【中越沖地震】高圧タービンダブルダイヤフラム(下半)の接触痕について
2010/3/23	4号機	タービン主蒸気系弁[N11-LS-004]手動弁システムの腐食について
2010/3/24	4号機	主復水器抽気管防熱板点検における浸食の確認について
2010/3/24	7号機	バー回転式スクリーンバスケットバラックの損傷について
2010/3/24	その他	工具センタ 棚卸しに伴う不明品(懐中電灯)の確認について

発見日	号機	件名
2010/3/24	その他	工具センタ 棚卸しに伴う不明品(電エドラム他)の確認について
2010/3/25	2号機	格納容器内弁グランド部漏えい温度記録計シンクロモータのモータ音について
2010/3/25	3号機	タービン蒸気加減弁・タービンバイパス弁パイプホルダバンド締め付けボルトおよびワッシャ他の損傷について
2010/3/26	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(A)ダブルダイヤフラム(下半)接触痕について
2010/3/26	3号機	主発電機水素ガスクーラ用空気抜き弁のシートパスについて
2010/3/26	3号機	循環水ポンプ(A) 電動機潤滑油の劣化について
2010/3/26	3号機	タービン制御系圧力計の指示不良について
2010/3/26	6号機	原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離槽(A)液位計テストモード切換スイッチの動作不良について
2010/3/29	2号機	ボール補集器給水ポンプ(B)フレキシブルコネクタの脱落について
2010/3/29	3号機	グランドコンデンサ放射線モニタバイアル真空ポンプ端子BOX接続部の折損について
2010/3/30	2号機	抽気リレーダンプ弁の空気漏れについて
2010/3/30	3号機	ほう酸水注入系タンク液位計の指示不良について
2010/3/30	3号機	取水側サイフォンブレイク弁[N71-F020B] ケーブルコネクタの破断について
2010/3/30	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)制御盤[H12-P612-3]基板エラーランプの点灯について
2010/3/30	4号機	原子炉補機冷却系ポンプ(D)モータカップリング側端カバーからのグリスのにじみについて
2010/3/30	4号機	原子炉冷却材浄化系/燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置逆洗水圧力計[G31-PI027]の指示不良について
2010/3/30	その他	大湊側焼却設備排ガスクーラ詰まりの兆候について
2010/3/31	2号機	低圧タービン(A)上半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/3/31	6号機	放射性廃棄物処理設備オペレータコンソール内ページング装置の動作不良について
2010/3/31	その他	大湊側補助ボイラ(4C)水位計[LS027C]フランジ部からの蒸気漏れについて
2010/4/1	1号機	タービン建屋給気風量用ワンループコントローラの動作不良について
2010/4/1	1号機	密封油真空ポンプ(A)ドレンチャンバの汚れについて
2010/4/1	1号機	原子炉建屋オペレーティングフロア制御室空調機 所内蒸気系入口温度調整弁[P61-F099]のシートパスについて
2010/4/1	1号機	原子炉エリア・コントロールエリアサンプポンプ動作記録計の紙詰まりに伴う記録の欠測について
2010/4/1	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ノズル他の接触痕について
2010/4/1	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ノズルパッキン他の接触痕について
2010/4/1	4号機	低圧タービン(A)下半ダイヤフラム(タービン側12段)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/4/1	4号機	低圧タービン(A)下半ダイヤフラム(タービン側12段)ノズル板の変形について

発見日	号機	件名
2010/4/1	4号機	発電機界磁地絡継電器[64GF]の接点不良について
2010/4/1	4号機	原子炉補機冷却系弁グランド部漏えい処理系 復水器出入口弁のシートパスについて
2010/4/1	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ダイヤフラム(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/1	4号機	非常用ディーゼル発電機 機関入口冷却水温度指示計[R44-TI-005H]キャピラリチューブの変形について
2010/4/1	5号機	原子炉補機冷却海水系(D)のグランドリークについて
2010/4/1	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプ温度スイッチの接点不良について
2010/4/1	その他	水処理設備 ろ布洗浄水ポンプユニットの異音について
2010/4/1	その他	焼却設備(荒浜側)一次セラミックフィルタ逆洗空気圧力計の動作不良について
2010/4/2	1号機	循環水ポンプ吐出弁ピット排水ポンプ液位スイッチの動作不良について
2010/4/2	2号機	所内温水系バックアップ熱交換器の異音について
2010/4/2	3号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B) 高圧段ブルリングの損傷について
2010/4/2	4号機	原子炉建屋 本設蛍光灯の破損について
2010/4/2	4号機	低圧タービン内部車室植込ボルトの固着について
2010/4/2	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ダイヤフラム(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/2	5号機	工具センタ 借用具(ほうき)の紛失について
2010/4/2	7号機	K-7トラベリングスクリーン(C)ツースインサートの損傷について
2010/4/3	その他	大湊側LD洗濯設備HS入口PCV動作不良
2010/4/4	3号機	軽油タンク(A)温度計の指示不良について
2010/4/4	3号機	残留熱除去系他温度記録計[E11-TRS605]の動作不良について
2010/4/4	4号機	高圧復水ポンプ(B)カップリング側垂直方向振動計電源ランプの消灯について
2010/4/4	その他	大湊側洗濯廃液処理設備 洗濯廃液系ろ過機(C) 入口配管溶接部の水漏れについて
2010/4/5	2号機	低圧タービン(A) 上半外部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/5	3号機	蒸気加減弁 レバー間隙の管理値逸脱について
2010/4/5	3号機	バルブピット用排水ポンプ吐出フランジの割れについて
2010/4/5	3号機	低圧タービン(A, B) 内部車室(上半)ヒートパッフルの浸食について
2010/4/5	4号機	原子炉給水ポンプタービンリンク機構の腐食および摩耗について
2010/4/5	4号機	電子式線量計(No.11660)における液晶表示の消灯について
2010/4/6	1号機	タービン建屋補機冷却系サンプリング元弁[TB31-S1]の固着について

発見日	号機	件名
2010/4/6	3号機	残留熱除去系ポンプ(A)室空調機内部の油だまりについて
2010/4/6	4号機	原子炉補機冷却系弁グランド部漏えい処理系復水器ドレン弁のシートパスについて
2010/4/6	5号機	中央制御室排風機(B)電動機の不具合について
2010/4/6	7号機	パー回転式スクリーン(C)ドライブチェーンの損傷について
2010/4/6	その他	大湊側焼却建屋 排ガスプロアVベルトの削れについて
2010/4/6	その他	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置 ディスクアレイ置異冷却ファンの異音について
2010/4/7	3号機	原子炉建屋非放射性ストームドレン移送系ポンプ(A)電動機 反負荷側ブラケットハウジング内径寸法の許容値逸脱について
2010/4/7	3号機	原子炉建屋南西側二重扉 外側扉開の固着について
2010/4/7	3号機	電解鉄イオン注入系ストレナー(A)ベント弁およびドレン弁[P95-F504A, F505A]のシートパスについて
2010/4/7	4号機	パワーセンタ(4SB)地絡過電圧継電器ターゲットの動作の確認について
2010/4/7	4号機	原子炉建屋開口部作業における安全帯の未装着について
2010/4/7	5号機	スクリーン(E)圧力計器表示内グリセリン水溶液の液抜けについて
2010/4/7	7号機	ミルダストリガの自動スクラム区分2による自動起動について
2010/4/7	その他	大湊側焼却炉排ガス前置フィルタ(B)差圧計の指示不良について
2010/4/8	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 高圧主蒸気止弁テスト用ランプの点灯不良について
2010/4/8	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)貝殻除去装置差圧指示計の指示不良について
2010/4/8	2号機	沈降分離槽出口ライン洗浄水減圧弁圧力計継手部からの微少な水漏れについて
2010/4/8	2号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(B)出口圧力検出元弁ボンネット部からの水漏れについて
2010/4/8	3号機	相分離母線クーラードレン弁[R13-F001C] 弁棒の曲がりについて
2010/4/8	3号機	管理区域境界避難扉監視システムの動作遅延について
2010/4/8	3号機	中央制御室および食堂コンセントの破損について
2010/4/8	3号機	ON-OFF弁一般点検における弁付属フレキシブルチューブの損傷について
2010/4/8	3号機	電気油圧式制御装置 ラインフィルタ出口隔離弁分解点検における弁箱ガスケット面の傷の確認について
2010/4/8	4号機	復水脱塩装置脱塩塔(A)入口流量用積算計のシャーシアセンブリと中継コネクタの脱着不良について
2010/4/8	4号機	低圧タービン(B)上半ダイヤフラム(12段発電機側)内輪の傷について
2010/4/8	4号機	可燃性ガス濃度制御系ブロワ(A)軸端測定値の判定基準逸脱について
2010/4/8	5号機	原子炉エリア排風機室照明スイッチの動作不良について
2010/4/8	6号機	漏洩検出系モニタダストサンブラろ紙の送り不良について

発見日	号機	件名
2010/4/8	6号機	バー回転式スクリーン電動機 各部計測結果の判定基準値逸脱について
2010/4/8	6号機	トラベリングスクリーン電動機 各部計測結果の判定基準値逸脱について
2010/4/9	1号機	酸素ガス減圧弁(A)出口圧力計[P32-P1003A]の指示不良について
2010/4/9	1号機	復水補給水系弁[P13-F720B]の固着について
2010/4/9	2号機	換気空調補機常用冷却水系弁[P24-F421, F422] 弁棒の曲がりについて
2010/4/9	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)出口圧力検出元弁のシートリークについて
2010/4/9	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)燃料移送口バイパス弁グランド部の油にじみについて
2010/4/9	3号機	「放射性気体廃棄物放出管理報告(よう素, 粒子状物質(γ線放出核種))」における検出限界値の誤記について
2010/4/9	7号機	工業用テレビ設備(No.20)カメラ電源スイッチの接触不良について
2010/4/9	7号機	エリア放射線モニタ(CH.5)の動作不良について
2010/4/9	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)計装配管フランジ部の油にじみについて
2010/4/9	7号機	「再循環流量制御系軽故障(MMI CTL1異常)」警報の発生について
2010/4/9	その他	154kV工所用変電所 構内配電線盤継電器(27Ry)動作値の管理値逸脱について
2010/4/9	その他	154kV工所用変電所 構内配電線盤(2B)ユニット継電器(50-51Ry)動作時間の管理値逸脱について
2010/4/9	その他	154kV工所用変電所 構内配電線盤(3A)ユニット継電器(50-51Ry)ターゲット表示の動作不良について
2010/4/9	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタパルス逆洗圧力計(B)元弁スピンドルの磨耗による緩みについて
2010/4/9	その他	大湊側焼却設備の焼却炉二次バーナ付近の煤の発生について
2010/4/10	3号機	工業用テレビ設備「主スクリーン 海側(1)」画像不良について
2010/4/10	4号機	所内蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ(B)グランドリークの増加について
2010/4/10	7号機	照明用分電盤 負荷回路の絶縁抵抗値の低下について
2010/4/10	7号機	パワーセンタ[7SA(4A)]コントロールスイッチハンドルの固着について
2010/4/10	その他	荒浜側焼却設備雑固体自動倉庫パレキヤリ上子台車の変形について
2010/4/11	6号機	高電導度廃液系脱塩塔入口導電率計の指示不良について
2010/4/11	6号機	直流125V蓄電池(6C No19)比重の管理目安値からの逸脱について
2010/4/12	1号機	再循環ループ流量定格値の確認記録の紛失について
2010/4/12	1号機	海水スチームドレン移送系サンプ(B)ポンプ(A)吐出逆止弁のフランジリークについて
2010/4/12	1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器出口除染コネクション元弁[G31-F104]ユニハンドラーハンドルの外れについて
2010/4/12	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)冷却水出口流量[P24-FIS001B]設定値のずれについて

発見日	号機	件名
2010/4/12	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)油圧調整弁[P24-F280A]ユニオン部の油にじみについて
2010/4/12	3号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)反カップリング側メカニカルシールから漏えいについて
2010/4/12	3号機	気体廃棄物処理系[N62-F112A, B]弁座の損傷について
2010/4/12	4号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)渦電流探傷検査におけるチューブの詰まりの確認について
2010/4/12	4号機	高圧タービンパッキンヘッド植込みボルトの固着について
2010/4/12	5号機	「プロセス計算機自動化サーバ(A)ソフト異常」警報の発生について
2010/4/12	その他	大湊側焼却炉排ガス前置フィルタ灰排出第1弁のグランドリークについて
2010/4/13	1号機	洗濯廃液処理設備改造工事洗濯廃液系活性炭吸着塔(A)ゴムライニングの傷他について
2010/4/13	2号機	給水加熱器(1B, 2B)室における固形排泄物の発見について
2010/4/13	2号機	タービングランド蒸気系補助蒸気ドレン配管ブーツの破損について
2010/4/13	3号機	主排気ダクトサポート基礎ボルトレベル設定の間違いについて
2010/4/13	4号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)ダブルダイヤフラム(上半)の接触痕について
2010/4/13	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)車室(上半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/13	6号機	トラベリングスクリーン電動機(6D TSM)(7C)端子箱の腐食について
2010/4/13	7号機	パラメータ監視装置コンソール入出力装置用モニタ他の動作不良について
2010/4/14	1号機	鉄イオン供給ポンプ(B)グランド排水ラインの詰まりについて
2010/4/14	1号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器入口圧力指示計[G41-PI008]の指示不良について
2010/4/14	2号機	低圧タービン(B)上半内部車室の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/14	3号機	原子炉建屋大物搬入口扉(A)の動作不良について
2010/4/14	3号機	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ(B-2)エリアの照明スイッチカバーの破損について
2010/4/14	3号機	所内蒸気系濃縮廃液系濃縮廃液タンク圧力調節弁[P61-PCV-F063]の動作不良について
2010/4/14	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)の振動発生について
2010/4/14	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)グランドリーク量の増加について
2010/4/14	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)車室(下半)の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/14	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)[P24-TE-550A]絶縁抵抗の劣化について
2010/4/14	7号機	鉄筋コンクリート造格納容器漏えい試験用露点検出器校正時における断線について
2010/4/15	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)トスフィルタ差圧計元弁[P41-F706B, F707B]のシートパスについて
2010/4/15	1号機	復水器連続洗浄装置系ボール回収率の低下について

発見日	号機	件名
2010/4/15	2号機	復水脱塩装置再生系計装ラックドレンファンネル上蓋留め具の破損について
2010/4/15	3号機	低電導度廃液系ろ過器(B)液位計の動作不良について
2010/4/15	4号機	低圧タービン(B)上半ダイヤフラム(14段タービン・発電機側)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/4/15	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)プライミングポンプ前蓋・カバー部の油にじみについて
2010/4/15	5号機	気体廃棄物処理系脱湿塔パージ空気圧力調節弁の動作不良について
2010/4/15	その他	大湊側焼却炉出口排ガス自動分析装置[P91-P1025]サンプルガス流量の低下について
2010/4/16	1号機	電子式線量計の液晶表示の消灯について
2010/4/16	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)出口試料採取止め弁のシートパスについて
2010/4/16	2号機	原子炉水水素イオン濃度計[P91-PHRS608]の指示不良について
2010/4/16	4号機	気体廃棄物処理系記録計[FR-606]記録紙受けの脱落について
2010/4/16	7号機	直流125V蓄電池(7A)端子(No. 45)電圧参考値の逸脱について
2010/4/16	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)下流側ケーシングからインペラ間のマウスリングの磨耗について
2010/4/17	3号機	循環水ポンプ(C)ポンプベース内側コンクリートのひび割れおよび剥落について
2010/4/17	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)のグランドリークについて
2010/4/17	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ(A)灰取出ボックス(A)ダンパ(B)の動作不良について
2010/4/18	7号機	主変圧器周辺ガス絶縁母線 黒相ガスバルブ(7-1-4)の損傷について
2010/4/19	2号機	【中越沖地震】低圧タービン(B)内部車室(下半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/4/19	2号機	濃縮廃液ポンプ(A)ケーシングドレン配管の詰まりについて
2010/4/19	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)冷媒凝縮圧力コントローラ設定温度ランプの点灯不良について
2010/4/19	2号機	原子炉再循環系ブリードオフ止弁リミットスイッチフレキシブルチューブコネクタと配管保温材との干渉について
2010/4/19	4号機	複合中間弁(No. 5)テーパーパーピンの締付トルクの下限值逸脱について
2010/4/19	4号機	換気空調系 制御用減圧弁圧力ゲージカバーの破損について
2010/4/19	4号機	高圧タービン(上半)ダイヤフラム(タービン側6段内輪)の浸食について
2010/4/19	4号機	低圧タービン(B)下半ダイヤフラム(タービン側14段)ノズル板の破損について
2010/4/19	4号機	タービン補機冷却海水系熱交換器(A)出口弁ストレーナ(A)用ブロー弁のシートパスについて
2010/4/19	7号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)内面ライニングの剥離について
2010/4/19	7号機	励磁装置界磁地絡継電器電源ヒューズホルダの不良について
2010/4/19	7号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について

発見日	号機	件名
2010/4/19	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ熱交換器(J)原子炉補機冷却系出口弁[P21-F034J]のシートパスについて
2010/4/19	その他	荒浜側焼却設備焼却炉 炉内圧力発信器の零点不良について
2010/4/20	1号機	物品搬出立会における数量変更発生時の主管Gへの連絡もれについて
2010/4/20	3号機	ボール循環ポンプ(A)用電動機 フレキシブルチューブの劣化について
2010/4/20	4号機	【中越沖地震】スラスト保護装置締付けボルトの変形およびノックボルトの折損について
2010/4/20	4号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(A)洗浄水入口弁[P42-F009A, B, C] グランド部およびボンネット部の漏洩痕について
2010/4/20	5号機	復水ポンプ出口サンプル採取弁のシートパスについて
2010/4/20	5号機	制御棒駆動機構駆動水フィルタ(B)前後弁のシートパスについて
2010/4/20	5号機	非管理区域洗濯機(E)の動作不良について
2010/4/20	6号機	中央制御室給気エアフィルタ(A)止め具の変形について
2010/4/20	7号機	工業用テレビ設備[U51-No.7, No.9]の動作不良について
2010/4/20	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)ロータコア部のずれについて
2010/4/20	7号機	発電機リーク試験における水素クーラマンホール部他からの漏えいについて
2010/4/20	7号機	スタッドテンショナ操作盤 制御異常ランプの点灯について
2010/4/20	その他	水処理設備(No. 1)排水用原水ポンプの異音について
2010/4/21	1号機	原子炉水溶存酸素計恒温装置温度指示計の指示不良について
2010/4/21	4号機	制御空気配管接続部[WJB-B4M-2]からの漏えいについて
2010/4/21	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)フローグラスの指示不良について
2010/4/21	6号機	パー回転式スクリーン(D)ドライブチェーンの固着について
2010/4/21	7号機	主変圧器測温抵抗用端子箱フレキシブルチューブの破損について
2010/4/22	1号機	当直長引継ぎ日誌の落丁(ページの付け忘れ)について
2010/4/22	1号機	主スクリーンバケット型スクリーンボルトの緩みについて
2010/4/22	1号機	原子炉格納容器露点計の指示値の揺らぎ現象について
2010/4/22	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)のグランドリークについて
2010/4/22	6号機	電解鉄イオン注入系タービン補機冷却海水系鉄イオン供給流量調節弁のシートパスについて
2010/4/22	7号機	パワーセンタ(7C-2)母線電圧変換器出力値の管理値逸脱について
2010/4/22	7号機	中央制御室再循環送風機(A)電動機 負荷側エンドブラケット内径寸法の使用限界値逸脱について
2010/4/22	7号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(D)電動機 反負荷側エンドブラケット内径寸法の使用限界値逸脱について

発見日	号機	件名
2010/4/22	その他	工具センタ 計測器精度の管理値逸脱について
2010/4/23	1号機	原子炉水サンプル恒温装置電源部吸気ファンの動作不良について
2010/4/23	1号機	ドライウェル低電導度廃液系サンプ出口流量積算計の動作不良について
2010/4/23	1号機	二酸化炭素供給弁[N42-F003A]のシートパスについて
2010/4/23	1号機	水素ポンペ連絡弁[N42-F070]のシートパスについて
2010/4/23	2号機	海水熱交換器建屋 雑用水系ドレン弁配管[20A-DW-508]の詰まりについて
2010/4/23	4号機	復水器(B)キーサポートの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/23	5号機	所内蒸気戻り系移送ポンプ(B)のグランドリークについて
2010/4/23	5号機	原子炉建屋付属棟 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2010/4/23	5号機	「中央制御室加湿器左側ユニット」警報の発生について
2010/4/23	7号機	鉄イオン注入設備タービン補機冷却海水系側配管フランジ部の漏えい痕について
2010/4/24	1号機	主復水器(C-1)水室出口弁開度の指示不良について
2010/4/24	7号機	残留熱除去系弁[E11-F012B]弁体の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/4/25	7号機	低圧タービン(C) 内部車室水平継手締付けボルトの固着について
2010/4/26	2号機	低圧タービン(B)上半ダイヤフラムの浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2010/4/26	2号機	屋外トレンチ(B)非放射性スチームドレン移送系サンプポンプのグランドリークについて
2010/4/26	2号機	海水熱交換器建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ吐出逆止弁の動作不良について
2010/4/26	7号機	燃料油ドレンタンク油面スイッチ[R43-LS-393B]スイッチユニットのひび割れについて
2010/4/27	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(B)油フィルタ(B)上蓋の油にじみについて
2010/4/27	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット(B)流体継手用オイルミストエリミネータボルト部の油にじみについて
2010/4/27	5号機	原子炉建屋付属棟 油圧プレス・ドラム置場室照明スイッチの接触不良について
2010/4/28	1号機	モニタ建屋配管トレンチ排水ポンプ(B)の動作不良について

3. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	0
G II	28
G III	237
対象外	0
総計	265