

不適合情報

2020年8月19(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	放射性廃棄物処理設備伝送プロトコル変換装置(1系)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理	2020/08/14	
2	7号機	原子炉建屋高電導度廃液系排水槽ポンプ(D)出口弁開度計が変形し弁操作が出来ないことを確認した。当該開度計を点検・修理。	2020/08/16	