

不適合情報

2021年4月20日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	原子炉建屋換気空調系サンプリングラックのフィルタサンプル流量積算計に指示不良を確認した。当該積算計を交換。	2021/04/15	
2	6号機	中央制御室居住性確認検査前の確認試験において、吸・排気のバランスが崩れ、局所的な負圧および正圧が発生していることを確認した。検査条件を満足できないことから、検査を延期することとした。なお、中央制御室の換気率は基準値を満足しており、居住性に問題のないことを確認済み。	2021/04/16	