

不適合情報

2025年9月16日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	消火設備点検において、消火系配管およびドレン弁閉止プラグに腐食を確認した。当該配管を修理し閉止プラグを交換。	2025/09/03	
2	4号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋2階(管理区域)南西側通路の火報警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/09/10	
3	5号機	原子炉建屋東側壁面の、非常用ガス処理系配管サポートに腐食を確認した。当該サポートを交換。	2025/09/08	
4	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ静止型可変周波数電源装置(E)制御盤に、速度要求信号異常警報の発生を確認した。制御盤内基板の不具合と推定。当該制御盤を交換。	2025/09/06	
5	その他	放射性廃棄物処理設備制御室操作盤に、荒浜側雑固体焼却設備プロパン気化器(A)低温異常警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/09/09	