

件名	柏崎刈羽原子力発電所第6号機 平成14年度(第5回)定期検査報告書
通報日	平成15年7月25日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所第6号機の平成14年度(第5回)定期検査は、平成15年1月27日に開始し、平成15年6月10日の総合負荷性能検査をもって終了した。 (停止期間：平成15年1月27日～平成15年5月9日 103日間)</p> <p>この期間中実施した主な作業は次の通りである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原子炉施設の法定定期検査(第5回) 2. タービン施設の法定定期検査(第5回) 3. 原子炉施設及びタービン施設に関する社内自主検査 4. 燃料取替(204体) 5. 停止関連工事 <ul style="list-style-type: none"> ・出力領域計装取替工事 ・主蒸気逃がし安全弁取替工事 ・復水器真空度低設定値変更工事 ・蒸気タービン車室修理工事 6. その他主要作業 <ul style="list-style-type: none"> ・シュラウド点検 ・制御棒駆動系配管点検