

件名	柏崎刈羽原子力発電所第4号機 平成14年度(第7回)定期検査報告書
通報日	平成15年10月21日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所第4号機の平成14年度(第7回)定期検査は、平成15年1月7日に開始し、平成15年8月20日の総合負荷性能検査をもって終了しました。(停止期間：平成15年1月7日～平成15年7月25日 200日間)</p> <p>この期間中実施した主な作業は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原子炉施設の法定定期検査(第7回) 2. タービン施設の法定定期検査(第7回) 3. 原子炉施設及びタービン施設に関する社内自主検査 4. 燃料取替(180体) 5. 停止関連工事 <ul style="list-style-type: none"> ・出力領域計装取替工事 ・主蒸気逃がし安全弁取替工事 ・制御棒駆動機構取替工事 ・9×9燃料(B型)の採用 ・蒸気タービン車室修理工事 ・原子炉冷却材再循環系配管点検修理 6. その他主要作業 <ul style="list-style-type: none"> ・シュラウド点検 ・制御棒駆動系配管点検