

件名	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 平成15年度(第5回)定期検査報告書
通報日	平成16年4月16日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所第7号機の平成15年度(第5回)定期検査は、平成15年9月23日に開始し、平成16年2月18日の総合負荷性能検査をもって終了しました。</p> <p>(停止期間：平成15年9月23日～平成16年1月19日 119日間)</p> <p>この期間中実施した主な作業は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原子炉施設の法定定期検査(第5回) 2. タービン施設の法定定期検査(第5回) 3. 原子炉施設及びタービン施設に関する社内自主検査 4. 燃料取替(164体) 5. 停止関連工事 <ul style="list-style-type: none"> ・復水器真空度低設定値変更工事 6. その他主要作業 <ul style="list-style-type: none"> ・制御棒駆動機構社内自主点検