

件名	柏崎刈羽原子力発電所1号機の原子炉自動停止について
通報日	平成16年7月9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1号機（沸騰水型、定格出力110万キロワット）は、定格熱出力一定運転中（111万6千キロワット）のところ、本日午前3時11分頃、「発電機地絡トリップ警報」の発生により発電機の保護装置が作動し発電機が停止、これにともない原子炉が自動停止いたしました。</p> <p>原因については、現在調査中です。</p> <p>なお、これによる外部への放射能の影響はありません。</p> <p>（平成16年7月9日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16070901.pdf</p>