

件名	柏崎刈羽原子力発電所4号機原子炉付属建屋における火災報知器の発報について
通報日	平成16年10月21日
概要	<p>当所4号機は定期検査中ですが、原子炉付属建屋2階中央制御室用送排風機室（非管理区域）において、平成16年10月21日午後8時4分頃、火災報知器が発報したことから、午後8時5分頃、消防署へ通報しました。</p> <p>当社運転員が同室内へ急行したところ、若干もやがかかった状況ではありましたが、火のないことを確認しております。</p> <p>現在、消防署による現場確認を受けております。</p> <p>なお、これによる周辺への放射能の影響はありません。</p> <p>（平成16年10月21日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102102.pdf</p>