

件名	柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更の届出について
通報日	平成17年11月21日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所雑固体廃棄物焼却設備増設工事について、試運転時に発生した焼却炉底部スクリーンの不具合等により、工事工程を見直した結果、工事計画を変更することといたしました。</p> <p>【変更前】 H14.1～H17.11</p> <p>【変更後】 H14.1～H18.9</p>