

件名	柏崎刈羽原子力発電所第1号機第14回定期検査及び定期事業者検査報告書
通報日	平成18年7月11日
概要	<p>1. 概要</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所第1号機第14回定期検査及び定期事業者検査は、平成17年6月14日から平成18年5月30日の間（並列日は平成18年4月30日、解列から並列まで321日間）に実施し、発電所における特定電気工作物に関して、経済産業省令に定められている技術基準に適合することを確認した。</p> <p>この期間中に実施した検査等の概要は、次のとおりである。</p> <p>主要項目</p> <p>a. 検査</p> <p>定期検査として53件の検査を受けた。</p> <p>b. 燃料取替（136体）</p> <p>c. 主要改造工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プロセスモニタリング設備改造工事 ・エリアモニタリング設備改造工事 ・RHR蒸気凝縮配管改造及び同関連除却工事 ・CRDスタブチューブ溶接部他予防保全工事 ・原子炉再循環系配管等の溶接部予防保全工事 ・炉心シュラウド点検 ・ジェットポンプ検出配管修理工事 ・制御棒取替工事（制御棒本数記載変更） <p>2. 実績工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成17年6月14日～平成18年4月30日（321日間） ・平成18年5月30日 総合負荷性能検査合格