

件名	柏崎刈羽原子力発電所第3号機第9回定期検査及び定期事業者検査報告書
通報日	平成18年10月20日
概要	<p>1. 概要</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所第3号機第9回定期検査及び定期事業者検査は、平成18年5月12日から平成18年9月15日の間（並列日は平成18年7月27日、解列から並列まで77日間）に実施し、発電所における特定電気工作物に関して、経済産業省令に定められている技術基準に適合することを確認した。</p> <p>この期間中に実施した検査等の概要は、次のとおりである。</p> <p>主要項目</p> <p>a. 検査</p> <p>定期検査として55件の検査を受けた。</p> <p>b. 燃料取替（148体）</p> <p>c. 主要改造工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・S/Cストレーナ取替工事 <p>2. 実績工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成18年5月12日～平成18年7月27日（77日間） ・平成18年9月15日 総合負荷性能検査合格