

件名	柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出
通報日	平成19年2月9日
概要	<p>使用済燃料輸送容器保管建屋については、耐震設計審査指針に基づき、今後策定する基準地震動を用いて建屋の耐震設計を行う方針であることから、柏崎刈羽原子力発電所の使用済燃料輸送容器保管建屋の工事計画を変更することといたしました。</p> <p>【変更前】 H19.1～H20.3</p> <p>【変更後】 H22.1～H23.3</p>