

件名	柏崎刈羽原子力発電所第4号機第9回定期検査及び定期事業者検査報告書
通報日	平成19年2月19日
概要	<p>1. 概要</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所第4号機第9回定期検査及び定期事業者検査は、平成18年4月9日から平成19年1月11日の間（並列日は平成18年12月14日、解列から並列まで250日間）に実施し、発電所における特定電気工作物に関して、経済産業省令に定められている技術基準に適合することを確認した。</p> <p>この期間中に実施した検査等の概要は、次のとおりである。</p> <p>主要項目</p> <p>a. 検査</p> <p>定期検査として56件の検査を受けた。</p> <p>b. 燃料取替（168体）</p> <p>c. 主要改造工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・S/Cストレーナ取替工事 ・ハフニウムフラットチューブ型制御棒の採用 ・原子炉冷却材再循環系配管修理工事 <p>2. 実績工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成18年4月9日～平成18年12月14日（250日間） ・平成19年1月11日 総合負荷性能検査合格