

件名	柏崎刈羽原子力発電所第7号機第7回定期検査及び定期事業者検査報告書
通報日	平成19年2月19日
概要	<p>1. 概要</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所第7号機第7回定期検査及び定期事業者検査は、平成18年8月23日から平成19年1月11日の間（並列日は平成18年12月5日、解列から並列まで105日間）に実施し、発電所における特定電気工作物に関して、経済産業省令に定められている技術基準に適合することを確認した。</p> <p>この期間中に実施した検査等の概要は、次のとおりである。</p> <p>主要項目</p> <p>a. 検査</p> <p>定期検査として55件の検査を受けた。</p> <p>b. 燃料取替（212体）</p> <p>c. 主要改造工事</p> <p>・S/Cストレーナ取替工事</p> <p>2. 実績工程</p> <p>・平成18年8月23日～平成18年12月5日（105日間）</p> <p>・平成19年1月11日 総合負荷性能検査合格</p>