

| | |
|-----|---|
| 件名 | 発電所構内における仮設の小型変圧器からの発煙について |
| 通報日 | 平成19年12月12日 |
| 概要 | <p>本日午後4時36分頃、当所1号機サービス建屋地下1階（非管理区域）において火災報知器が発報したことから、午後4時39分頃、消防署へ通報いたしました。</p> <p>直ちに現場を確認したところ、ケーブルの地下連絡通路内（周辺防護区域外）でのコンクリート補修作業で使用していた照明・電動工具用の仮設の小型変圧器（約25cm×約24cm×高さ約18cm）から発煙し、その煙が1号機サービス建屋地下1階に流れ込んだものと判明しました。</p> <p>直ちに、現場作業員が消火器により初期消火を行いました。</p> <p>その後、消防署の現場確認により、午後5時23分に鎮火が確認されました。</p> <p>なお、作業員にケガはなく、これによる外部への放射能の影響はありません。</p> <p>（平成19年12月12日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121202p.pdf</p> |