

件名	柏崎刈羽原子力発電所放射性廃棄物管理状況（平成20年度第1四半期）
通報日	平成20年8月8日
概要	<p>平成20年度第1四半期の管理状況は以下の通り。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 放射性気体廃棄物の放出量 <ul style="list-style-type: none"> ・全希ガス：検出限界未満（年間放出管理目標値：6.7×10^{15} Bq） ・ヨウ素131：検出限界未満（年間放出管理目標値：2.3×10^{11} Bq） ・全粒子状物質：1.0×10^2 Bq ・トリチウム：6.0×10^{11} Bq 2. 放射性液体廃棄物の放出量 <ul style="list-style-type: none"> ・全核種（トリチウムを除く）：検出限界未満（年間放出管理目標値：2.5×10^{11} Bq） ・トリチウム：1.7×10^{11} Bq（年間放出管理目標値：※） <p style="margin-left: 40px;">※設置許可申請書において、周辺公衆の線量評価上 2.5×10^{13} Bq を用いている。</p> 3. 放射性固体廃棄物の管理状況 <ul style="list-style-type: none"> ・固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶保管量：22,574本（貯蔵設備容量：30,000本）