

件名	発電所の工事計画の概要
通報日	平成21年7月14日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成21年度第1四半期）</p> <p>1. 号機：1号機 工事名：免震重要棟非常用ガスタービン設置工事 申請番号（年月日）：総官発21号第32号（H21年4月27日） 設備・系統名：ばい煙発生施設、ばい煙処理施設 工事概要：免震重要棟内緊急時対策室用の非常用電源としてガスタービン発電機及びガスタービンに付属した煙突を設置する。本設備を設置するにあたり、ガスタービン及び煙突が、大気汚染防止法に規程するばい煙発生施設、ばい煙処理施設に該当することから、公害の防止に関する届出を行う。</p> <p>2. 号機：2号機 工事名：主変圧器取替工事 申請番号（年月日）：総官発21号第75号（H21年6月25日） 設備・系統名：電機設備 工事概要：中越沖地震で基礎ボルト折損と油配管が損傷したことにより、内部のほぼ善良の絶縁油が外部に流出した。また、内部点検を行った結果、絶縁物の一部損傷並びに一部が正規位置からずれていたことが確認された。絶縁油流出によるコイルの吸湿・酸化や鉄心の発錆に対する修理はせず、プラント余寿命を考慮し新製取替を行う。</p>