

件名	原子炉の運転中又は運転停止中において、燃料に係わる極く軽度な故障が認められたとき又は想定されたとき（運転中において原子炉水の放射性よう素濃度が、通常範囲を一定程度超過したとき又は定期検査等で燃料漏えい検査を実施するとき）。
通報日	平成21年7月24日
概要	排ガスの分析結果について 詳細内容：高感度オフガスモニタの有意な変化および排ガス手分析にてキセノン発生率の有意な変化が確認された。