

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成21年8月24日
概要	<p>○8月24日13時30分頃、上中越沖で発生した地震 震度3 柏崎市（西山町） ※安全協定該当 震度2 刈羽村（刈羽村割町新田）、出雲崎町（出雲崎町米田） 震度1 柏崎市（中央町）</p> <p>○以下、通報連絡を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1～6号機停止中、7号機運転継続。 ・主な警報および出力変動、漏えいに関する重要な警報の発生なし。 ・7号機において、漏えい燃料の出力を抑制した状態での運転に伴い、高感度オフガスモニタ等、監視の強化中の指示値に異常はなし。 ・発電所で確認された地震の揺れの最大値は1号機水平（東西方向）で17.3Gal。当直員が現場設備のパトロールを開始。 ・パトロールの結果、全号機、特に異常はなし。