

件名	その他必要な事項（救急車の入構）
通報日	平成21年10月2日
概要	<p>○以下、けが人が発生し救急車を要請しました。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 5号機タービン建屋2階オペレーティングフロア（管理区域）にて、蒸気加減弁の組み立て作業に従事していた作業員が、弁組み立て作業中に倒れた弁体および弁棒（長さ2.5m、弁体直径約50cm、弁棒直径約13cm、重さ約700kg）と床の間に右足が挟まり負傷。 <p>14時25分に救急車を要請。</p>