

件名	敷地内の火災
通報日	平成21年11月19日
概要	<p>○3号機 タービン建屋天井クレーンモータより発煙が確認され、以下通報連絡を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none">・3号機タービン建屋天井クレーン巻き上げ装置のブレーキ部より発煙を確認、消火器を使用。けが人はいない。・10時01分に119番通報を実施。・10時40分に市消防より鎮火確認をいただいた。・天井クレーンの荷重試験実施中に、つり上げた高圧タービンロータを下降していたところ、主巻装置のブレーキドラムとブレーキパット付近から発火、発煙したものと推定。