

件名	その他必要な事項（救急車の入構）
通報日	平成22年1月25日
概要	<p>○以下、けが人が発生し救急車を要請しました。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 4号機屋外電力ケーブル洞道（：ケーブルを通す地下トンネル）でケーブル敷設作業中に、洞道入り口部の高さ約2.5mの所でバランスを崩して落下し、腰と尻を打った。意識はあるが、痛みから身動き出来ない状態であり、11時18分に救急車を要請。 <p>病院での診察の結果、第四腰椎破裂骨折、約1.5ヶ月の入院、全治には約4ヶ月かかる見込みと診断。</p>