

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年3月5, 8日(4月8日:訂正通報)
概要	<p>〈3月2日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第9サイクル第1回)を下記の通り予定しておりますのでお知らせいたします。</p> <p>○3月5日(金) 12時00分～ 出力降下開始(約1395MW～) 12時30分 出力降下完了(約1080MW) 17時30分～ 出力上昇開始(約1080MW～) 3月7日(日) 2時45分 出力上昇完了(約1395MW)</p> <p>〈3月8日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整(第9サイクル第1回)の実績を、下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○3月5日(金) 12時00分～ 出力降下開始(約1395MW～) 12時30分 出力降下完了(約1080MW) 17時30分～ 出力上昇開始(約1080MW～) 3月7日(日) 5時20分 出力上昇完了(約1395MW) ※ ※計画より、出力上昇完了(定格熱出力到達)時刻が変更になっております。</p> <p>〈4月8日訂正通報分〉</p> <p>3月8日にお知らせしました「柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整の実績」について、時刻の誤りがありました。 下線部を訂正させていただきます。 訂正理由: 操作完了時刻と運転側完了確認時刻の相違により、操作完了時刻をお伝えしておりました。運転日誌等、正式時刻は運転側完了確認時刻となります。</p> <p>○3月5日(金) 12時00分～ 出力降下開始(約1395MW～) 12時30分 出力降下完了(約1080MW) 17時30分～ 出力上昇開始(約1080MW～) 3月7日(日) <u>6時40分</u> 出力上昇完了(約1395MW)</p>