

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年3月29, 31日
概要	<p>〈3月29日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒駆動系挿入・引抜試験時[*]の出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>※制御棒駆動系挿入・引抜試験：1回/月の定例試験</p> <p>○3月30日（火） 22時00分頃～ 出力降下開始（約1392MW～） 22時10分頃 出力降下完了（約1360MW） 試験実施</p> <p>31日（水） 2時10分頃～ 出力上昇開始（約1360MW～） 2時20分頃 出力上昇完了（約1392MW）</p> <p>〈3月31日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒駆動系挿入・引抜試験時[*]の出力変化（出力抑制）について、実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>※制御棒駆動系挿入・引抜試験：1回/月の定例試験</p> <p>○3月30日（火） 22時05分頃～ 出力降下開始（約1390MW～） 22時20分頃 出力降下完了（約1375MW） 試験実施</p> <p>31日（水） 1時18分頃～ 出力上昇開始（約1375MW～） 1時32分頃 出力上昇完了（約1390MW）</p> <p>予定より出力の下げ幅を縮小して実施いたしました。</p>