

件名	発電所周辺での震度3以上の地震
通報日	平成22年5月1日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡。</p> <p>○18時20分頃、新潟県中越地方で発生した地震（M4.9）  最大震度4  震度3 出雲崎町（出雲崎町米田）※安全協定マター  震度2 柏崎市（西山町）、刈羽村（刈羽村割町新田）  震度1 柏崎市（中央町）</p> <p>○TVで中越地方での震度4の地震発生が報道されていますが、  発電所ではほとんど揺れを感じない程度でした。  発電所での最大加速度はK-6上下方向で1.7galでした。  地震後、保安確認区分Iの確認を実施し、異常の無いことを確認  しました。</p> <p>○運転中の6号機については出力運転を継続中。</p> <p>○1～7号機地震に伴う警報発生なし。その他特記事項なし。</p> <p>○保安確認区分Iに伴う、地震後パトロール（中操内確認）実施。  異常なし。</p> <p>○18:20頃発生した中越地方の地震に関する続報（最終）です。  発電所周辺市町村の震度は、柏崎市（中央町）2、刈羽村2、  出雲崎3です。  発電所から半径50km以内での最大震度は、長岡市等で4でした。  既にご連絡したとおり、発電所ではほとんど揺れは感じられず、  警報の発生もなく、異常も確認されていません。</p>