

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年8月6、9日
概要	<p>〈8月6日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験^{※1}に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○8月9日（月）10時00分頃～ 出力降下開始（約1116MW～） 10時30分頃 出力降下完了（約1109MW） 試験実施 11時30分頃～ 出力上昇開始（約1109MW～） 12時00分頃 出力上昇完了（約1116MW）</p> <p>※1 1回／月の定例試験</p> <p>〈8月9日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所1号機原子炉隔離時冷却系において、定例試験に伴う出力変化（出力抑制）について、実績を下記の通りお知らせいたします。</p> <p>○8月9日（月）10時20分～ 出力降下開始（約1117MW～） 10時40分 出力降下完了（約1108MW） 試験実施 11時42分～ 出力上昇開始（約1108MW～） 11時59分 出力上昇完了（約1118MW）</p>