

件名	原子炉の運転中において、原子炉施設又は原子炉施設以外の施設の故障により極く軽度な計画外の出力変化が生じたとき又は出力抑制の必要が生じたとき（台風、雷等の自然災害に起因する事象、発電所外の電力系統に起因する事象は除く。）。
通報日	平成22年8月21日
概要	<p>○ 1号機において、本日2時44分から同57分にかけて、最大13MWの出力降下が発生し、その後復帰。</p> <p>原因は、復水器逆洗時に復水器（B）水室の連絡弁が閉まるべきタイミングで開（開放）してしまった。</p> <p>開した原因は、現在調査中。</p>