

件名	発電所の運転保守状況
通報日	平成22年9月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (平成22年8月)</p> <p>1号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 828, 880MWH 設備利用率 101.3% <備考> ・RCIC運転のための発電機出力下降/上昇 H22.8.9 10:20~11:59 H22.8.31 10:34~12:13 ・復水器(B)真空度低下に伴う発電機出力低下 H22.8.21 2:44~2:57 (発電機出力 1,114MWe~1,101MWe) ・定格熱出力一定運転 H22.8.1 0:00~H22.8.9 10:20 (発電機出力 1,118MWe~1,115MWe) H22.8.9 11:59~H22.8.31 10:34 (発電機出力 1,117MWe~1,110MWe) H22.8.31 12:13~H22.8.31 24:00 (発電機出力 1,116MWe~1,111MWe)</p> <p>2号機 第12回定期検査中 3号機 第10回定期検査中 4号機 第10回定期検査中 5号機 第12回定期検査中 6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 1,020, 846MWH 設備利用率 101.2% <備考> ・定格熱出力一定運転 H22.8.1 0:00~H22.8.31 24:00 (発電機出力 1,381MWe~1,359MWe)</p> <p>7号機 営業運転中(定格熱出力一定運転中) 発電電力量 1,017, 782MWH 設備利用率 100.9% <備考> ・定格熱出力一定運転 H22.8.1 0:00~H22.8.31 24:00 (発電機出力 1,374MWe~1,361MWe)</p>